

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6013 del 29/11/2021
Oggetto	D. Lgs. 152/06 smi Parte Terza. Autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico tramite pompa di calore, rilasciata al CONDOMINIO PALAZZO TARASCONI per insediamento di Parma
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6212 del 29/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Giunta Provinciale n.703/2011 avente per oggetto “semplificazione delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali, meteoriche ed industriali assimilate alle domestiche”;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda di autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici presentata dal Sig. Pietro Missorini, in qualità di amministratore del Condominio Palazzo Tarasconi ubicato nel comune di Parma, in via Farini n. 37, acquisita da Arpae ai prott. n. PG 122721 e n. PG 122722 del 05.08.2021;
- la nota prot. n. PG 132232 del 26/08/2021 con cui Arpae - SAC di Parma ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 smi, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata;
- che in data 10/09/2021 prot. n. PG 139792 è pervenuta da parte del Condominio Palazzo Tarasconi la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG 132232 del 26/08/2021;

VISTI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PG 132235 del 26/08/2021 in merito alla deroga allaccio fognatura;
- parere in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA in data 13/09/2021 prot. n. RT017796-2021-P, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 141003 del 14/09/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Parma in data 04/11/2021 Prot. 188192, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 170017 del 04/11/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con note prot. PG 146928 e PG 146932 del 23/09/2021;
- relazione tecnica favorevole redatta per quanto di competenza, redatta da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con nota prot. n. PG 152220 del 04/10/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 27/10/2021 prot. n.73431, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 166468 del 28/10/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO:

- che l'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che *"In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico"*;
- il comma 2 dell'art. 111 della L.R. 3 del 1999 s.m.i. in cui si legge che *"Alle Province è delegato altresì: a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico..."*;
- la sopra richiamata Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13;
- che nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico sopra indicata si legge in particolare che *"...realizzazione di un sistema di pozzi (in emungimento e in reimmissione) di acque sotterranee per un impianto di geotermia a bassissima entalpia, con un sistema aperto del tipo "open loop..."*;
- che nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico sopra indicata si legge in particolare che *"...per la reiniezione delle acque di falda dopo lo scambio termico con la pompa di calore è stato individuato il medesimo acquifero...la risorsa idrica emunta dal doppietto pozzi geotermico, venga interamente restituita alla falda di origine..."*;
- che nella domanda di autorizzazione allo scarico sopra indicata si legge che *"...Il salto termico di temperatura tra prelievo e reimmissione è variabile (+3,0 °C in inverno e 4,0 °C in estate..."*;

CONSIDERATO ALTRESÌ :

- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- la Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2019-4970 del 29/10/2019 di Arpae - Sac di Parma avente per oggetto *"Demanio Idrico Acque, R.R. N.41/2001 Artt. 5, 6 e 36 - Gc Farini Srl - Domanda 20/02/2018 di Concessione di Derivazione d'Acqua Pubblica, per uso Geotermico, dalle falde sotterranee in comune di Parma (Pr), Via Farini. Concessione di Derivazione. Proc pr18a0010. Sinadoc 8780"*
- la Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2021-5755 del 17/11/2021 di Arpae - Sac di Parma

avente per oggetto *“Demanio Idrico acque, R.R. N.41/2001 art. 28 - Condominio Palazzo Tarasconi – domanda 30.07.2021 di cambio di titolarità concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso geotermico, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), via Farini. Proc pr18a0010. Sinadoc 8780”*;

EVIDENZIATO INFINE:

che il Condominio Palazzo Tarasconi con nota pervenuta in data 10/09/2021 e sopra richiamata ha dichiarato che *“...la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione è annullata con identificativo n. 01191375607617...”* si riferisce alla richiesta di *“...autorizzazione a scarico di acque utilizzate per scopi geotermici...”*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

sulla base della domanda e documentazione sopra pervenuta, secondo quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs.152/06 smi, il Sig. Pietro Missorini, in qualità di amministratore del Condominio Palazzo Tarasconi ubicato nel comune di Parma, in via Farini n. 37, quale titolare dello scarico così definito:

S

- tipo di reflujo scaricato: acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico (open loop) tramite pompa di calore, reimmesse nella medesima falda dopo l'uso;
- corpo idrico ricettore: acque sotterranee (stessa falda da cui tali acque sono prelevate);
- volume scaricato: 110.180 mc/anno;
- portata media: 691,2 mc/giorno;
- portata massima: 1036,8 mc/giorno;

subordinando la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni, disposizioni, prescrizioni e considerazioni contenute nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma prot. n. PG 152220 del 04/10/2021, nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 27/10/2021 prot. n.73431, nel parere di IRETI SpA del 13/09/2021 prot. n. RT017796-2021-P e nel parere del Comune di Parma del 04/11/2021 Prot. 188192 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S:

1. il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae – SAC di Parma ed Area Prevenzione Ambiente Ovest di Parma e ad Ausl Dipartimento Sanità Pubblica, l'attivazione dello scarico S;
2. i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, la temperatura delle acque reflue scaricate potrà differire al massimo di 4 °C rispetto alla temperatura delle acque prelevate, così come dichiarato dalla Richiedente nella documentazione tecnica pervenuta; per tutti gli altri parametri non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;
3. la rete interna di prelievo e di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici. In particolare, qualora dalle analisi delle acque di falda dovesse emergere la necessità di inserire filtri per la riduzione del contenuto di composti insolubili, tale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae – SAC di Parma, accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica, ai fini della valutazione e della preventiva emissione di specifico provvedimento del caso;
4. tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'ente preposto al controllo;

5. tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dall'utilizzo geotermico. I pozzi di prelievo e restituzione in falda per circuiti di scambio termico devono essere destinati ad uso esclusivo del ciclo previsto per l'impianto termico. Non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti meccanici di trattamento che non alterino la composizione delle acque, tuttavia da autorizzarsi preventivamente;
6. qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione; Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma provvederà al rilascio di un nuovo provvedimento, sulla base della nuova documentazione ricevuta;
7. il Titolare dello scarico dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione dell'intero sistema di scambio termico, inclusi i pozzi di captazione e reimmissione. Il Titolare dello scarico dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato con la presente, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato su qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico:
 - a. cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b. date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

8. il Titolare dello scarico dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento dell'impianto di scambio termico (specificando i volumi di prelievo e di reimmissione) e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali residui del processo prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, il Titolare dello scarico potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia

dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti del processo prodotti e smaltiti;

9. in caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi ad un qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata. Di tali eventi dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione al medesimo Ente sopraindicato dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

SI STABILISCE CHE:

- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;
- la mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- il presente atto ha validità di 4 anni a decorrere dal rilascio dello stesso; si ricorda che il rinnovo dovrà essere richiesto con tempestivo anticipo rispetto alla scadenza, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- in caso di insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto della normativa vigente;
- Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma predisporrà gli opportuni controlli periodici per quanto di competenza;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Terza non espressamente riportato;

- il presente atto è trasmesso al Sig. Pietro Missorini (in qualità di amministratore del Condominio Palazzo Tarasconi), nonché al Comune di Parma, ad Ireti SpA e ad Ausl Dipartimento Sanità Pubblica per quanto di competenza;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Titolare dello scarico potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Titolare dello scarico ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prender visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sito in P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2021-22251*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



Data Prot. RT/017796-2021-P del 13-09-2021

Rif. Prot. -in: RT036580 del 26-08-2021

Spett.le
Comune di Parma
Servizio Edilizia Privata
suap@pec.comune.parma.it
Alla c.a. Grazia Maria Baracchi

Spett.le
Arpae
Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere Tecnico ai fini del rilascio di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura in qualità di Ente AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI del Comune di Parma.

In merito alla Vs. richiesta pervenuta in Iren il **26-08-2021** prot. n. **RT036580** relativa a:

CONDOMINIO PALAZZO TARASCONI

Sita in: **Via Farini 37 - Parma.**

Visti gli elaborati integrativi allegati alla domanda di allaccio alla Pubblica Fognatura, ai sensi D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATERSIR Parma vigente, si esprime il seguente Parere Tecnico:

Si ritiene possibile autorizzare la deroga per l'allacciamento in pubblica fognatura per le sole acque derivanti dai pozzi.

È vietato lo scarico in fognatura dell'acqua approvvigionata dai pozzi anche se trattata.

Il corpo idrico ricettore menzionato nei documenti progettuali allegati non è di competenza.

Il presente parere non costituisce alcuna autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è espresso per quanto di competenza.

Il Responsabile CII

Ing. Gnocchi Giovanni

(Servizio Idrico/Reflue/Fognature/AG/NZ)
PSGFOG7.5.1/B - 02 rev. 2 del 29/09/2014

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova

Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v.

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
T 019 840171 - F 019 84017220

Strada S. Margherita 6/A
43123 **Parma**
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
T 0522 2971 - F 0522 286246



prot PG 152/220
del 06/10/21

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Invio tramite posta interna

Oggetto: Lgs. 152/06 smi Parte Terza – Istanza di autorizzazione allo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici per Condominio Palazzo Tarasconi sito in Parma – in Strada Luigi Carlo Farini, 37 - relazione tecnica

Ditta: **Condominio Palazzo Tarasconi**
via Farini n.37, 43121 Parma (PR)
sede legale in Via Cremonese n. 67, 43126 Comune di Parma (PR) c/o Missorini Pietro,
Amministratore di Condominio

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente le seguenti richieste:

matrice scarichi idrici

di seguito si inoltra la valutazione di competenza per la matrice scarichi idrici.

Matrice scarichi idrici

Le considerazioni di seguito riportate prendono atto si basano su quanto visionato nei documenti qui elencati:

- Istanza di autorizzazione allo scarico per usi geotermici;
- Relazione idrogeologica e relazione tecnica;
- Relazione integrativa di asseverazione;
- Relazione tecnica di valutazione dei volumi idrici utilizzati in impianto geotermico;
- concessione di derivazione di cui alla DET-AMB-2019-4970 del 29/10/2019;
- planimetria impianto.

La documentazione riporta approfondimenti di carattere geologico e geotecnico, con dati reali del funzionamento dei pozzi e dell'impianto di geoscambio. Non vengono evidenziate potenziali interferenze con pozzi idropotabili né potenziali fenomeni di cortocircuitazione termica.

Non si ravvisano caratteristiche degli impianti o particolari criticità ambientali, né già manifeste né potenziali, tali da prescrivere un monitoraggio approfondito delle condizioni chimico fisiche del fluido soggetto a scarico in falda.

Pertanto si prescrive un set minimo di parametri da sottoporre ad apposita determinazione al fine di prevenire eventuali effetti nel medio e lungo termine sul liquido prelevato e reimpresso in falda.

Il Titolare dello scarico produrrà **2 (due) autoanalisi all'anno sia per il prelievo da pozzo che per lo scarico in falda**, da effettuarsi rispettivamente nei periodi **giugno/luglio e dicembre** di ogni anno, in relazione ai seguenti parametri: **temperatura, conducibilità e pH**. Il monitoraggio va eseguito per almeno **5 anni** dall'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di apprezzare variazioni nel medio termine. I dati rilevati vengono inviati annualmente alla Scrivente. La prescrizione richiama quanto già previsto dall'articolo 8 del Disciplinare della concessione di derivazione di cui alla DET-AMB-2019-4970 del 29/10/2019.

Si prescrive inoltre che qualsiasi eventuale richiesta di potenziamento del prelievo dovrà essere corredata da un'analisi energetica che consideri tutte le possibili applicazioni tecniche e tecnologiche volte a diminuire il fabbisogno energetico degli edifici beneficiari del sistema di teleriscaldamento.

Il Tecnico


La Responsabile del Distretto

Matteo Olivieri

Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 22251/2021



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO Sanità Pubblica

prot PG 166468
del 28/10/21

prot. 73431
del 27/10/21

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aoopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 smi Parte Terza – Istanza di autorizzazione allo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici per Condominio Palazzo Tarasconi sito in Parma – in Strada Luigi Carlo Farini, 37. Parere.

Visionata la documentazione in oggetto emerge quanto segue:

- Trattasi di richiesta per la realizzazione di un sistema di pozzi (in emungimento e in reimmissione) di acque sotterranee per un impianto di geotermia
- Le acque prelevate saranno utilizzate esclusivamente per l'impianto termico autorizzato, pertanto le acque reimmesse in falda non dovranno subire modifiche di sorta fatta salva la sola differenza di temperatura
- A livello quantitativo la risorsa idrica emunta verrà interamente restituita alla falda di origine
- La captazione del sistema acquifero nell'area di interesse non influisce sui sistemi acquiferi più profondi e non interesserà la risorsa idrica dei sistemi acquiferi sfruttati dai pozzi ad uso acquedottistico poiché l'ubicazione del sistema dei pozzi in progetto rimarrà al di fuori delle zone di rispetto dei pozzi idropotabili presenti nelle vicinanze.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Elisa Mariani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot PG 170017
del 04/11/21



Comune di Parma

Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia

Class. 2021.VI/8/1.1/151

ARPAE SAC
Via PEC

Rif. Sinadoc 2021/22251

Oggetto: D.Lgs 152/06 smi Parte Terza – Istanza di autorizzazione allo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici per il Condominio Palazzo Tarasconi sito in Parma, Strada Luigi Carlo Farini, 37. Parere deroga allaccio in pubblica fognatura.

Vista la richiesta Arpae Prot.132235 del 26/8/2021 in merito alla deroga dell'allaccio alla pubblica fognatura dello scarico di acque utilizzate per scopi geotermici del Condominio Palazzo Tarasconi sito in Parma, Strada Luigi Carlo Farini, 37 acquisita con Prot. 183209 del 26/10/2021;

Tenuto conto che nel merito si sono espresse le seguenti Amministrazioni:

- AUSL Dipartimento Sanità Pubblica Prot.73431 del 01/11/2021 acquisito con Prot.186135 del 02/11/2021 (allegato);
- IRETI SPA Prot. RT17796 del 13/09/2021;

Considerati i pareri espressi dagli Enti coinvolti e finalizzati alla deroga all'allaccio in fognatura in merito al progetto di pozzi per l'impianto di Geotermia del Condominio in oggetto si comunica il nostro parere positivo.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Dott. Marco Giubilini



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.