

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6446 del 20/12/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, OSPEDALE E. FRANCHINI DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6643 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.16140/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – OSPEDALE E. FRANCHINI" - Montecchio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla **"AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Amendola n.2**, concernente l'impianto per l'attività ospedaliera, degenza presso l'Ospedale "E. Franchini" ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Via Barilla n.16**, acquisita agli atti ARPAE con PG/86243 del 1/06/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 26/08/2021 al PG/132077 e in data 19/11/2021 al PG/178563;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusivo dei reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'iscrizione al Registro Provinciale per l'effettuazione di attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art.215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/92648 del 14/06/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Montecchio Emilia in data 14/06/2021 al PG/92506;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.1016/2017 "Approvazione delle norme tecniche per l'attività di autosmaltimento di determinate tipologie di rifiuti sanitari non pericolosi effettuata dalle strutture sanitarie socio-sanitarie e socio-assistenziali della Regione Emilia Romagna";
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna prot.333503 del 09/05/2018 inerente indicazioni sul regime applicativo della DGR n.1016/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della "**AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA**" ubicato nel Comune di **Montecchio Emilia – Via Barilla n.16**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusivo dei reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Iscrizione al Registro Provinciale per l'effettuazione dell'attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la ditta AUSL relativamente all'attività di autosmaltimento svolta presso l'Ospedale "E. Franchini" sito in Via Barilla n.16, Comune di Montecchio Emilia, è **iscritta al n.4 (quattro)** del **Registro provinciale** delle imprese che hanno comunicato di svolgere attività di **autosmaltimento di rifiuti** non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione di cui all'art.215 del D.Lgs.152/06;

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-5805 del 12/12/2019;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusivo dei reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 3 - Attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017;

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC).

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette il presente atto alla ditta Azienda USL di Reggio Emilia ed al Comune di Montecchio Emilia.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Esente bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 (punto 16 dell'Allegato B)

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06

L’**“AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA”** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall’attività ospedaliera e degenza presso l’Ospedale E. Franchini ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Via Barilla n.16** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO N.1 (1000 KW)
EMISSIONE N.4 – IMPIANTO TERMICO N.2 A METANO (735 KW)
EMISSIONE N.11 – CAPPA 3 CHIMICA ANATOMIA PATOLOGICA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall’art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell’art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **7 Febbraio 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **14 Febbraio 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell’ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO N.1 (320 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'AlI.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E2	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO N.1 (1000 KW)	1200	4	0,5 h/mese	Materiale Particellare Ossidi di azoto Monossido di carbonio	< 50 < 250 < 240	(5)(6)
E3	IMPIANTO TERMICO N.1 A METANO (1396 KW)	1750	5,3	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
	IMPIANTO TERMICO N.1 A GASOLIO (1396 KW)	1750	5,3	emergenza	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)(3)
E4	IMPIANTO TERMICO N.2 A METANO (735 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	IMPIANTO TERMICO N.3 A METANO (1750 KW)	1500	5,3	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 100 < 35	(1)
	IMPIANTO TERMICO N.3 A GASOLIO (1750 KW)	1500	5,3	emergenza	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 200 < 200	(2)(3)
E6	IMPIANTO TERMICO N.4 A METANO (895 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E7	IMPIANTO TERMICO N.5 A METANO (895 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8	IMPIANTO TERMICO N.6 A METANO (895 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	CAPPA 3 CHIMICA ANATOMIA PATOLOGICA	1300	4	3 h/g per 4 gg/sett	-----	-----	
EC1	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 5 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
EC2	SFIATO CISTERNA GASOLIO DA 12 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
EC3-EC4	CAPPA CUCINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
EC5	CAPPA LAVAOGGETTI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
EC6	CAPPA CUCINA DIETE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
EC7-EC8	TORRI DI EVAPORAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per gli ossidi di zolfo e il materiale particellare si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.							
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il parametro ossidi di zolfo si intendono rispettati nel caso di utilizzo di combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore allo 0,1% in massa.							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento limitato all'emergenza, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici.							
(5) Adeguamento ai limiti previsti dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%							
(6) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nei generatori di vapore emissioni E3-E5, in caso di emergenza, gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;

3) Poichè dalla relazione inviata dalla Ditta ed acquisita in data 26/08/2021 al PG/132077 risultano essere utilizzate nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze "classificate", la stessa Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, limitatamente agli ossidi di azoto, per l'emissione n.3 (funzionante a gas metano) – 5 (funzionante a gas metano).

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PG/886243 del 1/06/2021 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 26/08/2021 al PG/132077 e in data 19/11/2021 al PG/178563.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico di acque reflue industriali, inclusivo dei reflui domestici e delle acque meteoriche, recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico in pubblica fognatura depurata, adducendo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Roncocesi, delle acque reflue prodotte nell'Ospedale "E. Franchini" di Montecchio Emilia avviene attraverso vari punti di allaccio ed i reflui recapitanti in pubblica fognatura sono costituiti da:

- acque di raffreddamento delle torri evaporative;
- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine;
- acque meteoriche dei piazzali e pluviali dei tetti della struttura ospedaliera;
- effluenti provenienti dalle macchine tritiatrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori").

La planimetria di riferimento, allegata alla domanda di autorizzazione, è la tavola "Cartografia con i punti di innesto della fognatura ospedaliera nella fognatura pubblica e posizionamento maceratori" datata aprile 2019.

Nella planimetria sono rappresentati i seguenti punti di scarico tutti con recapito in pubblica fognatura:

- scarico S1: costituito dalle acque reflue delle torri evaporative, dai reflui domestici derivanti dai servizi igienici, lavaggio mani e altro, dalle acque meteoriche e dagli effluenti delle macchine tritiatrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori"), nell'insieme classificati come acque reflue industriali;
- scarico S2: costituito dalle acque reflue domestiche;
- scarico S3: costituito dalle acque meteoriche delle coperture e dei piazzali.

Le acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Per le acque meteoriche dei piazzali, la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005 in quanto destinati al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei visitatori ed al solo transito di automezzi connessi all'attività svolta, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n.286/2005. Inoltre i medesimi piazzali non sono utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o rifiuti che possono essere dilavati dalle acque meteoriche. Tali tipologie di acque non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Lo scarico nel punto di recapito in pubblica fognatura S1, classificato come scarico di acque reflue industriali, è oggetto della presente autorizzazione ed è costituito dall'insieme delle acque reflue delle torri evaporative, dai reflui domestici derivanti dai servizi igienici, lavaggio mani e altro, dalle acque meteoriche e dagli effluenti delle macchine tritiatrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori").

Le acque reflue dei laboratori e dell'area di diagnostica-immagini sono raccolti e gestiti come rifiuti e conferite a ditte autorizzate allo smaltimento.

Prescrizioni scarico S1

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 57.000 m³.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 160 m³.

3. Lo scarico in S1 non deve superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
4. Prima del recapito nel punto di scarico S1, la fognatura aziendale deve essere dotata di apposito pozzetto di controllo e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile e accessibile al personale addetto ai controlli e al personale del Gestore della pubblica fognatura ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali estranei.
10. Le reti fognarie e manufatti a loro servizio devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia di reti fognarie aziendali e manufatti a servizio, sia a matrice prevalentemente organica sia inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta delle acque reflue o di altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema riscontrato, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
13. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 - Attività di autosmaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 152/06 ed ai sensi della DGR n.1016/2017.

- Il presente allegato è relativo alla comunicazione per l'attività di autosmaltimento, mediante l'utilizzo di apposite macchine trituratrici (denominate "tritapadelle" o "maceratori"), dei dispositivi monouso biodegradabili quali padelle e pappagalli utilizzati per la raccolta e allontanamento delle deiezioni dei degenti presso l'ospedale e/o brocche e catini utilizzati per le pratiche di igiene personale dei medesimi pazienti.
- Tali dispositivi sono costituiti da un impasto di materiale a fibra cellulosica biodegradabile classificati come Dispositivi Medici ai sensi della Direttiva 93/42 CE, pertanto dotati di specifiche schede tecniche di prodotto, allegate alla domanda di autorizzazione.
- I dispositivi sottoposti ad autosmaltimento sono classificati quali rifiuti sanitari non pericolosi identificati dal codice CER 200301 "rifiuti urbani non differenziati" ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b) del DPR 254/2003.
- Si stima un utilizzo di dispositivi inferiore a 30 kg annui (dispositivi vuoti) per posto letto per un totale di 119 posti letto. Nella struttura ospedaliera sono presenti le seguenti macchine trituratrici come di seguito riportate:

Sede (es. padiglione)	Identificativo attrezzatura	EER dei rifiuti
Chirurgia	Maceratore 1	200301
Chirurgia	Maceratore 2	200301
Div. Medicina acuti	Maceratore 3	200301
Div. Medicina acuti	Maceratore 4	200301
Ostetricia	Maceratore 5	200301
Lungodegenza	Maceratore 6	200301
Area ad alta intensità di cura	Maceratore 7	200301

- È previsto un utilizzo delle macchine trituratrici per una durata massima di circa ore 8,30 giornaliere per 365 giorni/anno. Le quantità massime giornaliere di dispositivi monouso, complessivamente avviati ad autosmaltimento, sono pari a 9,78 kg/giorno corrispondenti a 3570 kg/anno (dato riferito a tutte le macchine trituratrici).
- Il processo di autosmaltimento effettuato dalle macchine trituratrici consiste in un trattamento fisico, mediante triturazione con sola aggiunta di acqua.
- La macchina tritratrice è una apparecchiatura avente dimensioni di 51,8 cm in lunghezza, 99,5 cm in altezza e 66,2 cm di profondità ed è alimentata elettricamente. La macchina è costituita da una vasca di frammentazione dotata di testa porta fresa in acciaio inossidabile con lame sovrapposte per il taglio dei dispositivi inseriti. La vasca, inoltre, è a circuito chiuso con valvola di scarico a diaframma/membrana e dotata di coperchio a chiusura ermetica. Dopo la chiusura del coperchio e l'avvio della macchina, avviene la triturazione dei dispositivi monouso introdotti; la valvola di scarico a diaframma/membrana posta sul fondo della vasca si chiude in automatico nella fase di carico dell'acqua fino a che non sia avvenuta la perfetta frammentazione e completa omogenizzazione dei dispositivi monouso introdotti, avvenuta la quale, la valvola consente l'uscita dell'effluente.

- L'effluente viene immesso direttamente nella rete fognaria aziendale a cui essa è collegata stabilmente e la rete recapita nella pubblica fognatura nel punto di scarico individuato come S1 in planimetria (di cui al precedente Allegato 2 al presente atto).
- La macchina trituratrice utilizza per ogni ciclo di triturazione 25 litri di acqua e può trattare a ciclo un numero variabile di dispositivi monouso a seconda della dimensione (es. 4 padelle, 5 pappagalli, 2 catini).
- Dopo lo scarico, la macchina trituratrice compie un ciclo di lavaggio e di sanificazione al fine di rendere igienicamente idonee le parti che possono venire in contatto con gli operatori.
- I locali in cui sono installate le macchine trituratrici sono individuati e riportati nella documentazione unita alla domanda (tavola "Cartografia con i punti di innesto della fognatura ospedaliera nella fognatura pubblica e posizionamento maceratori" datata aprile 2019). Come illustrato nella domanda, l'effluente in uscita dalle macchine trituratrici sono raccolti dalla fognatura aziendale che confluisce unicamente al punto di scarico S1.
- Le macchine trituratrici non determinano emissioni in atmosfera.

Relativamente all'attività dell'Ospedale "E. Franchini" sito in Via Barilla n.16, Comune di Montecchio Emilia, con il presente atto viene attribuito all' AUSL di Reggio emilia il **n.4 (quattro)** di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione di cui all'art.215 del D.Lgs 152/06.

Prescrizioni

1. L'attività di autosmaltimento deve essere esercitata in conformità all'art.215 del D.Lgs 152/06 e pertinenti disposizioni ed in conformità alla DGR 1016/2017;
2. in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare l'attività di autosmaltimento indicata nella sottostante tabella per il corrispondente codice EER e relativa quantità:

Codice EER rifiuto	Quantità massima annua di dispositivi vuoti oggetto di autosmaltimento per posto letto	Quantità massima giornaliera complessiva sottoposta ad autosmaltimento	Quantità massima annuale complessiva sottoposta ad autosmaltimento	Operazioni consentite
200301	30 kg	9,78 kg	3570 kg	triturazione/ macerazione

3. nel caso in cui la ditta intenda avviare ad autosmaltimento quantità complessive di dispositivi monouso superiori a quelle indicate nella sopracitata tabella ed effettuare modifiche della propria attività di autosmaltimento, incluso il posizionamento delle stesse rispetto alla rete fognaria aziendale, è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA;
4. l'attività di autosmaltimento deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, e di quanto previsto dalla DGR 1016/2017;

5. i rifiuti ammessi al trattamento non possono comunque eccedere i 30 kg/anno di dispositivi monouso vuoti per posto letto riferiti in comunicazione dalla ditta;
6. sono ammessi esclusivamente i rifiuti biodegradabili secondo la norma EN 13432;
7. il collettamento della macchina tritratrice alla rete fognaria deve essere stabile e continuo;
8. al termine del ciclo di triturazione e scarico, l'apparecchiatura dovrà compiere un ciclo di lavaggio e sanificazione, anche mediante utilizzo di prodotti detergenti e/o disinfettanti;
9. la macchina tritratrice deve essere dotata di scarico con sifone;
10. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol;
11. in caso di sversamenti accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
12. le macchine tritratrici devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ("Direttiva Macchine");
13. devono essere rispettate le normative in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 e vigenti disposizioni; l'utilizzo dell'impianto deve essere effettuata da operatori informati, formati ed addestrati in materia di sicurezza sul lavoro;
14. la ditta deve tenere un registro indicante il numero e la quantità (kg/anno) dei dispositivi monouso sottoposti ad autosmaltimento;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale degli autosmaltitori.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale risulta che gli interventi previsti non apporteranno cambiamenti significativi relativamente all'impatto acustico e non verranno superati i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale se presente o dalla normativa vigente.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.