

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1059 del 03/03/2022   |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VEGA CARBURANTI SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VENEZIA ÷ VIA CECCHERINI 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO ÷ S.P. 58 PER TAVULLIA AL KM 2+605. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-1124 del 03/03/2022  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini   |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO  |

Questo giorno tre MARZO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VEGA CARBURANTI SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VENEZIA – VIA CECCHERINI 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – S.P. 58 PER TAVULLIA AL KM 2+605.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 22/11/2021 prot. 41773 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 187359 del 06/12/2021 (pratica ARPAE n. 33028/2021), dalla Ditta **VEGA CARBURANTI SPA** (C.F./P.IVA 00167460278), avente sede legale in Comune di Venezia e sede dell'attività in Comune di San Giovanni in Marignano, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2021/197706 del 23/12/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 18504 del 04/02/2022, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 9823 del 01/02/2022, favorevole allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 22220 del 10/02/2022 il titolo abilitativo del Comune di San Giovanni in Marignano prot. n. 2103 del 10/02/2022 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di San Giovanni in Marignano, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico;

CONSIDERATO che l'impianto di distribuzione carburanti, oggetto del presente provvedimento, unitamente all'annesso impianto di autolavaggio, è stato precedentemente ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determina n. 1631/2015 in capo alla ditta DA.MA.R. di Mambelli Gilberto, successivamente volturata in capo alla ditta PELOSI TERESA con determina n. 4628/2016;

DATO ATTO che la ditta PELOSI TERESA, che manterrà la gestione dell'impianto di autolavaggio, ha presentato istanza di modifica dell'AUA n. 1631/2015, in corso di istruttoria, per stralcio dell'impianto di distribuzione carburanti;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta VEGA CARBURANTI SPA, avente sede legale in Comune di Venezia, Via Ceccherini 11(C.F. 00167460278) per **l'impianto un cui si esercita l'attività di distribuzione carburanti**, sito in Comune di San Giovanni in Marignano, S.P. 58 per Tavullia km 2+605;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*parere di Hera Spa prot. n. 9823 del 01/02/2022*);
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpa SAC - Servizio

autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso l'impianto la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



**HERA S.p.A.**  
 Direzione acqua  
 Via Razzaboni 80 41122 Modena  
 tel. 059.407111 fax. 059.407040  
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
 ARPAE (S.A.C.) Rimini  
 via Dario Campana, 64  
 47922 RIMINI RN  
 aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
 Spett.le/Egr.  
 COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 Via Roma, 62  
 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)  
 comune.sangiovaniiinmarignano@legalmail.it

Modena, **01/02/2022**  
 Prot. n. **9823**

Fognatura e Depurazione Romagna  
 Servizio tecnico /EP

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:***  
 ■ Rif. pratica Hera n° 39/2021 Richiesta di parere Prot. 197706 del 23/12/2021;

|  |  |
|--|--|
| ▪ Responsabile dello scarico                               | VEGA Carburanti S.p.A.                                 |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA TAVULLIA km2, 605 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO      |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Distributore carburanti                                |
| ▪ Potenzialità dell'insediamento                           | 600 mc/anno  |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque di prima pioggia                                 |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura nera   |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Disoleatore con filtro a coalescenza                   |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA |

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Cupioli Filippo con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Romita, 10.

In riferimento all'istanza vs pratica n. 33028/21;  
 precisando che il fosso stradale tombinato individuato come recapito dello scarico delle acque meteoriche e di seconda pioggia non rientra nelle nostre competenze gestionali

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** piazzale (2.560 mq). Gli scarichi di acque reflue domestiche (bar, servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità

del confine, in zona costantemente accessibile;

**disoleatore con filtro a coalescenza;**

**pozzetto deviatore; vasca prima pioggia** (14,23 mc);

**misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.  
Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo.  
La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in fognatura.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 14) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie " **Tavola SGM\_SDF\_2021 del 22/11/2021**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

***Il Responsabile***

***Fognatura e Depurazione Romagna***

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**