

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1643 del 01/04/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ECOFELSINEA SRL per l'impianto destinato ad attività di deposito veicoli commerciali, sito in Comune di Bologna (BO), via dell'Ospedaletto n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1679 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno uno APRILE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ECOFELSINEA SRL** per l'impianto destinato ad attività di deposito veicoli commerciali, sito in Comune di Bologna (BO), via dell'Ospedaletto n. SNC.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **ECOFELSINEA SRL** (C.F. 02105181206 e P.IVA 02105181206) per l'impianto destinato ad attività di deposito veicoli commerciali, sito in Comune di Bologna (BO), via dell'Ospedaletto n. SNC, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società **ECOFELSINEA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **ECOFELSINEA SRL** (C.F. 02105181206 e P.IVA 02105181206) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via de' Poeti n. 12, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via dell'Ospedaletto n. SNC, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 03/12/2021 (Prot. n. 546686) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 554552 del 10/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/12/2021 al PG/2021/191018 e confluito nella **Pratica SINADOC 33598/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 567539 del 16/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/12/2021 al PG/2021/193852, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/12/2021 (Prot. SUAP n. 562974).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 7910 del 27/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/01/2022 al PG/2022/13184, ha comunicato la propria non competenza, precisando che il corpo ricettore non è in gestione dello stesso.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 48753 del 31/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/01/2022 al PG/2022/14825, a seguito delle precisazioni di HERA ha trasmesso la documentazione pervenuta al Consorzio della Bonifica Renana ai fini dell'espressione del parere idraulico di competenza
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/18039 del 03/02/2022, a seguito di approfondimenti istruttori svolti sulla documentazione in possesso dell'Agenzia, ha rilevato una probabile interferenza idraulica tra corpi ricettori degli scarichi individuati ed ha richiesto ad HERA SPA e Consorzio della Bonifica Renana la riformulazione dei rispettivi pareri a seguito delle risultanze emerse.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 20450 del 01/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2022 al PG/2022/34595, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 4055 del 23/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2022 al PG/2022/48128, ha trasmesso parere idraulico favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 145582 del 28/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/03/2022 al PG/2022/51151, ha trasmesso parere favorevole del Comune di Bologna ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 29/03/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>9</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>10</sup>

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>10</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta

con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto ECOFELSINEA SRL**  
**Comune di Bologna (BO), Via dell'Ospedaletto n. SNC**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del  
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

**Scarico S1** nella pubblica fognatura di Via dell'Ospedaletto (afferente allo scolo fognario delle acque miste Canale Consortile Cancchia Superiore – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) , come “scarico di acque reflue industriali” costituito dalle acque di prima pioggia, potenzialmente contaminate, in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche origiante dall’area dell’attività di “deposito di veicoli commerciali”. Il sistema di trattamento è costituito da un disabbiatore e filtro a coalescenza adeguatamente dimensionato e dotato. prima dell’immissione, di pozzetto di ispezione e campionamento e sistema di intercettazione manuale

**Scarico S2** nella pubblica fognatura di Via dell'Ospedaletto (afferente allo scolo fognario delle acque miste Canale Consortile Cancchia Superiore – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) , come “scarico di acque meteoriche di dilavamento” costituito dalle acque di seconda pioggia, in uscita dal sistema di trattamento delle acque meteoriche origiante dall’area dell’attività di “deposito di veicoli commerciali”, raccolte in una vasca di laminazione dimensionata per 1412 metricubi e rilasciate in conformità al parere idraulico rilasciato dal Consorzio della Bonifica Renana allegato

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 20450 del 01/03/2022 e del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 4055 del 23/03/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 145582 del 28/03/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 28/03/2022 al PG/2022/51151). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di

Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/12/2021 al PG/2021/191018).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato Novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 17/12/2021 al PG/2021/193852).
- Elaborato "Planimetria progetto" datato Novembre 2021 (agli atti di ARPAE in data 17/12/2021 al PG/2021/193852).

-----  
Pratica Sinadoc 33598/2021

Documento redatto in data 29/03/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**Comune di Bologna**  
UI Attività Produttive e Commercio

## FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

### IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE UNITO AL DOCUMENTO ELETTRONICO

#### Dati generali

Numero / Anno PG :	<b>145582/2022</b>
Data protocollazione:	28/03/2022
Oggetto :	parere comunale
Numero file:	<b>1</b>

#### Dati specifici

Nominativo :	<b>Nanni Cesare</b>		
Impresa :	<b>ECOFELSINEA S.R.L.</b>		
Via	Civico	Quartiere	

#### Documentazione informatica

Nome File : **AUA Parere SUAP.pdf.p7m**  
Hash (SHA-256) : d018baa7d767cbaf1c6a8dbe24c33eed76ed78495b5e4dccb4b6a5acb0b20fb8

**Il documento elettronico è firmato digitalmente.**  
Da : Pierina Martinelli

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.  
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



COMUNE DI BOLOGNA

Spett.le  
ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 546686 / 2021 AUA – Richiesta di AUA marice scarichi per impianto in Via dell’Ospedaletto – ECOFELSINEA SRL. Rilascio parere.

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’attività di deposito per veicoli commerciali svolta nello stabilimento sito in Via dell’Ospedaletto snc , acquisita al P.G. n. 546686 / 2021 del 03/12/2021;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque di acque reflue in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 01/03/2022 prot 20450/2022

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all’adozione dell’autorizzazione unica ambientale relativamente all’attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell’allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Documento firmato digitalmente  
Atto di Incarico PG 99612/2022  
Il Direttore Dott.ssa Pierina Martinelli

IL PRESENTE DOCUMENTO HA VALIDITA' SOLO SE CONSERVATO ED ESIBITO UNITAMENTE AL FRONTESPIZIO, RECANTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO GENERALE

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 01 marzo 2022  
Prot. n. 0020450/22

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>13/12/2021</b>	Num. prot.: <b>111929</b>	Data prot.: <b>17/12/2021</b>	Num. prot.: <b>113957</b>
	Data prot.: <b>27/01/2022</b>	Num. prot.: <b>07910</b>	Data prot.: <b>08/02/2022</b>	Num. prot.: <b>12822</b>
	PA&S 113/2021			

Spett.li  
**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
PEC: [suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto:** **procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA - Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.**  
**Presentata da ECOFELSINEA S.R.L. con sede in via de' Poeti n° 1/2 - BOLOGNA**  
*Prot. 546686/2021 del 03 dicembre 2021*

Da verifiche tecnico-amministrative sollecitate a seguito della emissione del parere trasmesso con prot. Hera Spa n° 7910 del 27/01/2022 in cui la scrivente Società si dichiarava non competente in merito al rilascio del parere per la matrice scarichi, data l'assenza di recettori degli scarichi in sua gestione, essendo stata verificato:

- l'assenza di una pubblica fognatura;
- la presenza di una condotta sita in via dell'Ospedaletto che scorre in direzione sud-est verso nord-ovest e che si immette nello Scolo Canocchia ritenuta non in gestione ad Hera Spa;

La condotta sita in via dell'Ospedaletto e che si immette nello Scolo Canocchia dagli approfondimenti effettuati è classificata come:

- scolo fognario delle acque miste e risulta in gestione alla scrivente Società.

Per tale motivo è stato riformulato il parere di seguito allegato alla presente che integra e sostituisce quanto in precedenza trasmesso.

Distinti saluti

Firmata digitalmente  
**Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia**  
*Ing. Paolo Gelli*

*In allegato:*  
*copia di BOLOGNA\_Ditta ECOFELSINEA SRL via dell'Ospedaletto - rev. parere*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 01 Marzo 2022  
Prot. n. 0020450/22

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/sl/eg

Spett.li  
**COMUNE DI BOLOGNA**  
**Dipartimento Economia e Promozione della Città**  
**Settore Attività Produttive e Commercio**  
**U.O. Procedimenti Ambientali**  
Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO  
PEC: [suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la**  
**prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>13/12/2021</b>	Num. prot.: <b>111929</b>	Data prot.: <b>17/12/2021</b>	Num. prot.: <b>113957</b>
	Data prot.: <b>27/01/2022</b>	Num. prot.: <b>07910</b>	Data prot.: <b>08/02/2022</b>	Num. prot.: <b>12822</b>
	PA&S 113/2021			

**Oggetto: procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA - Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.**  
**Presentata domanda mediante procedimento ordinario da parte di ECOFELSINEA S.R.L. con sede in via de' Poeti n° 1/2 - BOLOGNA**  
*Prot. 546686/2021 del 03 dicembre 2021*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Cesare Nanni codice fiscale NNNCSR53D29H678W in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ditta "ECOFELSINEA SRL" codice fiscale 02105181206 con sede in via de' Poeti n° 1/2 in comune di Bologna (BO) e insediamento produttivo in via dell'Ospedaletto snc in comune di Bologna (BO), inerente all'attività di deposito per veicoli commerciali.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che:

- ✓ con la presente istanza la ditta fa richiesta di AUA per la realizzazione di un parcheggio dedicato al deposito dei veicoli commerciali, tale parcheggio occuperà un'area complessiva di 30.780 m<sup>2</sup> di cui 23.200 m<sup>2</sup> saranno impermeabili e asfaltati;
- ✓ le acque meteoriche, raccolte attraverso apposita rete fognaria saranno diversificate attraverso un pozzetto di ripartizione che separerà le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia;
- ✓ le acque di seconda pioggia (afferenti allo scarico S2) saranno raccolte in una vasca di laminazione della capacità massima di 1412 m<sup>3</sup> per essere rilasciate in virtù delle indicazioni fornite dal consorzio della Bonifica Renana;
- ✓ le acque di prima pioggia (afferenti allo scarico S1) saranno trattate con un dissabbiatore costituito da tre vasche monoblocco prefabbricate aventi un volume complessivo di 150 m<sup>3</sup> e da una successiva vasca di dimensioni più ridotte (4,1 m<sup>3</sup>) dotata di filtro coalescente, capace di trattenere gli idrocarburi;

- ✓ l'attivazione dello scarico (S1) dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore dall'evento meteorico;
- ✓ in virtù delle caratteristiche degli impianti presenti a monte del punto di scarico S1 è ritenuto congruente l'esecuzione di prelievi allo scarico anche di tipo istantaneo nel periodo di attivazione dello scarico;
- ✓ sullo scarico (S1) sarà installata come da documentazione tecnica pervenuta, una valvola di intercettazione del tipo a ghigliottina ad azionamento manuale;
- ✓ le modalità di scarico verso il recettore finale per quanto attiene al regime idraulico, dovranno rispettare le prescrizioni emesse dal Consorzio della Bonifica Renana contenute nell'allegato 1 della relazione tecnica integrativa trasmesse per la presente istanza (AUA\_OSPEDALETTO\_RELAZIONE TECNICA);
- ✓ gli scarichi S1 e S2 verranno convogliati successivamente tramite una condotta di nuova realizzazione, nel fosso di scolo tombinato di via dell'Ospedaletto, che svolge la funzione di raccolta degli scarichi fognari dell'area e che lo convoglia verso lo scolo fognario delle acque miste (Canale consortile Canocchia Superiore) che scorre lungo via della Salute;
- ✓ lo scarico delle acque di prima pioggia, in relazione all'interferenza idraulica con il corpo recettore (Canale consortile Canocchia Superiore) dovrà rispettare i limiti previsti **dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in acque superficiali.**

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue industriali in precedenza descritte originate dal trattamento delle acque di prima pioggia;**
  - **acque meteoriche di seconda pioggia;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in acque superficiali;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**

- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le modalità di scarico per quanto attiene alla componente volumetrica verso il recettore finale dovranno rispettare le prescrizioni emesse dal Consorzio della Bonifica;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Sono prescritte relativamente al punto di scarico S1:**

- riposizionamento del pozzetto di campionamento e controllo, alla luce della predisposizione per un allaccio delle acque nere riportato nella cartografia allegata all'istanza, a monte di ogni possibile immissione;
- aggiornamento della cartografia tecnica in precedenza trasmessa.

Dovranno essere fornite, entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 luglio 2022, l'aggiornamento cartografico e opportuna documentazione fotografica comprovante l'avvenuta esecuzione delle opere richieste, che dovrà essere trasmessa a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

Settore Istruttorie Tecniche

**Spett.le**

**Comune di Bologna - U.I. Attività Produttive e  
Commercio/SUAP - U.O. Procedimenti  
Ambientali**

**PEC [suapaccessunitario@pec.comune.bologna.it](mailto:suapaccessunitario@pec.comune.bologna.it)**

**OGGETTO: Procedimento AUA PG N. 546686 / 2021  
ECOFELSINEA S.R.L.  
Impianto sito in Via dell'Ospedaletto snc.  
Richiesta di parere per scarico in acque superficiali.  
Parere Idraulico (Codice pratica: 202201124).**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 31/01/2022 con prot. n. 1124 una richiesta da parte del Comune di Bologna per il rilascio di un parere idraulico in merito al procedimento di A.U.A in oggetto, relativo all'impianto sito in Via dell'Ospedaletto, in Comune di Bologna.

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 12 del 19/10/2018, ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque". Link: [http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_faseO2.aspx?ID=240](http://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240)

Considerato che dalla documentazione tecnica allegata alla richiesta sopracitata si evince che:

- lo scarico S2 proveniente dalla vasca di laminazione e lo scarico S1 proveniente dal trattamento di prima pioggia recapitano le acque all'interno di una condotta del diametro di 250 mm di nuova realizzazione e posta lungo Via dell'Ospedaletto e parallela alla rete fognaria esistente (dn 400) in cui si immette;
- Hera Spa, con nota prot. 7910 del 27/01/2022, ha rilevato che gli scarichi oggetto dell'istanza convogliano in acque superficiali, più precisamente nello Scolo Canocchia Superiore;



- le acque vettorate nella condotta fognaria esistente (dn 400) a sua volta si immette in altra condotta, sottostante Via della Salute, che segue un tracciato catastale attribuito a “livello acque” non in gestione al Consorzio, e successivamente si collega allo Scolo Canocchia Superiore, in gestione al Consorzio;

Dato atto che in data 25/02/2021 con prot. n. 2770 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole in merito alla compatibilità idraulica e al non incremento del rischio conseguente alla realizzazione di un deposito veicoli in lotto libero, nell'area di rispetto dello scolo consorziale Canocchia Superiore, in via dell'Ospedaletto del Comune di Bologna, condizionando la validità dello stesso all'incremento del volume di laminazione fino ad un valore pari a mc 1.540 e limitando la portata in uscita a 30,8 l/s.

Preso atto che 02/03/2021 con prot. n. 3004, il proponente ha inoltrato a questo Consorzio una integrazione sulla relazione idraulica dichiarando che l'invaso di laminazione avrà un volume pari a mc 1.578, conforme a quanto richiesto dalla normativa PSAI Reno e che il piano di campagna risulterà mediamente più alto rispetto allo stato di fatto di un valore mediamente superiore ai 50 cm.

A seguito di incontro tecnico avvenuto in data 28/02/2022 avente ad oggetto la risoluzione delle problematiche emerse a seguito delle valutazioni di cui sopra, in merito soprattutto alla responsabilità di gestione del ricettore finale degli scarichi oggetto di AUA.

Considerato inoltre che:

- non viene proposto alcun aumento di superficie impermeabile;
- si possono considerare non applicabili le normative vigenti riguardanti l'incremento dell'apporto di acque alla rete consorziale e quelle relative all'incremento del rischio di alluvione della zona in oggetto;
- lo scolo Canocchia Superiore è un canale di bonifica con funzione di scolo e irrigua;
- la L.R. n. 4/2007 prevede che i Consorzi di Bonifica, per i canali di propria competenza, esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua;
- siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti).

Pertanto, lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime **parere idraulico favorevole** per lo scarico indiretto nello scolo consorziale Canocchia Superiore delle acque meteoriche provenienti dallo stabilimento sito in via dell'Ospedaletto, **a**



**condizione che** per gli scarichi S1 e S2 siano rispettati i valori limite previsti dal Dlgs. 152/2006 relativamente agli scarichi di acque reflue in corpi idrici superficiali.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Ing Aspromonte Rossella (tel 3480707122) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE AREA TECNICA  
( *Ing. Ilihc Ghinello* )

Il presente documento è sottoscritto  
esclusivamente con firma digitale ai sensi  
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che  
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**