

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1673 del 04/04/2022   |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VEGA CARBURANTI SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VENEZIA ¿ VIA CECCHERINI 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE ¿ VIA PROVINCIALE DEL CONCA 18 N. 462. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO A MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA N. 965 DEL 27/02/2017. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-1771 del 01/04/2022  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini   |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO  |

Questo giorno quattro APRILE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA VEGA CARBURANTI SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VENEZIA – VIA CECCHERINI 11 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI SAN CLEMENTE – VIA PROVINCIALE DEL CONCA 18 N. 462. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO A MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA N. 965 DEL 27/02/2017.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la comunicazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Clemente in data 23/11/2021 prot. 41941 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 186488 del 03/12/2021 (pratica ARPAE n. 33225/2021), dalla Ditta **VEGA CARBURANTI SPA** (C.F./P.IVA 00167460278), avente sede legale in Comune di Venezia e sede dell'impianto di distribuzione carburanti e autolavaggio in Comune di San Clemente, intesa ad ottenere la modifica non sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, adottata dal SAC ARPAE di Rimini con provvedimento n. 965 del 27/02/2017, ai sensi del DPR n. 59/2013, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Valconca provv. n. 24 del 09/03/2017, a favore della Società DELTA OIL S.r.l., successivamente volturato con provvedimento di ARPAE SAC di Rimini n. 2200 del 06/05/2021 a favore della Società Rubicone S.r.l. e con provvedimento di ARPAE SAC di Rimini n. 3420 del 07/07/2021 a favore della Società VEGA CARBURANTI S.P.A.;

DATO ATTO che la competenza per lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura è del Comune che si avvale del parere tecnico del gestore del servizio idrico integrato ai sensi della L.R. 3/99 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nel merito l'unica modifica proposta consiste nello scorporo dell'attività di autolavaggio e del relativo titolo abilitativo consistente nello scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, restando in capo al richiedente l'altro titolo abilitativo relativo allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura (distributore di carburanti);

DATO ATTO che la ditta BARBIERI ANDREA, avente sede legale in Comune di San Clemente Via Provinciale del Conca n. 462, ha presentato, in data 24/11/2021, presso il SUAP competente, domanda intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ex art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, relativa all'attività di autolavaggio ubicato in Comune di San Clemente – Via Provinciale del Conca n. 462 - oggetto del predetto scorporo, il cui procedimento si è concluso con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) determina n. 1559 del 29/03/2022;

CONSIDERATO che l'istanza di modifica richiesta comporta una riduzione dell'impatto ambientale stante lo stralcio dell'autolavaggio, pertanto si configura come modifica non sostanziale del precedente provvedimento AUA n. 965 del 27/02/2017 intestato a DELTA OIL S.r.l., successivamente volturato a VEGA CARBURANTI S.P.A. con provvedimento Voltura n. 3420 del 07/07/2021;

RITENUTO pertanto per quanto sopra evidenziato, aggiornare il provvedimento di AUA n. 965 del 27/02/2017 comprendente i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

RICHIAMATO il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 965 del 27/02/2017 adottato dal SAC ARPAE di Rimini ai sensi del DPR n. 59/2013, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Valconca provv. n. 24 del 09/03/2017, a favore della Società DELTA OIL S.r.l.;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti di voltura di ARPAE SAC di Rimini n. 2200 del 06/05/2021 a favore della Società Rubicone S.r.l. e n. 3420 del 07/07/2021 a favore della Società VEGA CARBURANTI S.P.A.;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

RITENUTO chiedere il parere del Comune di San Clemente e di Hera Spa in quanto enti competenti, al fine di aggiornare l'AUA relativamente alla modifica richiesta;

RICHIAMATA la nota PG/2021/194902 del 20/12/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 18507 del 04/02/2022, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 9805 del 01/02/2022, favorevole allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 34080 del 01/03/2022 il titolo abilitativo del Comune di San Clemente prot. n. 7056 del 01/03/2022 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di San Clemente, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo si esprime favorevolmente in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Società **VEGA CARBURANTI S.P.A.**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### **DETERMINA**

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR n. 59/2013, il provvedimento n.965 del 27/02/2017 di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società **VEGA CARBURANTI S.P.A.** avente sede legale in Comune di Venezia, Via Ceccherini n. 11 (C.F./P.IVA 00167460278) per l'esercizio dell'attività di vendita carburanti in Comune di San Clemente, Via Provinciale del Conca n. 462, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI SOSTITUIRE l'Allegato A alla determina n. 965/2017 con il nuovo Allegato A al presente provvedimento che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*parere di Hera Spa prot. n. 9805 del 01/02/2022*);
3. Il presente provvedimento è trasmesso al richiedente, e per conoscenza agli uffici comunali di competenza, a Hera Spa al Suap territorialmente competente;
4. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento il Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 965 del 27/02/2017 adottato dal SAC ARPAE di Rimini ai sensi del DPR n. 59/2013 e rilasciato dal SUAP dell'Unione Valconca con provvedimento n. 24/2017, unitamente alla copia dell'istanza e relativi allegati, ai precedenti provvedimenti di voltura e al presente provvedimento di modifica non sostanziale a disposizione degli organi competenti al controllo;
5. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del

D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

6. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
7. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

**HERA S.p.A.**  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
ARPAE (S.A.C.) Rimini  
via Dario Campana, 64  
47922 RIMINI RN  
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di SAN CLEMENTE  
Sportello unico attività produttive  
Unione dei Comuni della ValConca  
Via Colombari, 2  
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)  
unionevalconca@legalmail.it

Modena, **01/02/2022**  
Prot. n. **9805**

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**  
▪ Rif. pratica Hera n° 40/2021 Richiesta di parere Prot. 114633 del 20/12/2021;

|  |   |
|--|---|
| ▪ Responsabile dello scarico                               | VEGA Carburanti S.p.A.                                    |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | Via Provinciale Conca , 462 - SAN CLEMENTE                |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Distributore carburanti                                   |
| ▪ Potenzialità dell'insediamento                           | 500 mc/anno   |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque di prima pioggia                                    |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura nera  |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Disoleatore con filtro a coalescenza                      |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI,<br>17 CATTOLICA |

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Cupioli Filippo con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Romita, 10.

In riferimento all'istanza vs pratica n. 33225/21;  
precisando che il fosso stradale tombinato individuato come recapito dello scarico delle acque meteoriche e di seconda pioggia non rientra nelle nostre competenze gestionali

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** piazzale (2.350 mq).  
Gli scarichi di acque reflue domestiche (bar, servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque di prima pioggia:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità

del confine, in zona costantemente accessibile;

**pozzetto deviatore;**

**vasca prima pioggia** (13,07 mc);

**disoleatore con filtro a coalescenza;**

**misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in fognatura.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 15) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola SDF\_2021 del 24/11/2021**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

***Il Responsabile***

***Fognatura e Depurazione Romagna***

*Ing. Pierpaolo Martinini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**