

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-216 del 20/01/2022
Oggetto	D.Lgs. 115/2008 - Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di impianto di trigenerazione di potenza elettrica pari a 1067 kWe e termica 2,671 MWt presso lo stabilimento produttivo, sito in Via Confine n. 1583, Comune di Ravarino (MO) - Proponente: Gruppo Fini S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-195 del 18/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.Lgs. 115/2008 – Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di impianto di trigenerazione di potenza elettrica pari a 1067 kWe e termica 2,671 MWt presso lo stabilimento produttivo, sito in Via Confine n. 1583, Comune di Ravarino (MO) – Proponente: Gruppo Fini S.p.A.

In data 22/10/2021, la società Gruppo Fini S.p.A. ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.163598, n.163601, n.163604, n.163613 del 22/10/2021, per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs.115/2008, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano, di potenza elettrica pari a 1,067 MWe e termica 2,671 MWt, presso lo stabilimento produttivo del Gruppo Fini S.p.A. in Via Confine n.1583, Comune di Ravarino (MO).

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 "Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- D.Lgs 79/99 ("Decreto Bersani") "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)";
- DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il progetto consiste nell'installazione di un trigeneratore che permetterà la produzione di energia elettrica e termica utilizzata per il sostentamento energetico del complesso, con una potenza di 1,067 MWe e 2,671 MWt, a servizio dello stabilimento produttivo di Gruppo Fini S.p.A. in Via Confine n.1583, Comune di Ravarino (MO).

L'avvio del procedimento è coinciso con la presentazione dell'istanza, avvenuta il giorno 22/10/2021.

Il pagamento delle spese istruttorie in materia di Procedimento Unico è stato effettuato per un importo pari a € 520,00 in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE, contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 169796 del 04/11/2021.

La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione da fonte convenzionale (Dlgs.115/2008)	ARPAE SAC di Modena
Autorizzazione Unica Ambientale	ARPAE SAC di Modena
Titolo edilizio	Comune di Ravarino
Parere preventivo in materia antincendio	Comando Vigili del Fuoco di Modena
Parere di competenza	ARPAE ST Distretto Area Centro AUSL Modena Comune di Ravarino
Parere di competenza	Agenzia delle Dogane Modena
Nulla Osta alla connessione con la rete elettrica	E-Distribuzione Spa

La Conferenza di Servizi è formata dai seguenti Enti:

- Comune di Ravarino
- ARPAE
- AUSL Modena
- Agenzia delle Dogane Modena
- Comando Vigili del Fuoco Modena

È stato invitato a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi anche il gestore di servizi pubblici, E-Distribuzione Spa.

Su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, ARPAE SAC di Modena ha inviato alla società proponente la richiesta di integrazioni con prot. n. 177854 del 18/11/2021.

Non è stato necessario convocare una riunione della Conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter Legge 241/90.

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali presentati a ottobre e a novembre 2021, elencati al paragrafo 1.8 *Elaborati progettuali* del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*", allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni di competenza in merito al progetto:

- Agenzia delle Dogane Modena, Nulla Osta prot.27095/RU del 19/11/2021
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena, parere prot. 181532 del 25/11/2021
- Comune di Ravarino, parere di conformità urbanistica prot. 186717 del 03/12/2021
- ARPAE Servizio Territoriale Distretto Area Centro, contributo istruttorio prot.1291 del

05/01/2022

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato *“Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi”* (Allegato A).

Non sono stati espressi dissensi, né in sede di Conferenza, né attraverso altre modalità.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri ed i nulla osta necessari all'approvazione dell'impianto in progetto, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 115/2008, e sono state individuate delle prescrizioni.

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi, permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto:

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle opere;
- non sono emersi elementi di criticità, in relazione agli aspetti di tipo progettuale ed alle matrici ambientali analizzate, che precludono l'autorizzazione all'intervento.

Sulla base delle valutazioni emerse dai lavori della Conferenza di Servizi, in data 18/01/2022, ARPAE-SAC di Modena ha rilasciato l'atto di modifica dell'AUA di Gruppo Fini S.p.A. per l'impianto in esame, con Determina n. DET-AMB-2022-174 del 18/01/2022, allegata alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Si precisa inoltre quanto segue.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.

Si dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione.

Tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico della società Gruppo Fini S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 08/11/2021, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

Fino al 31/12/2021, il responsabile del procedimento è stato il dott. Richard Ferrari, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE. Dal 01/01/2022 la responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella *“Informativa per il trattamento dei dati personali”*, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 115/08, la società Gruppo Fini S.p.A., con sede legale in Via Confine n. 1583, Comune di Ravarino (MO), alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari 1,067 MWe e termica 2,671 MWt presso lo stabilimento del Gruppo Fini S.p.A, localizzato in Via Confine n. 1583, Comune di Ravarino (MO), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*", Allegato A, di seguito elencate:
 - Pr.1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici di cui al paragrafo 1.8 *Elaborati progettuali* del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A). A tal fine, la ditta deve comunicare la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto assieme ad una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o da un tecnico professionista iscritto al rispettivo Albo che attesti la rispondenza di quanto realizzato al progetto approvato e alle prescrizioni del presente atto e dei suoi allegati. In tale sede potranno essere evidenziate eventuali piccole differenze in un elaborato relativo all' "as built". Arpae provvederà al rilascio di un nulla osta per l'attivazione dell'impianto, previo sopralluogo.
 - Pr.2. Ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge).
 - Pr.3. Si prescrive di comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione e quella di messa in esercizio.
 - Pr.4. Devono essere rispettate le prescrizioni presenti:
 - nel parere di conformità alla normativa antincendio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Modena espresso con prot. 19730 del 25/11/2021 e riportato al paragrafo 3.4 del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A)
 - nell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-174 del 18/01/2022 (Allegato B).
 - Pr.5. Il titolare dell'Autorizzazione unica deve comunicare formalmente ad ARPAE SAC di Modena la cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto.
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;
3. di stabilire che il documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*" (Allegato A) e l'Autorizzazione Unica Ambientale Determina Arpae n. DET-AMB-2022-174 del 18/01/2022 (Allegato B) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione; inoltre ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. 241/90, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati,

- acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento;
6. di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
 7. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad E-Distribuzione Spa ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
 8. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
 9. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 10. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
 11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.