

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3685 del 19/07/2022
Oggetto	Autorizzazione definitiva alla Ditta SAGA Coffee S.p.a. alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale , ubicato in Località La Casona n°1066, Comune di GAGGIO MONTANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3860 del 19/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta SAGA Coffee S.p.a. alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Località La Casona n°1066, Comune di GAGGIO MONTANO (Bologna).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell'

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1. Autorizza la Ditta SAGA Coffee S.p.a., avente sede legale** in Località La Casona n°1066 a GAGGIO MONTANO, alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Località La Casona n°1066, Comune di GAGGIO MONTANO, per una capacità complessiva pari a mc 2 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³;

- ¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"
- ² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
- ³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

3. Dà atto che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;

4. Prende atto che i residui 2 mc comportano che il deposito risulti sotto soglia (art. 11 del RDL n. 1741/1933) e non rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione di competenza di ARPAE (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04);

5. Prende atto della **presenza di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto** da 60 mc (circa 22000 kg massimo). La capacità di detto serbatoio risulta inferiore alla soglia minima oltre la quale è prevista la necessità dell'autorizzazione di competenza ARPAE;

6. Dà atto, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

7. Demanda la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta SAGA Coffee S.p.a. con sede legale in Località La Casona n. 1066 GAGGIO MONTANO, ha presentato in data 24-02-2021 al Prot.n. PG_2021_29022, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Località La Casona n. 1066, Comune di GAGGIO MONTANO (Pratica Sinadoc n. 6634 /2021).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo

regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;

- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bologna PG n. 256042 del 15/07/2009.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna (Prot n. PG_2021_85135 del 28-05-2021).

Si considerano acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Comune di GAGGIO MONTANO;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo⁴.

In data 14 dicembre 2021, con PG/2021/191297, la Ditta SAGA Coffee S.p.a. ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Con *Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12/07/2017, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.*

Con Prot. n. PG/2022/0025400 del 16 febbraio 2022, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 9 marzo 2022.

In data 9 marzo 2022 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale Prot. n. 53998/2022.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso.

⁴ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

In data 5 maggio 2022 con pg. 75380/2022 la Ditta SAGA Coffee S.p.a. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, nelle quali si attestava l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

Con Prot. n. PG/2022/0083949 del 19 maggio 2022 sono stati richiesti i pareri degli Enti in merito all'esaustività della documentazione di cui al punto precedente.

Sono pervenuti i pareri favorevoli del:

- Comune di GAGGIO MONTANO (acquisito in regime di silenzio-assenso);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (acquisito in regime di silenzio-assenso);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (acquisito in regime di silenzio-assenso).

La Commissione ha dichiarato il deposito collaudabile stabilendo prescrizioni in fase di esercizio, contenute nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenute condivisibili le conclusioni del collaudo e vista l'assenso di pareri ostativi, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 19 luglio 2022

per LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁵

(lettera firmata digitalmente)²

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

5

¹D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

²Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 6634/2021

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta SAGA Coffee S.p.a. alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Località La Casona n°1066, Comune di GAGGIO MONTANO (Bologna).

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione è attualmente autorizzato per una capacità complessiva di mc 42,00.

Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Serbatoio	Metallico/Interrato	mc	2	Gasolio
2	Serbatoio	Metallico/Interrato	mc	20	GPL
3	Serbatoio	Metallico/Interrato	mc	20	GPL
Capacità geometrica complessiva (mc): 42					

- **Descrizione delle variazioni effettuate.**

Dismissione e Rimozione dei Serbatoi di GPL n. 2 e 3, per un totale soggetto a dismissione pari a mc. 40,00

- **Consistenza Finale Variata.**

La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto a **mc. 2.00** , composto e descritto come segue:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
planimetria					
1	Serbatoio	Metallico/Interrato	mc	2	Gasolio
Capacità geometrica complessiva (mc): 2					

- prende atto che i residui 2 mc comportano che il deposito risulti sotto soglia (art. 11 del RDL n. 1741/1933) e non rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione competenza ARPAE (art. 1, c. 56 Legge n. 239 del 23.08.04);
- prende atto della **presenza di un impianto di stoccaggio e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto** da 60 mc (circa 22000 kg massimo). La capacità di detto serbatoio risulta inferiore alla soglia minima oltre la quale è prevista la necessità dell'autorizzazione di competenza ARPAE.
- Il titolare del deposito dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al

D.Lgs.81/2008;

4. gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37.
5. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
6. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011.

Prescrizioni in materia Fiscale

1. la Ditta dovrà richiedere all'Ufficio delle Dogane le nuove licenze o la cessazione di quelle esistenti in accordo alle normative fiscali vigenti;
2. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
3. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia Ambientale

1. qualora all'atto della rimozione dei serbatoi, si evidenziasse o si sospettasse contaminazione del sottosuolo o delle acque sotterranee, dovranno essere prese le necessarie misure e i necessari approfondimenti, in particolare si dovrà procedere in base a quanto previsto nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. le attività di dismissione, smaltimento e di ripristino dell'area del deposito dovranno essere eseguite secondo le procedure descritte nel progetto allegato all'istanza. In particolare dovranno essere applicate le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Prescrizioni Generali

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.