

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3831 del 27/07/2022
Oggetto	Autorizzazione alla Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali, con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via TRIUMVIRATO n°84 nel Comune di BOLOGNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4017 del 26/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali, con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via TRIUMVIRATO n°84 nel Comune di BOLOGNA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE²

dell' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- Autorizza** la Società AEROPORTO G.MARCONI di Bologna S.p.A, avente sede legale nel Comune di Bologna in via Triumvirato n°84 , alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali, con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via Triumvirato n°84 nel Comune di Bologna, per una capacità complessiva pari a mc 11 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
- Precisa** che la Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A sarà autorizzata in via definitiva alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, solo successivamente al positivo esito del collaudo

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società AEROPORTO G.MARCONI di Bologna S.p.A, con sede legale nel Comune di Bologna in via Triumvirato n°84, ha presentato in data 1 marzo 2022, al Prot. n. PG_2022_33702, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in Via Triumvirato n°84 nel Comune di Bologna (Pratica Sinadoc n. 12652/2022).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Il deposito di cui si chiede autorizzazione alla modifica è stato autorizzato dalla Prefettura di Bologna con Autorizzazione all'esercizio del deposito di oli minerali per uso industriale e termico prot. n. 292

Div. IIsett./2^ Sez. del 08 settembre 1998.

Si considerano acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Comune di BOLOGNA;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Società AEROPORTO G.MARCONI di Bologna S.p.A deve essere inoltrata all' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa.

Bologna, data di redazione 26 luglio 2022

per LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁴

(lettera firmata digitalmente)⁵

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

⁴D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 12652 /2022

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A alla Variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali, con contestuale Dismissione di Serbatoi, ad uso Industriale, ubicato in via TRIUMVIRATO n°84 nel Comune di BOLOGNA.

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione è attualmente autorizzato per una capacità complessiva di mc 65,00.

Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue:

Costituzione del deposito:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	10	Gasolio uso privato MERCI
2	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	10	Gasolio uso privato EST 1
3	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	10	Gasolio uso privato EST 2
4	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	12	Gasolio uso privato DE - COE
5	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	12	Gasolio uso privato MTC
6	Serbatoio	Interrato	mc	1	Olio lubrificante
7	Serbatoio	Metallico Fuori Terra	mc	2	Gasolio uso industriale
8	Serbatoio	Metallico Fuori Terra	mc	3	Gasolio uso industriale
9	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	5	Gasolio uso industriale
Capacità geometrica complessiva (mc): 65					

- Descrizione delle variazioni da effettuare.

Dismissione serbatoi n. 1-2-3-4-5 per modifica impianti di riscaldamento da alimentazione gasolio a gas metano di rete.

- Consistenza Finale Variata.

La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari, pertanto a **mc. 11,00** , composto e descritto come segue:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
6	Serbatoio	Interrato	mc	1	Olio lubrificante
7	Serbatoio	Metallico Fuori Terra	mc	2	Gasolio uso industriale
8	Serbatoio	Metallico Fuori Terra	mc	3	Gasolio uso industriale
9	Serbatoio	Metallico Interrato	mc	5	Gasolio uso industriale
Capacità geometrica complessiva (mc): 11					

La Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
4. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;
5. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs. 81/2008;
6. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
7. prima dell'effettuazione di qualsiasi intervento sui serbatoi, incluso l'ingresso negli stessi, personale qualificato dovrà verificare, tramite adeguata attrezzatura, che l'atmosfera all'interno dei serbatoi sia tale da escludere qualsiasi pericoloso alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Prescrizioni in materia Fiscale

1. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
2. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia Ambientale

1. qualora all'atto della rimozione dei serbatoi, si evidenziasse o si sospettasse contaminazione del sottosuolo o delle acque sotterranee, dovranno essere prese le necessarie misure e i necessari approfondimenti, in particolare si dovrà procedere in base a quanto previsto nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2. le attività di dismissione, smaltimento e di ripristino dell'area del deposito dovranno essere eseguite secondo le procedure descritte nel progetto allegato all'istanza. In particolare, dovranno essere applicate le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. **I serbatoi interrati esistenti**, non realizzati secondo le prescrizioni indicate nel **DM 29 novembre 2002 ("Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione")**, dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

Età del serbatoio (dall'installazione o dal risanamento)	Frequenza delle Prove di Tenuta
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE

4. Le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità;
5. i risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo;
6. nell'eventualità che la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio, dovranno essere prese le necessarie misure e i necessari approfondimenti, in particolare si dovrà procedere in base a quanto previsto nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Prescrizioni Generali

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. l'area del deposito dismesso dovrà essere conservata in ottemperanza alle prescrizioni dei regolamenti comunali in materia edilizia e di igiene;
3. la Società AEROPORTO G. MARCONI di Bologna S.p.A non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
4. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni e Concessioni

Metropolitana di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione. Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa;

5. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.