

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4255 del 24/08/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese sito in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4446 del 23/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 intestata ad Hera S.p.A. per Scarico 1_ID5026 e Scarico n 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese sito in Comune di Sarsina

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2020/66763;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- All'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti”*;

Visto che a seguito della riperimetrazione degli agglomerati, con D.G.R. n. 2153/2021, è stato istituito l'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese in Comune di Sarsina, i cui sistemi di trattamento sono la stessa fossa Imhoff ID5026 e relativo scolmatore testa impianto ID6061, precedentemente a servizio dell'agglomerato AFC0118_Ranchio ed autorizzati con la Determinazione sopra richiamata;

Atteso che in data 27/06/2022 Hera S.p.A. ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata, acquisita da Arpae al PG/2022/105973, per gli scarichi appartenenti all'Agglomerato AFC0454_Ranchio_Paese in Comune di Sarsina, con riferimento a:

1. aggiornamento del numero di AE serviti relativamente alla fossa Imhoff scarico n. 1_ID5026 e relativo scolmatore testa impianto scarico n. 33_ID6061, a seguito del collettamento delle utenze al depuratore di Bacciolino Agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno;
2. sospensione dell'obbligo della pulizia annuale della fossa Imhoff;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpae PG/2022/109315 del 01/07/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 29/07/2022 il Responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando quanto segue: *“(…) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta la sostituzione integrale del*

vigente Allegato A e Relativa Planimetria conseguente a:

- a) *aggiornamento del numero di AE serviti relativamente alla fossa imhoff scarico n. 1_ID5026 e scolmatore testa impianto scarico n. 33_ID6061 a seguito del collettamento delle utenze al depuratore di Bacciolino Agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno;*
- b) *sospensione dell'obbligo della pulizia annuale della fossa imhoff.”;*

Ritenuto sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2020/66763, come segue:

- l'agglomerato “AFC0118_Ranchio”, laddove richiamato, viene sostituito con l'agglomerato “AFC0454_Ranchio_paese”;
- il vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria viene sostituito con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ad HERA S.p.A.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota PG/2021/201008 del 31/12/2021 e successiva nota PG/2022/112476 del 07/07/2022, con le quali la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione “Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n°

59 – HERA S.p.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2017, con Atto Prot. Unione n. 36590/2017, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020, trasmessa ad HERA S.p.A. con nota Arpae PG/2020/66763, come segue:

- l'agglomerato "AFC0118_Ranchio", laddove richiamato, viene sostituito con l'agglomerato "AFC0454_Ranchio_paese";
- il vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria viene sostituito con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di notificare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Sarsina, ad Arpae APA EST, ad ATERSIR, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, all'AUSL ROMAGNA – Dipartimento di Sanità Pubblica, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata
Tamara Mordenti

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**AGGLOMERATO AFC0454_Ranchio_paese – Comune di Sarsina****A. PREMESSE**

Con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4687 del 05/09/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A.. Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 1_ID5026 e Scarico n. 33_ID6061 appartenenti all'agglomerato AFC0118_Ranchio sito in Comune di Sarsina”*, ArpaE SAC di Forlì-Cesena ha rilasciato ad Hera S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, l'AUA per l'Agglomerato AFC0118_Ranchio in Comune di Sarsina; la stessa è stata successivamente aggiornata con la determinazione n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020;

A seguito della ripermimetrazione degli agglomerati, con DGR n. 2153/2021, è stato istituito l'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese in Comune di Sarsina, i cui sistemi di trattamento sono la stessa fossa Imhoff ID5026 e relativo scolmatore testa impianto ID6061, precedentemente a servizio dell'agglomerato AFC0118_Ranchio ed autorizzati con la Determinazione sopra richiamata;

Con comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata, presentata in data 27/06/2022 acquisita al Prot. ArpaE n. PG/2022/105973, Hera S.p.A. richiede:

1. aggiornamento del numero di AE serviti relativamente alla fossa Imhoff scarico n. 1_ID5026 e relativo scolmatore testa impianto scarico n. 33_ID6061, a seguito del collettamento delle utenze al depuratore di Bacciolino Agglomerato AFC0067_Mercato Saraceno;
2. sospensione dell'obbligo della pulizia annuale della fossa Imhoff.

A.1 Aggiornamento del nr. di AE della fossa Imhoff scarico n. 1 ID5026 e dello scolmatore testa impianto scarico n. 33 ID6061

Hera spa comunica che, a seguito dei lavori di adeguamento dell'agglomerato AFC0118_Ranchio ed al procedere dei conseguenti allacci delle utenze al nuovo collettore fognari/o afferente al depuratore di Bacciolino (trattamento di secondo livello), le utenze che ancora afferiscono alla fossa Imhoff sc. 1_ID5026, divenuta sistema di trattamento dell'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese istituito con DGR n. 2153/2021, sono computate in n° 2 AE; verranno pertanto aggiornati i dati e le schede tecniche della sopracitata fossa Imhoff e dello scolmatore testa impianto sc. 33_ID6061.

A.2 Richiesta sospensione obbligo pulizia annuale fossa Imhoff

Hera Spa chiede di poter sospendere, a seguito dell'esiguo volume di reflui scaricati in fognatura, l'obbligo di pulizia annuale della fossa Imhoff fino a quando la stessa non avrà ripreso la sua regolare funzione, generando con regolarità lo scarico in acque superficiali la cui sussistenza sarà oggetto di comunicazione alla SAC da parte del GSII. Tale richiesta si ritiene accoglibile, pertanto la prescrizione n. 2 dello scarico 1_ID5026 verrà sostituita come segue:

2. Il Gestore è tenuto a comunicare a questo SAC quando la fossa Imhoff riprenderà la sua regolare funzione, generando con regolarità lo scarico. A decorrere dalla data di tale comunicazione, la periodicità degli svuotamenti della fossa non dovrà essere superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti:

- presentata per il rilascio dell'istanza di AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/04/2017 Prot. Unione n. 15088/2017 ed acquisita da ArpaE in data 07/04/2017 al Prot. ArpaE n. PGFC/2017/5344;

- presentata in allegato alla istanza di AUA, presentata in data 24/01/20, acquisita al Prot. Arpae PG/2020/11620, approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2067 del 06/05/2020;
- presentata a supporto della presente comunicazione di modifica non sostanziale di AUA, acquisita in data 27/06/2022 Prot. Arpae n. PG/2022/105973.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0454_Ranchio_paese autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono quelli di seguito indicati:

1. Scarico n. 1_ID5026;
2. Scarico n. 33_ID6061.

D. PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2030. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G.R. n. 201/2016.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti (fossa Imhoff e/o scolmatore) di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, sia per fossa Imhoff sia per lo scolmatore, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate:

Scarico n. 1_ID5026 "Ranchio_paese"

Identificativo del GSII	ID5026
Provenienza	Fognatura mista
Trattamento	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 64.000 di cui 18.300 lt per la camera di sedimentazione e 45.700 lt per la camera di digestione
Località	Via S.P. 128 Tezzo – Ranchio – Fraz. Ranchio - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	747574 - 4873048
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747595 - 4873053
Agglomerato	AFC0454_Ranchio_paese
Consistenza Agglomerato	<50 A.E.
Potenzialità impianto	457 A.E.
Utenza trattata	2 A.E.
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna
Bacino Idrico	Savio

Scarico n. 33_ID6061

Provenienza	Scolmatore testa impianto "a soglia frontale sull'emissario"
Trattamento	nessuno
Località	S.P. Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	747569 - 4873058
Agglomerato	AFC0454_Ranchio_paese
Corpo idrico ricettore	Fosso di montagna
Bacino Idrico	Savio
A.E. serviti	2
Dotazione idrica (l x A.E./g)	200
Portata nera media (Qm)	0,005 l/s
Portata nera di punta (Qnp)	0,015 l/s
Portata di punta (Qnp + 30%Qnp)	0,0195 l/s
Immissario	CLS diam. 500 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 88 cm
Emissario	CLS diam. 500 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 63 cm
Derivatore	CLS diam. 250 mm quota scorrimento rispetto al chiusino 79 cm
Portata di sfioro	92,76 l/s
Rapporto di diluizione	18552

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n. 1 ID5026:

- 1) La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
- 2) Il Gestore è tenuto a comunicare a questo SAC quando la fossa Imhoff riprenderà la sua regolare funzione, generando con regolarità lo scarico. A decorrere dalla data di tale comunicazione, la periodicità degli svuotamenti della fossa non dovrà essere superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3) La fossa Imhoff, i pozzetti e lo scolmatore devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE Scarico n. 33 ID6061:

- 1) Attivare lo scarico dello solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:4.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.