

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-5290 del 14/10/2022 |
| Oggetto | Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SACMI IMOLA S.C. per il sistema fognario BO32036 rete separata acque meteoriche "Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3" in via Laguna in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche destinate a parcheggio pubblico di comparto (solo sosta e transito) inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola - Bacino Santerno-Gambellara", opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del SII |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-5518 del 13/10/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SACMI IMOLA S.C.** per il sistema fognario BO32036 rete separata acque meteoriche “Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3” in via Laguna in Comune di Imola, raccolta acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche destinate a parcheggio pubblico di comparto (solo sosta e transito) inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - Bacino Santerno-Gambellara”, opere di urbanizzazione primaria realizzate da soggetto privato ed in attesa di cessione e presa in carico dal Comune di Imola e/o dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **SACMI IMOLA S.C.** (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) che realizza e provvisoriamente gestisce il **sistema fognario BO32036³** rete separata acque meteoriche “**Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3**” in via Laguna in **Comune di Imola**, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche destinate a parcheggio pubblico di comparto (solo sosta e transito) inserite nell’Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - Bacino Santerno-Gambellara” (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane meteoriche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³ Sistema fognario BO32036, scarico Rete 037032071, nodo 1 (codici ARPAE-AACM).

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Sacmi Imola S.C. (C.F. 00287010375 e P.IVA 00498321207) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/A, C.A.P. 40026, per il sistema fognario BO32036, rete separata acque meteoriche "Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3" in via Laguna in Comune di Imola, raccolta e allontanamento acque reflue urbane meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche destinate a parcheggio pubblico di comparto (solo sosta e transito) inserite nell'Agglomerato Urbano ABO0002 "Imola - Bacino Santerno-Gambellara" (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.), ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 03/06/2022 (Prot. n. 19194), così

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

come integrata in data 13/06/2022 (Prot. n. 20571) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete separata acque meteoriche da cedere alla pubblica gestione e realizzate nell'ambito di intervento edilizio a destinazione residenziale in area appartenente ad Agglomerato Urbano.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20781 del 14/06/2022 (pratica SUAP n. 83/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/06/2022 al PG/2022/98291 e confluito nella **Pratica SINADOC 22832/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/106080 del 27/06/2022 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento da parte del SUAP, ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Imola, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A), Gestore del fosso stradale comunale (società Area Blu S.p.A.), Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e ARPAE-APAM - Servizio Territoriale).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23609 del 04/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/07/2022 al PG/2022/110070, ha trasmesso la documentazione ed ha richiesto i relativi parere/nulla osta ai soggetti competenti non ancora coinvolti nell'istruttoria (Comune di Imola, Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A), Gestore del fosso stradale comunale (società Area Blu S.p.A.) e Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/117035 del 14/07/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/121051 del 21/07/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26394 del 27/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2022 al PG/2022/125848, ha sospeso i termini del procedimento per necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni a carico della società in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28138 del 12/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2022 al PG/2022/134490, ha trasmesso nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Imola del 26/07/2022 (Prot. n. 26131) e contestuale comunicazione del Comune medesimo della conferma dell'intenzione di acquisire in carico, a collaudo favorevole delle opere eseguite, le infrastrutture realizzate per la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue urbane.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29742 del 01/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2022 al PG/2022/143109, ha comunicato la ripresa della decorrenza dei termini del procedimento dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta (26/08/2022 - Prot. SUAP n. 29084) ed ha trasmesso ai soggetti competenti la relativa documentazione integrativa.

- Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con nota Prot. n. 12118 del 09/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/09/2022 al PG/2022/148513, ha trasmesso parere favorevole per gli aspetti di compatibilità idraulica ed irrigua di propria competenza ai sensi dell'art. 4 della L.R.4/2007.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31276 del 14/09/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2022 al PG/2022/149938, ha trasmesso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Gestore del fosso stradale comunale (società Area Blu S.p.A.) del 08/09/2022 (Prot. n. 5533).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/162760 del 05/10/2022 ha espresso parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto il parere favorevole del Gestore del fosso stradale comunale (società Area Blu S.p.A.), visto il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, visto il nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Imola (con il quale ha confermato anche l'intenzione di acquisire in carico le opere di urbanizzazione realizzate dalla società Sacmi S.C.), acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, preso atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), in regime di silenzio assenso, non ha segnalato nulla di ostativo rispetto a quanto eventualmente già valutato nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice matrice scarico acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali da rete fognaria a provvisoria gestione privata: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 13/10/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali^{10 11}

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società SACMI IMOLA S.C.

Agglomerato Urbano ABO0002 “IMOLA - BACINO SANTERNO-GAMBELLARA”

Sistema Fognario BO32036

Rete separata acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione

“Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3” in via Laguna

Comune di Imola

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005, D.G.R. 1860/2006 e D.G.R. 569/2019

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue urbane meteoriche originato dal **Sistema Fognario BO32036** (tipo separato acque meteoriche) a servizio di aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto a destinazione residenziale appartenente all’**Agglomerato Urbano ABO0002 “Imola - Bacino Santerno-Gambellara”** (classe di consistenza complessiva superiore a 2.000 A.E.)”, come di seguito descritto.

Descrizione del sistema fognario

Sistema Fognario BO32036 - Scarico Rete 037032071 - Nodo 1 – rete separata acque meteoriche “Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3” in via Laguna in Comune di Imola .

Scarico in fosso stradale a fregio di via Laguna poi in canale di scolo consortile Fossa Influyente nel Maestà, scarico indiretto in corpo idrico del reticolo idrografico consortile del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, delle acque reflue urbane meteoriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento di aree esterne pubbliche destinate a parcheggio pubblico di comparto (solo sosta e transito) raccolte e convogliate mediante rete fognaria separate-acque bianche. L’immissione in acque superficiali avviene, senza laminazione idraulica, con condotta di scarico con diametro finale di mm 250, con funzione di “bocca tarata”. Trattasi di opere di urbanizzazione primaria realizzate in base a concezione urbanistica che ne prevede la cessione al Comune di Imola.

Prescrizioni

1. Considerata la destinazione d'uso dell'area servita (aree esterne private e pubbliche, viabilità e parcheggi di comparto di espansione urbanistica a destinazione residenziale), lo scarico in uscita dalla vasca di laminazione delle acque reflue urbane meteoriche originato dalla rete fognaria separata acque meteoriche del "Comparto N15 - Parcheggio pubblico P3" in via Laguna in Comune di Imola non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche.
2. **Entro il 31/12/2022 il Titolare del presente provvedimento deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ed al Comune di Imola:**
 - a) **la proposta tecnico-progettuale, con relativo cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che risponda alla prescrizione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di cui al parere favorevole n. 12118 del 09/09/2022: "reperimento all'interno del sistema fognario di un volume di invaso pari o superiore a quello minimo, così come previsto dalla norma";**
 - b) **la planimetria aggiornata di dettaglio della rete fognaria meteorica realizzata** (comprensiva di quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nel succitato parere favorevole).
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - **siano rispettate le prescrizioni operative ed idrauliche disposte dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con parere favorevole n. 12118 del 09/09/2022, allegato al presente documento come parte sostanziale ed integrante;**
 - il sistema di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche del Comparto non sia mai utilizzato per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006).
 - il complessivo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche sia realizzato e mantenuto conforme a quanto previsto negli elaborati progettuali di riferimento;
 - il sistema di raccolta e scarico delle acque reflue urbane meteoriche sia dotato degli accorgimenti tecnici necessari ad impedire il trascinarsi in acque superficiali del materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (caditoie sifonate, ecc...);
 - sia effettuata la periodica verifica e manutenzione del sistema fognario e dei relativi manufatti (condotte, caditoie, pozzetti, vasca di laminazione, ecc...) a cura di ditte specializzate per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e garantire la pulizia periodica delle aree esterne pubbliche servite fino alla cessione in carico alla gestione pubblica che poi adeguerà le modalità gestionali ai propri standard operativi;

- il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
- lo scarico della acque reflue urbane meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.

Altre prescrizioni generali

1. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico originato dal sistema fognario il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici ricettori, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.
2. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata **con particolare riferimento alla data di avvenuta cessione, passaggio in carico delle infrastrutture fognarie al Comune di Imola e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato che, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali¹, dovrebbe avvenire subito dopo il completamento delle procedure di collaudo e regolare esecuzione.**
3. Il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche emanate anche in futuro dal soggetto gestore del corpo idrico recettore indiretto dello scarico (Scolo consortile Fossa Influyente nel Maestà - Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), con riferimento al parere reso nell'ambito del procedimento istruttorio ed agli altri documenti consortile relativa alla valutazione sul progetto urbanistico-edilizio.
4. Il passaggio in carico della titolarità del presente provvedimento alla gestione pubblica dovrà essere sancito, ai sensi anche della D.G.R. 569/2019, con la contestuale comunicazione del soggetto cedente e la richiesta di voltura della titolarità del complessivo sistema fognario (condotta separata raccolta acque bianche, vasca di laminazione e relativo scarico) da parte del Comune di Imola e/o del Gestore del Servizio Idrico Integrato che subentrerà come Titolare del presente provvedimento.
5. La voltura intestazione dovrà essere estesa anche al provvedimento di Concessione consortile. La Titolarità dello scarico finale non preclude la possibilità di accordi o contratti specifici tra Comune di Imola, Gestore del Servizio Idrico e Soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione del verde (vasche di laminazione) mentre si esclude la possibilità di mantenere in delega al privato responsabilità dello scarico finale e la gestione di impianti e di manufatti che servono alla corretta continuità funzionale dell'intero sistema fognario ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico ricettore dello scarico finale autorizzato.

¹ Rif. D.G.R. 569/2019 del 15/04/2019

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Domanda di rilascio AUA (agli atti di ARPAE in data 14/06/2022 al PG/2022/98291) e relativa documentazione tecnica costituita da:
 - Domanda di AUA presentazione telematica datata 01/06/2022,
 - Relazione tecnica non datata,
 - Planimetria Progetto in scale 1:200 non datata.
- Integrazione documentale AUA (agli atti di ARPAE in data 01/09/2022 al PG/2022/143109) comprensiva dei seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica integrativa non datata,
 - Planimetria su ortofoto non datata,
 - Planimetria su stralcio di mappa catastale non datata,
 - Planimetria su stralcio CTR non datata,
 - Planimetria Progetto in scale 1:200 non datata (allegata in calce).
- Copia parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot. n. 12118 del 09/09/2022 (allegato in calce).
- Copia parere del gestore del fosso stradale comunale (società Area Blu S.p.A.) Prot. n. 5533 del 08/09/2022.

Pratica Sinadoc 22832/2022

Documento redatto in data 13/10/2022

**CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale**

Piazza Savonarola 5 - 48022 Lugo (RA)
tel 0545 909511 fax 0545 909509
www.romagnaoccidentale.it
mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
pec: romagnaoccidentale@pec.it
c o d . f i s c . 9 1 0 1 7 6 9 0 3 9 6

Aderente a:



EV/ac

Prot. vedi segnatura sovrastante

Allegati

Lugo

Ns. rif. 8630/2022, 9536/2022, 10534/2022, 11577/2022 e 11828/2022

Risposta a nota in data 01.09.2022

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 – Istanza SACMI IMOLA S.C. di Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi reflue urbane a Imola in comparto N15 – Parcheggio pubblico P3 – (D.P.R. n. 59/2013) – Trasmissione parere

Spettabile Città di Imola – Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei SUAP

Inviata via pec suap@pec.comune.imola.bo.it

E, p.c. ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Inviata via pec aoobo@cert.arpa.emr.it

SACMI IMOLA S.C.
c/o tecnico incaricato Geom. Silvia Selva

Inviata via pec silvia.selva@geopec.it

Con riferimento alla domanda di autorizzazione unica in oggetto, tesa ad acquisire il parere dello scrivente Consorzio in merito alla compatibilità idraulica dello scarico indiretto nel canale di scolo "Fossa Influyente nel Maestà" (scarico R1 in fosso stradale di via Laguna), di acque meteoriche e di dilavamento del parcheggio "P3" del comparto urbanistico N15 situato in via Laguna SNC e distinto al catasto fabbricati del comune di Imola al Fg. 115 mapp. 1246 - 1249, comune di Imola,

visti

- i disposti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
- i disposti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 4/2007,
- i disposti dell'art. 133 e 134 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- i disposti del vigente Regolamento per le Concessioni e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996 e s.m.i.;



CONSORZIO DI BONIFICA della romagna occidentale

Piazza Savonarola 5 - 48022 Lugo (RA)
tel 0545 909511 fax 0545 909509
www.romagnaoccidentale.it
mail: consorzio@romagnaoccidentale.it
pec: romagnaoccidentale@pec.it
c o d . f i s c . 9 1 0 1 7 6 9 0 3 9 6

Aderente a:



- i disposti del vigente Piano Stralcio di Bacino del torrente Santerno (art. 20) in merito al volume minimo da reperire ai fini dell'invarianza idraulica della trasformazione urbanistica (pari a 500 mc/ha di superficie oggetto di intervento) e portata massima in uscita dalla fognatura non superiore a 15 l/s/ha,

considerato

- l'uso promiscuo dei canali consorziali recettori finali, quindi che svolgono una funzione sia di scolo delle acque che di vettori irrigui;
- che il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sulla base delle linee guida previste dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. in data 6 marzo 2007 n.4;
- che non risultano ad oggi emanate circolari esplicative né linee guida sull'applicazione della norma sopra citata;


nelle more della definizione delle modalità applicative delle disposizioni della suddetta L.R. n. 4/2007 in ordine alla qualità delle acque irrigue, sarà possibile esprimere per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico quantitativo, parere favorevole condizionato al reperimento all'interno del sistema fognario di un volume di invaso pari o superiore a quello minimo, così come previsto dalla norma.

In attesa degli elaborati aggiornati si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO
DOTT. ING. ELVIO CANGINI
documento sottoscritto digitalmente

PLANIMETRIA PROGETTO

Scala 1:200



| | |
|--|-------------------------------------------------|
| | Pozzetto con caditoia carrabile (esistente) |
| | Pozzetto con caditoia carrabile (da completare) |
| | Pozzetto Ø 65 (esistente) |
| | Pozzetto Ø 50 (da completare) |
| | Pozzetto 70x70 cm interrato |
| | Pozzetto 65x65 cm |
| | Rete acque di scarico |

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.