

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5345 del 18/10/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CELLI GIULIANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE ĩ VIA ENRICO MATTEI 43 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN COMUNE DI RIMINI ĩ VIA GIOVANNI PALMIRI 9. MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURA AUA N. 2112/2014.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5599 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CELLI GIULIANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE – VIA ENRICO MATTEI 43 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA GIOVANNI PALMIRI 9. MODIFICA NON SOSTANZIALE E VOLTURA AUA N. 2112/2014.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 29/07/2022, successivamente integrata - assunta al PG di Arpae di Rimini, con n. 125702 del 29/07/2022 (pratica ARPAE n. 27182/2022), dalla Ditta **CELLI GIULIANO SRL** (C.F./P.IVA 01418770408), avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone e sede dell'attività in Comune di Rimini, intesa ad ottenere la **modifica non sostanziale e la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale**, rilasciata dalla Provincia di Rimini con determina n. 2112 del 14/11/2014 in capo alla ditta VE. FA. GAS SRL, (successivamente volturata da ARPAE SAC di Rimini con determina 754/2018 alla ditta ENERGY RETE ROMAGNOLA SRL e con determina n. 598/2019 alla ditta ENERGY RETE SRL), ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

RICHIAMATA la nota di trasmissione dell'istanza, relativa a voltura e modifica non sostanziale, da parte del SUAP del Comune di Rimini, prot. n. 2664759 del 04/08/2022;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la società esercita la sola attività di distribuzione carburanti;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2022/138554 del 24/08/2022, indirizzata ad Hera Spa nella sua qualità di gestore degli impianti, finalizzata alla richiesta di aggiornamento del parere (già emesso in data 22/10/2014 prot. n. 127138) relativamente allo scarico delle sole acque di prima pioggia;

DATO ATTO che l’impianto di cui trattasi era stato autorizzato, unitamente all’impianto di autolavaggio, con determina della Provincia di Rimini n. 2112 del 14/11/2014 in capo alla ditta VE. FA. GAS SRL e successivamente volturata da ARPAE SAC di Rimini con determina n. 754/2018 alla ditta ENERGY RETE ROMAGNOLA SRL e con determina N. 598/2019 alla ditta ENERGY RETE SRL;

PRESO ATTO che l’impianto di autolavaggio sarà gestito da altra ditta che ha presentato apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 157822 del 27/09/2022, il parere aggiornato espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 83075 del 23/09/2022, relativo al solo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO AGLI ATTI il contratto di comodato del 09/06/2022, in corso di registrazione all’Agenzia delle Entrate di Milano, tra la società Energy Rete Srl e la società Celli Giuliano Srl, avente ad oggetto l'esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Rimini, Via Giovanni Palmiri 9;

DATO ATTO che la Società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale ed alla voltura dell’AUA, relativa all’impianto di distribuzione carburanti, a favore della Ditta **CELLI GIULIANO SRL**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno, al fine di agevolare i compiti di controllo, revocare i precedenti provvedimenti n. 2112 del 14/11/2014 in capo alla ditta VE. FA. GAS SRL, e le successive volture n. 754/2018 in capo alla ditta ENERGY RETE ROMAGNOLA SRL e n. 598/2019 in capo alla ditta ENERGY RETE SRL, in quanto il parere, con le relative prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, è stato aggiornato da Hera Spa, relativamente allo scarico di acque di prima pioggia;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo, o al titolare di incarico di funzione “Aua e autorizzazioni settoriali” in sua assenza;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell’incarico funzionale “AUA ed Autorizzazioni settoriali” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della ditta **CELLI GIULIANO SRL**, avente sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Enrico Mattei 43 (C.F. 01418770408) per **l’attività di distribuzione carburanti**, svolta in Comune di Rimini, Via Giovanni Palmiri 9;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia - ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
- 3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in fognatura** (*parere Hera Spa prot. n. 83075 del 23/09/2022*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurre nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, nella fattispecie decorre dal 14/11/2014** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
- 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
- 8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di revocare i provvedimenti n. 2112 del 14/11/2014 in capo alla ditta VE. FA. GAS SRL, e le successive vulture n. 754/2018 in capo alla ditta ENERGY RETE ROMAGNOLA SRL e n. 598/2019 in capo alla ditta ENERGY RETE SRL;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
 ARPAE (S.A.C.) Rimini
 via Dario Campana, 64
 47922 RIMINI RN
 aoon@cert.arpa.emr.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 COMUNE di RIMINI
 Direzione Generale
 Settore Infrastrutture e Qualità
 Ambientale
 U.O. Qualità Ambientale
 Via Rosaspina, 21
 47900 - Rimini
 dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, **23/09/2022**
 Prot. n. **83075**

Asset management
 Pianificazione e sviluppo Asset
 Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e Omologhe/EP

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:*
 ■ Rif. pratica Hera n° 17/2022 Richiesta di parere Prot. 74663 del 24/08/2022;

▪ Responsabile dello scarico	Celli Giuliano Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GIOVANNI PALMIRI, 9 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Potenzialità dell'insediamento	530 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	n.2 disoleatori con filtro a coalescenza
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. MAMBELLI FRANCESCA con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Valenti, 15.

In riferimento all'istanza Vs. pratica n.27182/2022 e s.i.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo **scarico S2** derivante da: **acque di prima pioggia** piazzali distributore carburanti (1.230 mq e 1.000 mq).
Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque di prima pioggia:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
n.2 disoleatori con filtro a coalescenza;

n.2 pozzetti deviatori;

n.2 vasche di prima pioggia (6,85 mc e 8,42 mc);

misuratore di portata elettromagnetico piombato da HERA;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 13) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 14) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola del 15/09/2022**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.