

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5401 del 20/10/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CENTRO PETROLI BARONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ÷ VIA SANTARCANGELO BELLARIA 411 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA ÷ VIA PINZON 304. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO A MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA N. 5944 DEL 08/11/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5659 del 20/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CENTRO PETROLI BARONI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – VIA SANTARCANGELO BELLARIA 411 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITÀ' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA – VIA PINZON 304. AGGIORNAMENTO IN SEGUITO A MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA N. 5944 DEL 08/11/2017.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata da Arpae Sac di Rimini con provvedimento n. 5944 del 08/11/2017, ai sensi del DPR n. 59/2013, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina provv. di prot. n. 20155 del 14/11/2017, a favore della Società LIOR SRLS;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria-Igea Marina in data 18/07/2022, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 118111 del 18/07/2022 (pratica ARPAE n. 26028/2022), dalla Ditta **CENTRO PETROLI BARONI SRL** (C.F./P.IVA 00605110402), avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna e sede dell'attività in Comune di Bellaria-Igea Marina, intesa ad ottenere la modifica non sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata da Arpae Sac di Rimini con provvedimento n. 5944 del 08/11/2017, ai sensi del DPR n. 59/2013, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bellaria-Igea Marina provv. di prot. n. 20155 del 14/11/2017, a favore della Società LIOR SRLS, successivamente volturato con provvedimento di ARPAE SAC di Rimini n.

1203 del 12/03/2020 in capo alla ditta Repsol Italia Spa e n. 2355 del 10/05/2022 in capo alla ditta richiedente;

DATO ATTO che la competenza per lo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura è del Comune che si avvale del parere tecnico del gestore del Servizio idrico integrato ai sensi della L.R.3/99 e s.m.i.;

RITENUTO chiedere il parere del Comune di Bellaria-Igea Marina e di Hera Spa, sia sulla valutazione della modifica (se ritenuta non sostanziale o sostanziale), sia nel merito della modifica stessa in quanto enti competenti;

RICHIAMATA la nota PG/2022/142889 del 01/09/2022 di richiesta di integrazioni da parte di Hera Spa, a seguito della quale il procedimento amministrativo è stato oggetto di sospensione;

ACQUISITE al PG di ARPAE di Rimini in data 02/09/2022 prot. n. 143477 le integrazioni richieste trasmesse dalla ditta;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 148541 del 12/09/2022, l'aggiornamento del parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 78735 del 08/09/2022, relativo alla modifica richiesta, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

PRESO ATTO che il Comune di Bellaria-Igea Marina non ha espresso motivi ostativi in merito alla modifica richiesta;

PRESO ATTO che nel merito la modifica proposta consiste nella dismissione dell'impianto di autolavaggio, e che la società Centro Petroli Baroni Srl continuerà ad esercitare la sola attività di distribuzione carburanti;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, aggiornare il provvedimento AUA n. 5944 del 08/11/2017 intestato alla società Lior Srls, in capo alla società richiedente contenente i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

e revocare le successive vulture provvedimento di ARPAE SAC di Rimini n. 1203 del 12/03/2020 in capo alla ditta Repsol Italia Spa e n. 2355 del 10/05/2022 in capo alla ditta richiedente (Centro Petroli Baroni srl)

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RITENUTO opportuno pertanto revocare i sopra citati provvedimenti di AUA n. 5944/2017 e di VOLTURA n. 1203/2020 e n. 2355/2022 e sostituirli con il presente provvedimento, per agevolare i compiti di controllo;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini:

### **DETERMINA**

1. DI AGGIORNARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** N. 5944/2017 volturata con provvedimenti n. 1203/2020 e 2355/2022, in capo al legale rappresentante della Ditta **CENTRO PETROLI BARONI SRL**, avente sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna, Via Santarcangelo Bellaria 411 (C.F. 00605110402) per **l'impianto in cui si esercita l'attività di distribuzione carburanti**, sito in Comune di Bellaria-Igea Marina, Via Pinzon 304;
2. l'aggiornamento consiste nella cessazione dell'attività di autolavaggio e conseguente dismissione del relativo impianto, mentre la ditta richiedente prosegue l'attività di distribuzione carburanti;
3. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque prima pioggia - ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in corpo idrico superficiale** (*parere Hera Spa prot. n. 78735 del 08/09/2022*);
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** rimane fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, nella fattispecie decorre dal 15/11/2017** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, adottata dal Responsabile di ARPAE SAC di Rimini con determina n. 5944 del 08/11/2017 e successive vulture provvedimento n. 1203 del 12/03/2020 e n. 2355 del 10/05/2022;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaie SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berli Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520378  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.  
ARPAE (S.A.C.) Rimini  
via Dario Campana, 64  
47922 RIMINI RN  
aoom@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di BELLARIA-IGEA MARINA  
UFFICIO AMBIENTE  
Via Monteverdi, 34  
47814 BELLARIA (RN)

pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Modena, 08/09/2022  
Prot. n. 78735

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico  
e Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**

▪ Rif. pratica Hera n° 15/2022 Richiesta di parere Prot. 67113 del 25/07/2022;

▪ Responsabile dello scarico	CENTRO PETROLI BARONI
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA A. PINZON, 304 - BELLARIA-IGEA MARINA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Potenzialità dell'insediamento	90 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Geom. Cupioli Filippo con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Romita, 10.

In riferimento all'istanza di modifica AUA Vs pratica n. 26028/22 e s.i. avente come oggetto la rimozione dell'attività di autolavaggio dal sito e quindi l'eliminazione dello scarico industriale da questa generato, autorizzato con AUA DET.AMB. n. 2355 del 10/05/2022

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **acque di prima pioggia** distributore carburanti (piazzale 135 mq) in pubblica fognatura nera di Via Cardano, fatti salvi i diritti di terzi.  
Le acque meteoriche e le acque di seconda pioggia sono convogliate nella fognatura bianca di Via Pinzon.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a impedire l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sullo scarico delle acque di prima pioggia:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

**disoleatore;**

**pozzetto deviatore;**

**vasca prima pioggia (2,58 mc);**

**misuratore di portata meccanico** piombato da HERA;

**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Planimetria 2022 Rev.2 del 01/09/2022**" allegata all'istanza.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Operations Idrico**

**Responsabile Area Rimini**

**Ing. Pierpaolo Martinini**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**