

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-6152 del 30/11/2022 |
| Oggetto | DPR 59/2013: RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA COBO SPA DI CADELBOSCO DI SOPRA |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-6402 del 28/11/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.13399/2022

RETTIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DA ARPAE CON DET-AMB-2021-270 DEL 21/01/2022 - DITTA "COBO SPA" – CADELBOSCO DI SOPRA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-270 del 21/01/2022 per la Ditta "**COBO Spa**" per l'attività di fabbricazione apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Cadelbosco di Sopra – Via T. Tasso n.31/33 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la lettera della Ditta "**COBO Spa**" al PG/46048 del 18/03/2022, con la quale la stessa comunica che:

- per mero errore materiale la stessa ha fornito nella domanda di autorizzazione, i dati degli impianti termici ad uso civile in modo aggregato. La centrale termica CT2 è composta da due impianti gemelli aventi ciascuno una potenza termica pari a 918 kw ed un funzionamento alternato. Ogni caldaia è provvista di proprio camino con uscita indipendente che per problemi di sicurezza non è possibile accoppiare e convogliare in una unica emissione. Anche la centrale termica CT3 è composta da due impianti gemelli aventi ciascuno una potenza termica di 455 kw e con un funzionamento alternato. Anche in questo caso, ciascuna caldaia è provvista di proprio camino con uscita indipendente che per problemi di sicurezza non è possibile accoppiare e convogliare in una unica emissione. Infine per la centrale termica CT4 viene indicata una potenza pari a 90 Kw;
- sarà sostituito il gestore dell'impianto.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la rettifica del suddetto atto modificando i dati relativi agli impianti termici riportati in autorizzazione e le relative prescrizioni.

determina

di rettificare e aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni relativa agli impianti termici civili riportata a pag.6 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

IMPIANTI TERMICI CIVILI

| Punto Emissione | Provenienza | Portata (Nmc/h) | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|---|--|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|
| CT1 | CALDAIA A GAS METANO DA 240 KW PER RISCALDAMENTO UFFICI (vecchio) | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |
| CT2A | CALDAIA A GAS METANO DA 918 KW PER RISCALDAMENTO PRODUZIONE | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |
| CT2B | CALDAIA A GAS METANO DA 918 KW PER RISCALDAMENTO PRODUZIONE | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |
| CT3A | CALDAIA A GAS METANO DA 455 KW PER RISCALDAMENTO PRODUZIONE CAPANNONE 2 | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |
| CT3B | CALDAIA A GAS METANO DA 455 KW PER RISCALDAMENTO PRODUZIONE CAPANNONE 2 | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |
| CT4 | CALDAIA A GAS METANO DA 90 KW PER RISCALDAMENTO UFFICI (nuovo) | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di generatore di calore civile con una potenza termica nominale inferiore a 1MW. | | | | | |

- la prescrizione 1) riportata a pag.6 è sostituita dalla seguente prescrizione:

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, del materiale particolato/nebbie oleose, delle sostanze organiche volatili, del cloruro di vinile, degli ftalati organici, dei COV (Come C-Tot) e degli isocianati devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- la prescrizione 5) riportata a pag.6 è eliminata.

- la prescrizione 6) riportata a pag.6-7 è sostituita dalla seguente prescrizione:

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.2 – 5 – 8 - 11 – 20 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 12 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal ARPAE con DET-AMB-2021-270 del 21/01/2022.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-270 del 21/01/2022 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.