

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6297 del 07/12/2022
Oggetto	Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 11 del DLgs. n. 115/2008 alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentata a gas metano, da ubicarsi in Comune di San Pietro in Casale, via Altedo n° 4133/E. Proponente: PIZZOLI Spa
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6625 del 07/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sette DICEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINAZIONE

Autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 11 del DLgs. n. 115/2008 alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentata a gas metano, da ubicarsi in Comune di San Pietro in Casale, via Altedo n° 4133/E. Proponente: PIZZOLI Spa

**IL RESPONSABILE
I.F. RIFIUTI ED ENERGIA**

Decisione

1. Autorizza², ai sensi dell'art. 11 del DLgs. n°115/2008, la società PIZZOLI Spa, avente sede legale in comune di Budrio, via Zenzalino Nord n°1 (c.f. 03029000373 e p.iva 00590481206), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione energia elettrica alimentato a metano, ubicato in Comune di San Pietro in Casale, via Altedo n° 4133/E. L'impianto ha una potenza termica nominale pari a 5,112 MWt e potenza elettrica pari a 2,3 MWe. Sono stabilite le prescrizioni di cui agli Allegati A e B al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Dà atto che il presente provvedimento comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di cogenerazione in oggetto e delle opere e infrastrutture ad esso connesse, acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi asincrona indetta da ARPAE- Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna ai sensi del DLgs 115/2008. Nello specifico:
 - parere di conformità urbanistica ed edilizia del Comune di San Pietro in Casale³;
 - parere favorevole al progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna⁴;
 - Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente a quanto attiene l'impianto di cogenerazione per le matrici ambientali ivi comprese, che costituisce allegato B alla presente determinazione
3. Obbliga il Proponente, PIZZOLI Spa, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della LR n°26/2004, a dare avvio ai lavori entro sei mesi dal momento in cui il presente atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile, pena la decadenza di quest'ultimo. Il Proponente dovrà, inoltre, dare tempestivamente comunicazione ad ARPAE ed al Comune di San Pietro in Casale di ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE dovrà provvedere ad assegnare un nuovo termine.
4. Dà atto che la durata di validità della presente autorizzazione è subordinata alla durata delle autorizzazioni settoriali da essa assorbite e sostituite, fermo restando che il rinnovo di queste ultime a norma di legge dovrà essere richiesto da PIZZOLI Spa alle rispettive Autorità competenti nel rispetto

¹ Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione della Città Metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - AACM

² L'art.3, comma 1, lett.b) della L.R. n. 26/2004 conferisce alle Province del territorio la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica.

³ Parere del Comune di San Pietro in Casale agli atti di ARPAE con PG n° 52401 del 29/03/2022

⁴ Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna agli atti di ARPAE con PG n° 143222 del 01/09/2022

delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente, mettendone a conoscenza dell'istanza ARPAE – AACM;

5. Ai sensi dell'art 11 comma 8 del DLgs 115/2008, l'azienda PIZZOLI Spa ha l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto.
6. Dà atto che avverso tale provvedimento i soggetti interessati potranno esperire ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

In data 02/03/2022 PIZZOLI Spa ha presentato ad ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana una domanda di autorizzazione unica⁵ ai sensi dell'art 11, comma 7 del DLgs n°115/08 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica e termica in cogenerazione a metano. L'impianto di cogenerazione è realizzato nell'edificio "Polo Tecnologico" dello stabilimento di lavorazione di patate di Pizzoli Spa in Comune di San Pietro in Casale, via Altedo 4133/E ed ha potenza termica nominale pari a 5.112 MW, produzione di energia elettrica pari a di 2.3 MWe.

In data 24/03/2022 è stata indetta⁶ la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, così come richiesto dall'art 11, comma 7 del DLgs 115/2008.

In data 21/04/2022 è stata richiesta documentazione integrativa⁷ pervenuta in data 17/05/2022⁸. In data 14/06/2022 sono state trasmesse le integrazioni pervenute a tutti gli enti partecipanti alla conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona e sono stati rideterminati i nuovi termini di procedimento.

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole al progetto con prescrizioni espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna⁹;
- parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia espresso dal comune di San Pietro in Casale¹⁰
- contributo tecnico all'istruttoria dell'Area prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE ¹¹

In data 06/12/2022 il Proponente ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972¹² e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 23/09/2022 e identificato con il seguente numero seriale: 01200870434881.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n° 115 "Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi

⁵ Domanda di autorizzazione unica agli atti di ARPAE con PG 34189, 34464, 34467, 34471, 34473, 34478, 34485, 34633, 34802, 34803, 34808, 34813, 34816, 35030 del 02/03/2022

⁶ Nota di indizione della CdS decisoria agli atti di ARPAE con PG n°49316 del 24/03/2022

⁷ Richiesta di integrazioni agli atti di ARPAE con PG n°66296 del 21/04/2022

⁸ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n°82459 del 17/05/2022

⁹ Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna agli atti di ARPAE con PG 143222 del 01/09/2022

¹⁰ Parere del Comune agli atti di ARPAE con PG n°52401 del 29/03/2022

¹¹ Agli atti di ARPAE con PG n 119201 del 19/07/2022

¹² Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

energetici – Attuazione della direttiva 2006/32/CE” in particolare l'articolo 11, e s.m.i.;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.” e s.m.i.;
- DPR 59/13, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 29/2022 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 388/2022 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Allegati

Allegato A: **PRESCRIZIONI TECNICHE**

Allegato B: **Determina ARPAE-AACM - DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022, rettificata con DET-AMB-2022-5152 del 07/10/2022 - “Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E”.**

I.F. RIFIUTI ED ENERGIA

SALVATORE GANGEMI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ALLEGATO A - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito dagli elaborati tecnici allegati all'istanza, agli atti di questa ARPAE con PG n° 34189, 34464, 34467, 34471, 34473, 34478, 34485, 34633, 34802, 34803, 34808, 34813, 34816, 35030 del 02/03/2022, successivamente integrati con documentazione agli atti PG 82459 del 17/05/2022.
2. Il Comune di San Pietro in Casale ha espresso in data 29/03/2022 parere favorevole di conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi richiamando il PdC 29156 del 04/05/2021 prat. 36556/60352/2020 in variante al PdC prat. 22931/24649/2014;
3. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna ha espresso in data 01/09/2022 parere favorevole al progetto relativo all'attività del DPR 151/11 n. 49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW, con le seguenti prescrizioni:
 - per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal DLgs n° 106/2017, DLgs n° 81/2008, DM 10/03/98 e specificamente dal DM 13/07/2011.
 - ognuno dei due gruppi di cogenerazione, installati in due locali diversi costituisce attività soggetta ai controlli di prevenzione antincendio ai sensi del punto 49.3.C del DM 07/08/2012. Il presente parere è riferito al gruppo di cogenerazione n.1, mentre per il gruppo di cogenerazione n.2 dovrà essere presentata ulteriore istanza di valutazione progetto secondo le stesse modalità utilizzate per il cogeneratore n.1
 - a lavori ultimati, in conformità all'art 4 del DPR 151/11 e del DM 07/08/2012 dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata in allegato II al predetto DM;

Emissioni in atmosfera

4. L'impianto di cogenerazione alimentato a metano è autorizzato ai sensi dell'art 269, Parte Quinta del DLgs 152/06 tramite Autorizzazione Unica Ambientale. Il punto di emissione E1 proveniente dal cogeneratore, dovrà rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'atto di Autorizzazione Unica Ambientale adottato da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022 che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Acque reflue

5. L'impianto di cogenerazione e le caldaie originano spurghi idrici che vengono collettati alla rete di raccolta e trattamento degli scarichi industriali dell'impianto produttivo autorizzati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06 secondo le prescrizioni stabilite dall'atto Autorizzazione Unica Ambientale adottato da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022 che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Rumore

6. Sono confermate le prescrizioni stabilite con Autorizzazione Unica Ambientale adottato da ARPAE-AACM con determina DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022, rettificato da DET-AMB-5152 del 07/10/2022 che costituisce allegato B alla presente Autorizzazione Unica.

Campi elettromagnetici

7. Si dà atto che allegata alla documentazione tecnica di progetto è fornita dichiarazione del gestore di impianto sulla base della quale all'interno delle aree impattate dalla Distanza di Prima Approssimazione identificate nel documento di planimetria R21009A010_Rev 3 verrà impedita la presenza di personale per un tempo superiore a quattro ore al giorno.

ALLEGATO B

Determina ARPAE-AACM - DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022

“Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIZZOLI SPA per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E”

Determina ARPAE-AACM - DET-AMB-2022-5152 del 07/10/2022

“Rettifica del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R.59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-4436 del 02/09/2022 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 54239 del 09/09/2022) con scadenza di validità in data 08/09/2037, per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e conservazione patate, sito in Comune di San Pietro in Casale (BO), via Altedo n. 4133/E, intestato alla società PIZZOLI SPA”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.