

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-783 del 18/02/2022
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di AUA della Ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA - RFI SPA, per l'insediamento "Sottostazione elettrica di Beneceto" ubicato in comune di Parma (PR) - Rif. SUAP 3584/2020 - Aggiornamento dell'atto di adozione DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-830 del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

PREMESSO:

- l’atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021 a favore della Ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI SPA, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Piazza della Croce Rossa n. 1 – CAP 00161, ed insediamento denominato

“Sottostazione elettrica di Beneceto” ubicato nel comune di Parma (PR), in Strada Provinciale n. 73 – CAP 43122;

- che in tale atto è contenuto ed allegato quale parte integrante (in Allegato 3) il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 55971 del 30.03.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/49648 del 30.03.2021), così come integrato con PEC prot. n. 72044 del 22.04.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/63321 del 23.04.2021), comprensivo dei pareri rilasciati per quanto di competenza da Arpae – Area PAO di Parma in merito alla matrici rumore e scarichi idrici;

CONSIDERATO CHE:

- con invio PEC prot. n. 13756 del 25.01.2022 (prot. Arpae n. PG/2022/11229 del 25.01.2022) è pervenuto dal Comune di Parma il proprio parere definitivo rettificato in merito alle matrici scarichi idrici e rumore, comprensivo dei pareri rilasciati per quanto di competenza da Arpae – Area PAO di Parma con note prot. n. 39013 del 12.03.2021 e prot. n. 60489 del 20.04.2021, il tutto allegato alla presente quale parte integrante (All. 1);

PRESO ATTO:

di quanto sopra riportato e della necessità di apporre le opportune modifiche alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021 emessa da Arpae – SAC di Parma a favore della Ditta RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI SPA, con sede legale nel Comune di Roma (RM), in Piazza della Croce Rossa n. 1 – CAP 00161, ed insediamento denominato “Sottostazione elettrica di Beneceto” ubicato nel comune di Parma (PR), in Strada Provinciale n. 73 – CAP 43122, come segue:

- **sostituendo** il parere del Comune di Parma in esso contenuto ed allegato quale parte integrante (Allegato 3) con il parere rettificato emesso dal Comune di Parma con nota prot. n. 13756 del 25.01.2022 allegato alla presente, unitamente ai relativi allegati, per costituirne parte integrante (All. 1);
- **sostituendo** integralmente le medesime parti dell’atto sopra citato come di seguito riportato:
 - “per l’impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere favorevole espresso per quanto di competenza dal

Comune di Parma prot. n. 13756 del 25.01.2022, comprensivo del parere di competenza di Arpae – Area PAO prot. n. 39013 del 12.03.2021 in merito alla matrice rumore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1)”;

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte dell’atto emesso da Arpae – SAC di Parma con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021;

DI TRASMETTERE:

al SUAP del Comune di Parma il presente endo-provvedimento ad aggiornamento della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2353 del 13.05.2021, al fine del recepimento dello stesso all’interno del provvedimento unico di competenza da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 2021-20148

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

All. 1



Comune di Parma

**Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia**

Class. 2020.VI/9.5/30

ARPAE SAC
Via PEC

Sinadoc n.2020/20148

VBG 3584/2020

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Rete Ferroviaria Italiana SPA per l'insediamento "sottostazione elettrica" in Comune di Parma S.P.73– Fraz. Beneceto.
Parere definitivo scarichi e rumore - rettifica

Visti:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in capo alla Rete Ferroviaria Italiana SPA in "sottostazione elettrica" in Comune di Parma S.P.73– Fraz. Beneceto.- acquisita con Prot. 110616 del 15/07/2020 e successiva integrazione;
- la richiesta pareri Arpae Prot. 11611 del 26/1/2021 acquisita con Prot.14984 del 26/1/2021 per l'espressione di parere, altresì, del Comune di Parma per matrici Scarichi e Rumore;
- il parere a supporto tecnico Arpae ST Prot. 39013 del 12/3/2021 (in allegato);
- il parere a supporto tecnico Arpae ST Prot. 60489 del 20/4/2021 (in allegato);

Considerato favorevoli i pareri espressi nel procedimento si comunica con la presente il nostro parere positivo per le matrici Scarichi e Rumore.

Cordiali saluti

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia
Marco Giubilini

Protocollo: 0013756 25/01/2022 Con la presente si trasmette il parere definitivo in merito al procedimento in oggetto. Comune di Parma SUAPE

rif. Arpae prot. PG/2021/13795 del 28/01/2021

Sinadoc: 20148/2021

Spett.le

COMUNE di PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive

c.a. del Responsabile dei Procedimenti Ambientali di Sportello Unico
Marco Giubilini

inviata con PEC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 110616 del 15/07/2020 - società "RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI" IN SIGLA "RFI S .P.A." impianto sottostazione elettrica ubicato in Parma, Località BENECETO S.P.73;

Parere relativo agli aspetti inerenti la matrice rumore.

Fa seguito alla Vs istanza del 27/01/2021, Cod Istanza 3584/2020, acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2021/13795 del 28/01/2021.

Si prende atto di quanto descritto nella valutazione di impatto acustico (doc. RFI_Beneceto_AMB21_200702.doc), redatta il 03/07/2020 dalla IM.TECH Srl a firma dei TCA PI Narciso Barison e PI Stefano Boschi, dalla quale vengono dedotte tutte le seguenti considerazioni.

- Trattasi di realizzazione di una sottostazione elettrica;
- L'impianto è inserito nella classe acustica IV[^] secondo la ZAC di Parma;
- Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 459/1998 la sottostazione elettrica rientra nella definizione di "infrastruttura" ferroviaria e deve rispettare i valori limite assoluti per la fascia di pertinenza (65 dB(A) Diurno e 55 dB(A) Notturno);

- Al fine della verifica dei sopra citati valori di pressione sonora i TCA hanno eseguito, in data 22 e 25 giugno 2020, rilievi fonometrici;
- Nelle conclusioni i TCA dichiarano il rispetto dei valori limite assoluti per la fascia di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.

Alla luce di quanto nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni.

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

rif. Arpae prot. PG/2021/13795 del 28/01/2021
Sinadoc: 20148/2020

Spett.le
COMUNE di PARMA
Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
S.O. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive

inviata con PEC

e p.c. Spett.le Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Posta Interna

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al protocollo n. 110616 del 15/07/2020 - società RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - impianto sottostazione elettrica ubicato in Parma, Località Beneceto S.P.73.

Il presente sostituisce integralmente il parere acque reflue domestiche relativo alla società in oggetto con Prot. Arpae n. PG/2021/43007 del 19/03/2021.

Come descritto nella relazione in allegato all'istanza, presso la sottostazione in oggetto non viene svolta alcuna attività lavorativa che preveda la continua presenza di personale. I reflui scaricati derivano esclusivamente da un servizio igienico in uso alle maestranze, presenti in loco per svolgere le operazioni di manutenzione agli impianti.

Nella scheda A.8. della domanda di AUA la ditta indica quale modalità di gestione di detti reflui l'accumulo in vasca a tenuta con vuotatura periodica tramite autosurgito.

Vista la Tab. A della Delibera G.R. 09/06/03, n.1053, tale sistema di raccolta e smaltimento reflui domestici è consentito esclusivamente in edifici destinati ad uso saltuario o in edifici ove non sia disponibile un corpo ricettore idoneo.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati, considerato che presso la sottostazione non è prevista la presenza di personale in modo continuativo, nulla osta al sistema di contenimento adottato, con le seguenti prescrizioni:

- l'asportazione del liquame dovrà avvenire tramite ditta autorizzata, lo smaltimento è consentito esclusivamente mediante conferimento all'impianto di trattamento acque reflue urbane o altro impianto di trattamento autorizzato;
- la documentazione attestante le operazioni di smaltimento dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo

Distinti saluti

Il tecnico
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.