

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-967 del 28/02/2022
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale , ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1018 del 25/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE<sup>2</sup> dell'

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

#### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Regione Emilia Romagna, avente sede legale in Via dei Mille, 21 - Bologna, alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA, per una capacità complessiva pari a mc 210 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>3</sup>;

---

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"  
2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
3 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;
4. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
5. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
6. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
7. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Regione Emilia Romagna con sede legale in Via dei Mille, 21 - Bologna, ha presentato in data 01-12-2020 al Prot.n. PG-2020-173979, domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'Installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA (Pratica Sinadoc n. 30900 /2020).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 ;

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via

preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2020-179811 del 11-12-2020) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale (Prot n. PG\_2021\_10822 del 25-01-2021);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG\_2021\_27948 del 22-02-2021);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PG\_2020\_188177 del 28-12-2020);
- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di BOLOGNA : parere favorevole acquisito in regime di silenzio assenso;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PG/2021/28073 del 22/02/2021 , che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate<sup>4</sup>.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si è proceduto all'approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito in oggetto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-1090 del 05/03/2021.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

In data 28-04-2021 con PG n. PG\_2021\_66398, la Ditta Regione Emilia Romagna, ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Con *Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12/07/2017*, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

Con Prot. n. PG-2021-79154 del 18/05/2021, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 03/06/2021.

In data 03/06/2021 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale Prot. n. 92640/2021.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso.

Successivamente alla concessione di proroghe per l'inoltro della richiesta documentazione, in data 25/10/2021 con pg. 164237 la Ditta Regione Emilia Romagna ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, nelle quali si attestava l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

Con Prot. n. PG-2021-176056 del 11/11/2021 sono stati richiesti i pareri degli Enti in merito all'eshaustività della documentazione di cui al punto precedente. Sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di BOLOGNA (Prot n. PG-2021-177831 del 18-11-2021);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (acquisito in regime di silenzio-assenso);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (acquisito in regime di silenzio-assenso);

La Commissione ha dichiarato il deposito collaudabile stabilendo prescrizioni in fase di esercizio, contenute nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenute condivisibile le conclusioni del collaudo e vista l'assenso di pareri ostativi, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 24/02/2022

La Dirigente Responsabile Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana  
Dott.ssa Patrizia Vitali<sup>5</sup>

### ***Allegati:***

#### ***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

---

<sup>5</sup> documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 30900 /2020

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Regione Emilia Romagna all'installazione di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Stalingrado n. 84, Comune di BOLOGNA.**

**ALLEGATO A**

**Descrizione Deposito e Prescrizioni**

- **Consistenza del deposito** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta una capacità complessiva di **mc 210,00**, ed è composto e descritto come segue (Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza) :

Costituzione del deposito:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
<i>Matr. 12863</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12864</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12865</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12866</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12867</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12868</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12869</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12870</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12871</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>Matr. 12872</i>	<i>Serbatoio in vasca interrata</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>20</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1001</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1002</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1003</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1004</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
<i>CO-2000-DC/19-1005</i>	<i>Serbatoio a bordo macchina</i>	<i>Metallico doppia camera</i>	<i>mc</i>	<i>2</i>	<i>gasolio</i>
Capacità geometrica complessiva (mc):			<b>210</b>		

- Il titolare del deposito dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

#### **Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro**

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
4. gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37.
5. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
6. dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, prot. 7231/18 del 15/03/2018;
7. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
8. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

#### **Prescrizioni in materia Fiscale**

9. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
10. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

#### **Prescrizioni in materia Ambientale**

11. Dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di monitoraggio in continuo delle intercapedini della doppia parete dei serbatoi interrati. A tal fine **Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.**

12. I serbatoi interrati dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta. La **Prima Verifica** dovrà essere **effettuata entro il 15° anno dall'installazione**. Le successive dovranno eseguirsi con una **periodicità Quinquennale**.
13. le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
14. I risultati delle prove devono essere conservate a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto e messi a disposizione delle autorità di controllo.
15. in caso la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione i scritte via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.
16. dovrà essere periodicamente verificato lo stato dei bacini di contenimento e, in caso di perdita di integrità degli stessi ne dovranno essere ripristinate le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
17. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dovrà essere data comunicazione i scritte viaPec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

### **Prescrizioni Generali**

18. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
19. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**