

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-975 del 28/02/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 impresa individuale LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano n. 11, Loc. Lusignano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1043 del 28/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla impresa individuale **LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA** per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano n. 11, Loc. Lusignano.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA (C.F. VTLVLR62R67C075Q e P. IVA 02100961206) per l'impianto destinato ad attività di agriturismo, sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano n. 11, Loc. Lusignano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel d'Aiano}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
 5. Obbliga l'impresa individuale **LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA (C.F. VTLVLR62R67C075Q e P. IVA 02100961206) con sede legale in Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano n. 11, Loc. Lusignano per l'impianto sito in Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano n. 11, Loc. Lusignano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese in data 26/03/2021 (Prot. n. 2021/3007) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2021/3049 del 29/03/2021 (pratica SUAP Prot. n. 2021/3007), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/221/48646 e confluito nella **Pratica SINADOC 10185/2021** ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/82284 del 25/05/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/178100 del 18/11/2021 ha richiesto al Comune di Castel d'Aiano il parere/nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, visto il parere tecnico di supporto di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna sopra citato.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visto il parere favorevole con prescrizioni quale supporto tecnico-ambientale al Comune di Castel d'Aiano espresso dal Distretto competente di Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, preso atto che il Comune di Castel d'Aiano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per quanto di sua competenza in merito ad aspetti urbanistico-edilizi, alla matrice impatto acustico ed alla matrice scarico di acque reflue domestiche di sua competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 28/02/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto LA PIANA DEI CASTAGNI DI VITALI VALERIA

Attività di agriturismo

Comune di Castel d'Aiano (BO), Fraz. Rocca di Roffeno, via Lusignano 11, Loc. Lusignano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Rio Garapini) classificato con il silenzio-assenso del Comune di Castel d'Aiano, visto il parere di supporto tecnico di Arpae-APAM-Distretto Urbano-Montagna, scarico costituito da unione di "acque reflue domestiche" originate dai servizi igienici e cucine presenti negli edifici (principale ed accessorio) ad uso residenziale ed attività di agriturismo e da acque meteoriche di dilavamento non contaminate.

Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è costituito da degrassatore per le acque da cucina, fossa Imhoff con affinamento mediante sub-irrigazione drenata con scarico finale nel Rio Garapini.

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti dell'edificio principale e accessorio, raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche, sono attualmente immesse a valle della fossa Imhoff e sono considerate non contaminate quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di dedicata autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii anche qualora venissero scaricate tramite dedicato punto di immissione.

Prescrizioni

1. Si applicano, considerato il silenzio assenso del Comune di Castel d'Aiano, le prescrizioni di cui al parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna, PG/2021/82284 del 25/05/2021; tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Le prescrizioni di cui sopra comportano i seguenti adeguamenti allo schema di trattamento e scarico rispetto a quanto documentato in sede di richiesta AUA:

- Le acque in uscita dal degrassatore devono essere convogliate a monte della fossa Imhoff;

- Le acque meteoriche di dilavamento devono essere immesse nel reticolo idrico superficiale senza transitare nella trincea di subirrigazione, quindi direttamente o comunque a valle della trincea di subirrigazione, al fine di non incidere negativamente sull'azione filtrante, destinata alle sole acque reflue domestiche;
2. Il Titolare dello scarico deve **entro il 31/12/2022** realizzare gli adeguamenti prescritti al precedente punto 1. e presentare ad Arpae-AACM ed al Comune di Castel D'Aiano tramite il SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, **entro lo stesso termine**, comunicazione di avvenuto adeguamento, corredata dalla necessaria documentazione tecnica aggiornata (Relazione tecnica descrittiva, Planimetria Schema fognature) dalla quale siano evidenziate le modifiche realizzate.
 3. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico (Rio Garapini) delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento originate dall'impianto, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle dello scarico autorizzato. Pertanto il Titolare dell'immissione è altresì tenuto a verificare **sempre entro il termine indicato al punto 2**, la regolarità costruttiva ed idraulica dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione, presso il soggetto Gestore del Rio Garapini che, dall'estratto catastale fornito in allegato alla domanda di AUA, pare appartenere al demanio idrico regionale. Per occupazione diretta di aree e corpi idrici del Demanio occorre rivolgersi, per le rispettive competenze, a:
 - Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
 - Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, allegata all'istanza di AUA agli atti di ARPAE in data 29/03/2021 al PG/2021/48646, con particolare riferimento a:

- Elaborato "Indagine Geologico-tecnica" datato Aprile 2001.
- Elaborato "Relazione tecnica sistema di trattamento reflui" datato Marzo 2021.
- Elaborato "Planimetria schema fognature" datato Marzo 2021.

Pratica Sinadoc 10185/2021

Documento redatto in data 28/02/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



SINADOC n° 10185/2021

**Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA**

**Al Sig. Sindaco del Comune di
40034 Castel d' Aiano (BO)
[PEC:comune.casteldaiano@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casteldaiano@cert.provincia.bo.it)**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it**

**Oggetto: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
Impianto: Agriturismo sito Frazione Rocca di Roffeno in Via Lusignano n°11 Comune di
Castel d'Aiano .**

La domanda risulta essere stata presentata per le sotto elencate matrici:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in subirrigazione le acque reflue provengono da due abitazioni adibite a civile abitazione e ad attività agrituristica .

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- La domanda di AUA è relativa allo scarico in subirrigazione di acque reflue provenienti da due fabbricati adibiti a civile abitazione e ad attività agrituristica. **La potenzialità dello scarico risulta essere pari a 7 abitanti equivalenti;**
- L'attività svolta origina scarichi classificabili come acque reflue domestiche proveniente da due abitazioni adibite a civile abitazione e ad attività agrituristica;
- Le acque reflue saponose provenienti dalla cucina risultano essere trattate in pozzetto degrassatore ,poi avviate unitamente nella condotta di scarico a valle della fossa imhoff .
- In uscita dalla fossa Imhoff, le acque reflue vengono immerse in una trincea di subirrigazione drenata esistente , il tecnico incaricato asserisce che tale trincea non ha creato fenomeni di impaludamento. La trincea drenante ha come punto di scarico il Rio Garapini;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Servizio Territoriale | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna
Distretto Metropolitan - Via Berzantina, 30/10 | 40030 Castel di Casio (BO) | Tel. 0534/22379 Fax 0534/24395
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- E' stata presentata relazione geologica a firma del Dott. Geol. Nicola Ciancabilla comprovante l' idoneità dei terreni a recepire lo scarico ed è stata consigliata la lunghezza di 3 metri lineari della trincea per ogni a.e. ;
- Dalla planimetria e dalla relazione tecnica allegate alla pratica si evince che le acque meteoriche vengono raccolte con condotta dedicata e immesse nella condotta di scarico a valle della fossa imhoff;

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA a condizione che :

- **Le acque in uscita dal degrassatore vengano convogliate a monte della fossa imhoff;**
- **Le acque meteoriche siano raccolte e smaltite mediante reticolo idrico superficiale,tali acque non possono essere immesse nella trincea di subirrigazione;**

Distinti saluti

Istruttoria tecnica redatta dal Tecnico della Prevenzione Turrini Loretta

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.