

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2073 del 21/04/2023
Oggetto	: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA MORDENTE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA A. ALTABELLI 53 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 5711 DEL 25/10/2017 PER MODIFICA AL SISTEMA DI SCARICO ACQUE REFLUE CON AGGIUNTA DI UN AREA DI RIFORNIMENTO CARBURANTI E RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA A. ALTABELLI 53
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2152 del 21/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA LA MORDENTE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA A. ALTABELLI 53 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 5711 DEL 25/10/2017 PER MODIFICA AL SISTEMA DI SCARICO ACQUE REFLUE CON AGGIUNTA DI UN AREA DI RIFORNIMENTO CARBURANTI E RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA A. ALTABELLI 53.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 13/02/2023 rif. 00453440406-10022023-1047 prot. 0005078 - assunta al PG di Arpae-SAC Rimini, con n. 26171 del 13/12/2023 (pratica ARPAE n. 8859/2023), intesa ad ottenere

modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale(AUA), n. 5711 del 25/10/2017, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) di competenza comunale;

DATO ATTO che L'Autorizzazione Unica Ambientale(AUA), n. 5711 del 25/10/2017 contempla un impianto di lavaggio mezzi aziendali sito in comune di Rimini, via A. Altobelli, 53;

DATO ATTO che la società LA MORDENTE SRL, ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'AUA n. 5711 del 25/10/2017, per modifica al sistema di scarico acque reflue con aggiunta di un'area di rifornimento carburante e raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, il nuovo scarico di acque di prima pioggia recapita in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la nota PG/2023/43296 del 10/03/2023 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

VISTO il parere espresso da HERA Spa, con nota prot. n. 34280 del 06/04/2023, acquisito con prot. 64375 del 13/04/2023, favorevole allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al prot. ARPAE con il numero 0068323 del 19/04/2023, il titolo abilitativo del Comune di Rimini, che condivide e fa proprio il sopra citato parere espresso da HERA Spa, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, in qualità di ente competente, non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, 96/2019 compete al responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo, o al titolare di incarico di funzione “Aua e autorizzazioni settoriali” in sua assenza;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale “AUA ed Autorizzazioni settoriali” del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** n. 5711 del 25/10/2017 in capo alla Ditta LA MORDENTE SRL SRL (C.F. 03378720407), avente sede legale in Comune di Rimini, Via Giaccaglia n. 46, **per l'impianto in cui si esercita l'attività di distribuzione carburanti e l'impianto di lavaggio macchine operatrici** sito in Comune di Rimini, Via A. Altobelli 53 fatti salvi i diritti di terzi;

La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
2. DI VINCOLARE la presente modifica di AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio della nuova attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per per gli **scarichi idrici in fognatura** (*parere di Hera Spa prot. n. 34280 del 06/04/2023*);
- 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico;
- 2c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 3. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e che, pertanto, la società dovrà essere in possesso delle abilitazioni edilizie necessarie
- 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dal 13/12/2017 (decorrenza del primo provvedimento finale del SUAP) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 5. L'AUA **adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 7. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni di Rimini, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 8. Di revocare il provvedimento n. n. 5711 del 25/10/2017;
- 9. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L.241/90;
11. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Allegato A

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 0424520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale Int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Direzione Generale
Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina, 21
47900 - Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, 06/04/2023
Prot. n. 34280

Asset management
Pianificazione e sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e
Omologhe/EP

OGGETTO: **Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e dilavamento in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 6/2023 Richiesta di parere Prot. 24524 del 10/03/2023;

▪ Responsabile dello scarico	La Mordente Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA ARGENTINA ALTOBELLI, 53 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Esecuzione lavori edili
▪ Potenzialità dell'insediamento	40 mc/anno (20 mc/anno lavaggio, 20 mc/anno dilavamento)
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e dilavamento
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	N.3 vasche di sedimentazione, dissabbiatore, disoleatore con filtri refill
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

In riferimento all'istanza di modifica di AUA Vs. pratica n.8859/2023 avente come oggetto l'aggiunta di uno scarico di acque reflue di dilavamento piazzale con piccolo distributore carburanti; tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 5711 del 25/10/2017 (parere HERA Prot.97418 del 10/10/2017);

si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi** (piazzale di 100 mq) e **acque reflue di dilavamento** piazzale distribuzione carburanti (30 mq).
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: **sifone 'Firenze'**



dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; **n. 2 vasche di sedimentazione, dissabbiatore e disoleatore con filtri refill; pozzetto con valvola** sulla tubazione in uscita dalla caditoia area lavaggio mezzi che dovrà essere mantenuta sempre chiusa in modo da impedire l'eventuale flusso di acque meteoriche nella rete industriale. La valvola dovrà essere aperta esclusivamente durante le operazioni di lavaggio, per poi essere richiusa una volta terminate le attività; **vasca di sedimentazione/dissabbiatura** (2 mc) sulla linea del dilavamento piazzale distributore carburanti; **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 4) L'attività di lavaggio mezzi non dovrà mai essere svolta durante eventi meteorici.
- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), **provvedendo alla quantificazione dei volumi delle acque scaricate in pubblica fognatura utilizzando:-per le acque derivanti dal dilavamento la formula $\text{Volume} = \text{Superficie Scolante}(\text{mq}) * \text{Precipitazione annua nel comprensorio}(\text{metri/anno}) * \text{Coefficiente di deflusso}$ (pari a 1 per superfici impermeabilizzate es. piazzali, strade ecc.); -per le acque derivanti dal lavaggio mezzi i mc prelevati da pubblico acquedotto dell'anno di riferimento (letture contatori).**
- 12) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per quanto non espressamente indicato restano invariate tutte le prescrizioni contenute nell'AUA in vigore DET.AMB. 5711 del 25/10/2017 (parere HERA Prot.97418 del 10/10/2017)

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "**Tavola 01 del 09/02/2023**" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Operations Idrico

Responsabile Area Rimini

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.