

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2079 del 21/04/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FELMEC SRL per l'impianto destinato ad attività di progettazione e costruzione macchine automatiche, sito in Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2143 del 21/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno APRILE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **FELMEC SRL** per l'impianto destinato ad attività di progettazione e costruzione macchine automatiche, sito in Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **FELMEC SRL** (C.F. 03450750371 e P.IVA 00622481208) per l'impianto destinato ad attività di progettazione e costruzione macchine automatiche, sito in Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **FELMEC SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **FELMEC SRL** (C.F. 03450750371 e P.IVA 00622481208) con sede legale in Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64, per l'impianto sito in Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione Reno-Galliera in data 13/09/2022 (Prot. n. 54710) e in data 06/02/2023 (Prot. n. 12684) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12765 del 06/02/2023 (pratica SUAP n. 40105/54710/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/02/2023 al PG/2023/21554 e confluito nella **Pratica SINADOC 8409/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19881 del 16/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/03/2023 al PG/2023/47446, ha trasmesso documentazione volontaria integrativa inviata dalla società in

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

oggetto in data 16/03/2023 (Prot. SUAP n. 19725) necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/49630 del 21/03/2023 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/53071 del 24/03/2023 ha richiesto agli Enti competenti il il rilascio dei necessari pareri al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21388 del 27/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/03/2023 al PG/2023/53293, ha trasmesso parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio della Bonifica Renana del 22/03/2023 (Prot. n. 4153) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22405 del 31/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2023 al PG/2023/58324, ha trasmesso parere favorevole ambientale e nulla osta urbanistico e di impatto acustico per conto del Comune di Argelato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Argelato, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
 - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 20/04/2023

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FELMEC SRL
Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (Scolo Canaletta – Consorzio della Bonifica Renana) classificato dal SUAP dell’Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” costituito dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nel capannone dove viene svolta l’attività e delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici presenti nella palazzina uffici, preventivamente trattate mediante un sistema composto da: degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionati; con le acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne non contaminate e pertanto non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006. A monte dell’intersezione con la condotta delle acque meteoriche è presente un pozzetto di ispezione e campionamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni, relative alla matrice scarichi, impartite dal SUAP dell’Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato, visti anche i pareri di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/49630 del 21/03/2023 e del Consorzio della Bonifica Renana (prot.n.4153 del 22/03/2023), con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 22405 del 31/03/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2023 al PG/2023/58324. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue;

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 06/02/2023 al PG/2023/21554).
- Elaborato "Relazione Schema Fognature" datato giugno 2022 agg. Marzo 2023 (agli atti di ARPAE in data 16/03/2023 al PG/2023/47446).
- Elaborato "Schema Fognature – Planimetria Generale" datato giugno 2022 (agli atti di ARPAE in data 06/02/2023 al PG/2023/21554)

Pratica Sinadoc 8409/2023

Documento redatto in data 20/04/2023

Prot. n. 22405

Pratica 40105/54710/2022

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: Felmec S.r.l. con sede in Argelato (BO) Via Canaletta n. 64 – P.I. 00622481208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 13/09/2022, Prot. n. 54710, dal Sig. Brighenti Tonino – C.F. BRGTNN94E27C469T in qualità di legale rappresentante della ditta **Felmec S.r.l.** con sede in Argelato (BO) Via Canaletta n. 64 – P.I. 00622481208 per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato (BO) in Via Canaletta, n. 64 ove viene esercitata l'attività di progettazione ed assemblaggio di macchine automatiche;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Argelato** prot n. 4056 del 29/03/2023 (Prot. SUAP n. 21951 del 29/03/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*scarico in acque superficiali di acque domestiche - acustica*);
- **Consorzio della Bonifica Renana** prot n. 4153 del 22/03/2023 (Prot. SUAP n. 20918 del 23/03/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*di nostra competenza scarico in acque superficiali di acque domestiche*);
- **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto** prot n. 49630 del 21/03/2023 (Prot. SUAP n. 20537 del 21/03/2023), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle conclusioni della Valutazione previsionale di Impatto Acustico, allegata all'istanza stessa, redatta dall'Ing. Fabrizio Gamberini, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna con il n. 6415 - Tecnico competente in Acustica Ambientale abilitato con Delibera Dirigenziale n. 214210 del 06/09/2004 della Regione Emilia-Romagna, come di seguito riportate: "In base ai campionamenti ed ai calcoli condotti, si sono ottenute le seguenti determinazioni:

- > il funzionamento dell'attività produttiva vede il rispetto dei valori di emissione e di immissione secondo i limiti della classificazione acustica comunale,
- > risulta inoltre verificato positivamente il rispetto del criterio differenziale negli ambienti residenziali limitrofi all'azienda."

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 76273 del 30/12/2022;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 31/03/2023

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
(D.lgs. 82/2005)

**AREA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Elisabetta Grazioso**

AI SUAP RENO GALLIERA
unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: Contributo tecnico per rilascio di AUA (matrice scarichi), **FELMEC S.r.l.**, via Canaletta n. 64 ad Argelato. Rif SUAP: **Pratica n. 40105/54710/2022**

In riferimento alla documentazione presentata per la pratica in oggetto, ed alle successive integrazioni volontarie presentate dalla ditta, si esprimono le seguenti valutazioni.

- L'attività svolta dalla ditta in oggetto consiste nella progettazione ed assemblaggio di macchine automatiche, svolta all'interno di uno stabilimento produttivo composto da un capannone industriale, ampliato da una struttura prefabbricata metallica. In aderenza al capannone industriale è presente una palazzina destinata ad uffici e servizi.
- Il presente contributo istruttorio valuta gli scarichi prodotti che vengono recapitati in acque superficiali (scolo Canaletta del Consorzio della Bonifica Renana), in assenza di rete di fognatura pubblica.

Dall'esame della documentazione tecnica si rileva la presenza delle seguenti tipologie di reflui:

Acque reflue domestiche – nel capannone industriale e nella palazzina uffici sono presenti locali di servizio (servizi igienici e spogliatoi); i reflui prodotti vengono trattati da un degrassatore, a servizio del lavello dell'area 'relax' posta nella palazzina uffici, una fossa Imhoff ed un filtro batterico anaerobico. I manufatti proposti sono correttamente dimensionati per il carico massimo previsto di 6-7 AE (degrassatore con capacità di 218 litri, fossa Imhoff con vano di sedimentazioni di 380 litri e vano di digestione di 1570 litri, filtro batterico anaerobico con massa filtrante di 6 m3). All'uscita del filtro batterico è presente un pozzetto di ispezione prima dell'unione con un tratto di fognatura delle acque meteoriche.

Acque meteoriche – i reflui meteorici ricadenti sui fabbricati e sull'intera area di piazzale vengono raccolti tramite pluviali, caditoie e griglie a pavimento; la rete fognaria è composta da 3 distinti sistemi che recapitano, ciascuno con proprio punto di scarico, in un fosso tombato interno alla proprietà. Da dichiarazione presentata, sui piazzali aziendali non vengono svolte attività o depositi di materie prime o prodotti finiti.

Tutto il refluo meteorico raccolto, unitamente al refluo di origine domestica, viene recapitato nello scolo Canaletta tramite un unico punto di scarico.



Visto quanto sopra si valuta che non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura del Tecnico della Prevenzione Marina Mantovani.

*La Responsabile del Servizio Territoriale
D.ssa Cristina Regazzi*

firmato digitalmente



Settore Istruttorie Tecniche

Spett.le
UNIONE RENO GALLIERA
PEC unione@pec.renogalliera.it

OGGETTO: Richiesta nuova A.U.A. per matrice scarico acque reflue domestiche e meteoriche in corpo idrico superficiale.
Scarichi diretti di acque meteoriche e reflue depurate nello scolo Canaletta di Casadio, derivanti dal fabbricato ad uso artigianale sito in Via Canaletta, 64, in Comune di Argelato (BO).
Parere Idraulico (Codice Pratica 202301728)

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 06/02/2023 con prot. n. 1728 una richiesta da parte di Unione Reno Galliera per il rilascio di parere idraulico per lo scarico di acque meteoriche e lo scarico di acque reflue depurate collettati in un'unica linea di fognatura di acque miste privata recapitante nello scolo Canaletta di Casadio, in Via Canaletta, 64, nel Comune di Argelato (BO).

Premesso che il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (10 m dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) dei canali consortili e con i relativi bacini idrografici, ai sensi del Regolamento consortile per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque scaricabile al Link: (<https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti fase02.aspx?ID=240>).

Dato atto che:

- in data 07/01/2020 prot. 106 è pervenuta una richiesta di parere idraulico da parte di Unione Reno Galliera avente come oggetto la "Richiesta attivazione procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 per l'ampliamento di fabbricato produttivo con contestuale richiesta di rilascio di permesso di costruire in variante essenziale alla S.C.I.A. Pratica n° 33155/16264/2019";

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



- in data 27/02/2020 con prot. n. 2548 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica ed al non incremento del rischio di alluvione dell'area oggetto di trasformazione constatando che, dagli elaborati presentati a corredo della domanda, era previsto di convogliare le acque piovane (come sistema di scarico delle acque meteoriche) direttamente sul cortile circostante, sistemato a verde.

Considerato che gli elaborati, presentati a corredo della domanda, riportano che:

- sia le acque meteoriche provenienti dalle caditoie e dai pluviali che le acque reflue assimilabili alle domestiche, opportunamente trattate, vengono convogliate dapprima nella linea mista posta sul cortile circostante per poi proseguire con una linea privata, restando sempre all'interno della proprietà, la quale si immette a sua volta nello scolo consortile Canaletta di Casadio;

Considerato inoltre che:

- lo scolo Canaletta di Casadio è canale di bonifica utilizzato con funzione prevalente di scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- da sopralluogo eseguito in data 16/03/2023, da parte del personale consortile, il tratto finale della tubazione si immette nel canale con DN 200 in PVC ed il tratto terminale del suddetto scarico ha necessità di essere ripristinato in quanto è attualmente staccato dal resto della tubazione.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito allo scarico diretto di acque meteoriche e reflue depurate nello scolo Canaletta di Casadio, tramite tubazione Ø200 in PVC, a condizione che venga presentata, da parte del proponente, richiesta di regolarizzazione del manufatto di scarico per il quale lo scrivente Consorzio rilascerà relativo atto di concessione.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di



seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Geom. Chiara Carati (tel 348/0707138) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Francesca Dallabetta*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.



COMUNE DI ARGELATO

Città Metropolitana di Bologna

Settore Edilizia Privata

Prot. n. 0004056/2023

Catasto scarichi Comunale pratica n.° 380

Pratica S.U.A.P. 10105/54710/2022

Spett.le
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Fariselli n.° 4
40016 S. Giorgio di Piano (Bo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata dal gestore dell'attività "FELMEC S.r.l.", in data 13/09/2022, protocollo S.U.A.P. 54710 e successive integrazioni, con riferimento al procedimento agli atti di questa Amministrazione in data prot. 1747 del 07/02/2023, avente ad oggetto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per matrice scarico delle acque reflue derivanti dallo stabilimento di Via Canaletta n. 64 in Argelato;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato che l'attività è insediata in zona "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" art. 35 par. 5 del RUE e riscontrato che l'intervento edilizio sullo stabilimento risulta legittimato con C.E. n. 42/03, P.d.C. n. 119/03, P.d.C. n. 6/2019 di variante alla S.C.I.A. n. 20/2019, ulteriore S.C.I.A. di variante n. 47/2022 ed Agibilità n. 30/2022;

ESPRIME

Parere Favorevole limitatamente all'aspetto **Urbanistico/Edilizio** e pertanto escludendo ogni valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legato all'attività in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, 29/03/2023

firmato
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA

GEOM. MICHELE LENZI

ARCH. SOZZI ROMOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FELMEC SRL
Comune di Argelato (BO), via Canaletta n. 64

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 06/02/2023 dal sig. Gamberini Fabrizio, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società FELMEC SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“il funzionamento dell'attività produttiva vede il rispetto dei valori di emissione e di immissione secondo i limiti della classificazione acustica comunale e che risulta verificato positivamente il rispetto del criterio differenziale negli ambienti residenziali limitrofi all'azienda”*.
- Visto, limitatamente alla matrice di impatto acustico, il parere del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Argelato con nota Prot. n. 22405 del 31/03/2023 pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/04/2023 al PG/2023/58324, senza fissare prescrizioni. Detto parere è parte integrante e sostanziale dell'Allegato A al presente atto

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta digitalmente in data 04/02/2023 dal sig. Gamberini Fabrizio, in qualità di tecnico in

acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società FELMEC SRL (agli atti di ARPAE in data 06/02/2023 al PG/2023/21554).

Pratica Sinadoc 8409/2023

Documento redatto in data 20/04/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.