

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2300 del 05/05/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013 - COMUNE DI MAIOLO CON SEDE LEGALE IN VIA CAPOLUOGO N. 2 MAIOLO è IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO. AGGLOMERATO "SERRA DI MAIOLO" - SCARICO IDENTIFICATO DAL n.01 OX (ARN0374) - RETTIFICA DETERMINAZIONE n.2103 DEL 26/04/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2370 del 05/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno cinque MAGGIO 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013 - COMUNE DI MAIOLO CON SEDE LEGALE IN VIA CAPOLUOGO N. 2 MAIOLO – IMPIANTO DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE IN COMUNE DI MAIOLO. AGGLOMERATO “SERRA DI MAIOLO” - SCARICO IDENTIFICATO DAL n.01 OX (ARN0374) - RETTIFICA DETERMINAZIONE n.2103 DEL 26/04/2023.

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che per mero errore materiale nell'allegato A alla lettera b) del provvedimento n.2103 del 26/04/2023 è stata riportata una prescrizione riguardante gli agglomerati compresi fra 200 e 2.000 a.e., quando l'agglomerato in oggetto risulta inferiore a 200 a,e;

**RITENUTO** pertanto rettificare il provvedimento n. 2103 del 26/04/2023 eliminando la prescrizione di cui alla lettera b) dell'allegato A;

**DATO ATTO** che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di Incarico funzionale Responsabile Unità “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**SU** proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

### **DETERMINA**

1. Di rettificare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con n. 2103 del 26/04/2023 per l'esercizio dell'impianto di collettamento e depurazione di acque reflue urbane dell'agglomerato di Serra di Maiolo (ARN0374) gestito dal Comune di Maiolo, per le motivazioni riportate in premessa, stralciando la prescrizione di cui alla lettera b) dell'allegato A del dispositivo e il punto 5 del dispositivo;
2. Il presente provvedimento è trasmesso al Servizio territoriale di Arpae Rimini a cui sono demandati i compiti di controllo, al Comune di Maiolo e p.c. al SUAP dell'Unione Valmarecchia;
3. Il gestore dovrà conservare presso la sede operativa il presente atto unitamente ai provvedimenti n. 2799 del 05/06/2018 e n.2103 del 26/04/2023 a disposizione degli organi competenti al controllo;
4. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
5. Il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
6. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2022-2024 (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza") di Arpae Emilia-Romagna approvato con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 2022;
7. ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
8. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI  
Dott. Stefano Renato de Donato

**SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE****Condizioni:**

- l'Agglomerato di Serra di Maiolo del comune di Maiolo, della consistenza di 194 a.e., è servito principalmente da una rete mista;
- lo scarico è sottoposto ad un trattamento biologico a fanghi attivi della potenzialità di progetto pari a 200 A.E.(OX);
- alla rete di tipo misto sono allacciati solo scarichi domestici;
- lo scarico del depuratore identificato dal n. 01 OX, (ARN0374) avente coordinate Gauss Boaga fuso est 4861189 Nord e 2303630 Est recapita in fosso di Fogalesne ricadente nel bacino idrico di Fiume Marecchia;

**Prescrizioni:**

- a) lo scarico è soggetto al rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti alla Tab. 3 della Delib. G.R. 1053/2003 per agglomerati con numero di a.e compreso fra 50 e 200 a.e.
- b) il gestore dovrà produrre almeno due riscontri analitici annuali in regime di autocontrollo, relativi a prelievi eseguiti sia in ingresso che in uscita dei reflui, riferiti ai parametri Solidi Sospesi totali, BOD5, COD, ~~Azoto Ammoniacale~~, Grassi e oli animali;
- c) il gestore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature, secondo le specifiche e le indicazioni delle ditte fornitrici e riportarle su apposito registro;
- d) il gestore dovrà mantenere in perfetta funzionalità ed efficienza tutte le componenti degli impianti e compilare il libro di conduzione inerente alla gestione e manutenzione del depuratore;
- e) il gestore dovrà tenere sempre a disposizione un'adeguata dotazione di componenti di ricambio, in maniera tale da poter provvedere con immediatezza alla sostituzione delle parti in esercizio, nel caso di loro avaria;
- f) le condizioni generali all'interno dell'area di pertinenza degli impianti di depurazione dovranno essere mantenute soddisfacenti sotto il profilo igienico-sanitario, avendo cura di effettuare costanti operazioni di pulizia;
- g) il gestore dovrà comunicare immediatamente ad Arpa di Rimini, Azienda USL Dipartimento di Sanità pubblica, l'apertura di bypass dovuta a guasti o fermi impianto che comportino la fuoriuscita di acque non adeguatamente trattate, specificando la portata dell'evento,
- h) attraverso la corretta manutenzione dell'area in cui lo scarico è inserito si dovranno prevenire fenomeni di impaludamento del terreno e stagnazione dei reflui;
- i) al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento di fognatura e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**