

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3583 del 14/07/2023
Oggetto	L.R. N. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "PIANO DI RESILIENZA", COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA A 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO PER COLLEGAMENTO TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI DENOMINATE "BALLIRANA" E "SECCHETTO" (PTP)", COMUNE DI ALFONSINE (RA). RIF. PRATICA: AUT-2294316 ZORA/1105.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3725 del 14/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici LUGLIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Sinadoc n. 30620/2022

**OGGETTO:** L.R. N. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "PIANO DI RESILIENZA – COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA A 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO PER COLLEGAMENTO TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI DENOMINATE "BALLIRANA" E "SECCHETTO" (PTP)", COMUNE DI ALFONSINE (RA). RIF. PRATICA: AUT-2294316 ZORA/1105.

### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI:

- Il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici", 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- La Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- La L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- La L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i.;
- La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" e s.m.i.;
- La L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;
- La Legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i. ;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- Il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare " Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- La Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 " Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;
- La Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 " Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;
- La Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110 del 14.07.2006 "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993 )" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e s.m.i.;

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

**RICHIAMATI inoltre:**

- La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- La Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- In particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- La Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- La Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE”;
- La Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- Le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Il Decreto Legge n. 61 del 01.06.2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” ed in particolare l'art. 4 che dispone “Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”;

**VISTA l'istanza** presentata dalla società “**e-distribuzione S.p.A.**” - Infrastrutture e Reti Italia Area Centro Nord Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, C.F. e P.I. 05779711000, Prot. E-DIS-08/09/2022-0894159, ad ARPAE- S.A.C. di Ravenna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, e s.m.i., assunta agli atti ARPAE-S.A.C. di Ravenna con i seguenti PG nn. 2022/146567, 146715, 146827, 146834, 146841, 146855, 146873, 146881, 146894, 146904, 146914 del 08.09.2022 e PG n.148716 del 12.09.2022; completamento istanza con PG n. 2022/154198 del 21/09/2022, corredata dalla documentazione prescritta, con la quale:

**a)** si chiede l'**autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico** denominato “PIANO DI RESILIENZA – Costruzione linea elettrica a 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo per collegamento tra le cabine elettriche esistenti denominate “BALLIRANA” e “SECCHETTO” (PTP)”, Comune di Alfonsine, Provincia di Ravenna.”- Rif. pratica: **AUT\_2294316 ZORA/1105.**

**b)** si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. n. 10/1993;

**c)** si chiede la dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità ai sensi dell'art. 14-bis della L.R. n. 10/1993 e s.m.i. e la richiesta di inamovibilità ai sensi dell'art. 56-ter del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

**DATO atto del seguente iter istruttorio, relativo alla prima parte del procedimento (Progetto Presentato):**

- L'intervento è ricompreso nel “Programma annuale degli interventi” previsto per l'anno 2022, pubblicato nel BURERT n. 56 del 02.03.2022;

- L'istanza di autorizzazione è stata presentata da e-distribuzione S.p.A. con note assunte agli atti di Arpae con PG nn. 2022/146567, 146715, 146827, 146834, 146841, 146855, 146873, 146881, 146894, 146904, 146914 del 08.09.2022 e PG n.148716 del 12.09.2022;

- La verifica di completezza della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, effettuata dall'ufficio S.A.C., che si è conclusa con la necessità di procedere ad una richiesta a “e-distribuzione

S.p.A.” di documentazione a completamento dell’istanza, che l’ufficio S.A.C ha effettuato con nota PG n. 2022/149558 del 13.09.2022, da consegnare entro 20 giorni dalla richiesta;

- La documentazione a completamento istanza che “e-distribuzione S.p.A.” ha trasmesso al S.A.C. con Prot. E-DIS-20/09/2022-0944096 (PG n. 2022/154198 del 21.09.2022) con la quale è stata completata l’istanza;

- L’istruttoria, effettuata dall’ufficio S.A.C., che si è conclusa positivamente, nonché la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, e l’attribuzione all’istanza del numero di pratica Sinadoc 30620/2022;

- Le note del S.A.C. di Ravenna PG n. 2022/159793 del 29.09.2022 e PG n. 2022/187483 del 15.11.2022 inviate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, con la quale viene comunicato:

- l’avvio del procedimento autorizzativo;

- l’indizione della conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della L. n. 241/90 e s.m.i., da svolgersi in data 23.11.2022, con il termine di 15 gg. per il ricevimento della richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti;

- La pubblicazione dell’avviso di deposito (PG n. 2022/159747 del 29.09.2022) dell’istanza in oggetto e dei relativi allegati, contenente l’indicazione che l’autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Alfonsine, effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda, n. 300 del 12.10.2022. Entro 40 giorni dalla pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;

- La pubblicazione di avviso di deposito all’Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 12.10.2022 per 20 giorni consecutivi, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2022/159697 del 29.09.2022, la cui pubblicazione è stata confermata dalla Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 29623 del 03.11.2022 (PG n. 2022/181559 del 04.11.2022) e registrata con progressivo n. 1424 del Registro delle Pubblicazioni. Entro 20 giorni dall’ultimo di pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;

- La pubblicazione di avviso di deposito all’Albo Pretorio del Comune di Alfonsine dal 12.10.2022 per 20 giorni consecutivi, richiesto dal S.A.C. con nota PG n. 2022/159749 del 29.09.2022, la cui pubblicazione è stata confermata dal Comune di Alfonsine con nota del 03.11.2022 (PG n. 2022/195499 del 28.11.2022) e Reg. Albo Pretorio n. 657 del 04.10.2022. Entro 20 giorni dall’ultimo di pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;

- La pubblicazione di avviso di deposito, effettuata da e-distribuzione S.p.A., sul quotidiano “Il Resto del Carlino” di Ravenna del giorno 12.10.2022, richiesto dal S.A.C. ad e-distribuzione S.p.A. con nota PG n. 2022/159729 del 29.09.2022. Entro 40 giorni dalla pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;

- La planimetria con individuate le particelle catastali interessate dall’impianto in oggetto, nonché l’elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da e-distribuzione S.p.A. con l’istanza;

- Le comunicazioni personali effettuate dal S.A.C. di Ravenna a tutti i proprietari interessati dall’opera elettrica da autorizzare (ai sensi dell’art. 4-bis della L.R. n. 10/1993 e s.m.i.), mediante PEC (PG nn. 2022/159700, 159714 e 159753 del 29.09.2022), in base all’elenco fornito da e-distribuzione S.p.A. e ricevute dai proprietari il 29.09.2022 (data di inoltro delle PEC). Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione i proprietari potevano presentare le osservazioni;

- Relativamente agli adempimenti precedentemente elencati di pubblicazione dell’avvenuto avviso di deposito e di comunicazione ai proprietari delle aree interessate dall’elettrodotto, si dà atto che a questo ufficio non è pervenuta nessuna osservazione;

- La nota del S.A.C. di Ravenna PG n. 2022/159793 del 29.09.2022, trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, con la quale è stata indetta la **prima seduta di Conferenza di servizi** decisoria, forma simultanea ed in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), in videoconferenza mediante Lifesize Cloud di Lepida, da svolgersi in data 23.11.2022, con termine di 15 giorni per il ricevimento della richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti;

- La nota Prot. n. 70816 del 04.10.2022 (PG n. 2022/162064 del 04.10.2022) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con la quale nomina come Rappresentante Unico per la Conferenza di Servizi decisoria del 23.11.2022 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;

- La nota Prot. n. 13681 del 20.10.2022 (PG n. 2022/173646 del 21.10.2022), con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha delegato la Geom. Erika Vignoli, Capo Settore Concessioni/Polizia Idraulica, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 23.11.2022;

- La nota Prot. E-DIS-23/11/2022-1194622 (PG n. 2022/193209 del 23.11.2022), con la quale e-distribuzione S.p.A. ha delegato M. Pirani, dell’Unità Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 23.11.2022;

- La **prima seduta di Conferenza di servizi** simultanea, in modalità sincrona ed in videoconferenza mediante LifesizeCloud di Lepida, del giorno 23.11.2022, di cui si riporta uno stralcio (**vedi All. 6**):

“ ...

Il rappresentante del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, E. Vignoli, comunica che le aree censite al catasto terreni del Comune di Alfonsine al Fg. 81 Mapp.li 124 e 127 sono interessate da un "progetto di messa in sicurezza del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno a protezione degli abitati e del territorio agricolo circostante con rinaturalizzazione degli argini per la riqualificazione ambientale del Canale e miglioramento della qualità delle acque. 2° lotto – Costruzione della cassa d'espansione "Secchezza" ". Pertanto richiede lo spostamento dell'elettrodotto che interferisce con tale progetto, come già comunicato informalmente alla società e-distribuzione spa. Il Consorzio precisa che è stata proposta, alla società e-distribuzione S.p.a., una possibile variante al tracciato di progetto al fine di ovviare a quanto sopra detto.

Per quanto attiene l'interferenza dell'elettrodotto con le particelle catastali intestate al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, fg. 82 mapp.le 2 del Comune di Alfonsine, si chiede lo spostamento dello stesso fuori da tale area.

Il rappresentante di e-distribuzione S.p.A., D. Zavagli, risponde che il tracciato di progetto è collocato in massima parte su carraie esistenti, mentre quello proposto dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale collocherebbe l'impianto in un terreno agricolo seminativo irriguo, soggetto a coltivazione intensiva. Tale collocazione, in caso di guasto dell'elettrodotto, renderebbe molto difficoltoso l'intervento in tempi brevi, causando un disservizio elettrico prolungato. Si fa presente che l'elettrodotto in progetto risulta una contro-alimentazione della cabina esistente "BALLIRANA", al fine di migliorare il servizio elettrico al Consorzio di Bonifica e ai numerosi clienti sottesi. E-Distribuzione, richiede di poter verificare, ai sensi della Legge 241/90 Art.14bis, la compatibilità dell'elettrodotto in progetto con le future vasche di espansione da realizzarsi nell'area. Per quanto riguarda la richiesta di spostamento del nuovo elettrodotto al di fuori del mappale 2 foglio 82 del Comune di Alfonsine, si fa presente che la Legge 241/90 Art.14bis, impone che tutti i pareri siano congruamente motivati. Si ritiene opportuno rimanere nelle particelle di progetto per garantire una migliore accessibilità all'impianto al fine di garantire, in caso di guasto, tempi di riparazione più brevi.

Ci preme ricordare che l'impianto in progetto, garantirà al Consorzio stesso una migliore continuità ed affidabilità del servizio elettrico, rendendo controalimentabile l'impianto di sollevamento di loro proprietà.

Il rappresentante di Arpae S.A.C., E. Sabattini, segnala che nel caso in cui si proceda con la modifica di tracciato dell'elettrodotto proposta dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, coinvolgendo nuove aree, sarebbe necessario ripartire con i tempi del procedimento e provvedere alla pubblicazione sul BURERT, sugli Albi Pretori del Comune di Alfonsine/Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna dell'avviso del deposito della domanda di autorizzazione, nonché provvedere ad inviare le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dalla linea elettrica in progetto.

La rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, M. Lama, interviene segnalando che l'intervento interessa ed è in adiacenza ad alcune aree di interesse ambientale, rappresentate nella Tavola dei Vincoli consultabile nel SIT dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e che il POC di opera pubblica, necessario per la localizzazione delle aree oggetto di esproprio o servitù, richiede – per la formulazione del parere relativo alla variante agli strumenti urbanistici da parte della Provincia – l'elaborato di ValSat che attesti l'assenza di riflessi negativi sulla componente ambientale. Conferma inoltre che il POC non potrà definire vincoli espropriativi a carico di aree demaniali, per le quali sarà necessaria apposita autorizzazione/concessione.

Il rappresentante di Arpae S.A.C., E. Sabattini, chiede alla rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, M. Lama, se per il tracciato dell'elettrodotto in oggetto, non sia necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica.

La rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, M. Lama, risponde che per gli elettrodotti interrati non è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica.

In relazione alla segnalazione del Consorzio di Bonifica circa l'area prevista per la realizzazione di cassa di espansione, si condivide la posizione di cautela del Consorzio.

Il rappresentante di Arpae S.A.C., E. Sabattini, dichiara che nonostante si consideri la cassa di espansione in previsione un'opera di importanza strategica per la sicurezza idraulica di questo territorio, ritiene che per poter approfondire l'argomento sia opportuno acquisire da parte:

**A.** del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale una nota con l'indicazione delle richieste di modifica del tracciato, delle motivazioni e della documentazione a supporto di quanto richiesto;

**B.** dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna una relazione a firma del funzionario preposto dell'Unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un'analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PSC, POC, RUE, ZAC, ecc.) con esplicitazione degli eventuali contenuti di variante del progetto proposto (parere di conformità urbanistica).

...";

- La nota del S.A.C. di Ravenna, PG n. 2022/201208 del 07.12.2022, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti convocati il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, svoltasi il giorno 23.11.2022, di cui sopra;

- La nota Prot. n. 12682 del 09.12.2022 (ns PG n. 2022/202052 del 12.12.2022) con la quale il Comune di Alfonsine, Area Tecnica Gestione Associata LLPP di Alfonsine, Cotignola e Fusignano, ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna e p.c. all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, comunicazione a firma del Sindaco, di cui si riporta un estratto:

“... **Constatato che l'intervento di e-distribuzione si colloca indicativamente sulle stesse aree che Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha segnalato a seguito dalla richiesta di individuazione di loro progetti strategici come trasmesso all'Unione Bassa Romagna (PEC di risposta del Consorzio di Bonifica loro protocollo 6011 del 14/05/2021), pertanto l'area a toponimo Valle Secchezza è stata indicata come sito di future opere strategiche per la tutela da allagamenti del territorio dei nostri Comuni nel Quadro Conoscitivo in corso di elaborazione del nuovo strumento di pianificazione PUG che l'AC a norma della LR 24/2017.**

La localizzazione di parte dell'impianto elettrico sul lato ovest del canale e la conseguente richiesta di pubblica utilità e inamovibilità della collocazione dell'elettrodotto interrato potrebbe entrare in conflitto con l'intervento di realizzazione di una cassa di espansione da parte del consorzio di bonifica localizzato in area con toponimo "Valle Secchezza" con attestazione sul corso del Canal Vela .

Pur riconoscendo che l'opera relativa alla linea elettrica interrata a media tensione, prevista da E-distribuzione, comporterà un miglioramento del servizio elettrico per tutta l'area consentendo la controalimentazione in caso di guasti riducendo notevolmente i tempi di disalimentazione, è interesse dell'Amministrazione Comunale di Alfonsine garantire che la previsione e programmazione già avviata degli interventi di opere pubbliche del Consorzio di Bonifica di rilevante importanza per la sicurezza del territorio si collochi in aree idonee a tali opere e **che si attuino soluzioni alternative, se possibili, alle opere presentate da E-Distribuzione ad ARPAE s.a.c ed escludere interferenze fra le due opere di pubblica utilità.**

...”;

- La nota Prot. n. 16532 del 12.12.2022 (ns PG n. 2022/203362 del 13.12.2022) con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna e p.c. all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Comune di Alfonsine e a e-distribuzione S.p.A.:

“... **parere negativo** al tracciato con le motivazioni che seguono.

Le aree su cui insiste il tratto di elettrodotto in progetto "A-E", censite al catasto terreni del Comune di Alfonsine al **Fg. 81 Mapp.li 124 e 127**, sono interessate da un **progetto di messa in sicurezza del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno a protezione degli abitati e dei territori agricoli presenti, dall'area sopra indicata fino al mare "Costruzione della cassa d'espansione Secchezza"**.

Tali aree risultano essere caratterizzate da una alta probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P3), per tempi di ritorno critici compresi tra 30 e 50 anni come da Direttiva per la Sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno", approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Reno con Delibera 1/2 del 25.02.2009.

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto compatibilmente con la salvaguardia del territorio circostante rispetto ad eventuali allagamenti da reticolo secondario di pianura, così come già anticipato al proponente per le vie brevi e successivamente in sede di conferenza dei servizi decisoria del 23.11.2022, e vista la finalità pubblica del progetto della cassa di espansione "Secchezza" di cui sopra, **occorre procedere allo spostamento del tratto di elettrodotto A-E, interferente con tale progetto.**

Pertanto lo scrivente Consorzio richiede **una nuova soluzione progettuale che coinvolga le aree poste in destra idraulica al canale di scolo "Canal Vela" e lo spostamento a monte dell'impianto Idroforo Secchezza dell'attraversamento "D-E"**, precisando che tale soluzione riduce le interferenze con la rete consorziale da due ad una.

Con riferimento alla nota prot. cons. 14709 del 9.11.2022, si torna a precisare che le aree, ad oggi intestate al Demanio della Regione Emilia Romagna di fatto sono di proprietà del Demanio dello Stato – Ramo Bonifica, in gestione al Consorzio di Bonifica e pertanto, ai sensi degli artt. 822 e 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.”;

- La nota Prot. n. 89753 del 13.12.2022 con cui l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso al S.A.C. di Ravenna "Trasmissione note istruttorie di competenza" richieste in sede di C.d.S;

- La nota PG n. 211244 del 23.12.2022 con cui il S.A.C. ha trasmesso al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale nota con la quale è stato richiesto:

“... La nota Prot. n. 16532 del 12/12/2022 (ns PG n. 203362 del 13.12.2022), sopra richiamata, non risponde a pieno a quanto richiesto da questo S.A.C. in quanto:

**punto 2)** le motivazioni non sono circostanziate, non sono indicate nello specifico i tipi di interferenze che vengono a costituirsi con l'elettrodotto, anche in considerazione del fatto che le linee elettriche in caso di allagamento non subiscono danni.

Tali motivazioni dettagliate sono necessarie ai fini delle valutazioni di superamento delle interferenze segnalate che e-distribuzione può elaborare, in particolare perché l'alternativa fornita dal Consorzio di Bonifica sembra non poter essere perseguibile dal proponente (valutazione espressa in C.d.S.);

**punto 3)** non è stata fornita documentazione a supporto di quanto richiesto, ossia della richiesta/presentazione alla Regione/Unione dei Comuni Bassa Romagna del progetto di messa in sicurezza del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno a protezione degli abitati e dei territori agricoli presenti, dall'area sopra indicata fino al mare "Costruzione della cassa d'espansione Secchezza.

Si segnala inoltre che la Legge n. 241/1990 e smi, all'Art. 14\*-bis comma 3 dispone:

“Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.”.

Si chiede al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di trasmettere a questo S.A.C. entro 20 giorni dalla data della presente comunicazione:

- **motivazioni circostanziate come sopra descritto,**
- **dettaglio delle possibili interferenze tra l'elettrodotto di progetto e la "Costruzione della cassa d'espansione Secchezza", anche al fine di permettere a e-distribuzione S.p.A. la valutazione delle interferenze segnalate e la presentazione di eventuali proposte per il superamento delle stesse;**
- **fornire documentazione del progetto e/o della sua richiesta.**

...";

- La nota Prot. n. 308 del 11.01.2023 (ns PG n. 2022/5113 del 12.01.2023) con cui il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha risposto quanto di seguito riportato:

"..... Le aree su cui insiste il tratto di elettrodotto in progetto "A-E", censite al catasto terreni del Comune di Alfonsine al Fg. 81 Mapp.li 124 e 127, come già detto nella nota precedente, sono interessate da un progetto di messa in sicurezza del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno a protezione degli abitati e dei territori agricoli presenti, dall'area sopra indicata fino al mare "Costruzione della cassa d'espansione Secchezza". Tale progetto è inserito sia nella "Relazione Tecnica in merito alle criticità idrauliche e analisi delle priorità d'intervento nel comprensorio di pianura gestito dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale" inviata all'Unione della Bassa Romagna ed alle amministrazioni interessate con nota prot. cons. 1302 del 23.02.2017 sia nella programmazione dei LLPP del Consorzio a far data dal triennio 2015-2017 e nei successivi aggiornamenti.

Si fa presente che la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2014 di approvazione del budget di previsione per l'esercizio 2015, di cui il programma triennale dei LLPP 2015-2017 costituisce un allegato, è stata inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. cons. 211 del 15.01.2015 per il controllo previsto dagli artt. 49 e 50 della L.R. 24/03/2004 n. 6.

Inoltre il progetto "Messa in sicurezza del Canale in dx Reno, con costruzione di cassa d'espansione Secchezza" è candidato a finanziamento nell'ambito della banca dati RENDIS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo - con codice 08IR116/G1.

Lo stesso progetto è stato segnalato dalla regione Emilia Romagna per essere inserito nel Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico (DGR n. 1299 del 01/08/2016).

Si allega alla presente la relazione che individua gli interventi strutturali in grado di ridurre il pericolo di alluvione su vasti territori del comprensorio e tra questi vi è il progetto di messa in sicurezza del collettore generale Canale di Bonifica in Destra di Reno proprio attraverso la realizzazione della cassa di laminazione "Secchezza".

Inoltre, a ciò si aggiunge (poiché il progetto di e-distribuzione ricade nelle pertinenze del Canal Vela) la natura temporanea e precaria delle concessioni rilasciate dal Consorzio in forza degli artt. 132, 133 e 137 del R.D. 8.05.1904, in contrasto con l'inalterabilità dell'opera proposta dal proponente.

La soluzione progettuale suggerita dallo scrivente Consorzio al proponente l'intervento, che coinvolge le aree poste in destra idraulica al canale di scolo "Canal Vela" e lo spostamento a monte dell'impianto Idroforo Secchezza dell'attraversamento "D-E", è propedeutica all'assenso – superamento del dissenso già espresso e tiene conto della tutela dell'interesse pubblico, la quale rappresenta la finalità dell'Ente stesso e nel contempo salvaguarda la realizzazione dell'elettrodotto in progetto. Si precisa che le rimostranze addotte dal proponente circa il nuovo tracciato (transito in area agricola) permangono in gran parte anche nella soluzione progettuale originaria.

...";

- La nota Prot. E-DIS-05/01/2023-0012962 (PG n. 2023/1969 del 05.01.2023), con cui e-distribuzione S.p.A. ha presentato una modifica del tracciato volta ad accogliere le modifiche richieste dal Comune di Alfonsine e dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

- La nota PG n. 2023/3485 del 10.01.2023 con cui il S.A.C. di Ravenna ha trasmesso ai componenti della C.d.S. la documentazione di e-distribuzione relativa alla modifica del tracciato dell'elettrodotto;

- La nota Prot. E-DIS-11/01/2023-0034458 (PG n. 2023/4653 del 11.01.2023), con cui e-distribuzione S.p.A. ha presentato la **revisione n. 2 del progetto** definitivo dell'impianto, che contiene la proposta di modifica presentata in data con nota Prot. E-DIS-05/01/2023-0012962;

- La nota PG n. 2023/7617 del 17.01.2023 con cui il S.A.C. di Ravenna ha trasmesso ai componenti della C.d.S. la documentazione di e-distribuzione relativa al **nuovo progetto definitivo**;

- La nota del S.A.C. di Ravenna PG n. 2022/211349 del 23.12.2022, trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, con la quale è stata indetta la **seconda seduta di Conferenza di servizi** decisoria, forma simultanea ed in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), in videoconferenza mediante Lifesize Cloud di Lepida, da svolgersi in data 19.01.2023;

- La nota Prot. n. 410 del 03.01.2023 (PG n. 2023/800 del 03.01.2023) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con la quale conferma la nomina come Rappresentante Unico per la Conferenza di Servizi decisoria del 19.01.2023 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;

- La nota Prot. n. 82 del 04.01.2023 (PG n. 2023/1444 del 04.01.2023), con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha delegato la Geom. Erika Vignoli, Capo Settore Concessioni/Polizia Idraulica, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 19.01.2023;

- La nota Prot. E-DIS-11/01/2023-0034460 (PG n. 2023/4641 del 11.01.2023), con la quale e-distribuzione S.p.A. ha delegato Marco Pirani, dell'Unità Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 19.01.2023;

- La nota Prot. n. 612-P del 13.01.2023 (PG n. 2023/6444 del 13.01.2023), con la quale il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ha delegato il Dott. Massimo Sericola, Funzionario Archeologo, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 19.01.2023;

- La D.G.U. n. 164 del 15.12.2022 "Istituzione delle posizioni organizzative dell'Unione e dei Comuni aderenti dal 01.01.2023: proroga posizioni organizzative fino al 31.03.2023" (PG n. 2022/7449 del 16.01.2023), con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha autorizzato l'Arch. Mirella Lama a rappresentare l'Ente nelle C.d.S del 19.01.2023;

- La nota Prot. E-DIS-18/01/2023-0064975 (PG n. 2023/9643 del 19.01.2023), con la quale e-distribuzione S.p.A. ha delegato n. 7 tecnici dell'Unità Territoriale di Ravenna a partecipare alle sedute delle C.d.S. indette nell'anno 2023 e ricadenti territorialmente nell'ambito della Provincia di Ravenna. Tra i tecnici delegati vi sono Zavagli Dennis e Babini Vanni che hanno partecipato alla C.d.S del 19.01.2023;

- La **seconda seduta di Conferenza di servizi** simultanea, in modalità sincrona ed in videoconferenza mediante LifesizeCloud di Lepida, del giorno 19.01.2023, di cui si riporta uno stralcio (**vedi All. 7**):

“ ...

Il rappresentante di Arpae S.A.C., E. Sabattini, chiede al rappresentante del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di esprimersi riguardo la variante del progetto appena illustrata;

Vignoli E., comunica che, in seguito a confronto con il Direttore Tecnico dell'Ente, esprimeranno parere favorevole con alcune prescrizioni. e-distribuzione S.p.A. dovrà presentare domanda di autorizzazione/concessione per il parallelismo del Canal Vela e l'attraversamento dei canali Arginello e Tratturo.

...

Il rappresentante dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Poggioli E., comunica che il tracciato in variante interessa una nuova particelle catastale, quella identificata catastalmente al F. 81 mapp. 31;

E. Sabattini conferma, infatti non ci sono nuovi proprietari interessati ma è interessata una nuova particella catastale, pertanto che nel caso in cui si proceda con la modifica di tracciato dell'elettrodotto proposta da e-distribuzione S.p.A., considerato che il tracciato proposto coinvolge una nuova area (F. 81 Mapp. 31 di proprietà della Coop. Agricola di Fusignano), è necessario ripartire con i tempi del procedimento e provvedere alla pubblicazione sul BURERT, sul quotidiano, sugli Albi Pretori del Comune di Alfonsine/Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna dell'avviso del deposito della domanda di autorizzazione, nonché provvedere ad inviare le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dalla linea elettrica in progetto.

Il rappresentante di Arpae S.A.C., E. Sabattini, chiede al rappresentante della Soprintendenza Archeologica se il parere già espresso si può considerare valido anche per il nuovo tracciato

Sericola M. risponde che il parere si può considerare valido anche per il progetto variato.

...;

In merito al 5° punto dell'OdG (Conclusioni della CdS.), si comunica quanto segue:

La C.d.S.:

**1. approva la nuova proposta progettuale** di e-distribuzione S.p.A. trasmessa con nota Prot. n. 12962 del 05.01.2023 (ns PG n. 2023/1969 del 05.01.2023) e il nuovo "Progetto Definitivo-rev. 2" trasmesso con Prot. n. 34458 del 11.01.2023 (ns PG n. 2023/4653 del 11.01.2023) riguardo il superamento della criticità sollevata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

**2.** considerato il coinvolgimento di una nuova particella catastale e l'importanza della modifica del tracciato rispetto al precedente, è necessario ripartire con i tempi del procedimento e provvedere alla pubblicazione sul BURERT, sul quotidiano, sugli Albi Pretori del Comune di Alfonsine/Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna dell'avviso del deposito della domanda di autorizzazione, nonché provvedere ad inviare le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dalla linea elettrica in progetto.

Si chiede alla soc. e-distribuzione S.p.A. di trasmettere al S.A.C. di Ravenna, entro **15 giorni** dalla data odierna, gli elaborati grafici "Vincolo Preordinato all'esproprio" e il "Progetto definitivo-rev. 3".

...”;

- La nota del S.A.C. di Ravenna, PG n. 2023/18004 del 01.02.2023, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti convocati il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, svoltasi il giorno 19.01.2023, di cui sopra;

**DATO atto del seguente iter istruttorio, relativo alla seconda parte del procedimento (Nuovo Progetto Approvato):**

- La nota Prot. E-DIS-25/01/2023-0089592 (PG n. 2023/13938 del 25.01.2023), con cui e-distribuzione S.p.A. ha presentato **gli elaborati grafici aggiornati con la proposta progettuale approvata**;

- La nota del S.A.C. di Ravenna PG n. 2023/19421 del 02.02.2023, trasmessa a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, con la quale:

- si comunicava la ripartenza dei tempi del procedimento, dalla dati di pubblicazione nel B.U.R.E.R. dell'avviso di avvenuto deposito del nuovo progetto (c. 6, art. 3, L.R. 10/93 e s.m.i.):

- è stata indetta la **prima seduta di Conferenza di servizi** decisoria, forma simultanea ed in modalità sincrona (c. 1, art. 14-ter, L. n. 241/1990 e s.m.i.), in modalità virtuale con servizio MEET di Google, da svolgersi in data 27.03.2023;
  - si è chiesto a tutti gli Enti che si sono già espressi, di comunicare se il parere già espresso rimane valido anche a seguito dell'approvazione della modifica di progetto approvata in sede di C.d.S. del 19.01.2023 o, in alternativa, di esprimersi nuovamente sul progetto modificato. Tali contributi dovevano pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora non pervenga nessun riscontro, si considereranno validi i pareri già espressi;
- La nota Prot. E-DIS-13/03/2023-0286428 (PG n. 2023/44611 del 13.03.2023), con cui e-distribuzione S.p.A. ha presentato **gli elaborati grafici aggiornati per le interferenze con i corsi d'acqua** di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;
- La pubblicazione dell'avviso di deposito (PG n. 2023/21134 del 06.02.2023) della documentazione relativa alla variazione progettuale presentata da e-distribuzione S.p.A., effettuata da ARPAE-S.A.C. di Ravenna sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda, n. 38 del 15.02.2023. Entro 40 giorni dalla pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;
- La pubblicazione di avviso di deposito all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna dal 15.02.2023 per 20 giorni consecutivi, richiesta dal S.A.C. con nota PG n. 2023/21128 del 06.02.2023, la cui pubblicazione è stata confermata dalla Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 6729 del 08.03.2023 (PG n. 2023/41492 del 08.03.2023) e registrata con progressivo n. 217 del Registro delle Pubblicazioni. Entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;
- La pubblicazione di avviso di deposito all'Albo Pretorio del Comune di Alfonsine – Unione dei Comuni della Bassa Romagna dal 15.02.2023 per 20 giorni consecutivi, richiesto dal S.A.C. con nota PG n. 2023/21140 del 06.02.2023, la cui pubblicazione è stata confermata da:
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna con del 09.03.2023 (PG n. 2023/42566 del 09.03.2023) e Reg. Albo Pretorio n. 169 del 06.02.2023;
  - Comune di Alfonsine con nota Prot. n. 1325 del 07.02.2023 (PG n. 2023/43376 del 10.03.2023) e Reg. Albo Pretorio n. 66 del 07.02.2023.
- Entro 20 giorni dall'ultimo di pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;
- La pubblicazione di avviso di deposito, effettuata da e-distribuzione S.p.A., sul quotidiano "Corriere di Romagna" di Ravenna del giorno 15.02.2023, richiesto dal S.A.C. ad e-distribuzione S.p.A. con nota PG n. 2023/21132 del 06.02.2023. Entro 40 giorni dalla pubblicazione potevano essere presentate le osservazioni;
- La planimetria con individuate le particelle catastali interessate dall'impianto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da e-distribuzione S.p.A. con gli elaborati grafici aggiornati;
- Le comunicazioni personali effettuate dal S.A.C. di Ravenna a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare (ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. n. 10/1993 e s.m.i.), mediante PEC (PG n. 2023/21672 del 06.02.2023 e nn. 22797 e 22804 del 08.02.2023), in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A. e ricevute dai proprietari il 06.02.2023 e l' 08.02.2023 (date di inoltro delle PEC). Entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione (19.03.2023) i proprietari potevano presentare le osservazioni;
- Relativamente agli adempimenti precedentemente elencati di pubblicazione dell'avvenuto avviso di deposito e di comunicazione ai proprietari delle aree interessate dall'elettrodotto, si dà atto che a questo ufficio non è pervenuta nessuna osservazione;
- La nota Prot. n. 9774 del 08.2.2023 (PG 2023/22973 del 08.02.2023) della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con la quale conferma la nomina come Rappresentante Unico per la Conferenza di Servizi decisoria del 27.03.2023 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
- La nota Prot. n. 2076 del 13.02.2023 (PG n. 2023/26360 del 14.02.2023) con la quale l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3, comunica che non essendo coinvolti beni di diretta gestione e non dovendo esprimere pareri in merito al procedimento, non parteciperà alla conferenza dei servizi;
- La nota Prot. E-DIS-17/03/2023-0308999 (PG 2023/48328 del 17.03.2023), con la quale e-distribuzione S.p.A. ha delegato Marco Pirani, dell'Unità Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, a partecipare alle sedute della C.d.S. del 27.03.2023;
- L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha delegato l'Arch. Lama Mirella con assegnazione di Particolari Responsabilità con atto del dirigente dell'Area Territorio Prot. n. 22145 del 25/03/2022, prorogate fino al 31/03/2023 con Prot. n. 93242 del 23/12/2022 per alcuni procedimenti/attività fra i quali: *coordinatore dei procedimenti in materia urbanistica per l'approvazione delle varianti alla pianificazione finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico rappresentando l'Unione ovvero i comuni che ne fanno parte nell'ambito di conferenze di servizio per valutarne la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e le eventuali variazioni da approvare previo acquisizione degli assensi da parte degli Enti Locali Interessati*;

- La nota Prot. n. 4633 del 27.03.2023 (ns. PG 2023/54038 del 27.03.2023), con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha delegato la Geom. Erika Vignoli, Capo Settore Concessioni/Polizia Idraulica, a partecipare alle seduta della C.d.S. del 27.03.2023;
- La nota Prot. n. 59495 del 04/04/2023 (ns. PG 2022/59495 del 04.04.2023), con la quale l' Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità pubblica ha delegato il Dr. Marco Golferà a partecipare alle seduta della C.d.S. del 27.03.2023;

- La **prima seduta di Conferenza di servizi** simultanea, in modalità sincrona ed in modalità virtuale con servizio MEET di Google, del giorno 27.03.2023, di cui si riporta uno stralcio (**vedi All. 8**):

“... ”

In merito al 5° punto dell'OdG (Conclusioni della CdS.), si comunica quanto segue:

La CdS rimane in attesa di ricevere:

- A.** i pareri elencati nell'Allegato A “Elenco Pareri” non ancora pervenuti, entro 90 giorni dalla data della 1° seduta di Conferenza di servizi, quindi entro il **25.06.2023**, salvo sospensioni;
- B.** dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna/Comune di Alfonsine la Delibera sulla proposta di variante urbanistica;
- C.** dalla Provincia di Ravenna l'Atto del Presidente (successivo alla D.C.C.), per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica.

L'attuale C.d.S. si può considerare conclusiva nelle more del ricevimento della documentazione sopra indicata.

...”;

- La nota del S.A.C. di Ravenna, PG n. 2023/60301 del 05.04.2023, con la quale è stato trasmesso a tutti gli Enti convocati il verbale della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, svoltasi il giorno 27.03.2023, di cui sopra;

**VISTE** le comunicazioni inerenti alcuni dei mappali interessati dalla linea elettrica di progetto:

■ In riferimento alle aree censite al C.T. del Comune di Alfonsine, Foglio 81 Mappali 2, 126 e Foglio 82 Mappali 120,153 (PROGETTO ORIGINALE), sono arrivate le seguenti comunicazioni:

**A) Agenzia del Demanio** – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3, Riscontro Prot. n. 14959 del 11.10.2022 (PG n. 2022/167239 del 12.10.2022) confermato con note Prot. n. 1568 del 03.02.2023 (PG n. 2023/20282 del 03.02.2023) e Prot. n. 2076 del 13.02.2023 (PG n. 2023/26360 del 14.02.2023):

*“Con riferimento alle note che si riscontrano, si comunica che le aree censite al C.T. del Comune di Alfonsine foglio 81 particelle 2, 126 e foglio 82 particelle 120, 153 risultano intestate alla Regione Emilia Romagna e pertanto, le stesse contrariamente a quanto indicato, non fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato.*

*Si precisa, tuttavia, che qualora le aree appartenessero al demanio pubblico dello Stato - ramo idrico:*

- ai sensi degli artt. 822 e 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- sono inespropriabili come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- potranno essere oggetto di concessione d'uso da parte dell'ente delegato alla gestione in virtù della devoluzione operata (Regione Emilia-Romagna ai sensi del D.lgs. 112/1998, e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), cui sono state conferite le competenze in materia ai sensi della L.R. 13/2015.

*Alla Regione Emilia Romagna, che legge per conoscenza, si chiede di verificare la correttezza dell'intestazione catastale e qualora la stessa risulti errata, (nel caso i beni risultino appartenenti al demanio pubblico dello Stato ramo idrico) di comunicarlo tempestivamente alla scrivente che si attiverà per la variazione dell'intestazione in capo al:*

*- Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico CF/P.Iva 979052705892, proprietà per 1/1.”;*

**B) Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, Prot. n. 14709 del 09.11.2022 (PG n. 2022/184871 del 10.11.2022), riscontro:

*“Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, si vuole precisare che i mappali censiti al Catasto terreni del Comune di Alfonsine al Fg. 81 Mapp. 2, 126 ed al Fg. 82 Mapp. 120, 153 sono aree in cui insiste lo scolo consorziale di bonifica “Canal Vela”; in gestione allo scrivente Consorzio, ma che ad oggi risultano intestate al Demanio della Regione Emilia Romagna, con sede a Bologna – C.F. 80062590379.*

*Già con precedente nota dello scrivente Consorzio, prot. cons. 4388/2021, che si allega alla presente, si comunicava alla Regione Emilia Romagna – Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, che legge la presente per conoscenza, che l'intestazione corretta per i mappali suddetti, doveva essere “Demanio dello Stato – Ramo bonifica” – C.F. 97905240582.*

*Pertanto si comunica all'Agenzia in indirizzo che i mappali di cui sopra presentano attualmente l'intestazione catastale non corretta e si vuole precisare che l'esatta intestazione deve essere, come detto:*

*- Demanio dello Stato – Ramo bonifica – C.F. 97905240582.*

*...”.*

■ In riferimento alle aree censite al C.T. del Comune di Alfonsine, Foglio 81 Mappale 2 e Foglio 82 Mappali 120,153 (NUOVO PROGETTO), sono arrivate le seguenti comunicazioni:

C) **Agenzia del Demanio** – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3, Prot. n. 1568 del 03.02.2023 (PG n. 2023/20282 del 03.02.2023):

*“Con riferimento alla nota che si riscontra, tenuto conto che dalla documentazione trasmessa non sono interessate ulteriori aree statali in gestione a questa Agenzia si conferma quanto precedentemente comunicato con nota prot. n. 0014959.11-10-2022-U.*

...”;

D) **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, Prot. n. 2593 del 22.02.2023 (PG n. 2023/32092 del 22.02.2023), riscontro:

*“Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, si torna a precisare quanto già espresso dallo scrivente Consorzio con nota prot. cons. 14709 del 09.11.2022.*

*Nello specifico i mappali censiti al Catasto terreni del Comune di Alfonsine al Fg. 81 Mapp. 2 ed al Fg. 82 Mapp. 120, 153 sono aree in cui insiste lo scolo consorziale di bonifica “Canal Vela”; in gestione allo scrivente Consorzio e ad oggi risultano erroneamente intestate al Demanio della Regione Emilia Romagna, con sede a Bologna – C.F. 80062590379.*

*L’intestazione corretta per tali mappali, dovrà invece essere “Demanio dello Stato – Ramo bonifica” – C.F. 97905240582.*

...”.

■ A riscontro alle note identificate dalle lettere A, B, C, D sopra riportate, con nota Prot. n. 255501 del 17.03.2023 (PG n. 2023/47716 del 17.03.2023) si sono espressi congiuntamente il “Settore Patrimonio, Logistica e Approvvigionamenti” ed il “Settore Difesa del Territorio” della Regione Emilia Romagna:

*“Con riferimento al procedimento in oggetto, si prende atto di quanto comunicato con nota, ad ARPAE e agli scriventi, dal Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale in relazione ai mappali censiti al Catasto terreni del Comune di Alfonsine al Fg. 81, Mapp. 2, 126 ed al Fg. 82, Mapp. 120, 153, ad oggi intestati al Demanio della Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna – C.F. 80062590379 e dal Consorzio indicati come aree in cui insiste lo scolo consorziale di bonifica “Canal Vela”; in gestione allo stesso e pertanto ne viene indicata come non corretta l’attuale intestazione catastale.*

*Con la presente si concorda con la necessità di riconoscere la corretta natura giuridica legata alla funzionalità idraulica e di procedere alla modifica dell’intestazione come indicato dal Consorzio di Bonifica: Demanio dello Stato – Ramo bonifica – C.F. 97905240582 per effetto di quanto disposto dall’art. 822 c.c..*

*Si fornisce pertanto indicazione all’Agenzia del Demanio, che legge in conoscenza, come dalla stessa richiesto, di procedere alla variazione dell’intestazione per permettere il rilascio di concessione in relazione ai beni in oggetto da parte dell’ente delegato alla gestione.*

*Si porta inoltre a conoscenza che al fine di porre ordine a situazioni analoghe è in corso una specifica attività ricognitiva svolta in collaborazione dal personale del Settore Difesa del territorio e del Settore Patrimonio, logistica, sicurezza e approvvigionamenti della Regione. Tale attività comprenderà il censimento dei beni da trasferire allo Stato, individuerà le corrette procedure e redigerà gli atti necessari al passaggio definitivo al Patrimonio indisponibile dello Stato.*

*Nelle more del completamento di tali attività, ed al fine di garantire fin d’ora la corretta gestione tecnica ed amministrativa dei beni de quo, si fornisce pertanto indicazione di rilasciare apposite concessioni di utilizzo del Demanio idrico anche per tali beni.”.*

**VISTA** l’ “Asseverazione in merito alla compatibilità con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni” del 17.09.2022, con cui la società e-distribuzione S.p.A. (PG n. 2022/154198 del 21.09.2022) a firma dell’Ing. Guido Venieri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna al n. 519:

“... ASSEVERA che

*Dall’esame del tavolo 222NE l’impianto in progetto risulta all’interno di aree così classificate:*

*Mappa Pericolosità ed Elementi esposti*

*L’intero tracciato si trova all’interno dello Scenario di Pericolosità P3 – H (Alluvioni frequenti)*

*Mappa del rischio potenziale*

*L’elettrodotta interessa aree indicate come Classe di Rischio:*

- R1 (rischio moderato o nullo);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato).

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

*Considerando che:*

- l’impianto interrato è realizzato con componenti completamente impermeabili ad ogni tipo di fluido;
- gli impianti di e-distribuzione dell’Emilia Romagna sono tutti tele-gestiti da remoto da un “centro di telecontrollo” regionale sito in Bologna, in continuo contatto con i centri regionali e nazionali abilitati all’emissione di ogni “avviso di criticità”;

***non necessita attuare nessuna integrazione al progetto base in quanto l’intervento in esame non genera aggravamenti alle condizioni di instabilità presenti nell’area interessata e non risente degli effetti di una eventuale esondazione.”.***

**VISTA** la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie prevista dalla Direttiva Direttoriale 11.06.2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775, note Prot. E-DIS-12/09/2022-0909278 (PG n. 2022/148716 del 12.09.2022) e Prot. E-DIS-12/09/2022-0909277 (PG n. 2022/154198 del 21.09.2022), con la quale la società e-distribuzione S.p.A., a firma del Responsabile Roberto Mascaro, ha dichiarato che:

*"... dichiara di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 03/08/2022.*

*...  
Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell'area del titolo minerario denominato Concessione di Stoccaggio ALFONSINE STOCCAGGIO, ma a seguito di specifico sopralluogo i tecnici di e-distribuzione hanno rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.  
..."*

**VISTA** l'Attestazione di conformità tecnica redatta ai sensi del comma 3, dell'art. 56, del D.Lgs. n. 207/2021 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", datata 25.08.2022 e allegata alla nota Prot. E-DIS-08/09/2022-0894065 (PG n. 2022/146881 del 08.09.2022) della società e-distribuzione S.p.A.:

*"Il sottoscritto ROBERTO MASCARO ... nella sua qualità di procuratore della società e-distribuzione s.p.a. (Gestore della rete elettrica) come da procura (Notaio Nicola Atlante raccolta 33375; repertorio 64485 del 22/12/2021), rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente*

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

1. *Gli impianti sotterranei in oggetto, sono stati progettati con conduttori in cavo cordato ad elica e pertanto rientrano nella disciplina di cui al comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 207/2021 (ex comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003);*
  2. *Il tracciato degli impianti è riportato nell'elaborato allegato.*
  3. *La tipologia costruttiva di progetto è riportata nei file delle planimetrie vettoriali*
  4. *La progettazione prevede che nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni interrate, la sezione costruttiva dell'elettrodotto viene adeguata in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia e altri servizi tecnologici interrati) in materia di distanze e protezioni reciproche tra gli impianti e linee stesse.*
  5. *Le caratteristiche tecniche proprie della tipologia dei componenti dell'elettrodotto (cavi cordati ad elica) e il rispetto della normativa tecnica sopracitata relativa alle modalità di posa dei cavi nei tratti in avvicinamento per incroci e/o parallelismi con linee di telecomunicazioni di cui al punto precedente, escludono che possa verificarsi il manifestarsi di fenomeni induttivi e/o altri fenomeni di interferenza tra le linee elettriche e le linee di telecomunicazione eventualmente presenti in prossimità del tracciato degli impianti in progetto, in qualsiasi condizione di esercizio e guasto.*
  6. *Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti in esame la legislazione e le normative tecniche applicabili sono nel dettaglio le seguenti:*
    - R.D. n. 1775/1933: 'Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici';
    - L. n. 339/1986: 'Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne';
    - DM n. 449 del 21.3.1988: 'Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, e l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne';
    - DM n. 1260 del 16.1.1991: 'Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne';
    - DM del 5.8.1998: 'Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne';
    - D.Lgs. n. 259/2003 artt. 97 e 98: 'Codice delle comunicazioni elettroniche';
    - D.Lgs. n. 207/2021, art. 56: 'Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche';
    - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006 fascicolo 8402;
    - Norme CEI 103-2 ed. dicembre 2006 fascicolo 8598;
    - Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997 fascicolo 4091.
- ..."*

**VISTA** la Dichiarazione sulla fase realizzativa del Procuratore responsabile, data 25.08.2022 e allegata alla nota Prot. E-DIS-08/09/2022-0894065 (PG n. 2022/146881 del 08.09.2022) della società e-distribuzione S.p.A.:

*"Il sottoscritto ROBERTO MASCARO ... nella sua qualità di procuratore della società e-distribuzione s.p.a. (Gestore della rete elettrica) come da procura (Notaio Nicola Atlante raccolta 33375; repertorio 64485 del 22/12/2021), rilascia sotto la propria responsabilità, la seguente*

**DICHIARAZIONE**

- *nella fase di realizzazione degli impianti verranno rispettati il progetto e le prescrizioni tecniche applicabili evidenziate nell'Attestazione;*
- *nella fase di costruzione degli impianti e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'impianto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);*

- al termine della costruzione degli impianti, e-distribuzione procederà ad aggiornare la planimetria del tracciato con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi riscontrati archiviandola nel proprio fascicolo autorizzativo a disposizione per gli eventuali controlli da parte degli organi della Pubblica Amministrazione competente.”.

**VISTE** le seguenti comunicazioni trasmesse dagli Enti coinvolti nel procedimento, dettagliate nell'**AII. 1** "Relazione Tecnica - Pareri":

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa)**, USTIF Venezia – Unità Organizzativa Territoriale di Venezia, Nulla Osta Prot. n. 50722 del 14.11.2022 (PG n. 2022/187139 del 14.11.2022);
- **Ministero delle imprese e del Made in Italy** – Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – U.O. III<sup>A</sup> - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, Prot. n. 30241 del 13.02.2023 (PG n. 2023/25874 del 13.02.2023).

**VISTI** i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., dettagliati nell'**AII. 1** "Relazione Tecnica - Pareri", negativi e precisamente:

- **Comune di Alfonsine** – Area Tecnica Gestione Associata LLPP, Prot. n. 12682 del 09.12.2022 (PG n. 2022/202052 del 12.12.2022), comunicazione con richiesta, se possibile, di attuare soluzioni alternative;
- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale:**
  - A) Parere negativo Prot. n. 16532 del 12.12.2022 PG n. 2022/203362 del 13.12.2022);
  - B) Parere negativo Prot. n. 308 del 11.01.2023(ns PG n. 2022/5113 del 12.01.2023).

Tali pareri sono stati superati dal Parere favorevole sul nuovo progetto del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot. n. 2594 del 22.02.2023 (PG n. 2023/32076 del 22.02.2023).

**VISTI** i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., dettagliati nell'**AII. 1** "Relazione Tecnica - Pareri", favorevoli e precisamente:

- **ARPAE-SAC**, Nulla Osta Minerario PG n. 2022/149087 del 13.09.2022;
- **Provincia di Ravenna** – Settore Viabilità – Servizio Pianificazione Territoriale:
  - Parere conformità al PTCP Prot. n. 27155 del 06.10.2022 (PG n. 2022/164535 del 07.10.2022);
  - Comunicazione in riferimento al Parere conformità al PTCP Prot. n. 27855 del 17.10.2022 (PG n. 2022/169666 del 17.10.2022);
  - Comunicazione in riferimento al Parere conformità al PTCP Prot. n. 4815 del 17.02.2023 (PG n. 2023/29295 del 17.02.2023);
- **Aeronautica Militare** – Comando 1<sup>A</sup> Regione Aerea, Nulla Osta Prot. n. 21994 del 06.10.2022 (PG n. 2022/164528 del 07.10.2022);
- **Terna Rete Italia S.p.A.**– Nulla Osta Prot. n. 96814 del 05.11.2022 (PG n. 2022/182360 del 07.11.2022);
- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**, Parere favorevole Prot. n. 2594 del 22.02.2023 (PG n. 2023/32076 del 22.02.2023);
- **Comando Militare Esercito "Emilia Romagna"** – SM, Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, Nulla Osta n. 370-22 del 18.11.2022, trasmesso con nota Prot. n. 23111 del 14.12.2022 (PG n. 2022/204225 del 14.12.2022) e confermato con nota Prot. n. 2844 del 17.02.2023 (PG n. 2023/29073 del 17.02.2023);

**VISTI** i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., dettagliati nell'**AII. 1** "Relazione Tecnica - Pareri", favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Comando Marittimo Nord** – Ufficio Infrastrutture e Demanio, Nulla Osta, Prot. n. 28743 del 19.09.2022 (PG n. 2022/152703 del 19.09.2022) confermato con nota Prot. n. 3920 del 06.02.2023 (PG n. 2023/21939 del 07.02.2023);
- **Ministero della Cultura** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 14062-P del 27.09.2022 (PG n. 2022/157252 del 27.09.2022), parere di competenza art. 28, c. 4, D.Lgs 42/2004 confermato in sede di C.d.S. Sincrona del 19.01.2023;
- **ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Est – S.S.A.**, Valutazione tecnica dell'impatto elettromagnetico e relativo parere di conformità del 20.03.2023 (PG n. 2023/50584 del 22.03.2023);

- Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, Parere Prot. n. 101373/P del 14.04.2023 (PG n. 2023/65807 del 14.04.2023);
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Nota Prot. n. 6867 del 09.05.2023 (PG n. 2023/80775 del 09.05.2023) di trasmissione dei seguenti atti di concessione:
  - n. 37/2023 del 04.04.2023 “DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per l’attraversamento in sub alveo con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) dei canali di scolo consorziali “Arginello” e “Tratturo”, in comune di Alfonsine (RA), all’altezza del Fg. 81 mapp.71 e del fg.82 mapp.130, con una linea elettrica a 15kV” (vedi All. 3);
  - n. 51/2023 del 20.04.2023 “DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un tratto di linea elettrica 15 kV (MT) in cavo interrato per il collegamento tra le cabine elettriche denominate “Ballirana” e “Secchezza”, in area di proprietà demaniale in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, distinta al Fg. 82 mapp. 120 in comune di Alfonsine” (vedi All. 4);
- Parco del Delta del Po, Nota Prot. n. 3457 del 24.05.2023 (PG n. 2023/91221 del 24.05.2023) di trasmissione del Provvedimento n. 130 del 18.05.2023 di Valutazione di incidenza ambientale (vedi All. 5).

**PRESO** atto dei seguenti assensi/atti/nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - ELETTRODOTTO ZORA/1105 – COMUNE DI ALFONSINE				
N.	ENTE	AUTORIZZAZIONE – PARERE – NULLA OSTA – ATTO	RIFERIMENTO PROTOCOLLO	ESITO
<b>Arpae</b>				
	S.A.C. (Servizio Autorizzazioni Concessioni)	Nulla Osta Minerario	PG n. 2022/149087 del 13.09.2022	Nulla Osta
	S.S.A. (Servizio Sistemi Ambientali)	Valutazioni in merito ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici	PG n. 2023/50584 del 22.03.2023	Parere favorevole con prescrizioni.
	AUSL di Ravenna	Parere di competenza sui c.e.m.	Prot. n. 0101373/P del 14/04/2023 [PG n. 65807 del 14/04/2023]	Parere favorevole con prescrizioni.
<b>Unione dei Comuni della Bassa Romagna</b>				
	Servizio Urbanistica Energia, Mobilità	Note istruttorie sulla variante urbanistica	Prot. n. 89753 del 13/12/2022 [PG n. 202052 del 13/12/2022]	Note istruttorie sulla variante urbanistica
		Parere di competenza	/	Vedi DCC n. 28 del 02/05/2023, All-9.
<b>Comune di Alfonsine</b>				
	Area Tecnica – Gestione Associata LLPP	Parere su interferenza progetti di P.U.	Prot. n. 12682 del 9/12/2022 [PG n. 202052 del 13/12/2022]	Richiesta di spostamento della linea elettrica.
	Consiglio Comunale	Delibera di parere sulla variante urbanistica	/	DCC n. 28 del 02/05/2023. Favorevole.
<b>Provincia di Ravenna</b>				
	Programmazione Territoriale	Parere compatibilità con il PAI-PGRA-2016	Prot. n. 27155 del 06/10/2022 [PG n. 164535 del 07/10/2022]	Parere non definitivo. Probabile interferenza con area forestale
			Prot. n. 27855 del 14/10/2022 [PG n. 169666 del 17/10/2022]	Recepimento dichiarazione e-distribuzione S.p.A.
			Prot. n. 4815 del 17/02/2023 [PG n. 29295 del 17/02/2023]	Conferma pareri già rilasciati.
		Atto del Presidente della Provincia per parere su variante urbanistica	Prot. n. 20269 del 12.07.2023 (PG n. 20223/121553 del 12.07.2023)	Atto del Presidente n. 76 del 11.07.2023, Vedi All-10.
	Comando Militare Esercito Emilia Romagna	Parere di competenza	Prot. n. 23111 del 14/12/2022 [PG n. 204225 del 14/12/2022]	Nulla Osta
			Prot. n. 2844 del 17/02/2023 [PG n. 29073 del 17/02/2023]	Conferma Nulla Osta
	Aeronautica Militare	N.O. Demaniale	Prot. n. 21994 del 06/10/2022 [PG n. 164528 del 07/10/2022]	Nulla Osta

<b>Comando Marittimo Nord</b>	Parere di competenza	Prot. n. 28743 del 19.09.2022 [PG n. 152703 del 19.09.2022]	Nulla Osta favorevole con prescrizione.
		Prot. n. 3920 del 06.02.2023 [PG n. 21939 del 07.02.2023]	Conferma NO rilasciato il 19.09.2022
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ansfisa) – U.S.T.I.F.</b>	Parere di competenza	Prot. n. 50722 del 14.11.2022 [PG n. 187139 del 14.11.2022]	Nulla Osta non necessario in quanto : "... l'intervento non determina interferenze con impianti fissi ..."
<b>Ministero dello Sviluppo Economico U.N.M.I.G.</b>	Parere di competenza	/	Vedi Dichiarazione di e-distribuzione SpA Prot. E-DIS-12/09/2022-0909278 (PG n. 2022/148716 del 12.09.2022)
<b>Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia Romagna</b>	Parere di competenza	Prot. n. 30241 del 13/02/2023 [PG n. 25874 del 13/02/2023]	Comunicazione di conferma che l'Attestazione ricevuta da e-distribuzione è da considerarsi atto di assenso.
<b>Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini -</b>	Parere di competenza ai sensi dell' art. 28, c. 4, D.Lgs 42/2004.	Prot. n. 14062-P del 27.09.2022 [PG n. 152252 del 27.09.2022]	Parere favorevole con prescrizioni.
<b>Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – Servizi Territoriali Bologna 3</b>	Riscontro su particelle: - Foglio 81 mappali 2, 126 - Foglio 82 mappali 120, 153	Prot. n. 14959 del 11.10.2022 [PG n. 167239 del 12.10.2022]	Particelle intestate alla Regione Emilia Romagna che non risultano far parte del Patrimonio indisponibile dello Stato.
		Prot. n. 580 del 17.01.2023 [PG n. 8082 del 17.01.2023]	Richiesta di chiarimenti riguardo Particelle intestate allo Stato.
		Prot. n. 1568 del 03.02.2023 [PG n. 20282 del 03.02.2023]	Conferma del parere rilasciato con Prot. 14959 del 11.10.2023.
	Parere su nuovo tracciato	Prot. n. 2076 del 13.02.2023 [PG n. 26360 del 14.02.2023]	Conferma del parere rilasciato con Prot. 14959 del 11.10.2023.
<b>Regione Emilia Romagna - Settore Patrimonio, Logistica e Approvvigionamenti - Settore Difesa del Territorio</b>	Riscontro su particelle: - Foglio 81 mappali 2, 126 - Foglio 82 mappali 120, 153	Prot. n. 255501 del 17.03.2023 [PG n. 47716 del 17.02.2023]	Le particelle fanno parte del Patrimonio indisponibile dello Stato e la corretta intestazione è "Demanio dello Stato – Ramo Bonifiche".
<b>Autorità di Bacino Distrettuale de Fiume Po</b>	Parere compatibilità con il PAI-PGRA-2016	/	Vedi Asseverazione Idraulica, All-1.
<b>Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale</b>	Riscontro su particelle: - Foglio 81 mappali 2, 126 - Foglio 82 mappali 120, 153	Prot. n. 14709 del 09.11.2022 [PG n. 184871 del 10.11.2022]	Aree in cui insiste lo scolo consorziale di bonifica "Canal Vela", in gestione al Consorzio, la cui intestazione deve essere "Demanio dello Stato – Ramo bonifica" C.F. 97905240582
	Riscontro su particelle: - Foglio 81 mappale 2 - Foglio 82 mappali 120, 153	Prot. n. 2593 del 22.02.2023 [PG n. 32092 del 22.02.2023]	Aree in cui insiste lo scolo consorziale di bonifica "Canal Vela", in gestione al Consorzio, la cui intestazione deve essere "Demanio dello Stato – Ramo bonifica" C.F. 97905240582
	Parere di competenza	Prot. n. 16532 del 13.12.2022 [PG n. 203362 del 13.12.2022]	<b>Parere negativo (superato)</b>
		Prot. n. 2594 del 22.02.2023 [PG n. 32076 del 22.02.2023]	<b>Parere favorevole alla soluzione proposta</b>
	Parere idraulico parallelismo ed attraversamento Scolo "Canal Vela"	/	Non necessario a seguito della modifica del progetto.
	Parere idraulico attraversamento condotte irrigue "Secchezza"	/	Non necessario a seguito della modifica del progetto.
Autorizzazione/concessione per l'esecuzione delle opere di progetto previste nelle particelle identificate nel Comune di Alfonsine al: - Foglio 81 mappale nn. 2 e 126 - Foglio 82 mappale n.153	/	Non necessario a seguito della modifica del progetto.	

	<p>Concessione per l'attraversamento in sub alveo con la tecnica TOC dei canali di scolo consorziali "Arginello" e "Tratturo", in comune di Alfonsine (RA), all'altezza del fg.81 mapp.71 e del fg.82 mapp.130.</p> <p>Concessione per la realizzazione di un tratto di linea elettrica in area di proprietà demaniale in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, distinta al Fg. 82 mapp. 120 in comune di Alfonsine. Comprensiva di parere idraulico interferenza condotte irrigue "Ballirana".</p>	<p>Prot. n. 6867 del 09.05.2023 [PG n. 80775 del 09.05.2023]</p>	<p>Concessione n. 37/2023. Favorevole con prescrizioni, Vedi All-3.</p> <p>Concessione n. 51/2023. Favorevole con prescrizioni, Vedi All-4.</p>
<b>Parco del Delta del Po</b>	<p>Pre-Valutazione d'Incidenza per interferenza diretta con SIC/ZPS "Biotipi di Alfonsine e Fiume Reno Unesco di Ferrara" IT4070021</p>	<p>Prot. n. 3457 del 24.05.2023 [PG n. 91221 del 24.05.2023]</p>	<p>Prov. n. 2023/00130 del 18.05.2023 di Valutazione di Incidenza ambientale: Intervento compatibile con prescrizioni, Vedi All-5.</p>
<b>TERNA RETE ITALIA S.p.A.</b>	<p>Parere di competenza per eventuali interferenze</p>	<p>Prot. n. 96814 del 05.11.2022 [PG n. 182360 del 07.11.2022]</p>	<p>Nulla Osta favorevole con prescrizione.</p>

**DATO atto** che i pareri/assensi/atti/nulla osta, ecc. alla realizzazione delle opere in progetto sono in parte riportati nell'Allegato 1 "Relazione Tecnica - Pareri", nonché in parte allegati alla presente determina e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**DATO atto del seguente iter istruttorio relativo alla variante urbanistica:**

- La Deliberazione del Consiglio del Comune di Alfonsine n. 28 del 02.05.2023, avente come oggetto:

*"PARERE ALLA COSTRUZIONE DELLA LINEA ELETTRICA 15KV (MT) IN CAVO SOTTERRANEO DENOMINATA "PIANO DI RESILIENZA" PER COLLEGAMENTO TRA LE CABINE "BALLIRANA" E "SECCHETTO" (PTP)", IN COMUNE DI ALFONSINE. RIF PRATICA : AUT\_2294316 ZORA/1105."*

con la quale il Comune di Alfonsine ha deliberato:

1 - per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimere assenso al progetto di costruzione sul territorio comunale di linea elettrica a 15 kV in cavo ad elica sotterraneo per collegamento tra le cabine elettriche esistenti denominate "BALLIRANA" e "SECCHETTO" (PTP) - RIF. Pratica di E-distribuzione S.p.A, AUT\_2294316 ZORA/1105", oggetto di autorizzazione in capo ad ARPAE sac , ai sensi dell' articolo 4 bis della LR 10/1993 e s.m.i, per il quale è stata richiesta dichiarazione di pubblica utilità in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, nelle risultanze espressamente riportate dall'elaborato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato "1": POC di opera di pubblica utilità - Impianto elettrico a 15 kV Piano resilienza collegamento tra le cabine elettriche esistenti denominate "Ballarina" e " Secchetto" AUT- 2294316 ZORA /1105;

2 - di dare espressamente atto che l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di ARPAE s.a.c. comprensiva di tutte le eventuali prescrizioni, definirà anche l'entrata in vigore del Piano Operativo comunale (POC) per opera di pubblica utilità per l'apposizione di vincolo d'esproprio e/o asservimento coattivo e che sarà cura del servizio Urbanistica nella prossima ricognizione l'aggiornamento della Carta Unica del Territorio, Tavola dei Vincoli con introduzione del nuovo tracciato dell'elettrodotto interrato ;

...

**(vedi All. n. 9);**

- La nota PG n. 2023/92276 del 26.05.2023, con cui il S.A.C. di Ravenna ha provveduto a richiedere alla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale, di esprimere le valutazioni in merito alla proposta di variante, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. n. 10/93 e s.m.i.;

- La nota Prot. n. 20269 del 12.07.2023 (PG n. 2023/121553 del 12.7.2023) con cui la Provincia di Ravenna – Servizio Pianificazione Territoriale, ha trasmesso ad Arpa-e-S.A.C. l'Atto del Presidente della Provincia n. 76 del 11.07.2023, avente come oggetto:

*"PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO A E-DISTRIBUZIONE SPA – AI SENSI DELLA L.R. 10/1993 E S.M.I. - DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV (MT) DENOMINATO "PIANO RESILIENZA - COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA A 15 KV IN CAVO AD ELICA VISIBILE SOTTERRANEO PER COLLEGAMENTO TRA LE CABINE ELETTRICHE ESISTENTI DENOMINATE "BALLIRANA" E*

**"SECCHETTO" (PTP) NEL COMUNE DI ALFONSINE (RA) - AUT\_2294316 ZORA 1105".  
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. -  
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I."**

con cui è stato espresso parere favorevole sulla variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Alfonsine, e con la quale in particolare è stato disposto:

“...  
”

1. *DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante al POC del Comune di Alfonsine resosi necessaria per l'approvazione, da parte di ARPAE-SAC di Ravenna, del progetto denominato "PIANO RESILIENZA – Costruzione linea elettrica a 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo per collegamento tra le due cabine elettriche esistenti denominate "BALLIRANA" e "SECCHETTO" (PTP)" nel Comune di Alfonsine, Provincia di Ravenna – AUT\_2294316 ZORA 1105";*
2. *DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale dell'opera in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti nei rispettivi pareri di competenza riportati nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;*

“...  
”

**(Vedi All. n. 10).**

**DATO ATTO** che, ai fini del rilascio della presente determina, soggetta ad imposta di bollo, è stata acquisita con PG n. 2023/101364 del 09.06.2023, la nota del Procuratore Speciale di “e-distribuzione S.P.A.” (Prot. n. E-DIS-09/06/2023-0631049), con cui attesta l’assolvimento della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro) in modo virtuale - Aut. AdE n.133874/99;

**VISTA** la nota presentata da “e-distribuzione S.p.A.”, Prot. n. E-DIS-09/06/2023-0631049 (PG n. 2023/101364 del 09.06.2023), con la quale è stato trasmesso a questa Amministrazione l’atto di accettazione del responsabile, riguardante le modalità di esecuzione e di esercizio per l’impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati;

**CONSIDERATO** che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità sincrona, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti;

**VISTO** che, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l’assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”;*

**VISTO** l’art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011 che stabilisce che:

*"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 2. ...omissis... 3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.";*

**VISTA** la nota Prot. n. E-DIS-10/06/2019-0357276 (acquisita da Arpae-S.A.C. di Ravenna con PG. n. 2019/91673 del 11.06.2019) con cui e-distribuzione S.p.A. ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto;

**DATO ATTO** che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

**CONSIDERATO** che la scadenza del termine della della C.d.S. è stato individuato nel giorno 25.06.2023 (90 giorni dalla data di svolgimento della 1<sup>a</sup> C.d.S.) salvo eventuali sospensione. Visto il pervenimento dell’Atto del Presidente della Provincia in data 12.07.2023, e considerate la sospensione dei termini disposta dall’art. 4 del D.L. n. 61 del 01.06.2023, si ritengono rispettati i termini della C.d.S.;

**CONSIDERATO** che i termini per la conclusione del presente procedimento sono fissati in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) dell'avviso della documentazione relativa alla variazione progettuale presentata da e-distribuzione S.p.A. (15.02.2023), ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. n. 10/93 e s.m.i., la scadenza del procedimento è prevista per il giorno 14.08.2023, escluse eventuali sospensioni ai sensi del D.L. n. 61 del 01.06.2023;

**ACCERTATO** quindi di aver acquisito gli atti/assensi da parte degli Enti interessati, si ritiene di poter concludere il procedimento amministrativo;

**ACCERTATO** che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., secondo quanto definito nel *“Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna”*, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 dell' 8 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, con pagamento del Bollettino pagoPA in data 19.09.2022;

**RITENUTO** che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società “e-distribuzione S.P.A.” per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico denominato “PIANO DI RESILIENZA – Costruzione linea elettrica a 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo per collegamento tra le cabine elettriche esistenti denominate “BALLIRANA” e “SECCHETTO” (PTP)”, Comune di Alfonsine, Provincia di Ravenna.”- Rif. pratica: **AUT\_2294316 ZORA/1105**, ai sensi della L.R. n.10/1993;

**SI INFORMA** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del procedimento:

#### **DETERMINA**

1. La parte narrativa e i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

- Allegato n. 1 Relazione Tecnica;
- Allegato n. 2 e-distribuzione, Progetto Definitivo Disegno “ZORA/1105 PD Rev.3”;
- Allegato n. 3 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione n. 37/2023 del 04.04.2023;
- Allegato n. 4 Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Concessione n. 51/2023 del 20.04.2023
- Allegato n. 5 Parco del Delta del Po, Provvedimento n. 130 del 18.05.2023 di Valutazione di incidenza ambientale;
- Allegato n. 6 Verbale Conferenza di servizi del 23.11.2022;
- Allegato n. 7 Verbale Conferenza di servizi del 19.01.2023;
- Allegato n. 8 Verbale Conferenza di servizi del 27.03.2023;
- Allegato n. 9 Comune di Alfonsine – D.C.C. n. 28 del 02.05.2023;
- Allegato n. 10 Provincia di Ravenna - Atto del Presidente n. 76 del 11.07.2023.

2. Autorizza la Società “**e-distribuzione S.p.A.**” - Infrastrutture e Reti Italia Area Centro Nord Sviluppo Rete - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, con sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, C.F. e P.I. 05779711000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 10/1993 e s.m.i., ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO denominato “PIANO DI RESILIENZA – Costruzione linea elettrica a 15 kV in cavo ad elica visibile sotterraneo per collegamento tra le cabine elettriche esistenti denominate “BALLIRANA” e “SECCHETTO” (PTP)”, Comune di Alfonsine, Provincia di Ravenna.”- Rif. pratica: **AUT\_2294316 ZORA/1105**, ai sensi della L.R. n.10/1993,

per cause di pubblica utilità, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;
- b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio

dell'impianto elettrico in questione, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
- d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i.;
- e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa e in allegato:

3. Stabilisce che la presente determina comporta variante agli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 3, dell'art. 2-bis della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., del Comune di Alfonsine, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione);

4. Si richiamano i contenuti dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio del Comune di Alfonsine n. 28 del 02.05.2023 (**All. n. 9**);
- Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 76 del 11.07.2023 (**All. n. 10**);

5. Si stabilisce che, oltre alle prescrizioni dettate dai pareri rilasciati dagli Enti, dovranno essere rispettate in particolare le prescrizioni di seguito elencate:

- l'**inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera deve avvenire **entro 1 anno** dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile;
- il titolare dell'autorizzazione, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore, o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- la data di inizio dei lavori deve essere **comunicata, almeno 15 giorni** prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ed al Comune di Alfonsine;
- la **conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni**, dal rilascio dell'autorizzazione;
- la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ed al Comune di Alfonsine entro 15 giorni dalla fine dei lavori;
- i materiali di risulta degli scavi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

6. All'Amministrazione di ARPAE - S.A.C. di Ravenna dovrà essere, inoltre, tempestivamente comunicato:

- la messa in esercizio dell'impianto;
- il collaudo;

7. Di dare atto che:

- è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
- i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
- contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

8. Di dare atto che il termine stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nel preambolo, è stato rispettato;
9. Di demandare al competente Ufficio Espropri del Comune di Alfonsine la comunicazione della conclusione del procedimento ai proprietari delle aree interessate dai vincoli espropriativi secondo le risultanze catastali, l'adozione dei conseguenti atti e l'espletamento delle necessarie procedure in materia di espropri;
10. Di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, e ai componenti della Conferenza di servizi;
11. Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Dichiara che:

- La presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE - S.A.C. di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- Il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che, ai sensi del REG. UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

**Dott. Ermanno Errani**

Firmato digitalmente\*

*\* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**