

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3936 del 02/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018, intestata a IPER MONTEBELLO S.P.A. per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Marco Polo n. 1
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4084 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018, intestata a IPER MONTEBELLO S.P.A. per l'impianto di distribuzione carburanti sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Marco Polo n. 1

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. T.D.M. S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Andrea Costa n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Marco Polo n.1", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/06/2018 e successivamente volturata in favore di IPER MONTEBELLO S.P.A. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2677 del 04/06/2019, rilasciata dal SUAP in data 06/06/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 22/02/2023, acquisita ai PG/2023/31804-39705 del 22/02/2023 e 06/03/2023 ed inerente la matrice scarichi in modifica dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/43470 del 10/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 19096 del 01/08/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/133748, con il quale il Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di Savignano sul Rubicone ha rilasciato Nulla Osta allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A con parere n. 35114 del 11/04/2023 ed acquisito al Prot. Com.le 58709 del 23/06/2023;

Considerato che nel suddetto parere, acquisito da Arpae al PG/2023/111437 del 26/06/2023, Hera S.p.A ha specificato quanto segue:

"(...) Considerato che l'intervento consiste nella chiusura dell'accesso autobotti, ampliamento isola carburanti con adeguamento aree verdi e riduzione superficie soggetta a trattamento prime piogge.

Premesso che il volume utile della vasca di prima pioggia esistente dovrà essere adeguato al volume ricalcolato in base alla nuova superficie scolante e non potrà pertanto essere maggiore di 14 mc.

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle modifiche comunicate, come di seguito precisato:

1) Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia mq 2785.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore di 14 mc cioè del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto contenuto nel l'atto autorizzativo vigente Det. n. 2018-2996 del 14.06.2018 e s.m.i.

La planimetria della rete fognaria Tav. 4 in data 20.02.2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante."

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. T.D.M. S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Andrea Costa n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Marco Polo n.1", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/06/2018 e successivamente volturata in favore di IPER MONTEBELLO S.P.A., modificando l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria **come segue**:

Le prescrizioni 1 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

- 1) Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia mq 2785. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore di 14 mc cioè del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

La Planimetria a corredo dell'Allegato suddetto è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. T.D.M. S.R.L. con sede legale in Comune di Milano (MI), Via Andrea Costa n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Marco Polo n.1*", rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 20/06/2018 e successivamente volturata in favore di IPER MONTEBELLO S.P.A. **come segue:**

Le prescrizioni 1 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

- 1) Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia mq 2785. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore di 14 mc cioè del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

La Planimetria a corredo dell'Allegato suddetto è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2996 del 14/06/2018, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.