

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4141 del 16/08/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. del 22/02/1993 n°10 e smi ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO 15 KV E CABINA DI CONSEGNA D310-2-728516" Cod. rintracciabilità 296840586 (localizzato in Comune di Ferrara (FE) , Via A. Ravalli , SS16 , SP22 , Strozzi). Società RENVAlUE SUN 2 Srl con sede legale in Via Ceresio, 7 - 20154 Milano - C.F. e P.IVA 05438980285.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4279 del 16/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sedici AGOSTO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica 2023/15788

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R. del 22/02/1993 n°10 e smi ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DENOMINATO "LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO 15 KV E CABINA DI CONSEGNA D310-2-728516" Cod. rintracciabilità 296840586 – localizzato in Comune di Ferrara (FE) – Via A. Ravalli – SS16 – SP22 – Strozzi.

Società RENVUE SUN 2 Srl con sede legale in Via Ceresio, 7 – 20154 Milano - C.F. e P.IVA 05438980285.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FERRARA

Richiamati:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n°1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28 giugno 1986, n°339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n° 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n°10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e ss.mm.ii;
- il Decreto 20 ottobre 2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";
- la L.R. 31 ottobre 2000, n°30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e ss.mm.ii;
- la Legge 22 febbraio 2001 n°36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.Lgs. 164 del 2000 art. 31 che disciplina la dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità" e ss.mm.ii;
- la L.R. 19 dicembre 2002 n°37 "Disposizioni Regionali in materia di espropri";
- la L. 23 agosto 2004, n°239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii. "Norme in materie ambientali";
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- il D.P.R. 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

- la **L. 7 agosto 1990 n°241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n° 127 (con particolare riferimento agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies);

Viste:

- la **L. n°56 del 07/04/2014** “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la **L.R. n°13 del 30/07/2015** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Richiamate:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- la determina DET-2023-269 del 30/03/2023 di incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed Energia al dott. Marco Roverati;

Viste:

- la domanda presentata in data 05/04/2023 ai sensi della L.R. n°10 del 1993 e ss.mm.ii. dal Legale rappresentante della Società RENVAlUE SUN 2 Srl ed acquisita agli atti in data 06/04/2023 con PG 2023/60817 e 2023/60822, con la quale:
 - a) si chiede l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico, con tensione di esercizio pari a 15 kV, denominato *LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO 15 KV E CABINA DI CONSEGNA D310-2-728516 localizzato in Via Ravalli, SP16, SP22 e Via Strozzi in Comune di Ferrara (FE)*; si dichiara che il progetto prevede la realizzazione di n. 1 tronco di linea MT di lunghezza complessiva di poco superiore a 500 metri in cavo elicordato interrato e di n. 1 cabina elettrica di consegna, quali opere connesse all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile – fotovoltaico già autorizzato con PAS del Comune di Ferrara in data 20/12/2022;
 - b) l'opera non è prevista negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ferrara;
 - c) si richiede la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93 e di inamovibilità ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001;
 - d) si dichiara che la spesa presunta dell'opera è di euro 81.700,00 oltre IVA;
 - e) il tracciato si sviluppa interamente in Comune di Ferrara e interessa prevalentemente strade pubbliche e, per una parte, aree di proprietà tutte nella disponibilità del proponente; il piano particellare presentato rileva l'interessamento delle seguenti particelle tutte censite nel catasto del Comune di Ferrara:
Foglio 309 – Particelle 278, 298, 399, 451,454, 455, 458, 459, 545;
 - f) il tracciato prevede le seguenti interferenze:
 - strade statale 16 (attraversamento in TOC),
 - Via Palmirano (parallelismo),

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

- Via Strozzi (parallelismo);

la documentazione allegata comprensiva di:

1. relazione tecnica illustrativa completa degli elaborati progettuali riportanti particolari costruttivi, inquadramento su CTR, inquadramento su catastale;
2. relazione sulla compatibilità elettromagnetica;
3. dichiarazione di NON interferenza con attività minerarie;
4. piano particellare con le aree da sottoporre a servitù di elettrodotto;
5. richieste di nulla osta alla Soprintendenza Archeologia e Beni Culturali, al Comando Militare Esercito dell'Emilia-Romagna, all'Aeronautica militare, alla Marina Militare, al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, all'Ente gestione Parco, all'ANAS SpA;
6. dichiarazione di conformità per ciò che compete al Ministero dello Sviluppo Economico riguardante le telecomunicazioni e dichiarazione di non interferenza con attività minerarie;
7. approvazione del progetto da parte di E-Distribuzione SpA;

Dato atto che:

- il procedimento amministrativo è stato avviato in data 17/04/2023 (PG 2023/66488) con comunicazione agli Enti individuati dal proponente da invitare in Conferenza dei Servizi oltre a quelli individuati da questo Servizio;
- contestualmente all'inizio del procedimento è stata comunicata agli Enti competenti l'indizione della CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA ai sensi della L. 241/90 come modificata ed integrata dal D.Lgs 127/2016 - art. 14-bis;
- l'avviso di deposito della documentazione di progetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n°108 Parte Seconda del 26/04/2023 e, del medesimo, è stata richiesta pubblicazione anche sull'Albo Pretorio del Comune di Ferrara e della Provincia di Ferrara dal 26/04/2023 al 05/06/2023 (PG 2023/66516 del 17/04/2023) per una durata di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;
- è stata trasmessa a questa Agenzia la relata di pubblicazione da parte della Provincia, acquisita in data 06/06/2023 (acquisita con PG 2023/97995) e da parte del Comune di Ferrara, acquisita in data 17/04/2023 (PG 2023/66915);
- l'Avviso di Deposito è stato pubblicato, a cura del Proponente, in data 02/05/2023 sul quotidiano locale La Nuova Ferrara;
- il termine previsto per la presentazione delle osservazioni da parte di portatori di interessi pubblici e/o diffusi è decorso senza che siano pervenute osservazioni;
- il procedimento si è concluso nel rispetto dei 180 giorni (oltre i 60 giorni di sospensione del procedimento) decorrenti dalla pubblicazione sul BURERT come previsto dall'art. 3 comma 6 della LR n°10/1993;
- ai lavori della Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona sono stati chiamati a partecipare gli Enti di cui al sotto riportato elenco:

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Comune di Ferrara

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

Provincia di Ferrara
Comando Militare Esercito Emilia-Romagna
Aeronautica Militare Comando 1 Regione Aerea
Comando Marittimo Nord
Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna
UNMIG Bologna
ANSFISA
ANAS SPA
INRETE Distribuzione SpA
E-Distribuzione SpA
Servizio Sistemi Ambientali – Arpae

Accertato che:

- i lavori della Conferenza di Servizi (CdS) si sono sviluppati e conclusi positivamente con l'espressione dei pareri favorevoli degli Enti;
- nel corso dei lavori della CdS sono state richieste integrazioni da parte di Gruppo Hera-InRete Distribuzione Energia (PG 2023/75848 del 02/05/2023), richieste che sono state trasmesse da questa Agenzia al proponente e agli Enti della Conferenza dei Servizi con contestuale comunicazione di sospensione del procedimento per 30 giorni (PG 2023/77030 del 03/05/2023);
- allo scadere dei 30 giorni di sospensione il proponente ha richiesto una proroga della sospensione di ulteriori 30 giorni (acquisita in data 01/06/2023 con PG 2023/96479) e, in data 03/07/2023 ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, acquisite con PG 2023/115577. Le stesse sono state poi inviate da questa Agenzia gli Enti della conferenza in data 06/07/2023 (PG 2023/117689) riavviando il procedimento rimasto sospeso per 60 giorni;

Preso atto che la realizzazione dell'intervento NON comporta variante agli strumenti comunali vigenti avendo il Comune di Ferrara espresso parere favorevole alla conformità urbanistica;

Vista la determinazione positiva della Conferenza di Servizi Semplificata (PAS) del Comune di Ferrara che autorizza la realizzazione del campo fotovoltaico di potenza nominale pari a 3082,56 kWp su di un terreno in località Sant'Egidio – Gaibanella (FE), Via Ravalli/Via Baldassarri – NCT Foglio 309, Particelle 450-452-454-457-458-549-391;

Rilevato che nel corso ed in funzione dell'istruttoria di competenza della Conferenza si è provveduto ad acquisire i nulla osta ed i pareri previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n° 10 e ss.mm.ii., essi vengono riassunti nella tabella di seguito riportata:

Ente	Pareri/Nulla Osta/altre determinazioni
Comune di Ferrara	Parere di conformità urbanistica (PG 2023/115088 del 30/06/2023)
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	Parere di competenza (PG 2023/74589 del 28/04/2023)
ANSFISA	Parere di competenza (acquisito con l'istanza)

Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile	Parere di competenza (PG 2023/10811 del 09/06/2023)
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea	Nulla Osta (acquisito con l'istanza)
Comando Militare Esercito Emilia-Romagna	Nulla Osta (PG 2023/104501 del 14/06/2023)
Comando Interregionale Marittimo Nord	Nulla Osta (acquisito con l'istanza)
ARPAE Servizio Sistemi Ambientali	Parere favorevole con prescrizioni (PG 2023/103047 del 13/06/23)
ANAS SPA	Parere favorevole con prescrizioni (PG 2023/112394 del 27/06/23)
GRUPPO HERA – INRETE	Parere favorevole con prescrizioni (PG 2023/138054 del 08/08/2023)
Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio	Parere favorevole con prescrizioni (PG 2023/138599 del 09/08/2023)

Evidenziato che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis "Conferenza Semplificata" della L. 241/90 e ss.mm.ii. "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni";

ACCERTATO che il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi della normativa vigente e dal Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna approvato con DEL-2019-55 del 14/05/2019;

DISPONE

- **di dichiarare conclusi, con esito positivo, i lavori della Conferenza dei Servizi** convocata in modalità semplificata asincrona (ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.);
- **di recepire le risultanze favorevoli della medesima** nella forma di pareri, determinazioni e nulla osta pervenuti ed espressi nell'ambito del procedimento;
- **di approvare il progetto definitivo denominato "LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO 15 KV E CABINA DI CONSEGNA D310-2-728516 localizzato in Via Ravalli, SP16, SP22 e Via Strozzi in Comune di Ferrara (FE)"** così come presentato con l'istanza secondo gli elaborati e con le raccomandazioni, condizioni, indicazioni e prescrizioni riportate negli atti, nulla-osta, concessioni, pareri comunque denominati acquisiti in sede istruttoria;
- **di dichiarare** che il progetto come approvato costituisce opera di connessione dell'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3082,56 kWp su di un terreno in località Sant'Egidio – Gaibanella (FE), Via Ravalli/Via Baldassarri – NCT Foglio 309, Particelle 450-452-454-457-458-549-391
- **di dichiarare la pubblica utilità** ai sensi dell'art. 4 bis L.R. 10/93 e s.m.i., **l'inaffidabilità dell'opera** ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001;
- **di dichiarare** che il progetto approvato NON comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ferrara poiché non prevede espropriazioni;

- di allegare al presente provvedimento i pareri/determinazioni/nulla osta raccolti con i lavori della Conferenza dei Servizi;

DETERMINA CHE

- **La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;**
- **I documenti depositati e conservati presso Arpae SAC Ferrara (nella pratica SINADOC 2023/15788 in formato digitale) ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**
- l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro **1 anno** dalla data di inoppugnabilità della presente determina e che gli stessi dovranno concludersi entro **3 anni** dalla inoppugnabilità;

AUTORIZZA

La società RENVUE SUN 2 Srl, con sede legale in Via Ceresio, 7 – 20154 Milano (C.F. e P.IVA 05438980285), ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/1993 e ss.mm.ii., a realizzare ed esercire l'impianto "LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO 15 KV E CABINA DI CONSEGNA D310-2-728516 localizzato in Via Ravalli, SP16, SP22 e Via Strozzi in Comune di Ferrara (FE)" dando atto che dovrà essere realizzato secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo allegato all'istanza fatti salvi gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La validità dell'Autorizzazione è condizionata al rispetto delle prescrizioni/condizioni impartite dagli Enti competenti di seguito riportate:

Arpae Servizio Sistemi Ambientali: *esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le DPA ed in particolare che per la linea di connessione dell'impianto alla Rete sia garantito il rispetto dell'obiettivo di qualità 3 uT per tutti i recettori, anche in presenza di eventuali altre linee elettriche.*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: *autorizza le opere in progetto a condizione che **le attività progettate con trincea tradizionale e la posa dei nuovi pozzetti affioranti siano da sottoporre a controllo archeologico in corso d'opera, secondo le prescrizioni di seguito elencate.***

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- 1) *le escavazioni siano eseguite con benna liscia e sotto il controllo costante di un archeologo professionista;*
- 2) *le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi professionisti), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica nella figura del funzionario archeologo indicato in calce;*
- 3) *in caso di accertamento di depositi o manufatti d'interesse, prima di realizzare le opere di progetto si dovrà procedere ad uno scavo archeologico di quanto emerso secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione scientifica;*
- 4) *al termine delle attività archeologiche, anche in caso di assenza di ritrovamenti, dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. Le modalità di consegna della relazione e*

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

della relativa documentazione di scavo dovranno essere conformi a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza;

- 5) Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata;
- 6) a seguito dei risultati delle indagini, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni;
- 7) la presente nota è espressa sulla base degli elaborati consegnati e qualunque modifica dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione;

ANAS SpA: esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Anas, in qualità di ente proprietario della strada, resta comunque subordinato all'espletamento dell'istruttoria prevista dalle suddette disposizioni normative ed alla preventiva sottoscrizione, da parte della ditta richiedente, di apposito disciplinare nel quale verranno specificate le condizioni alle quali potrà essere assentita la realizzazione delle opere in argomento, così come al preventivo versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali inadempienze del beneficiario sia nei confronti dell'Anas sia nei confronti dei terzi danneggiati;
- 2) Ai fini di quanto sopra, dovrà essere presentata formale richiesta alla scrivente Società, corredata dal progetto esecutivo degli interventi previsti, debitamente sottoscritto dal progettista regolarmente iscritto all'albo professionale di appartenenza e dal legale rappresentante della Ditta richiedente, da trasmettere alla scrivente Struttura Territoriale in formato elettronico (file PDF firmato digitalmente);
- 3) La suddetta documentazione progettuale dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare, anche in relazione all'interferenza delle opere in progetto con le preesistenti strutture e componenti della sede stradale interessata.
- 4) Sarà obbligo del titolare dell'autorizzazione di mantenere, a suo totale carico o dei suoi aventi causa, le opere assentite in condizioni ottimali in modo che ne sia sempre assicurata la perfetta funzionalità e stabilità, restando, in ogni caso, unico responsabile della sicurezza del transito e di qualsiasi danno che dovesse verificarsi alle persone, animali o cose in genere, con l'obbligo di riparare e/o risarcire tali danni e tenere questa Società ed i suoi funzionari indenni da ogni pretesa e/o richiesta, anche giudiziaria, che per dato o fatto dell'autorizzazione potesse provenire da terzi.

GRUPPO HERA – INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA:

Servizio Acquedotto:

lungo il tracciato di posa del cavidotto di collegamento (REL.10 rev 00 di febbraio 2022) si evidenziano interferenze con il servizio acquedotto; in particolare l'attraversamento della strada SS 16 Adriatica, effettuato tramite trivellazione orizzontale controllata (TOC) risulta essere in prossimità di una condotta di tipo adduttrice in ghisa sferoidale (GHS) DN600. Pertanto sarà necessario rispettare le indicazioni di seguito riportate per gli attraversamenti e i parallelismi:

- 1) nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti acquedotto con cavidotti elettrici o altri sottoservizi risolti tramite la tecnica di scavo a mano si richiede in generale il rispetto di una distanza

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

minima di almeno 50 cm dalla rete di distribuzione, in particolare di almeno 1 m dalla condotta in CA e 2 m dalle adduttrici;

- 2) dove la risoluzione dell'interferenza tra le condotte acquedotto e la posa in opera del cavidotto viene risolta con la tecnica della TOC, si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m dalla rete di distribuzione e **2 metri dalle adduttrici**;
- 3) eventuali manufatti non potranno essere realizzati lungo l'asse delle condotte gestite dalle Scriventi, inoltre dovranno rispettare le medesime distanze sopra riportate come fascia di rispetto; tale prescrizione risulta necessaria al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio.

Servizio Fognatura:

lungo il tracciato di posa del cavidotto di collegamento (REL.10 rev 00 di febbraio 2022) si evidenziano interferenze con il servizio fognatura; pertanto, sarà necessario rispettare le indicazioni di seguito riportate per gli attraversamenti e i parallelismi:

- 4) nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti fognatura con cavidotti elettrici o altri sottoservizi risolti tramite la tecnica di scavo a mano **si richiede in generale il rispetto di una distanza minima di almeno 50 cm dalla rete**;
- 5) dove la risoluzione delle interferenze tra le condotte acquedotto e la posa in opera del cavidotto viene risolta con la tecnica della trivellazione teleguidata, **si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m**;
- 6) eventuali manufatti non potranno essere realizzati lungo l'asse delle condotte gestite dalle Scriventi, inoltre dovranno rispettare le medesime distanze sopra riportate come fascia di rispetto; tale prescrizione risulta necessaria al fine di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio;

Servizio Gas:

lungo il tracciato di posa del cavidotto di collegamento (REL.10 rev 00 di febbraio 2022) si evidenziano interferenze con il servizio gas; pertanto, sarà necessario rispettare le indicazioni di seguito riportate per gli attraversamenti e i parallelismi:

- 7) nei casi di attraversamenti o parallelismi tra le reti gas con cavidotti elettrici o altri sottoservizi **si richiede il rispetto di una distanza minima di almeno 1 m**; tale distanza minima vale anche per i manufatti posati sottotraccia o fuori traccia;
- 8) inoltre, negli attraversamenti risulta opportuno che i cavidotti siano incamiciati con una distanza minima a monte e valle di metri 1,00 dalla verticale della rete gas, indipendentemente che l'incrocio sia sopra o sotto.

Poiché l'opera in oggetto sarà realizzata lungo un tracciato dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera SpA e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA, il soggetto Attuatore dovrà, se non già effettuato:

- 9) richiedere al servizio cartografico la documentazione riguardante le reti esistenti mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta dati cartografici su supporto digitale – clienti privati" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio";
- 10) **richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione e quota delle condotte**, mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofoe@cert.arpa.emr.it

sopralluogo per segnalazione (tracciatura) reti” presente nel sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio”. La mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde, e generare situazioni di rischio nel caso di rottura delle condotte gas;

- 11) **valutare con attenzione l'eventuale interferenza delle condotte esistenti con le opere di riqualificazione in oggetto, in base alla quota di eventuale sbancamento e scavo prevista;**
- 12) *poiché risultano presenti condotte in fibrocemento, si evidenzia che le tubazioni di questo materiale sono maggiormente soggette a rotture quando lavorazioni significative, quali sbancamenti, scavi, movimenti terra, sollecitazioni varie, sono a ridosso delle stesse. Si richiede, pertanto, di prestare particolare attenzione a tali condotte;*
- 13) *nel caso in cui si rendesse necessario prevedere lo spostamento di reti HERA SpA, il Soggetto Attuatore dovrà richiederne la quantificazione economica tramite l'apposito modulo “Richiesta Preventivo Spostamento/Estensione Reti” disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici/Richieste Multiservizio”;*
- 14) *inoltre, qualora dal sopralluogo dovessero emergere situazioni differenti rispetto a quelle rappresentate, Hera SpA e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA si riservano la possibilità di integrare il parere con eventuali prescrizioni aggiuntive;*
- 15) *eventuali pozzetti di ispezione che dovessero trovarsi all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili;*
- 16) **adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio;** *eventuali interventi che si rendessero necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico del Soggetto Attuatore delle opere.*
- 17) *L'inizio delle opere in oggetto dovrà essere preventivamente comunicato a Hera SpA e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante l'invio all'indirizzo heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo “Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione” disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici”*
- 18) *durante la fase di trivellazione “tratto 2-4” si richiede, almeno una settimana prima, che venga contattata la scrivente così da poter intervenire tempestivamente qual'ora si verificassero rotture all'adduttrice.*

All'Amministrazione di ARPAE SAC di Ferrara dovranno essere tempestivamente comunicati:

- l'inizio dei lavori;
- la conclusione dei lavori;
- la messa in esercizio dell'impianto e successivo collaudo.

ARPAE-SAC di Ferrara provvederà:

- a trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento alla Società RENVAlUE SUN 2 Srl avendo la medesima in data 16/08/2023 (acquisita con PG 2023/140846) trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) – identificativo 01220213970336 del 20/07/2023;

- a trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento al Comune di Ferrara, per gli eventuali adempimenti di competenza, e al proponente;
- a comunicare agli Enti della Conferenza l'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione;
- a pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- a pubblicare sul sito istituzionale di ARPAE il presente provvedimento;
- a conservare come deposito presso i propri uffici la documentazione presentata con l'istanza, in formato digitale, quest'ultimo all'interno della pratica SINADOC 2023/15788;

ARPAE-SAC di Ferrara dichiara che:

Il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte della Dirigente di ARPAE SAC di Ferrara;

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n° 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n°56 del 29/04/2022.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale DDG n°100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n°534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

L'autorizzazione si intende accordata (nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei suddetti pareri resi dagli Enti interessati) fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto, è a totale ed esclusivo carico della Società titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Geol. Gabriella Dugoni

F.to digitalmente

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

ALLEGATI:

Comune di Ferrara: parere di conformità urbanistica

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere di competenza

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio: parere con prescrizioni

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: parere di competenza

Comando Militare Esercito "Emilia Romagna": nulla osta

Servizio Sistemi Ambientali di Arpa: parere con prescrizioni

ANAS SpA: parere con prescrizioni

Gruppo Hera SpA INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA: parere con prescrizioni.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpaie.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara - Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

Via Bologna 354, 44124 Ferrara - tel 0532 234933 PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.