

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4333 del 31/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, intestata a PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S., avente sede legale ed ubicazione insediamento in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49, adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4498 del 31/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, intestata a PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S., avente sede legale ed ubicazione insediamento in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49, adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, recante ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59. PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49 adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa ristorazione e sala polifunzionale”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/07/2023 acquisita al Prot. Unione n. 23483 e da Arpae al PG/2023/120817 del 11/07/2023, da PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S. nella persona del delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che in data 11/07/2023 Prot. Unione n. 24401, la Ditta ha trasmesso al SUAP documentazione integrativa volontaria, relativa all'impatto acustico, acquisita da Arpae in data 12/07/2023 al PG/2023/121679;

Dato atto che con Nota Prot. Unione n. 25516 del 20/07/2023, acquisita al PG/2023/10187, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

Atteso che in data 28/08/2023 Prot. Unione n. 29684, la Ditta ha trasmesso al SUAP documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae in data 30/08/2023 al PG/2023/147314;

Atteso che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico con nota del 21/08/2023, acquisita al Prot. Unione n. 28914 e da Arpae al PG/2023/143788, il Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“(…) Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (22/AUA/2023 - nostra pratica 3/PAR_AUA/2023) ed all'espressione del Parere in materia acustica, si comunica che si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal (...) con la quale si attesta quanto segue:*

- *l'attività rientra tra quelle a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/2011 (punto 2);*
- *l'attività non utilizza impianti di diffusione sonora e rispetta i limiti assoluti di immissione nonché i limiti d'immissione differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e quindi, nel caso specifico la Classe III - Aree di tipo misto del Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Bagno di Romagna (allegato al RUE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009)”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali: rapporto istruttorio acquisito in data 30/08/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n. 59. PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC. AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49 adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa ristorazione e sala polifunzionale”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n. 59. PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA & C. SOC, AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Bagno di Romagna, Frazione Monteguidi, Podere Pianconvento n. 49 adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa ristorazione e sala polifunzionale"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, **come segue:**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, con ALLEGATO A e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSE GENERALI

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale, richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2020-5860 del 02/12/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali;
- Con la citata AUA risultano autorizzati due scarichi distinti, come di seguito riportato:
 - **Scarico S1** - Relativo al Fabbricato n. 1;
 - **Scarico S2** - Relativo ai Fabbricati n. 2 e n. 3;
- Nello specifico la modifica sostanziale che la Ditta intende apportare, consiste in un aumento della potenzialità dello scarico derivante dal Fabbricato n. 2, che passa da 17 a.e. a 19 a.e., conseguente all'aumento della superficie della sala polivalente a alla mancata realizzazione di due camere da letto previste nel progetto originario. A tale modifica consegue la posa di una nuova fossa Imhoff da 10 a.e. e nuovo filtro batterico anaerobico da 10 a.e., così come rappresentato nella Planimetria aggiornata relativa all'impianto fognario;

SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi in capo alla Ditta esercente attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale, autorizzati, con il presente atto, allo scarico in corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli di seguito riportati:

- 1) **Scarico S1, relativo al Fabbricato n. 1**, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2020-5860, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925;
- 2) **Scarico S2, relativo ai Fabbricati n. 2 e n. 3**, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2020-5860, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, rispetto al quale la Ditta intende apportare modifiche.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi sopraelencati è subordinato al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche sotto riportate.

- 1) **Scarico S1 - Relativo al Fabbricato n. 1**, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2020-5860, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925.

PREMESSA

- Trattasi di scarico identificato S1 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali, avente potenzialità di 21 a.e., derivante dal Fabbricato n. 1, di Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in n. 2 pozzetti degrassatori rispettivamente da 1.142 lt e 1.775 lt, una fossa Imhoff da 37 a.e., un filtro batterico aerobico di 25,00 mc (h = 1,5 mt) e una seconda fossa Imhoff con funzione di sedimentazione da 12 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;

- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Rio Pondo - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- È stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 02/12/2020, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2020/174889;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 08/10/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/144590, così come successivamente integrate/modificate in data 27/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/172528, in data 01/12/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/174246 e in data 01/12/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/174492;
- Planimetria recante ad oggetto "Tavola Fognatura", datata 07/06/2023, in scala 1:100, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 11/07/2023 al Prot. Arpae n. PG/2023/120817(*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Frazione Monteguidi – Podere Pianconvento n. 49 – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale
Provenienza dello scarico	Fabbricato n. 1
Classificazione dello scarico	Acque reflue assimilate alle domestiche
Potenzialità	21 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	- n° 1 degrassatore da 1.142 lt - n° 1 degrassatore da 1.775 lt - n° 1 fossa Imhoff da 37 a.e. - n° 1 filtro batterico aerobico da 25,00 mc (h = 1,5 m) - n° 1 fossa Imhoff da 12 a.e.
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Rio Pondo - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I

fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

4. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per i pozzetti degrassatori.
5. Le fosse Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Nel caso il sistema sia dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

2) Scarico S2 - Relativo ai Fabbricati n.2 e n.3, già autorizzato con Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2020-5860, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, rispetto al quale la Ditta intende apportare modifiche.

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale, richiede modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena DET-AMB-2020-5860, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020 con Atto Prot. Unione n. 47925, relativamente allo scarico (S2) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali, derivante dai Fabbricati n. 2 e n. 3;
- La modifica sostanziale che la Ditta intende apportare, consiste in un aumento della potenzialità dello scarico derivante dal Fabbricato n. 2, che passa da 17 a.e. a 19 a.e., conseguente all'aumento della superficie della sala polivalente a alla mancata realizzazione di due camere da letto previste nel progetto originario. A tale modifica consegue la posa di una nuova fossa Imhoff da 10 a.e. e nuovo filtro batterico anaerobico da 10 a.e., così come rappresentato nella Planimetria aggiornata relativa all'impianto fognario;
- Lo Scarico S2 è costituito dalla confluenza dei reflui provenienti dai sopracitati fabbricati, a seguito delle modifiche apportate, avrà pertanto una potenzialità pari a 32 a.e. (di cui 19 a.e. da Fabbricato n.2 e 13 a.e. da Fabbricato n.3), e prima del recapito nel corpo recettore verrà così preventivamente trattato:
 - Fabbricato n.2: n.2 fosse Imhoff rispettivamente da 10 a.e e da 10 a.e. e n.2 filtri batterici anaerobici rispettivamente da 6,67 mc (h = 1,5 mt) e 6,65 mc (h=1,5 mt);
 - Fabbricato n.3: n.1 degrassatore da 774 lt, n.1 fossa Imhoff da 15 a.e. e n.1 filtro batterico anaerobico di 10,12 mc (h = 1,5 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione

della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;

- Lo scarico finale recapita in fosso interpodereale afferente al Rio Pondo - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 08/10/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/144590, così come successivamente integrate/modificate in data 27/11/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/172528, in data 01/12/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/174246, in data 01/12/2020 Prot. Arpae n. PG/2020/174492, in data 11/07/2023 Prot. Arpae n. PG/2023/120817 e in data 30/08/2023 Prot. Arpae n. PG/2023/147314 ;
- Planimetria recante ad oggetto "Tavola Fognatura", datata 07/06/2023, in scala 1:100, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 11/07/2023 al Prot. Arpae n. PG/2023/120817(*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Frazione Monteguidi – Podere Pianconvento n. 49 – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa attività di ristorazione e sala polifunzionale
Provenienza dello scarico	Fabbricati n.2 e n.3
Classificazione dello scarico	Acque reflue assimilate alle domestiche
Potenzialità	32 a.e. (di cui 19 a.e. da Fabbricato n.2 e 13 a.e. da Fabbricato n.3)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Lo Scarico S2 è costituito dalla confluenza dei reflui provenienti dai Fabbricati n. 2 e n. 3, così preventivamente trattati: - <u>Fabbricato n.2</u> : n.2 fosse Imhoff rispettivamente da 10 a.e e da 10 a.e. e n.2 filtri batterici anaerobici rispettivamente da 6,67 mc (h=1,5 mt) e da 6,65 mc (h = 1,5 mt); - <u>Fabbricato n.3</u> : n.1 degrassatore da 774 lt, n.1 fossa Imhoff da 15 a.e., n.1 filtro batterico anaerobico di 10,12 mc (h = 1,5 mt);
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Rio Pondo - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
4. Analoghe prescrizioni devono intendersi per il pozzetto degrassatore.
5. Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore e i filtri batterici dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.