

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4864 del 22/09/2023
Oggetto	L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 - e-distribuzione S.p.a. : autorizzazione alla "demolizione e ricostruzione di tratte MT aeree e interrate nel contesto urbano del comune di Lesignano de' Bagni (PR)"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5036 del 21/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 3, 4, 5 della L. R. 22 febbraio 1993 n° 10;
- le disposizioni previste dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1138/2008;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2088/2013;
- la Legge n° 36/2001 e relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003;
- il DD.MM. 29/05/2008;
- la Legge Regionale n° 37/2002;
- il D.Lgs. N° 330/2004;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 20/10/2022;
- la Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023.

PREMESSO

che la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 00198 Roma, struttura Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Via Carlo Darwin 4, 40121 Bologna ha presentato ad ARPAE Emilia Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 per: "Demolizione e ricostruzione di tratte MT aeree e interrate nel contesto urbano del comune di Lesignano de' Bagni (PR)";

che l'istanza e la documentazione allegata sono stati acquisite al prot. n. PG 124348 del 27/07/2022;

che la Ditta ha dichiarato:

- di adempiere alle prescrizioni ed alle condizioni stabilite dalle specifiche normative vigenti;
- di aver seguito le prescrizioni di Legge nella redazione degli elaborati tecnici;
- di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R.10/93 e dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e l'inamovibilità ai sensi dell'art. 56 ter del D.P.R. 327/2001;
- che l'intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. 130 del 24/05/2022;
- che l'intervento consta nella posa di una linea interrata in cavo ad elica visibile per una lunghezza di 0,905 km e in cavo aereo per una lunghezza di 45 m in Comune di Traversetolo, provincia di Parma e non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Traversetolo (PR);
- che non ha la disponibilità delle aree oggetto di intervento e pertanto chiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

che, trattandosi di cavi elicord, ha allegato:

- Attestazione di conformità, ai sensi dell'art.95, comma 2 bis, D.Lgs. 259/03, inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Dichiarazione del progettista: "di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il WebGIS DGS-UNMIG, alla data del 08/06/2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza" ;

che all'istanza sono allegati gli elaborati tecnici di seguito elencati:

- relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto oltre ad un chiaro e esplicito inquadramento territoriale, anche rispetto alla vigente pianificazione urbanistico/territoriale e di settore;
- elaborato progettuale relativo all'impianto da realizzare, comprendente la relazione tecnica che illustra l'intervento e con l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto, la tipologia e le caratteristiche tecniche della linea elettrica e i dettagli dei particolari costruttivi, con indicazione delle interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture esistenti e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto, redatto su corografia CTR 1:25.000 aggiornata;
- planimetria CTR 1:5.000;
- planimetria catastale 1:2.000 riportante il tracciato della linea elettrica, con la fascia di servitù di elettrodotto, e l'elenco delle particelle e dei proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, con i relativi indirizzi ai quali poter inviare le comunicazioni;
- elaborato di variante urbanistica: stralcio della tavola di PRG/POC con stato di fatto e stato di progetto, riportante il tracciato della linea elettrica e l'indicazione della DPA (distanza di prima approssimazione) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, i fini dell'approvazione variante agli strumenti urbanistici.

che verificata la completezza della documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, con nota ARPAE SAC PR (prot. PG 131246 del 8/8/2022) è stata data comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della medesima legge;

CONSIDERATO:

che, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 10/1993, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza è stato pubblicato su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 259 del 17/08/2022;
- Albo Pretorio del Comune di Lesignano de' Bagni dal 17 agosto al 6 settembre 2022;
- Albo pretorio della Provincia di Parma dal 17 agosto al 6 settembre 2022 ;
- quotidiano "Gazzetta di Parma" in data 17 agosto 2022;

che ai sensi del DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 è stato dato avviso ai proprietari di terreni interessati dall'intervento, tramite raccomandata/PEC, dell'avvio del procedimento autorizzativo con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

che a seguito di richiesta di integrazioni progettuali da parte di Provincia di Parma - Servizio Pianificazione (acquisita al prot. PG 135163 del 16/8/2022) inoltrata a e-distribuzione e per conoscenza alla C.d.S. con prot. PG 139518 del 25/8/2022, il procedimento è stato sospeso fino ad avvenuto recepimento delle integrazioni richieste;

che il Comune di Lesignano de' Bagni ha trasmesso a e-distribuzione e per conoscenza ad ARPAE SAC di Parma, nota acquisita al prot. PG 158413 del 28/9/2022, di richiesta variante progettuale per :

- 1) realizzare il tratto A-B, come evidenziato nell'elaborato progettuale presentato, interrato e non più aereo;
- 2) valutare la possibilità di abbassare la cabina di trasformazione posta al vertice della linea interrata tratto I-J;

che e-distribuzione con riferimento alla propria istanza presentata nel luglio 2022 e alla successiva richiesta di variante progettuale presentata dal Comune di Lesignano, a parziale accoglimento delle indicazioni suggerite, ha riproposto il progetto definitivo modificato con l'interramento della linea elettrica di due campate tra il sostegno 7 ed il sostegno 9, allegando inoltre la relazione di variante al POC – Piano Operativo Comunale, come richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Parma;

che nei tempi previsti dalla normativa è altresì pervenuta una nota (acquisita al prot. PG 149010 del 13/09/2022) a firma dello studio Pavarani e Magnani Ing. Associati, redatta su incarico dei proprietari del condominio di via Volontari del Sangue, 8 in Lesignano de' Bagni (PR): Sigg. Mario Avanzini, Daniela Dalcò, Simone Cattani, Graziella Magnani, Claudio Diponio, Elisa Galvani, Nicoletta Piazza, Giorgio Vignali e Mara Parodi, in quanto privati proprietari interessati dai lavori in cui si chiedono chiarimenti sui punti di seguito riassunti:

- 1) *la cabina elettrica ENEL interessata dal progetto di ristrutturazione delle linee elettriche, è situata direttamente sotto ad un alloggio del condominio di cui sopra (c'è solo un solaio in laterizio che divide i locali) e quindi non certamente in posizione ottimale dal punto di vista dell'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla presenza del trasformatore e delle linee elettriche;*
- 2) *le linee elettriche in entrata nella cabina aumenterebbero di numero rispetto a quelle attuali e pertanto causerebbero, dal punto di vista civilistico un aggravio della servitù costituita con atto Notaio Alberto Fornari del 1 luglio 1983;*
- 3) *i proprietari temono un aumento del campo elettromagnetico generato dalla nuova configurazione; ciò li rende particolarmente preoccupati in quanto temono uno sfioramento dei limiti di legge attualmente fissati in 3 micro Tesla;*
- 4) *si chiede perciò un'attenta disamina di quanto proposto da Enel, suffragato da misure in loco. Si chiedono anche rassicurazioni sul fatto che non vengano aumentate la potenza del trasformatore da 163 KVA presente in cabina e, da ultimo, si chiede di indicare se verranno o meno prescritte schermature sul soffitto della cabina per arginare il fenomeno sopra riportato e salvaguardare la salute delle persone che abitano l'alloggio a ridosso della cabina predetta;*

che le osservazioni sopra elencate vengono di seguito controdedotte con riferimento al parere favorevole rilasciato da ARPAE Servizio Sistemi Ambientali, acquisito al prot. PG 60668 del 5/4/2023:

"relativamente alle osservazioni formulate dallo Studio Pavarani e Magnani si evidenzia che, per quanto desumibile dalla scrivente Agenzia sulla base della documentazione depositata, l'intervento in progetto non sembra riguardare il trasformatore ubicato presso la cabina in via Volontari del Sangue n. 8. E' quindi opinione della scrivente Agenzia che il pertinente limite di legge da applicarsi al campo d'induzione magnetica a 50 Hz presso i locali del condominio adibiti a permanenza prolungata di persone, sia il valore di attenzione di 10 μ T, e non l'obiettivo di qualità di 3 μ T. Un eventuale incremento di potenza del trasformatore dovrà essere oggetto di una nuova e ulteriore istanza da parte di e-distribuzione e solo in tal caso sarà necessario per il gestore garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μ T. L'Agenzia assicura comunque la propria disponibilità ad effettuare, sia in fase ante-operam che post-operam, rilievi strumentali del campo d'induzione magnetica a 50 Hz presso i locali più esposti del condominio".

che successivamente il Servizio Sistemi Ambientali ha eseguito un sopralluogo % il condominio di via Volontari del Sangue, 8 in Lesignano de' Bagni con l'esecuzione di misure dei valori C.E.M. riscontrabili presso i locali potenzialmente più esposti, le risultanze sono state trasmesse con prot. PG 147404 del 30/08/2023:

".... si è provveduto ad effettuare un sopralluogo e relative misurazioni del campo d'induzione magnetica a 50 Hz presso i locali dell'edificio in oggetto maggiormente esposti: i valori misurati sono risultati conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente. Su eventuale successiva richiesta dell'esponente, da indirizzare al Comune di Lesignano de' Bagni e p.c. alla scrivente Agenzia - Servizio Sistemi Ambientali, Arpae è disposta ad effettuare un'ulteriore rilevazione strumentale dei livelli del campo d'induzione magnetica presso l'abitazione una volta realizzato l'intervento in progetto del gestore e-distribuzione di demolizione e ricostruzione delle linee aeree e interrate nel comune di Lesignano de' Bagni".

che ARPAE SAC, alla luce della variante progettuale presentata, ha riavviato il procedimento in data 29/3/2023 con prot. PG 55012;

che nel corso del procedimento, sono pervenuti in forma scritta i seguenti pareri/nulla osta espliciti, depositati agli atti presso gli uffici ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma:

1. PG 140081 del 26.08.2022 - AUSL di Parma: parere favorevole con prescrizioni;
2. PG 99240 del 15/06/2022 - Aeronautica Militare: nulla osta;
3. PG 95137 del 8/06/2022 - Marina Militare, Comando Marittimo Nord: nulla osta;
4. PG 145776 del 7/09/2022 - Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni per quanto riguarda il profilo archeologico;
5. PG 159183 del 29/9/2022 - Provincia di Parma, Servizio Viabilità: parere favorevole con prescrizioni;

6. PG 81044 del 9/05/2023 - Provincia di Parma, Servizio Viabilità: parere favorevole con prescrizioni;
7. PG 60668 del 5/4/2023 - ARPAE SSA: parere favorevole;
8. PG 147404 del 30/8/2023 - ARPAE SSA: conferma parere favorevole, valori misurati conformi e allegato verbale di accertamento;
9. PG 63227 del 11/4/2023 - AUSL di Parma: conferma parere favorevole;
10. PG 23331 del 8/2/2023 - Provincia di Parma, Ufficio Concessioni: nulla osta;
11. PG 99205 del 7/6/2023 - Comando Esercito Emilia-Romagna: nulla osta;
12. PG 71812 del 26/4/2023 - ANSFISA (ex USTIF): comunicazione di non interferenza;
13. PG 135751 del 17/8/2022 - SNAM Rete Gas spa: comunicazione di non interferenza;

che è pervenuta dal Comune di Lesignano de' Bagni nota acquisita al prot. 154379 del 12/9/2023 recante parere favorevole in merito alla proposta di variante urbanistica con prescrizioni e impegno a recepire e ad adeguare la propria cartografia, alle condizioni ivi indicate (allegato 14);

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 bis, comma 4 della L.241/90;

per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

la **conclusione positiva della Conferenza dei Servizi** e conseguentemente di **autorizzare** la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 00198 Roma, struttura Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Via Carlo Darwin 4, 40121 Bologna alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto : "Demolizione e ricostruzione di tratte MT aeree e interrate nel contesto urbano del comune di Lesignano de' Bagni (PR)";

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva **ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93, dell'art.15 della L.R. 37/2002 e dell'art. 10 del T.U. Espropri (DPR 327/01);

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva ha efficacia sia di **variante urbanistica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 10/93, sia di introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi del D.M. 29/05/2008 e di **apposizione di vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi della L.R. 37/2002;

di trasmettere, pertanto, il presente atto a e-distribuzione S.p.A., al Comune di Lesignano de' Bagni (PR) e agli altri Enti convocati in Conferenza di Servizi per l'espletamento dei rispettivi adempimenti;

di provvedere alle pubblicazioni degli esiti della presente Autorizzazione sul B.U.R dell'Emilia Romagna;

di confermare che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza in premessa richiamata;

di precisare che l'impianto elettrico oggetto della presente autorizzazione dovrà comunque rispettare il limite di induzione magnetica previsto dalla Legge n° 36/2001 e dal relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003 ed in particolare rispettare le distanze di rispetto previste dal D.M. 29/05/2008;

di precisare che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati nei pareri richiamati in premessa, depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e allegati in copia la presente atto, per cui il Titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni disposte dagli Enti interessati provoca la decadenza della presente autorizzazione in base a quanto disposto dall'art. 8 della LR 10/93;

di stabilire che le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del presente provvedimento.

Si informa inoltre che:

contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma,

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.