

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5057 del 03/10/2023
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019 relativa alla società HERA S.p.A. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico dei sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO1049 "Castello D'Argile ĵ Venezzano - Mascarino" in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5237 del 02/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. 569/2019 relativa alla società **HERA S.p.A.** (Gestore del Servizio Idrico Integrato) per lo scarico dei sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO1049 "Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino" (classe di consistenza compresa tra 2.000 e 9.999 A.E.) in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** a HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), che nell'ambito del Servizio Idrico Integrato per l'area di propria diretta competenza, garantisce la gestione di **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO1049 "Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino" (classe di consistenza compresa tra 2.000 e 9.999 A.E.<sup>3</sup>), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue urbane meteoriche originate da Agglomerato Urbano<sup>5</sup>**{Soggetto competente ARPAE - AACM}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Con riferimento alla D.G.R. 2153/2021, aggiornamento dell'elenco degli agglomerati urbani esistenti di cui alle D.G.R. 201/2016 e 569/2019.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019.

<sup>5</sup> In seguito ad acquisizione in ambito del Servizio Idrico Integrato della gestione di Sistema Fognario in prosecuzione senza variazioni rispetto a situazione esistente oggetto di precedente titolo autorizzativo in titolarità provvisoria al soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga il Titolare del presente provvedimento a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società HERA S.p.A. (C.F. 04245520376 e P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato, con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, per i **sistemi fognari separati** per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle **acque reflue urbane meteoriche** originate da aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato Urbano ABO1049 "Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino" (classe di consistenza compresa tra 2.000 e 9.999 A.E.) e gestiti nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza, ha presentato, nella persona del responsabile Fognatura e Depurazione Emilia della società HERA S.p.A. e procuratore speciale per la compilazione, la

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 e alla D.G.R. 569/2019.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad ARPAE con nota Prot. n. 21548/23 del 03/03/2023, agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/38627 e confluita nella **Pratica SINADOC 11970/2023**, la richiesta di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue urbane meteoriche in acque superficiali, in particolare, per il Sistema Fognario BO17004 separato acque meteoriche con vasca di laminazione dell'area produttiva di Via Mattei in Comune di Castello D'Argile a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO1049 con dichiarazione che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta di acque reflue urbane, è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/44713 del 13/03/2023 ha comunicato che, ai sensi della D.G.R. 569/2019, è stata attivata d'ufficio come Nuova AUA per l'insieme dei sistemi fognari separati acque reflue urbane meteoriche a servizio dell'Agglomerato Urbana ABO1049 "Castello D'Argile – Venezzano - Mascarico" in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) e pertanto ha comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'AUA in data 03/03/2023, con richiesta di pareri ai soggetti competenti coinvolti nella valutazione (Comune di Castello D'Argile, Consorzio della Bonifica Renana ed Arpae-APAM-Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Pianura Imola).
- ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/57405 del 31/03/2023 ha trasmesso il parere tecnico-ambientale favorevole a supporto di Arpae-AACM per la matrice scarico di acque reflue urbane meteoriche con vasca di laminazione.
- Il COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE con nota Prot. n. 4249/2023 del 08/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/80017, ha espresso parere favorevole condizionato per gli aspetti urbanistico edilizi di competenza.
- Il CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA con nota Prot. n. 7531 del 31/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/95657, ha espresso parere idraulico favorevole confermando validità e contenuti della vigente concessione demaniale n.20180055 (rif.Prot.11514 del 22/10/2018) già ottenuta da Hera Spa.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, con riferimento alla D.G.R. 569/2019 in materia di procedimenti per l'autorizzazione allo scarico delle pubbliche fognature e della successiva D.G.R. 2153/2021 in materia di interferenze idrauliche delle pubbliche fognature con il Demanio Idrico consortile o regionale, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta agli atti di ARPAE ed i pareri rilasciati dai Soggetti competenti coinvolti nel procedimento di valutazione della richiesta di AUA, dato atto che l'attività di gestione integrata delle risorse idriche, con particolare riferimento alla raccolta e al trattamento di acque reflue, alla data di redazione del presente atto è certificata ai sensi della norma ISO 14001:2015, effettuate le valutazioni di propria competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli**

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del

**oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali - valutazione rete fognaria: cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 26,00;

Bologna, data di redazione 02/10/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>10 11</sup>

---

tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott.ssa Patrizia Vitali.

<sup>11</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Società HERA S.p.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**  
**Sistemi Fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico**  
**di acque reflue urbane meteoriche originate da aree urbanizzate appartenenti**  
**all'Agglomerato Urbano ABO1049 – Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino**  
**in gestione pubblica nell'ambito territoriale**  
**del Servizio Idrico Integrato di propria diretta competenza**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005, D.G.R. 1860/2006, D.G.R. 201/2016 e D.G.R. 569/2019 e ss.mm.ii**

**Descrizione Sistemi Fognari e Classificazione degli scarichi**

**Scarichi di acque reflue urbane meteoriche** originati dal **Sistemi Fognari** (tipo separato acque meteoriche) a servizio dell'**Agglomerato Urbano ABO1049 “Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino”** (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.)” in gestione pubblica nell'ambito territoriale del Servizio Idrico Integrato di diretta competenza di HERA S.p.A.

Come descritti nelle tabelle:

- **“Elenco scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO1049 – Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino” unita in calce al presente Allegato A).**
- **“Elenco Impianti e Manufatti di reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO1049 – Castello D'Argile – Venezzano - Mascarino” unita in calce al presente Allegato A).**

**Prescrizioni Generali**

1. Gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche, tranne particolari e specifici casi relativi a bacini drenati di aree a totale o prevalente destinazione produttiva caratterizzate da rischio elevato di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento per i quali saranno indicate relative specifiche prescrizioni, non

sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni costruttive, idrauliche, gestionali ed operative atte a garantire il buon funzionamento idraulico del relativo sistema di raccolta, scarico e gestione idraulica delle acque meteoriche di dilavamento dell'Agglomerato Urbano servito.

2. Ogni punto di scarico finale di ogni singolo sistema fognario è condizionato al rispetto delle prescrizioni operative ed idrauliche disposte dall'Ente Gestore del corpo idrico recettore con i pareri favorevoli o atti di Concessione demaniale o consortile eventualmente già presenti al momento della richiesta di AUA o espressi nell'ambito dell'istruttoria di valutazione della stessa AUA (in tal caso allegati come parte integrante al presente provvedimento), **oppure, nei casi previsti dalla D.G.R. 2153/2021 in particolare per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio consortile o regionale, il Titolare del presente provvedimento deve presentare tutti gli elementi conoscitivi, secondo le casistiche e gli elenchi individuati dalla citata disposizione regionale, necessari alla verifica della compatibilità idraulica relativa alle singole interferenze.** Devono altresì essere rispettate le prescrizioni costruttive, idrauliche ed amministrative eventualmente emanate dall'Ente gestore del corpo idrico recettore con propri specifici atti di Concessione o autorizzazioni idrauliche. Resta inteso che Gli stessi Enti gestori di corpi idrici del demanio idrico regionale o del demanio consortile di bonifica hanno facoltà, nel caso di rilevate necessità di salvaguardia della complessità idraulica e/o irrigua dei corpi idrici gestiti, di disporre, anche in futuro, nuove o diverse prescrizioni per le interferenze dirette ed indirette degli scarichi con i corpi idrici gestiti. Tali eventuali nuove prescrizioni dovranno essere recepite e rispettate dal Titolare e Gestore degli scarichi autorizzati che dovrà programmare i conseguenti adeguamenti.
3. Nei Sistemi Fognari oggetto del presente provvedimento possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalla aree servite come documentato nella documentazione di riferimento.
4. Gli scarichi nei recettori finali si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque nel corpo idrico recettore delle acque reflue urbane meteoriche originate dalla aree dei bacini scolanti di ogni singolo sistema fognario.
5. I sistemi fognari di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche devono essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti di scarico finale possa avvenire l'immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui (es: caditoie sifonate, ecc...).
6. **Gli eventuali sistemi di laminazione e/o gestione idraulica**, se esistenti al momento del rilascio del presente provvedimento o di eventuale futura realizzazione (qualora prescritti in futuro, dagli Enti o Soggetti Gestori dei corpi idrici recettori con espressi ed aggiornati pareri idraulici e/o atti di Concessione) dai quali hanno origine gli scarichi finali autorizzati con il presente provvedimento, sono parte integrante dei sistemi fognari separati acque reflue urbane meteoriche in gestione pubblica del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Non è comunque preclusa la facoltà dello stesso Gestore del Servizio Idrico Integrato di

attivare specifici accordi con il Comune di Castello D'Argile e/o altri soggetti privati interessati sul tema gestione e ripartizione costi di manutenzione delle vasche/sistemi di laminazione idraulica (gestione verde, sfalci, manutenzione sezioni idrauliche, ecc...), mentre la gestione/manutenzione delle condotte fognarie, di eventuali impianti di sollevamento e/o pompaggio e/o altre apparecchiature elettro-meccaniche connesse alla corretta continuità funzionale dei sistemi fognari pubblici ed alla sicurezza idraulica dell'area urbanizzata servita o limitrofa e del corpo idrico recettore degli scarichi finali autorizzati, deve essere comunque effettuata da parte di soggetti o ditte specializzate.

7. Il Titolare degli scarichi e gestore delle reti fognarie deve inoltre garantire che:
  - i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche non siano mai utilizzati per lo smaltimento di rifiuti o lo scarico di altre diverse tipologie di acque reflue (domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche e/o industriali, comprese, se non specificatamente autorizzate, le acque meteoriche di dilavamento contaminate da eventuali attività produttive definibili acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento ai sensi della D.G.R. 286/202005 e della D.G.R. 1860/2006);
  - i sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque reflue urbane meteoriche siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento del presente provvedimento;
  - sia effettuata la periodica verifica e manutenzione dei sistemi fognari e dei relativi manufatti ed impianti (condotte, caditoie, pozzetti, sistemi di laminazione idraulica, sistemi di trattamento, impianti di sollevamento, ecc...) per mantenere la buona funzionalità idraulica;
  - il materiale derivante dagli interventi di manutenzione sia smaltito in conformità alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti;
  - siano registrate e conservati i dati relativi agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (data e tipo operazioni effettuate) da rendere disponibili a richiesta delle Autorità di Controllo (ARPAE APAM - Distretto territorialmente competente);
  - gli scarichi delle acque reflue urbane meteoriche non siano causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento delle acque o delle falde superficiali, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
  - siano mantenute aggiornate le procedure di gestione aziendali comprensive di tempi e modalità d'intervento per la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria ed un appropriato piano d'emergenza sia per le condotte fognarie, che per i manufatti e gli impianti connessi ai sistemi fognari pubblici.
8. Il Titolare degli scarichi è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM), ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale rispetto alla situazione autorizzata.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi e delle immissioni originate dai sistemi fognari, il Titolare dello scarico ed il Gestore, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli

accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante.

10. Gli allacciamenti alla rete separata acque meteoriche di scarico di acque meteoriche di dilavamento di aree private sono soggetti al rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato ed eventuali prescrizioni tecnico-gestionali o amministrative da esso derivanti.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

### **Altre Prescrizioni specifiche per ogni singolo sistema fognario**

#### **Sistema fognario BO17004 – “Capoluogo – Area produttiva Via Mattei”**

### **Per aspetti ambientali e costruttivi relativi al Sistema Fognario**

1. Vista la natura prevalentemente produttiva dell'area e del bacino d'utenza servito , il Gestore del Servizio Idrico Integrato deve:
  - Installare, qualora non già presenti, a monte del punto di scarico in acque superficiali e/o a monte della vasca di laminazione, qualora non sia garantita idonea protezione della falda sotterranea, sistemi di intercettazione (Paratoie, saracinesche, ecc..) da attivarsi in caso di emergenza per presenza di reflui non meteorici o comunque contaminati nella rete fognaria di raccolta delle acque reflue urbane meteoriche in modo da contenere i reflui contaminati nei volumi d'invaso disponibili (condotte fognarie e/o vasca di laminazione se idonea a proteggere la falda sotterranea);
  - Garantire, oltre alla normale attività di gestione ordinaria, tempestivi interventi in caso di rilevata emergenza ambientale in atto;
  - Valutare l'opportunità di installare sistemi di rilevazione da remoto di eventuali anomalie ambientali in atto;
  - Attivare le forme di immediata comunicazione delle eventuali emergenze o anomalie sia ad Arpae (AACM e APAM-ST-Distretto Pianura Imola) sia al Consorzio della Bonifica Renana (Gestore del Corpo Idrico recettore) nonché le azioni operative di cui al punto 9 delle Prescrizioni Generali.

### **Per le interferenze dirette o indirette con corpi idrici del Demanio idrico consortile (Consorzio della Bonifica Renana)**

1. Per le segnalate **interferenze dirette dello scarico esistente** con Canaletta di Bagno/Scolo Canalazzo sono confermate validità e contenuti (dimensionamento dei manufatti di immissione, ecc....) della specifica concessione consortile 20180055 (rif.Prot.Renana n.11514 del 22/10/2018) rilasciata dal Consorzio della

Bonifica Renana ad Hera Spa come da parere consortile Prot.7531 del 31/05/2023 reso nell'ambito del procedimento AUA ed allegato in calce al presente documento.

2. Resta inteso che , qualora siano state realizzate o si intendano realizzare modifiche rispetto alla situazione oggetto del titolo concessorio vigente nonché della presente Autorizzazione Unica Ambientale, Hera Spa deve provvedere, oltre ad attivare quanto prescritto al punto 8 delle Prescrizioni Generali, ad attivare il Consorzio della Bonifica Renana al fine di ottenere il parere e la concessione consortile aggiornati di competenza del Consorzio (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) dandone anche copia e contestuale e tempestiva espressa informazione ad Arpae-AACM-Unità AUA ed Acque Reflue.
3. Resta inteso che il Consorzio della Bonifica Renana, nel caso di rilevate necessità di salvaguardia della complessità idraulica e/o irrigua dei corpi idrici gestiti, ha facoltà di disporre, anche in futuro, nuove o diverse prescrizioni per le interferenze dirette o indirette degli scarichi con i corpi idrici gestiti. Tali eventuali nuove prescrizioni dovranno essere recepite e rispettate dal Titolare e Gestore degli scarichi autorizzati che dovrà programmare i conseguenti adeguamenti.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Domanda di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 03/03/2023 al PG/2023/38627) e relativa documentazione costituita da:
  - Lettera trasmissione domanda di AUA Prot.Hera Spa n. 21548/23 del 03/03/2023;
  - Modulo istanza di AUA firmato digitalmente relativo a rete fognaria acque meteoriche Via Mattei;
  - Copia Concessione consortile 20180055 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana rif.Prot.Renana n.11514 del 22/10/2018.
  - Allegati tecnici:
    - Planimetria di progetto Rete fognaria datata 02/2018 (**allegato in calce**);
    - Vasca di Laminazione – Planimetrie e Sezioni (**allegato in calce**);
- Copia parere idraulico favorevole del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 7531 del 31/05/2023, agli atti di ARPAE in pari data al PG/2023/95657, (**allegato in calce**).

-----  
Pratica Sinadoc 11970/2023

Documento redatto in data 02/10/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Elenco Scarichi da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO1049 - "Castello D'Argile-Venezzano-Mascarino" unito all'Allegato A della determina di AUA

Sistemi Fognari gestiti da HERA S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TIPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE MINIMA	CODICE MANIFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	Codice Rete Scarico Specifico (ARPAE-SAC)	Recettore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRALICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O PARERE IDRALICO VIGENTE	PARERE INTERFERENZA AREA PROTETTA	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO17004	ABO1049	CASTELLO D'ARGILE	Capoluogo - Area produttiva Via Maltini - rete separate acque meteoriche con vasca di laminazione	AM	0	037077080001 (ID SAP DA ATTRIBUIRE)	037077080001 (ID SAP DA ATTRIBUIRE)	037077080001	Canaletta di Bagno/Scolo Canalazzo	Consorzio della Bonifica Renana	SI	Concessione consuntiva n.20180055 Prot.11514 del 22/10/2023 e n.20180055 del 14/05/2023	NO	HERA SPA

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANIFATTO

DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PMI	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRALICA
TYS	TRATTAMENTO VOLUMI SFORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE

Elenco Impianti e Manufatti da reti separate acque reflue urbane meteoriche a servizio di aree urbanizzate appartenenti all'Agglomerato ABO0001 – "Castello D'Argile-Venezzano-Mascarino" unito all'Allegato A della determina di AUA  
 Sistemi Fognari gestiti da HERA S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato

DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO	CODICE AGGLOMERATO	COMUNE	DENOMINAZIONE SCARICO	TPOLOGIA SCARICO	DILUIZIONE MINIMA	CODICE MANUFATTO / SOGLIA	CODICE PUNTO DI SCARICO	CODICE RETE -nodo ex ProvFO (ARPAE-SAC)	Reattore scarico	GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE	INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA	CONCESSIONE E/O AREE IMPARTE VIGENTE	INTERFERENZA CON AREE PROTETTE	GESTORE SISTEMA FOGNARIO
BO17004	ABO1048	CASTELLO D'ARGILE	Capluogo – Area pioduttiva Via Mattel – vasca di laminazione di rete separata acque meteoriche	VL	0	0370170380002 (ID SAP DA ATTRIBUIRE)	VEDI TABELLA CAPLUOGO 0370170380001 (ID SAP DA ATTRIBUIRE)	0370170080002	Canalotta di Bagno/Scolo Canalazzo	Consorzio della Bonifica Renana	SI	Concessione consuntiva n. 1154 del 22/10/2018 e Patere Idraulico Prot.n.7531 del 31/05/2023	NO	HERA SPA

LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO	
DEP	IMPIANTO DI TRATTAMENTO
IS	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
SP	SCOLMATORE DI PIENA
SPE	SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA
SE	SCOLMATORE SOLA EMERGENZA
PM	PRESA DI MAGRA
PD	POZZETTO DEVIATORE DI RETE
VL	VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA
TVS	TRATTAMENTO VOLUMI SFIORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE
AM	ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE







Bologna, \_\_\_\_\_

Prot. n° \_\_\_\_\_

Settore Istruttorie Tecniche

**Spett.le**

**Area Autorizzazione e Concessioni**

**Metropolitana**

(Sinadoc 11970/2023)

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - D.G.R. 569/2019. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE ORIGINATE DAL SISTEMA FOGNARIO BO17004 SEPARATO ACQUE METEORICHE CON VASCA DI LAMINAZIONE DELL'AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA DI VIA MATTEI IN COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DI HERA SPA CHE NE PRENDERÀ IN CARICO LA GESTIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. SPECIFICA PARERI E NULLA OSTA ATTESI DAI SOGGETTI COMPETENTI COINVOLTI.**  
**Parere Idraulico (Codice pratica 202303516)**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 13/03/2023 con prot. n. 3516 una richiesta da parte Arpae di conferma della validità e dei contenuti della concessione consortile n. 20180055.

Premesso che:

- l'area sulla quale sono presenti le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) e con i relativi bacini idrografici, ai sensi del Regolamento consortile per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque scaricabile al Link: ([https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti\\_fase02.aspx?ID=240](https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240)).

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:





Visionata la documentazione tecnica allegata, con la presente si conferma la validità e i contenuti della concessione consortile n. 20180055 avente il seguente oggetto:

*Costruzione di un condotto prefabbricato convogliante acque bianche meteoriche sottopassante lo scolo Canaletta di Bagno avente dimensioni interne di mm 1.000x1.250; costruzione di manufatto di scarico di acque bianche meteoriche nella sponda destra dello scolo Canaletta di Bagno con collettore fognario DN 600 con portata massima di 300 litri/sec.; costruzione di una recinzione avente sviluppo di ml 65,50 alla distanza minima di ml 5.00 dal ciglio sinistro dello scolo Canaletta di Bagno per la delimitazione di una vasca di laminazione, nell'ambito del progetto per l'adeguamento del sistema fognario di Via Mattei in Comune di Castello d'Argile.*

Pertanto lo scrivente Consorzio, fatti salvi diritti di terzi e per quanto di competenza, esprime

**parere idraulico favorevole**

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: [bonificarenana@pec.it](mailto:bonificarenana@pec.it)) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: [protocollo@bonificarenana.it](mailto:protocollo@bonificarenana.it)), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, geom. Paolo Nerozzi (tel 348-44.62.127) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
(Ing. Ilihc Ghinello)

Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono pieno valore legale e probatorio

Si inviano i documenti allegati alla registrazione di Protocollo n. 0007531 del 31/05/2023 Cordiali Saluti, Consorzio della Bonifica Renana Via S. Stefano, 56 40125 Bologna Tel. 051-295111

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**