

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6552 del 13/12/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982 intestata a FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA per l'insediamento dove si svolge l'attività di autolavaggio mezzi aziendali e distributore olio di colza sito in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 31
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6822 del 13/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982 intestata a FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA per l'insediamento dove si svolge l'attività di autolavaggio mezzi aziendali e distributore olio di colza sito in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 31

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Forlì (FC), Via Monteverdi n. 31 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25998 del 31/03/2014- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dove si svolge l'attività di autolavaggio mezzi aziendali e distributore olio di colza sito in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 31.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/07/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 21/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/62176, da FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, inerente gli scarichi idrici di cui all'Allegato A sopra richiamato;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/67032 del 29/04/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 17/05/2021, con Nota Arpae PG/2021/77529 sono state richieste integrazioni;

Dato atto della documentazione integrativa pervenuta in data 02/07/2021 e acquisita da Arpae al PG/2021/103803;

Tenuto conto che in data 13/07/2021, con Nota Arpae PG/2021/109511, sono stati richiesti chiarimenti in merito a quanto prodotto in data 02/07/2021 e che con la stessa nota sono state richieste ulteriori integrazioni;

Dato atto che in data 08/08/2023 la ditta trasmette la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/137779;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 158903 del 13/12/2023, acquisito da Arpae al PG/2023/211386, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente Urbanistica del Comune di Forlì, con il quale è autorizzata la modifica richiesta, viene aggiornata la tabella relativa alle "caratteristiche dello scarico",

vengono modificate alcune prescrizioni e sostituita la Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente, nel rispetto del parere di Hera S.p.A, acquisito al Prot. Com.le 152855 del 30/11/2023;

Visto pertanto il parere di Hera SpA, acquisito da Arpae al PG/2023/203819 del 30/11/2023 ove è evidenziato quanto segue:

"(...) Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 7.07.2021 e 10.08.2023.

Considerato che le modifiche comunicate consistono in:

- *installazione di un nuovo pretrattamento di tipo biologico a fanghi attivi a biomassa adesa, per le acque reflue derivanti dal lavaggio automezzi aziendali;*
- *riconversione distributore con utilizzo di gasolio al posto dell'olio di colza, quale carburante per gli automezzi aziendali;*
- *sostituzione e spostamento misuratore di portata allo scarico.*

Preso atto del fatto che la porzione di fabbricato oggetto di ristrutturazione e adeguamento funzionale con rifacimento della rete fognaria acque reflue domestiche e acque meteoriche, non è oggetto del presente procedimento.

Si emette, per quanto di competenza PARERE FAVOREVOLE alle modifiche comunicate, come di seguito precisato:

- 1) *Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi aziendali platea 107 mq e acque di dilavamento area distributore carburante 60,20 mq. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi,ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*
- 2) *Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.*
- 3) *Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:*
 - sifone 'Firenze'*** *dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;*
 - dissabbiatore, disoleatore, vasca di ossidazione aerobica e sedimentazione*** *(sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);*
 - disoleatore statico*** *(sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento area distributore);*
 - misuratore di portata elettromagnetico*** *(sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;*
 - pozzetto di prelievo*** *(posto alla confluenza delle linee di scarico delle acque reflue autolavaggio e distributore carburante), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.*
- 4) *Ai fini della determinazione dei volumi di acque reflue di dilavamento meteorico scaricati si utilizzerà la seguente formula di calcolo: $V = f \times S \times h$ dove: V = volumi scaricati; f = coefficiente di deflusso; S = superficie scolante (mq); h = precipitazione annua nel comprensorio (m/anno).*
- 5) *Per quanto non espressamente indicato si rimanda al precedente parere emesso e all'atto autorizzativo vigente.*

La planimetria della rete fognaria, Tavola FGN-1.0 aggiornamento 08-2023, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Forlì (FC), Via Monteverdi n. 31 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25998 del 31/03/2014- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dove si svolge l'attività di autolavaggio mezzi aziendali e distributore olio di colza sito in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 31.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/07/2014, **modificando l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria come sopra riportato;**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1) **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Forlì (FC), Via Monteverdi n. 31 - Protocollo istanza del SUAP di Forlì n. 25998 del 31/03/2014- Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dove si svolge l'attività di autolavaggio mezzi aziendali e distributore olio di colza sito in Comune di Forlì, Via Monteverdi n. 31.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/07/2014, modificando l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria come segue:

- **la Tabella relativa alle caratteristiche dello scarico è sostituita dalla seguente:**

Responsabile dello scarico:	Legale Rappresentante pro tempore della ditta Formula Servizi Società Cooperativa
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Monteverdi Claudio, 31 - Forlì
Destinazione dell'insediamento:	Autolavaggio mezzi aziendali e distributore carburante
Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali e dilavamento
Potenzialità dell'insediamento	1000 mc/anno (portata complessiva stabilimento); 1 mc/giorno (portata massima autolavaggio)
Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Depuratore biologico a fanghi attivi/disoleatore

- **la prescrizioni n. 3 e n. 4 sono sostituite dalle seguenti:**
 - 3) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi aziendali platea 107 mq e acque di dilavamento area distributore carburante 60,20 mq. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 - 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - Sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - dissabbiatore, disoleatore, vasca di ossidazione aerobica e sedimentazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento area distributore);
 - misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
 - pozzetto di prelievo** (posto alla confluenza delle linee di scarico delle acque reflue autolavaggio e distributore carburante), costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
 - **viene inserita la seguente prescrizione:**
 - a) **Ai fini della determinazione dei volumi di acque reflue di dilavamento meteorico scaricati si utilizzerà la seguente formula di calcolo: $V = f \times S \times h$ dove: V = volumi scaricati; f = coefficiente di deflusso; S = superficie scolante (mq); h = precipitazione annua nel comprensorio (m/anno).**
 - **La Planimetria a corredo dell'Allegato suddetto è sostituita con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2) Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982.
 - 3) Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 - 4) Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1962 del 01/07/2017 Prot. Prov.le 67982, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.