

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-134 del 11/01/2024
Oggetto	Oggetto: Autorizzazione alla Società Frantoio Fondovalle S.r.l. alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio dell'impianto di deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato in via del Traghetto n°3 nel Comune di Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2024-149 del 11/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno undici GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Società Frantoio Fondovalle S.r.l. alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio dell'impianto di deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato in via del Traghetto n°3 nel Comune di Bologna

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell' Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. **Autorizza** la Società Frantoio Fondovalle S.r.l., avente sede legale nel Comune di Montese (Modena) in via Provinciale n°700, alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio dell'impianto di deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato in via del Traghetto n°3 nel Comune di Bologna, per una capacità complessiva pari a mc 470 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria³;
3. **Dà atto** altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 126 del 14/12/2021 con cui è stato confermato l'incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

³ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

4. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
5. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale nel Comune di Montese (Modena) in via Provinciale n°700, ha presentato in data in data 13 settembre 2022, agli atti con Prot. n. PG_2022_149157, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio dell'impianto di deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato in via del Traghetto n°3 nel Comune di Bologna (Pratica Sinadoc n. 32736/2022).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Si considerano acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna;
- ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Comune di Bologna, agli atti con P.G. 201648 del 7 dicembre 2022;
- Servizi Tecnici ARPAE, agli atti con P.G. 11649 del 23 gennaio 2023.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della Legge 241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo.

In data 7 agosto 2023, con PG/2023/136835, la Società Società Frantoio Fondovalle S.r.l. ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Con Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12 luglio 2017, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con Prot. n. PG/2023/169201 del 3 ottobre 2023, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 24 ottobre 2023.

In data 24 ottobre 2023 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale Prot. n. PG/2023/189641 del 2 novembre 2023.

Al verbale è allegato il nulla osta al posizionamento dell'impianto da parte di ENAC del 30 luglio 2018 - 0083582 - P.

La Commissione, preso atto che in data 16 ottobre 2023 è stata presentata la SCIA Antincendio al SUAP del Comune di Bologna, ha dichiarato il deposito collaudabile stabilendo prescrizioni in fase di esercizio, contenute nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenute condivisibili le conclusioni del collaudo e vista l'assenso di pareri ostativi, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 11 gennaio 2024

per LA RESPONSABILE
DELL' AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA

Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI
AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁴

(lettera firmata digitalmente)⁵

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

⁴D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021, poi prorogati con D.D.G. n. 100/2023.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Società Frantoio Fondovalle S.r.l. alla variazione, in misura superiore al 30%, della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale, ubicato in via del Traghetto n°3 nel Comune di Bologna.

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione è attualmente autorizzato per una capacità complessiva di mc 265,00.

Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta la consistenza iniziale descritta come segue:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	70	Bitume
2	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	70	Bitume
3	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	70	Bitume
4	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	45	Bitume
5	Serbatoio	Fusti chiusi	mc	10	Lubrificanti/ Oli minerali
Capacità geometrica complessiva (mc): 265					

- **Descrizione delle variazioni effettuate.**

L'azienda Frantoio Fondovalle S.r.l. ha rilevato l'area da Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. a seguito della procedura fallimentare. E' stato ristrutturato l'intero comparto produttivo.

Il nuovo deposito di stoccaggio oli minerali è costituito da 5 cisterne verticali di bitume da 80 m³ a compartimento unico destinati al contenimento di bitume e da una cisterna verticale costituita da due comparti da 35 m³ per lo stivaggio di emulsione bituminosa per un totale di 400 m³ di bitumi e 70 m³ di emulsione bituminosa, ovvero 470 m³ di oli minerali.

Il nuovo complesso di cisterne poggia su una platea in calcestruzzo armato e perimetralmente si erge un muretto sempre in calcestruzzo armato che funge da contenimento per eventuali sversamenti. Sempre all'interno del bacino, appoggiate sulla platea si trovano anche le tubazioni di collegamento tra le cisterne e le pompe di travaso e di circolazione che inviano il bitume all'impianto di produzione.

- **Consistenza Finale Variata.** La nuova consistenza autorizzata del deposito è pari a **mc. 470**, composto e descritto come segue:

Numero progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	80	Bitume
2	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	80	Bitume
3	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	80	Bitume
4	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	80	Bitume
5	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	80	Bitume
6	Serbatoio	Metallico /Fuori Terra	mc	70	Emulsione
Capacità geometrica complessiva (mc): 470					

Si rammenta alla Società Frantoio Fondovalle S.r.l. il rispetto delle **seguenti prescrizioni normative:**

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. osservare le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, osservare tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
3. installare la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e mantenere la stessa sempre facilmente visibile;
4. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 Bologna | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;

5. ottemperare agli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs. 81/2008;
6. prima dell'effettuazione di qualsiasi intervento sui serbatoi, incluso l'ingresso negli stessi, fare verificare da personale qualificato, tramite adeguata attrezzatura, che l'atmosfera all'interno dei serbatoi sia tale da escludere qualsiasi pericolo alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Prescrizioni in materia Fiscale

1. la Ditta dovrà richiedere all'Ufficio delle Dogane le nuove licenze o la cessazione di quelle esistenti in accordo alle normative fiscali vigenti.

Prescrizioni in materia Ambientale

1. in merito all'emissione derivante dal sistema di captazione e filtrazione a carboni attivi degli sfiati dei serbatoi e dei vapori generati durante le operazioni di carico e scarico del bitume, dovrà essere ottenuta apposita autorizzazione ai sensi del D.P.R. 59/2013;
2. qualora all'atto della rimozione dei serbatoi, si evidenziasse o si sospettasse contaminazione del sottosuolo o delle acque sotterranee, prendere le necessarie misure e i necessari approfondimenti, in particolare procedere in base a quanto previsto nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. eseguire le attività di dismissione, smaltimento e di ripristino dell'area del deposito secondo le procedure descritte nel progetto allegato all'istanza. In particolare, applicare le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
4. verificare lo stato dei bacini di contenimento e, in caso di perdita di integrità degli stessi, ripristinare le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
5. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dare comunicazione a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale, procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242;
6. effettuare le prove di tenuta sui serbatoi da parte di personale tecnico qualificato che rilasci una certificazione dei risultati ottenuti contenente indicazioni sulla metodologia utilizzata, le condizioni esecutive e i limiti di rilevabilità. Conservare i risultati delle prove a cura del proprietario, ovvero dal conduttore dell'impianto, e metterli a disposizione delle autorità di controllo;
7. nell'eventualità che la prova attesti la mancata tenuta del serbatoio, prendere le necessarie misure e i necessari approfondimenti, in particolare procedere in base a quanto previsto nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Prescrizioni Generali

1. fare salvi i diritti dei terzi;
2. conservare l'area del deposito dismesso in ottemperanza alle prescrizioni dei regolamenti comunali in materia edilizia e di igiene;
3. mantenere il deposito in efficienza ed in perfetto stato di conservazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.