

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-191 del 15/01/2024
Oggetto	LR 10/93 . L. 241/90: e-distribuzione S.p.a. - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo elicordato per collegamento dorsali "Nevian/Sella". Comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-195 del 15/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici GENNAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 3, 4, 5 della L. R. 22 febbraio 1993 n° 10;
- le disposizioni previste dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1138/2008;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2088/2013;
- la Legge n° 36/2001 e relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003;
- i DD.MM. 29/05/2008;
- la Legge Regionale n° 37/2002;
- il D.P.R. 327/01;
- il D.Lgs. n° 330/2004;
- la L. 241/90;
- la L.R. 8/2023;

PREMESSO

che la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 00198 Roma, struttura Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Via Carlo Darwin 4, 40121 Bologna ha presentato ad ARPAE Emilia - Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 (acquisita al prot. ARPAE nn. PG/2022/164118 del 6/10/2022 e PG/2023/164177, PG/2022/164420 del 7/10/2022) per: "Costruzione linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo elicordato per collegamento dorsali "Neviano/Sella". Comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE)";

che la Ditta ha dichiarato:

- di aver seguito le prescrizioni di Legge nella redazione degli elaborati tecnici, in particolare la Legge 28/6/1986 n.339 e il D.M. LL.PP. 21/03/1988 n° 449 per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne, la Norma CEI n° 11-17 fascicolo 8402 (luglio 2006) per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche in cavo sotterraneo, la Legge n° 36 del 22/02/2001, il DPCM del 8/7/2003 e il D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 29/05/2008 per quanto riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- che le predette norme saranno rispettate anche in fase di realizzazione del progetto esecutivo, durante l'esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio dell'impianto; di richiedere la Dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R.10/93 e dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e la dichiarazione di inamovibilità delle stesse, ai sensi del R.D. 1775/1933 Art. 122;
- che l'intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. 54 del 1/3/2023;
- che l'intervento non è previsto negli strumenti urbanistici dei Comuni di Fornovo Taro e Solignano;

- che non ha la disponibilità delle aree oggetto di intervento e pertanto chiede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- che l'opera consiste nella posa di nuovo cavo aereo rivolto alla costruzione di una nuova linea MT a 15 kV tra i Comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE) con l'utilizzo di cavo Elicord. Il tratto di linea elettrica MT si sviluppa prevalentemente su terreni agricoli, aree incolte o zone boscate. L'impianto avrà uno sviluppo totale di Km 1,115 in cavo aereo tipo elicord 3x95+50Y;

che all'istanza di autorizzazione sono stati allegati i seguenti documenti:

- attestazione di Conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. n. 259/2003 – C.C. Elettroniche;
- dichiarazione del Responsabile che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica, in merito alla fase realizzativa dell'elettrodotto;
- dichiarazione del progettista "di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e di non aver rilevato alcuna interferenza";
- relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto oltre ad un chiaro e esplicito inquadramento territoriale, anche rispetto alla vigente pianificazione urbanistico/territoriale e di settore;
- elaborato progettuale relativo all'impianto da realizzare, comprendente la relazione tecnica che illustra l'intervento e con l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto, la tipologia e le caratteristiche tecniche della linea elettrica e i dettagli dei particolari costruttivi, con indicazione delle interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture esistenti e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto, redatto su corografia CTR 1:25.000 aggiornata;
- planimetria CTR 1:5.000;
- planimetria catastale 1:2.000 riportante il tracciato della linea elettrica, con la fascia di servitù di elettrodotto, e l'elenco delle particelle e dei proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, con i relativi indirizzi ai quali poter inviare le comunicazioni;
- elaborato di variante urbanistica: stralcio della tavola di PRG/POC con stato di fatto e stato di progetto, riportante il tracciato della linea elettrica e l'indicazione della DPA (distanza di prima approssimazione) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, i fini dell'approvazione variante agli strumenti urbanistici.

che verificata la completezza della documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, con nota ARPAE SAC di Parma (prot. PG 166008 del 11/10/2022) è stata data comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della medesima legge;

che con successiva nota (prot: PG/2023/17298) è stata data comunicazione di Avvio procedimento e convocazione in C.d.S. asincrona anche alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio e Ferrara e al Ministero della Cultura, Segretariato Generale trattandosi di impianto che interessa le province di Parma e Reggio Emilia;

CONSIDERATO:

che, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 10/1993, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza è stato pubblicato su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 316 del 26/10/2022;
- Albo Pretorio del Comune di Neviano degli Arduini dal 26 ottobre al 15 novembre 2022;
- Albo pretorio del Comune di Canossa dal 26 ottobre al 15 novembre 2022;
- Albo pretorio della Provincia di Parma dal 26 ottobre al 15 novembre 2022;
- quotidiano "Gazzetta di Parma" in data 26/10/2022;

che ai sensi del D..PR. 327/2001 e L.R. 37/2002 è stato dato avviso, tramite raccomandata AR/PEC, dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari di terreni interessati dall'intervento così come indicati nel piano particellare di progetto;

che nei tempi previsti dalla normativa non sono intervenute osservazioni pertinenti da parte di privati/soggetti interessati;

che la Provincia di Reggio Emilia con nota acquisita al prot. ARP AE n. PG/2022/184261 del 9/11/2022 ha richiesto specifiche integrazioni documentali,

che l'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (ARSTPC) con nota acquisita al prot. ARP AE n. PG/2022/180763 del 3/11/2022 ha richiesto che" *..il sostegno n. 5 ricadente nel Comune di Neviano degli Arduini (PR), nel foglio 68 fronte mappale 103, dovrà essere posizionato al di fuori dell'area esondabile del Fiume Enza, ossia ad una distanza non inferiore a 10 metri dal limite della fascia di esondazione (corrispondente alla Fascia B del vigente PAI/PTCP) individuata dalla Direttiva alluvioni"*.

che ARP AE con nota di trasmissione prot. PG/2022/187748 del 15/11/2022 ha inoltrato, le richieste di cui sopra a e-distribuzione s.p.a. e per conoscenza a tutti gli Enti convocati in C.d.S. stabilendo il termine di 30 giorni per la presentazioni delle integrazioni documentali e dell'adeguamento progettuale richiesti;

che successivamente la Provincia di Reggio Emilia, in data 19/11/2023, ha chiesto a e-distribuzione s.p.a. a mezzo posta elettronica indirizzata solo p.c. ad ARP AE SAC di Parma ulteriori integrazioni e correzioni degli elaborati di progetto;

che, a riscontro delle richieste di integrazioni e adeguamento progettuale, e-distribuzione ha trasmesso:

1. nota acquisita al prot. ARPAE n. PG/2022/207831 del 20/12/2022;
2. nota acquisita al prot. ARPAE n. PG/2023/66712 del 17/4/2023;
3. nota acquisita al prot. ARPAE n, PG/2023/70305 del 21/4/2023;

che nel corso del procedimento, sono pervenuti in forma scritta i seguenti pareri/nulla osta espliciti, depositati agli atti presso gli uffici ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma:

1. Marina Militare, Comando Marittimo Nord, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2022/170191 del 17/10/2022: **nulla osta**;
2. AUSL di Parma, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2022/174908 del 24/10/2022: **parere favorevole con prescrizioni**;
3. Aeronautica Militare, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2022/176248 del 26/10/2022: **nulla osta**;
4. Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2023/7189 del 16/1/2023: **parere idraulico favorevole con prescrizioni**;
5. Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2023/107835 del 20/6/2023: **nulla osta**;
6. ARPAE, Servizio Sistemi Ambientali, nota acquisita al prot. ARPAE PG/2023/61296 del 6/4/2023: **parere di conformità**;

che con nota di preavviso ARPAE prot. n. PG/2023/210148 del 11/12/2023 è stato comunicato al Comune di Bedonia e al Comune di Canossa che nulla ricevendo entro 20 giorni dalla data della medesima, si sarebbe provveduto a concludere il procedimento acquisendo l'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della L.241/90;

RITENUTO PERTANTO;

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 bis, comma 4, della L.241/90: **"fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito"**;

che pertanto in assenza di diverse indicazioni da parte degli Enti e degli altri soggetti coinvolti si dichiara la conclusione positiva della C.d.S. e si rilevano le condizioni per procedere all'emissione dell'autorizzazione finale;

per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

di autorizzare la Società e-distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone, 2 00198 Roma, struttura Sviluppo Rete – Autorizzazione e Patrimonio Industriale con sede in Via Carlo Darwin 4, 40121 Bologna che ha presentato ad ARPAE Emilia Romagna struttura SAC di Parma istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 (prot. n. PG 164420 del 7/10/2022) per: "Costruzione linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo elicordato per collegamento dorsali " Nevian/Sella". Comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE)";

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva **ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera** ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93, dell'art.15 della L.R. 37/2002 e dell'art. 10 del T.U. Espropri (DPR 327/01);

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva ha efficacia sia di **variante urbanistica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 10/93, sia di introduzione delle fasce di rispetto, ai sensi del D.M. 29/05/2008 e di **apposizione di vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi della L.R. 37/2002;

di trasmettere, pertanto, il presente atto a e-distribuzione S.p.A., ai Comuni di Neviano Arduini (PR) e di Canossa (RE) oltre che agli altri Enti convocati in Conferenza di Servizi per l'espletamento dei rispettivi adempimenti;

di provvedere alle pubblicazioni degli esiti della presente Autorizzazione sul B.U.R dell'Emilia Romagna;

di confermare che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza in premessa richiamata così come integrato e adeguato nel corso del procedimento;

di precisare che l'impianto elettrico oggetto della presente autorizzazione dovrà comunque rispettare il limite di induzione magnetica previsto dalla Legge n° 36/2001 e dal relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003 ed in particolare rispettare le distanze di rispetto previste dal D.M. 29/05/2008;

di precisare che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli

Enti interessati nei pareri richiamati in premessa, depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e allegati in copia la presente atto, per cui il Titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni disposte dagli Enti interessati provoca la decadenza della presente autorizzazione in base a quanto disposto dall'art. 8 della LR 10/93;

di stabilire che le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del presente provvedimento.

Si informa inoltre che:

contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;

l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

il responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma,

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.