

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2137 del 15/04/2024
Oggetto	Rif. SUAP 3/2024. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CRISTELLA CARBURANTI srl per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2238 del 15/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici APRILE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021e DDG 124/2023;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza con nota prot. n. 1207 del 09/01/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 3478 del 10/01/2024), presentata dalla società Cristella Carburanti srl nella persona il gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Carlo Tassi n.10 e stabilimento ubicato in Fidenza, SS 9 (Via Emilia) Km 228+382, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 19/02/2024 prot. n. PG 32216 sono pervenute, tramite SUAP, integrazioni volontarie della Ditta;

VISTI

- la richiesta di pareri e relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 32942 del 20/02/2024;
- la relazione tecnica favorevole di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del

26/02/2024 prot n. PG 36312, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Fidenza con nota prot. n. 16910 del 27/03/2024 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 07/03/2024), acquisito al prot. Arpae n. PG 58588 del 28/03/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che i reflui domestici sono inviati “... *ad una vasca settica di decantazione (tipo Imhoff) e [...] in un impianto di subirrigazione a vassoi assorbenti...*” e riguardo i reflui costituiti da acque meteoriche di prima pioggia “... *l'impianto di trattamento è costituito da un pozzetto deviatore, da due vasche di accumulo acque di prima pioggia... e da una vasca di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza...*”;
- considerato che l'attività di “impianti di trattamento acque” è riportata al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quale attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CRISTELLA CARBURANTI srl, nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale in Cortemaggiore (PC), via Carlo Tassi n.10 e stabilimento ubicato in Fidenza, SS 9 (Via Emilia) Km 228+382, relativo all'esercizio dell'attività di "commercio al dettaglio carburanti per autotrazione" **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 16910 del 27/03/2024 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 07/03/2024) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale previo trattamento in vasca di sedimentazione e disoleazione con filtro a coalescenza; nonché acque meteoriche dei pluviali, acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia e acque meteoriche di dilavamento di parte di piazzale;
- corpo idrico ricettore: fosso stradale tombinato di SS 9 via Emilia;
- volume scaricato: 600 mc/anno;
- portata media: 0,068 mc/h;

- portata massima: 20 l/m;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 26/02/2024 prot n. PG 36312 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) Il Titolare dello scarico provvederà tempestivamente a comunicare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma, l'attivazione dello scarico S1.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta non inviate al trattamento depurativo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza con nota prot. n. 16910 del 27/03/2024 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 07/03/2024) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2024-4635

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Sinadoc n. 2024/4635

Al Servizio Autorizzazioni Concessioni
Arpae - Parma
- tramite posta interna -

Oggetto: Rif. Suap 3/2024 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale e s.m.i. - Ditta Cristella Carburanti S.r.l. per l'insediamento in Comune di Fidenza, Strada Statale 9 km 228+382. Scarichi di acque reflue industriali. Relazione tecnica.

Con la presente si riscontra la richiesta di codesto Servizio di pari oggetto del 20/02/2024 PG/2024/32942.

L'istanza di AUA comprende uno scarico di acque reflue costituite da acque meteoriche di prima pioggia convogliate in acque superficiali, denominato S1.

Il proponente ha escluso la presenza di sostanze pericolose nello scarico succitato ed ha evidenziato che la zona non è servita da una rete fognaria pubblica.

Dette acque derivano dal dilavamento del piazzale dell'area di servizio per erogazione carburanti per autotrazione che sono immesse nel fosso latero stradale tombinato in fregio alla Strada Statale n. 9 - Via Emilia.

A monte del punto di scarico è stato installato un impianto di trattamento di prima pioggia con una capacità di trattamento pari a 10,68 m³, adeguata al valore minimo indicato dalla normativa che prevede l'obbligo di trattare i primi 5 mm di pioggia ricadenti sull'intera superficie di circa 1.460 m².

Tale sistema prevede una fase di sedimentazione e una di disoleazione.

La portata massima è indicata pari a 20 l/minuto.

Si esprime al riguardo **parere favorevole** a condizione che:

- sia sempre garantito il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche, il sistema di trattamento ed il pozzetto finale di campionamento devono sempre essere mantenuti in perfette condizioni manutentive e strutturali;

- i rifiuti derivati dalle operazioni di manutenzione siano gestiti in conformità alle disposizioni indicate dalla parte quarta del già citato DLgs 152/06 smi;

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente



Comune di Fidenza

UTC assetto del territorio
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

Fidenza, 27 MARZO 2024

PEC

Spett.le

ARPAE - SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPAE - APAO distretto di Fidenza

Riferimento SUAP: 3/SUAP/2024

Oggetto: DITTA CRISTELLA CARBURANTI SRL. AREA DI SERVIZI FIDENZA SS 9 KM 228+382. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 4 gennaio 2024, prot. n. 358, alle integrazioni pervenute il 9 febbraio 2024, prot. n. 7799 e n. 7803 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte della Provincia di Parma, con nota del 21 febbraio 2024, prot. n. 9924, premesso che:

- la nuova istanza è presentata da Gaetano Cristella, in qualità di amministratore unico della ditta Cristella Carburanti srl, per il distributore di carburanti, ubicato a Fidenza, SS 9 via Emilia Km 228+382 a Rimale, per gli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare per acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e per acque reflue costituite da acque meteoriche e acque di dilavamento piazzali con due corpi recettori distinti, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti la matrice scarichi idrici per i reflui domestici e rumore, prettamente di competenza comunale, e per la matrice scarichi idrici per i reflui industriali di competenza di ARPAE SAC;
- per lo stesso immobile il SUAP del comune di Fidenza ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale con Provvedimento Unico n. 3/2014 del 28 febbraio 2014 in seguito alla ricezione dell'atto di adozione dell'AUA con provvedimento del funzionario PO del Servizio Ambiente, Parchi, Sicurezza e Protezione Civile, del 25 febbraio 2014, prot. n. 13382, successivamente volturato con provvedimento finale di SUAP n. 13 del 20 agosto 2019, nel rispetto di quanto

disposto nel provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3625 del 29 luglio 2019, pervenuto il 30 luglio 2019, prot. n. 29301, , emesso del dirigente di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma. Con successivo provvedimento n. 22/2022 del 20 dicembre 2022 del SUAP del Comune di Fidenza, recependo la determinazione di ARPAE Parma n. DET-AMB-2022-6438 del 16/12/2022 “Archiviazione atto protocollo 13382 del 25/02/2014 e s.m.i. endoprocedimento all'Autorizzazione Unica Ambientale n.3/2014 del 28/02/2014 rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza” è stata disposta l'archiviazione delle autorizzazioni sopraccitate;

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi,

L'istanza di AUA comprende uno scarico di acque reflue costituite da acque di natura domestica convogliate in acque superficiali, denominato S2, derivanti dai servizi igienici annessi all'area di servizio per erogazione carburanti per autotrazione che sono immesse nel fosso latero stradale tombinato in fregio alla Strada Statale n. 9 - Via Emilia. A monte del punto di scarico è stato installato un impianto di trattamento consistente in una vasca settica tipo Imhoff seguito da un sistema di sub irrigazione a vassoi assorbenti dimensionato per 3 abitanti equivalenti.

- ARPAE - servizio territoriale di Fidenza, con nota pervenuta 7 marzo 2024, prot. n. 13121, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni relativamente alla matrice scarichi:

- la rete di raccolta delle acque, il sistema di trattamento ed il pozzetto finale devono sempre essere mantenuti in perfette condizioni manutentive e strutturali;
- i rifiuti derivati dalle operazioni di manutenzione siano gestiti in conformità alle disposizioni indicate dalla parte quarta del già citato DLgs 152/06 s.m.i.;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato 1A art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, - ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 7 marzo 2024, prot. n. 13121, ha comunicato che nessun parere è dovuto, in merito alla preso d'atto della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i che evidenzia l'assenza di sorgenti sonore rumorose

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività umana) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a));

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificato, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in sistema delle infrastrutture per la mobilità - distributori carburanti - art.105 e nel RUE è normato dall'art. IV.36.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovranno essere rispettati i limiti di stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- rispettare le prescrizioni di seguito elencate e quelle indicate dal parere ARPAE pervenuto il 7 marzo 2024, prot. n. 13121, parte integrante del presente parere;

- la rete di raccolta delle acque, il sistema di trattamento ed il pozzetto finale devono sempre essere mantenuti in perfette condizioni manutentive e strutturali;

- i rifiuti derivati dalle operazioni di manutenzione siano gestiti in conformità alle disposizioni indicate dalla parte quarta del già citato DLgs 152/06 smi;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/38897 del 28/02/2024
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 1322 del 26/02/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici - SUAP
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Sede

CRISTELLA CARBURANTI S.R.L.
c/o Musiari Angelo in qualità di tecnico
incaricato con procura
pec: angelo.musiari@arichiworldpec.it

Oggetto: Rif. Suap 3/2024 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Modifica Sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale e s.m.i. - Ditta Cristella Carburanti S.r.l. per l'insediamento in Comune di Fidenza, Strada Statale 9 km 228+382. Scarichi di acque reflue domestiche e rumore. Parere.

Con la presente si riscontra la richiesta di codesto Servizio di pari oggetto del 26/02/2024 PG/2024/32942.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.M. 16 Marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/04 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico";
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale";
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;
- Esaminata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proponente, ex art. 38 DPR 445/2000 smi, che evidenzia l'assenza di sorgenti sonore rumorose, il parere di Arpae in tema di inquinamento acustico non è dovuto.

L'istanza di AUA comprende uno scarico di acque reflue costituite da acque di natura domestica

convogliate in acque superficiali, denominato S2.

Il proponente ha escluso la presenza di sostanze pericolose nello scarico succitato ed ha evidenziato che la zona non è servita da una rete fognaria pubblica.

Dette acque derivano dai servizi igienici annessi all'area di servizio per erogazione carburanti per autotrazione che sono immesse nel fosso latero stradale tombinato in fregio alla Strada Statale n. 9 - Via Emilia.

A monte del punto di scarico è stato installato un impianto di trattamento consistente in una vasca settica tipo Imhoff seguito da un sistema di sub irrigazione a vassoi assorbenti dimensionato per 3 abitanti equivalenti. Le acque di troppo pieno saranno convogliate nel succitato fosso latero stradale tombinato in fregio alla Strada Statale n. 9 - Via Emilia.

Il volume complessivo annuo atteso è stimato pari a 8 m³.

Si esprime al riguardo **parere favorevole** a condizione che:

- la rete di raccolta delle acque, il sistema di trattamento ed il pozzetto finale devono sempre essere mantenuti in perfette condizioni manutentive e strutturali;
- i rifiuti derivati dalle operazioni di manutenzione siano gestiti in conformità alle disposizioni indicate dalla parte quarta del già citato DLgs 152/06 smi;

Per la ditta si sottolinea che il Comune di Fidenza quale Autorità competente presso cui è stata presentata domanda di parere, ha richiesto il parere tecnico di Arpae per la matrice scarichi idrici di natura domestica, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa. Si comunica che tale parere è oneroso e sarà addebitato ai sensi della D.G.R. 798/2016 del 30/05/2016, contenente il Tariffario delle prestazioni di Arpae, di cui potrà prendere visione al seguente indirizzo web: <https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/tariffari-delle-prestazioni>.

Per una corretta emissione della relativa fattura si chiede quindi cortesemente di restituire l'allegato modulo debitamente compilato e sottoscritto al seguente indirizzo PEC: aopr@cert.arpa.emr.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 11108/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.