

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3396 del 14/06/2024
Oggetto	A.I.A. - D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III bis - Iren Ambiente SpA - Installazione in Comune di Parma, in Via M. Ventura n. 4/A località Cornocchio - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2023-340 del 24/01/2023 - Aggiornamento Capitolo D.2.5 per modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3508 del 14/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determinazione del Direttore Generale DDG 389/2024 del 24/05/2024;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- in particolare gli articoli n. 6, comma 12, e gli articoli: 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n.29-ter "domanda di a.i.a.", 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore dell'autorizzazione integrata ambientale", comma 1, che disciplina le procedure e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con "AIA") e delle sue modifiche;
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

ASSUNTO CHE:

- l'installazione IPPC in oggetto sita in Comune di Parma, in Via M. Ventura n. 4/A - località Cornocchio, della Società Iren Ambiente S.p.A. è autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. DET-AMB-2023-340 del 24/01/2023 rilasciato, a seguito di procedura di Riesame, da Arpae SAC di Parma per per lo svolgimento dell'attività IPPC di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali classificata come categoria 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il provvedimento di A.I.A. di cui sopra è stato successivamente aggiornato per modifica non sostanziale con Determinazione n. DET-AMB-2023-3301 del 28/06/2023;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata da Iren Ambiente SpA, tramite Portale IPPC, in data 02/05/2024, acquisita con prot. PG/2024/80774 del 02/05/2024 e relativa alla riqualificazione dell'impianto ventilazione fabbricati A3/A4 con trattamento a umido delle arie esauste, che prevede, in sintesi, quanto segue:

1. inserimento di una sezione di depolverazione tipo "Venturi" ad acqua, a monte degli abbattitori a umido bi-stadio flottanti anch'essi funzionanti ad acqua,
2. variazione del percorso planimetrico delle canalizzazioni aria per tenere in conto di vincoli fisici relativi alle strutture dei fabbricati esistenti,
3. adeguamento camino emissione in atmosfera finalizzato al rispetto delle distanze previste da norma vigente per i punti di campionamento;

PRESO ATTO che nella documentazione presentata dalla Ditta è compresa la ricevuta di presentazione della SCIA al Comune di Parma del 30/04/2024, acquisita al protocollo del Comune di Parma con n. 105493;

ACQUISITI i seguenti pareri espressi dagli Enti competenti, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizione, di AUSL prot. 36268 del 22/05/2024, acquisito con prot. PG/2024/94172 del 22/05/2024;
- parere favorevole del Comune di Parma prot. 145222.U del 11/06/2024, acquisito con prot. PG/2024/107400 del 11/06/2024, che comprende altresì il parere favorevole del Settore Attività Produttive ed Edilizia prot. 139116.I del 03/06/2024;

ACQUISITA la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2024/104305 del 06/06/2024, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, di nulla osta alla proposta di modifica e contenente l'aggiornamento dell'Allegato I dell'AIA vigente, al Capitolo D.2.5 "Emissioni in atmosfera", a fronte della modifica proposta e approvata;

DATO ATTO che con nota prot. PG/2024/82629 del 06/05/2024 questa Arpae SAC di Parma ha inviato formale richiesta di valutazione della modifica proposta anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, che nulla ha rilevato nei termini fissati;

DATO ALTRESÌ ATTO che si sono svolte le procedure previste dalla normativa vigente e che sono state correttamente versate in anticipo le spese istruttoria di AIA da parte del gestore dell'impianto;

CONSIDERATA la modifica come non sostanziale ai fini dell'A.I.A.,

tutto ciò visto, premesso e considerato,

DETERMINA

1. **DI AGGIORNARE**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** vigente di cui alla Determinazione di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2023-340 del 24/01/2023 in capo alla società Iren Ambiente SpA per l'installazione IPPC sita in Comune di Parma, Via M. Ventura n. 4/A - località Cornocchio, **al Capitolo D 2.5 "Emissioni in atmosfera"**, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2024/104305 del 06/06/2024, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'A.I.A. vigente di cui alla Determinazione n. DET-AMB-2023-340 del 24/01/2023;
3. DI PRESCRIVERE quanto indicato nel parere AUSL prot. 36268 del 22/05/2024 in allegato e pertanto di fornire - entro 30gg dal ricevimento del presente atto - le schede di sicurezza richieste e relative ai reagenti menzionati, aggiornate in base al Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020;
4. DI RIMANDARE alle eventuali successive e/o possibili espressioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma nel merito della pertinente loro competenza, in quanto nulla è stato rilevato nell'ambito della presente procedura di modifica dell'A.I.A.;
5. DI STABILIRE INOLTRE CHE:
 - il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;
 - il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'AIA;
6. DI INVIARE copia della presente Determinazione a Iren Ambiente SpA, Comune di Parma, AUSL di Parma, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma e Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma;
7. DI INFORMARE CHE:

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale web IPPC della Regione Emilia-Romagna nonché notificato tramite PEC a Iren Ambiente SpA e ai principali Enti competenti in materia di A.I.A.;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna per questo procedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- il Responsabile di questo procedimento di AIA, è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.

Allegati:

- *relazione tecnica Arpae Servizio Territoriale di Parma prot. n. PG/2024/104305 del 06/06/2024;*
- *parere AUSL prot. 36268 del 22/05/2024;*
- *parere Comune di Parma prot. 145222.U del 11/06/2024;*

Sinadoc n. 9882/2024

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Rif. Prot. PG/2024/82629 del 06/05/2024

Rif. Sinadoc n. 9882/24

Inviata tramite PEC interna

SAC ARPAE Parma

Servizio Autorizzazioni Concessioni

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte II, Tit. III-bis, art. 29-nonies – Ditta Iren Ambiente SpA - Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M. Ventura n. 4/A, località Cornocchio, Parma - Modifica non sostanziale di AIA del 02/05/2024 - Riquilificazione dell'impianto ventilazione

Relazione tecnica

In riferimento alla comunicazione inviata dalla Ditta, acquisita al prot. Arpae con PG/2024/80774 del 02/05/2024, relativamente alla relativa riquilificazione dell'impianto ventilazione fabbricati A3/A4 con trattamento a umido arie esauste

considerato che prevede, in sintesi, quanto segue:

1. inserimento di una sezione di depolverazione tipo "Venturi" ad acqua, a monte degli abbattitori a umido bi-stadio flottanti anch'essi funzionanti ad acqua,
2. variazione del percorso planimetrico delle canalizzazioni aria per tenere in conto di vincoli fisici relativi alle strutture dei fabbricati esistenti,
3. adeguamento camino emissione in atmosfera finalizzato al rispetto delle distanze previste da norma vigente per i punti di campionamento.

Lo scrivente Servizio ritiene che nulla osta la proposta richiesta dalla ditta.

Considerato quanto dichiarato dal Gestore e fermo restando tutto quanto presente nell'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione Dirigenziale n.340 del 24/01/2023 con la presente si trasmette il capitolo D.2.5 emissioni in atmosfera, opportunamente modificati.

Le modifiche sono in grassetto.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Tecnico

Gabriele Vara

Responsabile del Servizio

Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente)

D 2.5 Emissioni in atmosfera

omissis...

Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera nello SCENARIO FUTURO (o TRANSITORIO). Deve essere assicurato il rispetto dei limiti in portata e concentrazione di cui alla tabella seguente. La verifica deve avvenire a cura della direzione dello stabilimento con le periodicità ivi indicate

	Macchine e/o Linee Convogliate Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Durata (h/gg)	Durata (gg/anno)	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm ³)	Impianto di Abbattimento	Periodicità Monitoraggi
E01	Aria aspirazione zone stoccaggio lavorazione Forsu e Verde (Capannone A3) e Spazzamento (Capannone A4)	Minima e massima tal quale diurna (12h) 93 200 Minima e massima tal quale notturna (12h) 46 600	24	365	Materiale particellare	5	2 scrubber a torre, trattamento ad acqua pre-stadio con abbattitore tipo "Venturi"	Semestrale
<p>I limiti di emissione si riferiscono ad effluenti secchi normalizzati a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa. Il valore limite di emissione rappresenta il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna oppure un unico campionamento della durata di 90 minuti. La portata, così come espressa, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%</p>								

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0036268

DATA: 22/05/2024 12:13

OGGETTO: PG0032058/2024: (Prot. num. 82629/2024 del 06/05/2024 alle ore 15:09) D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte II, Tit. III-bis, art. 29-nonies Ditta Iren Ambiente SpA - Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M.Ventura n. 4/A, località Cornocchio, Parma - Modifica non sostanziale di AIA del 02/05/2024 -Riqualficazione dell'impianto ventilazione - Espressione di parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Gaia Fallani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036268_2024_Lettera_firmata.pdf:	Tollemeto Ines; Fallani Gaia	92C00BF4B5CFC90D5D8B48B62D7EE0E6 1B25FB33AD3C030D6E878E17841785A9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PG 0032058/2024: (Prot. num. 82629/2024 del 06/05/2024 alle ore 15:09) D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte II, Tit. III-bis, art. 29-nonies Ditta Iren Ambiente SpA - Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M.Ventura n. 4/A, località Cornocchio, Parma - Modifica non sostanziale di AIA del 02/05/2024 - Riqualficazione dell'impianto ventilazione - Espressione di parere


La DET-AMB- 2023-340 del 24/01/2023 concernente il Procedimento di Riesame AIA e in particolare le BAT Conclusions Waste Treatment per gli *Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M. Ventura n. 4/A, località Cornocchio*, comprendono l'approvazione del progetto definitivo per il rifacimento del sistema trattamento arie a servizio del capannone A3 e A4.

Di seguito ci si esprime in merito alla richiesta di parere riguardante le modifiche non sostanziali dell'AIA (2023-340) risultate necessarie in fase di redazione del progetto esecutivo, per ottimizzare il sistema trattamento arie. Gli elementi migliorativi introdotti vengono così descritti:

1. Inserimento di una sezione di depolverazione tipo "Venturi" ad acqua, a monte degli abbattitori a umido bi-stadio flottanti, anch'essi funzionanti ad acqua (in allegato DOC.DS.12- Scrubber + Venturi futuro);
2. Variazione del percorso planimetrico delle canalizzazioni aria per tenere in conto di vincoli fisici relativi alle strutture dei fabbricati esistenti (in allegato TAV.IT.15 - Planimetrie aria A3 A4 Stato Futuro);
3. Adeguamento camino emissione in atmosfera finalizzato al rispetto delle distanze previste da norma vigente per i punti di campionamento.

Relativamente ai punti sopra citati si esprimono le seguenti osservazioni:

1. Nell'allegato "DOC.DS.12- Scrubber + Venturi futuro", fra i dati specifici della torre viene indicato, quale tipo di fluido abbattente: "H₂O (PREDISPOSIZIONE PER H₂SO₄ – NaClO+NaOH)". Si



rammenta che nella DET-AMB- 2023-340 del 24/01/2023 (pag.76 di 99), relativamente all'impianto di abbattimento, vengono menzionati "2 scrubber a torre, trattamento ad acqua" senza fare riferimento ad eventuali reagenti.

2. Il fabbricato A3 non subisce variazioni strutturali, il sistema di trattamento delle arie esauste viene potenziato al fine di raggiungere i tre ricambi/h e mantenere, negli ambienti di lavorazione, una leggera depressione, così come da "Prescrizioni relative alle emissioni diffuse ed alle emissioni odorigene", DET-AMB- 2023-340. Il proponente dichiara inoltre che "Le emissioni dovranno rispettare i limiti imposti nel citato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale".
3. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, l'altezza del camino è stata portata a 16m dal piano di campagna. L'impianto oggetto dell'istanza è collocato accanto all'aeroporto G.Verdi di Parma, tuttavia, poiché l'area di intervento è esterna alle fasce di tutela aeroportuale, non si configurano vincoli sulle altezze.

Sulla base di quanto sopra esposto, si esprime parere igienico sanitario favorevole all'istanza con la seguente prescrizione:

Dal momento che l'impianto in oggetto può essere utilizzato in modalità di doppio lavaggio acido/base, si forniscano le schede di sicurezza relative ai reagenti sopramenzionati, aggiornate in base al Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
Cordiali Saluti

Tecnico incaricato Gaia Fallani
Responsabile SISp Parma Sud-Est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:
Ines Tollemeto
Gaia Fallani

Responsabile procedimento:
Gaia Fallani



Comune di Parma

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA AMBIENTE,
AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Fasc: 2021.VI/8.2/20

ARPAE SAC

P.le della Pace, 1 - 43121 Parma

Dott. Paolo Maroli

aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. -Parte II, Tit. III - bis, art. 29 – nonies – Ditta Iren Ambiente SpA – Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M. Ventura n. 4/A, località Cornocchio, Parma – Modifica non sostanziale di AIA del 02/05/2024 Riquilificazione dell'impianto ventilazione – Richiesta pareri/relazione tecnica - Parere Comune di Parma

Visto:

- l'A.I.A. rilasciata da Arpae SAC Parma, a seguito di Riesame, con Determinazione n. DET-AMB-2023-1587 del 28/03/2023;
- la richiesta di parere da parte di ARPAE SAC pervenuta in data 06/05/2024, prot. gen. n. 110166, in relazione alla Comunicazione di Modifica Non Sostanziale in oggetto;
- vista la documentazione tecnica dell'intervento, disponibile sul portale IPPC-AIA al seguente link <https://ippc-aia.arpae.it/aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=86074>;

dato atto che:

- il parere istituzionale in materia ambientale è rilasciato da ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma;

rilevato:

- che sulla modifica proposta sono stati richiesti i pareri dei Settori interni interessati;
- che è pervenuto unicamente il parere favorevole del Settore Attività Produttive ed Edilizia;
- che nulla si rileva in merito alle modifica che verranno apportate con la presente comunicazione;
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti a carico dell'impianto in esame;

tutto ciò premesso, con la presente si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La chiusura favorevole del presente procedimento dovrà essere comunicata al Comune di Parma all'attenzione di:

- S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Energia Circolare
- S.O. Verifica Conformità Urbanistica Edilizia degli Interventi

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Struttura
Dott. Andrea Peri
Firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore
Dott. Alessandro Angella
Firmato digitalmente

Allegato: prot. 139116 del 03/06/2024 – parere favorevole Settore Attività Produttive ed Edilizia



Comune di Parma

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

Fasc: 2021.VI/8.2/20

Settore Transizione Ecologica

Dott. Alessandro Angella

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. -Parte II, Tit. III - bis, art. 29 – nonies – Ditta Iren Ambiente SpA – Impianti di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi siti in Via M. Ventura n. 4/A, località Cornocchio, Parma – Modifica non sostanziale di AIA del 02/05/2024 – Riquilificazione dell'impianto ventilazione – Espressione parere interno.

In merito alla procedura in oggetto, in risposta alla comunicazione del 10/05/2024 prot. gen. n. 114320, valutata la documentazione pervenuta in medesima data, si esprime per gli aspetti di competenza parere favorevole.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore
Arch. Costanza Barbieri

MG/DR



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.