

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3625 del 28/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240, intestata a BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per l'insediamento adibito a deposito carburanti sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 355
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3774 del 28/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240, intestata a BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. per l'insediamento adibito a deposito carburanti sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 355

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. con sede legale in Bertinoro, Via Siena n. 355 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito carburanti sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 355.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 18/11/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura;

Considerato che in data 26/03/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/57885 del 27/03/2024, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2024/59236 del 28/03/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Nulla osta Prot. Com.le 12959 del 25/06/2024, acquisito da Arpae al PG/2024/116465, a firma del Capo del IV Settore Lavori Pubblici del Comune di Bertinoro, con il quale è stato sostituito il Nulla osta trasmesso per l'emissione della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. con sede legale in Bertinoro, Via Siena n. 355 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito carburanti sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 355.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 18/11/2015, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. con sede legale in Bertinoro, Via Siena n. 355 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a deposito carburanti sito in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 355.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 18/11/2015, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3022 del 03/11/2015, Prot. Prov.le 94240 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A ed al Comune di Bertinoro per il

seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTO

- il precedente parere per scarico acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura rilasciato HERA S.p.A. Direzione Acqua prot. 120688 del 20/10/2015, pervenuto al Comune in data 23/10/2015 assunto al prot. Comunale n. 18318;
- il precedente NULLA-OSTA allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura emesso dal Comune in data 27/10/2015 ed assunto al prot. Comunale n. 18500
- l'Autorizzazione Unica Ambientale 07/2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 di cui alla Determinazione n. 3022 del 03/11/2015 della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 18/11/2015 prot. 20020;

VISTA

la richiesta di modifica non sostanziale alla Autorizzazione Unica Ambientale 07/2014 ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 di cui alla Determinazione n. 3022 del 03/11/2015 della Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal Comune di Bertinoro in data 18/11/2015 prot. 20020, presentata da BRONCHI COMBUSTIBILI S.r.l., con sede legale a Bertinoro (FC) in Via Siena n. 355, p.i. 01252710403, ad ARPAE S.A.C. in data 26/03/2024 ed acquisita al prot. n. PG/2024/57885 del 27/03/2024, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, relativa all'impianto con sede a Bertinoro (FC) – Z.I. Panighina - in Via Siena n. 355;

l'avvio di procedimento trasmesso da Arpae S.A.C. al Comune in data 28/03/2024 con prot. n. PG/2024/59236 del 28/03/2024 e pervenuto al Comune in data 28/03/2024, assunto al prot. Comunale n. 6646;

CONSIDERATO che in data 10/04/2024 con prot. Comunale n. 7418, il Comune ha richiesto formalmente un parere di competenza ad HERA SPA DIREZIONE ACQUA SEDE DI FORLÌ'-CESENA in merito allo scarico delle acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura relative allo stabilimento in oggetto;

VISTO:

il Parere FAVOREVOLE rilasciato HERA S.p.A. - Direzione Acqua prot. 54057 del 14/06/2024, pervenuto in data 18/06/2024 assunto al prot. Comunale n. 12587 del seguente tenore letterale;

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato.

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente Determinazione n. 3022 del 03.11.2015 per lo scarico delle acque reflue industriali da lavaggio automezzi e acque di prima pioggia area 1430 mq.

Considerato che la presente istanza prevede la modifica della superficie di raccolta acque di prima pioggia con aggiunta dell'area posta in prossimità dell'erogatore a servizio dei mezzi dell'azienda, di 110 mq.

Considerato che la vasca di prima pioggia esistente ha un volume totale di 10 mc quindi di dimensioni adeguate alla nuova superficie da trattare

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alle modifiche comunicate, come di seguito precisato:

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: lavaggio automezzi aziendali e acque di prima pioggia area 1540 mq. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente Determinazione n. 3022 del 03.11.2015 (parere Hera prot. 120688 del 20.10.2015).

La planimetria della rete fognaria, aggiornamento mar 2024, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.”

VISTI:

l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;

la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via SIENA n. 355 – Z.I. PANIGHINA - BERTINORO (FC)
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	DEPOSITO CARBURANTI
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	950 mc./anno; 0,5 lt/sec (prima pioggia)
CLASSIFICAZIONE SCARICO	<u>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI</u> : LAVAGGIO AUTOMEZZI <u>ACQUE DI PRIMA PIOGGIA</u> DA DILAVAMENTO PIAZZALE ESTERNO di mq. 1.540,00
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A” DI VIA SIENA
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	<u>REFLUI INDUSTRIALI</u> : DEPURATORE DITTA EDILIMPIANTI COSTITUITO DA DISSABBIATORE – DISOLEATORE MOD. G2 G3 DA 10,05 mc. CON FILTRO A COALESCENZA E FILTRAZIONE FINALE A CARBONI ATTIVI MOD. D500M <u>ACQUE DI PRIMA PIOGGIA</u> : IMPIANTO DITTA POZZOLI MOD. NEUTRA SZI 2000 COSTITUITO DA VASCA DI ACCUMULO DA 9,85 mc. (DI CUI mc. 0,805 DI RACCOLTA FANGHI), DISOLEATORE MOD.

	NEUTRA CON GN 3 DA 0,86 mc. CON FILTRO A COALESCENZA)
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

PRESCRIZIONI

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi aziendali e acque di prima pioggia area 1540 mq.**
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito deve essere mantenuta in perfetta efficienza la valvola by-pass posta nel pozzetto deviatore a valle della platea di lavaggio.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale e del lavaggio);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
6. Il volume utile della vasca di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della D.G.R. n. 286 del 14.02.2005 e D.G.R. n. 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm. ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.
7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di una valvola di chiusura a galleggiante, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l./sec.**

9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
11. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
12. HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
17. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente ALLEGATO, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'Autorizzazione allo scarico.
20. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed ad Arpae:
 - certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: **SOLIDI SOSPESI TOTALI e IDROCARBURI TOTALI**. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni

equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato;

- verbale indicante la modalità del campionamento effettuato, da eseguirsi secondo le modalità previste dagli Allegati alla Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

21. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
22. **Di notificare al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
23. Di adottare tutte le misure necessarie **per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.