

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3941 del 16/07/2024
Oggetto	Dlgs. 105/2015 LR 26/2003 e ss.mm. Società OVAKO Molinella SPA - Ispezione effettuata ai sensi dell'art.15 della LR 26/2003 sullo stabilimento di soglia inferiore di trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici situato nel comune di Molinella (BO) Via Turati 11
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4092 del 16/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 105/2015 - L.R. n° 26/2003 e ss.mm.ii. - Società OVAKO MOLINELLA SPA. - Ispezione effettuata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 26/2003¹ presso lo stabilimento di soglia inferiore di trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici, situato in in Comune di Molinella (BO), Via Turati 11.

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SAC DI BOLOGNA

Richiamato il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n° 105 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Seveso III”;

Viste:

- la Legge Regionale 17 dicembre 2003 n° 26 recante “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, come modificata dalla Legge Regionale 06 marzo 2007 n° 4 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali” e dalla Legge Regionale 30 maggio 2016 n° 9 recante “Legge comunitaria regionale per il 2016”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 01 agosto 2016, n° 1239 relativa a "Nuova Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 17 dicembre 2003, n° 26 e s.m.i. recante -Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;

- la Determina n° 15438 del 10/09/2020 del Responsabile Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna, con la quale si assumono per lo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore i criteri già indicati nella nota del Ministero dell’Interno DPCPREV n° 9143 del 9/7/2020 per gli stabilimenti di soglia superiore;

Richiamati, in particolare, l’art.14 e l’allegato H, appendice 2 del Decreto Legislativo n° 105/2015, l’art.4 alla Determina n° 1239/2016, e verificati tutti i punti del SGS di cui all’art.14 del D.Lgs. n° 105/2015;

Richiamati, altresì:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n° 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- gli artt. 3 e 15 di cui al Titolo II, Capo I della Legge Regionale 30 maggio 2016 n° 9, con cui è definito che le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidente rilevante, sono esercitate dalla Regione tramite ARPAE;

Dato atto che:

- in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 13 del D.Lgs. n° 105/2015, ARPAE, in accordo con la Regione Emilia Romagna, ha predisposto l'aggiornamento all'anno 2023 del piano delle ispezioni regionale negli stabilimenti di soglia inferiore, comprensivo del Programma annuale di ispezione di cui all'art. 4 comma 3 della Legge Regionale n. 26/2003;¹

- ARPAE, con nota della Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana del 4/04/2023 agli atti con PG 59705, ha trasmesso il Mandato Ispettivo per l'avvio dell'ispezione presso lo stabilimento della società OVAKO MOLINELLA SPA in Comune di Molinella (BO), in Via Turati 11;

- la verifica ispettiva presso lo stabilimento della società OVAKO MOLINELLA SPA, si è svolta nei giorni 01/06/2023, 07/07/2023, 10/10/2023 (quest'ultimo in videoconferenza);

- con nota del 11/10/2023, agli atti con PG 172275, ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana- Presidio Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, ha trasmesso, per conto della Commissione Ispettiva, il rapporto conclusivo, previsto dall'art. 4, comma 5 della D.G.R. n° 1239 del 01/08/2016, relativo all'ispezione svolta presso lo stabilimento della società OVAKO MOLINELLA SPA, ubicato in Comune di Molinella (BO), in Via Turati 11;

- in tale rapporto conclusivo la commissione ha evidenziato che il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il Sistema di Gestione della Sicurezza risultano nel loro complesso adeguati e proporzionati alla semplice realtà organizzativa e impiantistica dell'azienda nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti, pur ravvisando la necessità di adeguamenti e miglioramenti da attuare alla gestione del SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza), deducibili dalle raccomandazioni della commissione (paragrafo 11.1.1) indicate nello stesso rapporto conclusivo;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

comunica

le risultanze del rapporto conclusivo di ispezione che costituisce atto vincolante e dispone le seguenti misure in esso contenute:

1. di raccomandare alla Società OVAKO MOLINELLA SPA relativamente allo stabilimento soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 26 giugno 2015 n° 105 e ss.mm.ii. e ubicato in Comune di Molinella (BO), in Via Turati 11, gli adempimenti previsti al paragrafo 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" del rapporto conclusivo (In allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) rivolte al miglioramento generale da attuare entro e non oltre sei mesi dal ricevimento del presente atto;

¹ Come modificata dalla L.R. n° 4/2007 e dalla L.R. n° 9/2016;

2. di stabilire che, il gestore dello stabilimento predetto, è tenuto a dare comunicazione scritta ad ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - PTR Impianti a Rischio di Incidente Rilevante e ad Arpae SAC di Bologna, degli interventi e delle azioni intraprese in attuazione delle raccomandazioni impartite col presente provvedimento;²

3. di dare atto che, per l'attività industriale esercitata nello stabilimento, è comunque fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società OVAKO MOLINELLA SPA, al Comune di Molinella (BO), ad ARPAE - PTR Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, a INAIL UOT di Bologna, ASL di Bologna e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
*(lettera firmata digitalmente)*³

² Nota ed allegato agli atti di ARPAE con protocollo PG/2023/172275 dell'11/10/2023

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.