

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-442 del 26/01/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli per l'impianto destinato ad attività di centro sportivo di tennis e padel con annesso bar, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 38, Loc San Prospero.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-454 del 25/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli** per l'impianto destinato ad attività di centro sportivo di tennis e padel con annesso bar, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 38, Loc San Prospero.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa all'impresa individuale **RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli** (C.F. RMBLXA87A19D458L e P.IVA 03965321205) per l'impianto destinato ad attività di centro sportivo di tennis e padel con annesso bar, sito in Comune di Imola, via San Prospero n. 38, Loc San Prospero, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga l'impresa individuale **RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli (C.F. RMBLXA87A19D458L e P.IVA 03965321205) con sede legale ed impianto siti in Comune di Imola, via San Prospero n. 38, Loc San Prospero, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 05/10/2023 (Prot. n. 36202), così come integrata in data 10/10/2023 (Prot. n. 36772), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, con dichiarazione che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di impatto acustica, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 37618 del 17/10/2023 (pratica SUAP n. 93/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2023 al PG/2023/173062 e confluito nella Pratica SINADOC 36093/2023, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 37618 del 17/10/2023, pervenuta agli atti di ARPAE in data 18/10/2023 al

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

PG/2023/174365, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 13/10/2023 (Prot. SUAP n. 37398 del 16/10/2023), rideterminando i termini del procedimento.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/177403 del 18/10/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Imola, Gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.) e ARPAE-APAM).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/179517 del 23/10/2023 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarichi in acque superficiali necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/185502 del 31/10/2023 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 97591 del 02/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/11/2023 al PG/2023/185957, ha certificato che la società in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 40576 del 09/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/11/2023 al PG/2023/190341, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 41226 del 14/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/11/2023 al PG/2023/193540, con la quale ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 13/11/2023 (Prot. SUAP n. 41077) riavviando i termini del procedimento in oggetto
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/196380 del 20/11/2023 ha comunicato ai soggetti competenti coinvolti che, al fine di poter procedere all'adozione del provvedimento di AUA richiesto, attende l'invio dei relativi pareri.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2023/199256 del 23/11/2023 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 29/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2023 al PG/2023/202797, ha trasmesso l'atto monocratico n. 1767 del 28/11/2023 di nulla osta ambientale con prescrizioni per la matrice scarichi domestici in acque superficiali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 43161 del 29/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2023 al PG/2023/202819 ha trasmesso nulla osta urbanistico/edilizio ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto

dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in acque superficiali e impatto acustico, dato atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) certificato che la società in oggetto è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura, dato atto che che l'impianto è escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 6, del D.P.R. medesimo, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000 ed agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisito il contributo tecnico di ARPAE-APAM, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 24/01/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹
(determina firmata digitalmente)¹⁰

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹⁰ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RAMBELLI ACCADEMY di Alex Rambelli
Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 38, Loc San Prospero

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Imola (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola), come “scarico di acque reflue domestiche” derivare dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici, dalle docce, dai lavandini e dalla lavastoviglie presenti nell’attività di centro sportivo di tennis e padel con annesso bar e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività. Le acque reflue domestiche (complessivamente 12 A.E.) sono trattate mediante 3 degrassatori e/o 3 fosse Imhoff e da un trattamento finale dato da filtro batterico anaerobico (con massa filtrante da circa 8 m³).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico nel medesimo fosso ricettore di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2023/199256 del 23/11/2023, con atto monocratico n. 1767 del 28/11/2023 all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2023 al PG/2023/202797. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 12/10/2023 al PG/2023/173062, in data 18/10/2023 al PG/2023/174365 e in data 15/11/2023 al PG/2023/193540), con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato 29/09/2023;
 - Elaborato "Relazione tecnica integrativa" datato 10/11/2023;
 - Elaborato "Schema Fognario" datato novembre 2023.

Pratica Sinadoc 36093/2023

Documento redatto in data 24/01/2024



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1767 del 28/11/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE - RAMBELLI ACADEMY DI ALEX RAMBELLI - VIA SAN PROSPERO 38

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 36202 del 05/10/2023, presentata dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta RAMBELLI ACADEMY di Alex Rambelli (C.F. RMBLXA87A19D458L), per la matrice scarico su corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche derivante da centro sportivo di tennis e paddle con annesso bar e spogliatori, sito in Imola via San Prospero 38;

Viste le integrazioni pervenute al Prot. Gen. 36772 del 10/10/2023, al Prot. Gen. 37398 del 16/10/2023 e al Prot. Gen. 41077 del 13/11/2023;

Vista la certificazione di inesistenza pubblica fognatura resa da Hera S.p.a. con nota Prot. n. 0097591/23 del 02/11/2023, acquisita al ns. Prot. Gen. 39757 del 02/11/2023 e conservata agli atti;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola con comunicazione Prot. num. 199256/2023 del 23/11/2023, acquisita al Prot. Gen. 42539 del 23/11/2023, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA
CON PRESCRIZIONI

a scaricare le acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, a Imola in via San Prospero 38, così come indicato da Arpae Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 42539 del 23/11/2023, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del D.lgs. n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 28/11/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



SinaDoc 36093/2023

Imola 20/10/2023

AI SUAP del Comune di Imola
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

**ARPAE Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA e acque reflue
c.a. Lorenzo Farne'**
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO su domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Alex Rambelli, quale proprietario di un centro sportivo di tennis e paddle con annesso bar, sito in Via San Prospero 38 Loc.San Prospero- a Imola (BO).

Richiedente:Rambelli Academy di Rambelli Alex (impresa individuale) quale comproprietario del fabbricato.

Attività: Centro Sportivo di Tennis e Paddle con annesso bar e spogliatoi

Dati catastali: Foglio 126 , Mappale 800.

Rif: ARPAE-PG/2023/173062 del 12/10/2023 e successive integrazioni PG/2023/176939 del 18/10/2023 ; richiesta contributo istruttorio da AACM con comunicazione interna del 18/10/2023 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e successive integrazioni PG/2023/19540 del 15/11/2023.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentate dal Sig. Alex Rambelli per la realizzazione di un nuovo centro sportivo con ristrutturazione edilizia per la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi, sito in Loc.San Prospero a Imola, in Via San Prospero 38, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesto AACM, si evidenzia quanto segue.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola – sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 **PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale riguarda l'attivazione di una scarico di acque reflue domestiche provenienti da un edificio in ristrutturazione a destinazione spogliatoi e servizi (sala bar, sala polivalente, locali ad uso personale spogliatoi e zona adibita al primo soccorso), i cui reflui saranno generati da w.c., lavandini, docce e lavelli e lavastoviglie.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che lo scarico in pubblica fognatura non risulta realizzabile economicamente per la distanza e per il salto di quota.

A tale riguardo il Comune di Imola ha richiesto il parere a HERA in merito ad una possibile deroga all'allaccio in Pubblica Fognatura.

Il calcolo degli abitanti equivalenti ricavato dalla categoria BAR,CIRCOLI E CLUB è stato calcolato per un totale di 12 AE, di cui 2 calcolati per l'area spogliatoi uomini, 2 per l'area spogliatoi donne, 3 per la sala bar, 4 per la sala polivalente e 1 per il personale di servizio.

Per il trattamento delle acque reflue saponose provenienti dai locali spogliatoi/docce/bar e dal livello situato nell'area deposito sono previsti 3 pozzetti degrassatori (2 degrassatori D1 da 200 litri cad. e 1 degrassatore D2 da 400 litri).

Dalla planimetria aggiornata e dalla nuova relazione tecnica integrativa si evince che il pozzetto D2 raccoglie acque provenienti dal locale sala bar, dove insiste un lavello/lavastoviglie, antibagno/bagno, dal locale deposito/magazzino e spogliatoio/servizio igienico del personale.

I due pozzetti denominati D1, raccolgono le acque provenienti dai lavabo dei bagni/docce degli spogliatoi maschili/femminili.

Per il locale centrale termica, il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che non ci saranno punti di scarico e che verrà posizionato del materiale assorbente al fine di raccogliere eventuali perdite derivanti dall'impianto tecnologico.

E' presente una zona adibita al primo soccorso che non produce scarichi.

Le acque in uscita dal degrassatore e le acque reflue nere provenienti dai bagni vengono trattate da 3 fosse Imhoff (2 di capacità 4 AE e 1 di capacità 8 AE).

Il sistema di trattamento finale consiste in un filtro batterico anaerobico la cui massa filtrante è di 7.99 mc, con scarico terminale in fosso di proprietà.



La linea delle acque meteoriche provenienti dai pluviali è separata dalla rete delle acque reflue domestiche e scarica nel medesimo fosso.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:*

- Vengano posizionati dei sistemi di trattamento adeguatamente dimensionati secondo quanto indicato nella DGR Emilia Romagna 1053/2003 tabella A sulla base degli AE da servire: la fossa Imhoff (vasca costituita da 2 scomparti, almeno 250 lt per AE) ed i pozzetti degrassatori (50 lt per AE) e il filtro batterico anaerobico (superficie del filtro $m^2 = \text{numero AE} \cdot h^2$).
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione e del filtro batterico anaerobico; i reflui derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue prodotte dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti o materie tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
- Nel caso in cui vi siano modifiche a quanto autorizzato (tipologia manufatti, linea di trattamento, punto di scarico) dovrà essere presentata una modifica dell'autorizzazione in essere, comprensiva di nuova relazione tecnica descrittiva delle modifiche e nuova planimetria.



- Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto della presente autorizzazione.
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e sala bar.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Cristina Bolognesi alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti,

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.