

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5196 del 23/09/2024
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Badolo n°2 nel Comune di SASSO MARCONI (Bologna).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5391 del 20/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Badolo n°2 nel Comune di SASSO MARCONI (Bologna).

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell'
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta MARCONIGOMMA S.p.A., avente sede legale in Via dell'Europa n°28 nel Comune di SASSO MARCONI (Bologna), all'installazione ed esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Industriale, ubicato in Via Badolo n°2 nel Comune di SASSO MARCONI, per una capacità complessiva pari a mc 228 con le caratteristiche e nel rispetto delle condizioni elencate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;
3. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana qualora riconducibili alle fattispecie di cui al comma 56 art. 1 della Legge 239/2004;
4. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
5. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

¹ Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

² Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

6. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta MARCONIGOMMA S.p.A., con sede legale in Via dell'Europa n°28 nel Comune di SASSO MARCONI, ha presentato in data 23 dicembre 2021, al Prot. n. PG/2021/197973, domanda di rilascio dell'Autorizzazione all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso industriale, ubicato in Via Badolo n°2 nel Comune di Sasso Marconi (Pratica Sinadoc n. 4904/2022).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Si considerano acquisiti in regime di silenzio/assenso ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990 i pareri dei seguenti Enti/ Servizi:

- Parere fiscale - Agenzia delle Dogane di Bologna;
- Comune di Sasso Marconi

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Arpae Servizio Territoriale, agli atti con PG 28826 del 21 febbraio 2022;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna che, in data 9 febbraio 2022, agli atti con PG/2022/20699, ha richiesto integrazioni.

La Ditta ha risposto alle integrazioni il 5 agosto 2022, agli atti con PG/2022/130590, dopo aver richiesto tre proroghe, agli atti con PG/2022/59141 del 8 aprile 2022, PG/2022/98710 del 14 giugno 2022 e PG/2022/117295 del 15 luglio 2022 rispettivamente.

Con PG/2022/158081 del 27/9/2022 è stato richiesto il parere di competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, riguardo alle integrazioni proposte dalla MARCONIGOMMA S.p.A., da rilasciarsi entro 30 giorni. Essendo decorsi termini, lo stesso si considera acquisito in regime di silenzio/assenso, ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della Legge 241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, con successivo rilascio dell'Autorizzazione Provvisoria all'Esercizio rilasciata con DET-AMB-2022- 5922 del 18/11/2022

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati;

Con Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12 luglio 2017, è stata nominata la

Commissione di Collaudo³ per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con PG/2023/220581 del 29/12/2023, la Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Con PG/2023/39240 del 27 febbraio 2024, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 19 marzo 2024.

In data 19 marzo 2024 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale PG/2024/56843 del 21/03/2024.

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni indicate nel verbale stesso in materia di Antincendio/Sicurezza e Ambientali.

Con PG/2024/120253 del 01/07/2024 la Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste, nelle quali si assevera l'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

Con PG/2024/128917 del 12/07/2024 è stato richiesto il parere degli Enti interessati ~~del~~ in merito alla esaustività e completezza della documentazione di cui al punto precedente.

In data 17/07/2024 con PG 130891/2024 è stato acquisito il parere positivo di ARPAE APAM, mentre si considerano acquisiti in regime di silenzio-assenso i rimanenti pareri, ai sensi dell'art. 20 della L.241/1990.

Ritenute condivisibili le conclusioni del collaudo e vista l'assenza di pareri ostativi, sussistendo le condizioni per l'approvazione definitiva del collaudo, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Con delibera D.D.G. n. 126/2021, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPA, prorogato con delibera D.D.G. n. 99/2023

Bologna, 20 settembre 2024

LA RESPONSABILE
DELL' AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Patrizia Vitali

(lettera firmata digitalmente)⁴

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

³ la cui composizione è definita dalla Legge 460/1965

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta MARCONIGOMMA S.p.A. all'Installazione ed Esercizio di un nuovo stabilimento di stoccaggio di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via Badolo n°2 nel Comune di SASSO MARCONI (Bologna).

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

Consistenza - Per l'individuazione dei serbatoi si prendono a riferimento gli elaborati grafici allegati all'istanza. Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenterà la consistenza descritta come segue:

Costituzione del deposito

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine/fusti	Unità di misura (mc)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
1	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO PARAFFINICO
2	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO PARAFFINICO
3	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO DINP
4	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	VUOTA (A DISPOSIZIONE)

5	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	OLIO MESAMOL
6	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	OLIO VASELLINA
7	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO NAFTENICO NYTEX 840
8	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO NAFTENICO NYTEX 840
9	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	20	20	OLIO DINP
10	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	NON PRESENTE (SOLO PREDISPOSIZIONE)
11	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	NON PRESENTE (SOLO PREDISPOSIZIONE)
12	Serbatoio	CISTERNA IN ACCIAIO NOX AISI 304 - FUORI TERRA	14	14	NON PRESENTE (SOLO PREDISPOSIZIONE)
13-36	Cisterna	Cisterna IBC	1	24	OLII VARI
Capacità geometrica complessiva (mc): 228					

La Ditta MARCONIGOMMA S.p.A dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e specificamente dal D.M. 31/07/1934 e s.m.i.;
3. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
4. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011;
5. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs. 81/2008;

Prescrizioni in materia Ambientale

6. dovrà essere periodicamente verificato lo stato dei bacini di contenimento e, in caso di perdita di integrità degli stessi ne dovranno essere ripristinate le caratteristiche di impermeabilità, adottando nel frattempo provvedimenti alternativi di contenimento in caso di emergenza;
7. in caso di accertata dispersione nel sottosuolo, dovrà essere data comunicazione a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.; qualora ~~poi~~ fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242;
8. le eventuali scaffalature metalliche funzionali al deposito dei contenitori da 1 mc, dovranno essere utilizzate secondo le schede tecniche del produttore, rispettando le portate e le configurazioni verificate e indicate dal produttore, anche ai fini del rispetto delle normative tecniche in materia di progettazione antisismica;

Prescrizioni in materia Fiscale

9. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
10. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95);

Prescrizioni in materia Commerciale - metrologica

11. eventuali strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere conformi alla normativa di approvazione nazionale o europea. Per le misurazioni - che abbiano rilevanza legale - dei quantitativi di prodotto da indicare e registrare, è necessario utilizzare strumenti di misura in regola con la metrologia legale. Ad esempio, per effettuare le transazioni economiche, per le disposizioni fiscali ed, eventualmente, ambientali occorre utilizzare strumenti conformi alla disciplina metrologica. A tale riguardo si può far riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs.517/92, mentre invece per strumenti diversi dalle bilance a funzionamento non automatico il riferimento normativo appropriato è il D.Lgs. n. 22 del 2/2/2007 e s.m.i. . In tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e in regola con la verifica periodica secondo quanto previsto dal D.M. 93/2017;

12. si avverte che l'art.8 del D.M 93/2017 ha introdotto obblighi per i titolari degli strumenti di misura che prevedono la comunicazione, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, della data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017;

13. per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal D.P.R. 802/82;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.