

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5912 del 25/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25/06/2015 intestata all'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Bertini n. 151.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6186 del 25/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25/06/2015 intestata all'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI per l'insediamento sito nel Comune di Forlì, Via Bertini n. 151.

LA DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI BARTOLUCCI S.N.C. DI ANDREA ED ALVERO con sede legale in Forlì, Via Bertini n. 151. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio, sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 151"*;

Atteso che la stessa, con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC n. DET-AMB-2022-4762 del 20/09/2022, è stata aggiornata e volturata in favore dell'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia domestiche pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, il Nulla osta acustico condizionato;

Considerato che in data 13/03/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/48836 del 13/03/2024, con la quale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI chiede di mantenere esclusivamente le acque reflue industriali prodotte dall'autolavaggio, in quanto la società ENIMO OV SPA subentra alla gestione del punto vendita relativamente all'attività di vendita carburanti e conseguentemente alla titolarità dello scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale e recapitanti in pubblica fognatura;

Verificato che la società ENIMO OV SPA in data 21/02/2024 ha presentato al SUAP del Comune di Forlì apposita richiesta di voltura parziale della Determinazione Dirigenziale sopra citata, acquisita da Arpae al PG/2024/35797 del 23/02/2024, limitatamente al solo impianto di distribuzione carburanti (autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura).

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2024/50500 del 15/03/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista l'autorizzazione Prot. Com.le 0081668/2024 del 26/06/2024 acquisita al PG/2024/117594, con la quale è stato aggiornato l'ALLEGATO A vigente al fine di ricomprendere esclusivamente le acque reflue industriali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 1713 del 25/06/2015, come segue:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae mediante PagoPA in data 16/10/2024;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25/06/2015 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. F.LLI BARTOLUCCI S.N.C. DI ANDREA ED ALVERO con sede legale in Forlì, Via Bertini n. 151. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti con autolavaggio, sito in Comune di Forlì, Via Bertini n. 151"*, come successivamente aggiornata e volturata in favore dell'Impresa Individuale **LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI**, come segue:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relativa Planimetria con l'ALLEGATO A e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25/06/2015 e smi.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25/06/2015 e smi e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1713 del 25.06.2015 con cui è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di F.lli Bartolucci Snc di Andrea ed Alvero rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/07/2015, così come aggiornata e volturata in favore dell'Impresa Individuale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI con Determinazione Dirigenziale ARPAE n. DET-AMB-2022-4762 del 20.09.2022, rilasciata dal Suap del Comune di Forlì in data 22.09.2022, per l'insediamento sito in Via Bertini n. 151 - foglio 149 particella 230.

- Considerato che in data 15.03.2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 32846 del 15.03.2024, con la quale LOMBARDI CARBURANTI DI OSVALDO ANTONIO LOMBARDI chiede di mantenere esclusivamente le acque reflue industriali prodotte dall'autolavaggio, in quanto la società ENIMO OV SPA subentra alla gestione del punto vendita relativamente all'attività di vendita carburanti e conseguentemente alla titolarità dello scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal piazzale e recapitanti in pubblica fognatura.
- Verificato che la società ENIMO OV SPA in data 23.02.2024 ha presentato al SUAP del Comune di Forlì apposita richiesta di voltura parziale della Determinazione Dirigenziale sopra citata, acquisita al P.G. 23244 del 23.02.2024, limitatamente al solo impianto di distribuzione carburanti (autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura).
- Considerato che non sono dichiarate modifiche agli impianti di scarico autorizzati.
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito al P.G. 76486 del 13.06.2024 ;
- Ritenuto pertanto di procedere alle modifiche comunicate;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico	Lombardi Carburanti di Osvaldo Antonio Lombardi
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Bertini, 151
Destinazione dell'insediamento:	AUTOLAVAGGIO
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Potenzialità dell'insediamento	1200 mc/anno
Recettore dello scarico:	fognatura nera di tipo A
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Dissabbiatore, disoleatore, impianto a bio ossidazione

2. Nella rete fognaria nera di Via Bertini sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi**.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
9. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
10. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
11. La ditta deve stipulare con HERA Spa **apposito contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
12. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
13. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
14. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
16. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
18. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

19. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.