

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6018 del 30/10/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENATICO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0037_Cesenatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6320 del 30/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI CESENATICO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0037_Cesenatico.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae-Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-AMB-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio-Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;

- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 “*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 “*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 “*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*”;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Cesenatico ha presentato ad Arpae in data 24/09/2024, acquisita al PG/2024/171473, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'ottenimento di un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0037_Cesenatico, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali.
- impatto acustico relativo agli impianti di sollevamento asserviti alla rete di fognatura bianca;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda depositata agli atti d'Ufficio;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2024/172511 del 25/09/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo “*Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici*” del Tariffario delle prestazioni di Arpae, acquisita in sede di istanza;

Dato atto che, in relazione all'impatto acustico prodotto dagli impianti di sollevamento asserviti alla rete di fognatura bianca il Dirigente del Settore 5 - Ufficio Progettazione Opere Pubbliche del Comune di Cesenatico, dichiara che: “*(...) tutti gli impianti secondo la “Classificazione Acustica del Territorio Comunale” sono in zone di Classe III e Classe IV ovvero con rischio acustico di tipologia “trascurabile” o “basso”(...)*”;

Dato atto che dal punto di vista amministrativo l'istanza comporta:

- il rilascio di nuova autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura “bianca” in corpo idrico superficiale appartenenti all'Agglomerato AFC0037_Cesenatico;
- contestuale revoca delle autorizzazioni allo scarico di pubblica fognatura bianca ora vigenti che vengono ricomprese nella nuova AUA;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di adottare e rilasciare il presente atto al **COMUNE DI CESENATICO**;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione scarico n. 2 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 775 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88918/2006;
- Autorizzazione scarico n. 4 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 785 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88935/2006;
- Autorizzazione scarico n. 5 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 786 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88939/2006;

- Autorizzazione scarico n. 6 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 787 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88942/2006;
- Autorizzazione scarico n. 7 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 788 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88912/2006;
- Autorizzazione scarico n. 8 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 789 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88911/2006;
- Autorizzazione scarico n. 27 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 776 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88919/2006;
- Autorizzazione scarico n. 28 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 777 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88920/2006;
- Autorizzazione scarico n. 33 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 779 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88922/2006;
- Autorizzazione scarico n. 34 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 780 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88923/2006;
- Autorizzazione scarico n. 35 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 781 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88926/2006;
- Autorizzazione scarico n. 36 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 782 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88929/2006;
- Autorizzazione scarico n. 37 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 783 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88930/2006;
- Autorizzazione scarico n. 38 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 784 del 28/11/2006 Prot. Prov.le n. 88932/2006;
- Autorizzazione scarico n. 42 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 147 del 12/04/2011 Prot. Prov.le n. 40573/2011;
- Autorizzazione scarico n. 46 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 417 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103551/2011;
- Autorizzazione scarico n. 47 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 418 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103552/2011;
- Autorizzazione scarico n. 49 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 419 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103553/2011;
- Autorizzazione scarico n. 50 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 420 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103554/2011;
- Autorizzazione scarico n. 51 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 55 del 15/02/2012 Prot. Prov.le n. 14167/2012;
- Autorizzazione scarico n. 52 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 56 del 15/02/2012 Prot. Prov.le n. 14170/2012;
- Autorizzazione scarico n. 54 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 422 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103557/2011;
- Autorizzazione scarico n. 55 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 423 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103558/2011;
- Autorizzazione scarico n. 56 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 424 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103561/2011;
- Autorizzazione scarico n. 63 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 57 del 15/02/2012 Prot. Prov.le n. 14173/2012;
- Autorizzazione scarico n. 64 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 426 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103564/2011;
- Autorizzazione scarico n. 65 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 427 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103565/2011;
- Autorizzazione scarico n. 66 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 428 del 13/10/2011 Prot. Prov.le n. 103566/2011;
- Autorizzazione Unica Ambientale scarico n. 68 - Atto n. DET-AMB-2016-42 del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta di provvedimento resa da Federica Milandri, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI CESENATICO** (C.F. 00220600407), con sede in Cesenatico, Via M. Moretti n. 5, **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0037_Cesenatico**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione agli scarichi delle acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. **Di revocare** i titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Cesenatico, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena -

Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena-Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA
AGGLOMERATO AFC0037_CESENATICO**

PREMESSE:

- Con l'istanza di AUA presentata in data 24/09/2024, acquisita da Arpae SAC al Prot. n. PG/2024/171473, il Comune di Cesenatico chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'Agglomerato AFC0037_Cesenatico. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA le autorizzazioni tuttora vigenti relative a singoli scarichi, sono da intendersi revocate.
- L'attuale gestore della pubblica fognatura "bianca" è il Comune di Cesenatico non essendo intervenute comunicazioni che prevedano l'affidamento delle fognature stesse al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi della LR 4/2007;
- Gli scarichi oggetto di autorizzazione ricevono solo ed esclusivamente acque meteoriche e sono conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05; le varie zone, relative ai bacini ad essi asserviti, sono servite da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati.
- Gli scarichi già precedentemente autorizzati, mantengono il medesimo numero di riferimento del Catasto degli scarichi, mentre ai nuovi vengono attribuiti i n. 57, 58, 59, 60, 61 e 69.
- Per gli scarichi n. 2, 5, 6, 7, 8, 33, 34, 36, 46, 49, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, recapitanti direttamente in Scoli Consorziali ed in possesso di Concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna, si intende acquisito il parere di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e L.R. n. 7/2004. In particolare per gli scarichi n. 8, 46, 49, 51 e 52, è in corso presso il Consorzio di Bonifica il procedimento di rinnovo delle rispettive Concessioni, così come da nota del Consorzio di Bonifica del 08/02/2023 Prot. Cons. 3746;
- Per gli scarichi n. 4, 27, 28, 35, 37, 38, 42, 64, 65, 66, 68 ricadenti in ambito demaniale marittimo (Porto Canale, Vena Mazzarini, Mare Adriatico), a seguito di presa d'atto a firma del Dirigente del Settore 3 - Patrimonio e Demanio del Comune di Cesenatico, il Dirigente del Settore 4 - Unità di Progetto Ambiente del Comune di Cesenatico, ha rilasciato nulla-osta ai fini idraulici allo scarico nei rispettivi corpi ricettori, rispettivamente con Atti n. 22/2024, n. 23/204, n. 24/2024, n. 25/2024, n. 26/2024, n. 27/2024, n. 28/2024, n. 29/2024, n. 30/2024, n. 31/2024, n. 32/2024;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Documentazione, acquisita agli atti di Arpae in data 24/09/2024 al PG/2024/171473, comprensiva di elaborati grafici rappresentanti gli schemi fognari, nonché delle Concessioni rilasciate dal Consorzio di Bonifica della Romagna;

SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Numero scarico	Coordinate		Località	Corpo idrico ricettore	Bacino idrico	Tipo di collettore	Collettori mt.	Bacino scolante	
								tipo	mq
2	44° 11' 51,1" N	12° 23' 35,9" E	Via Torre Malatestiana	Porto Canale - Vena	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	4.730	residenziale	266.659

Numero scarico	Coordinate		Località	Corpo idrico ricettore	Bacino idrico	Tipo di collettore	Collettori mt.	Bacino scolante	
								tipo	mq
4	44° 12' 06,4" N	12° 23' 51,1" E	Via Leonardo da Vinci	Porto Canale	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	667	residenziale	46.958
5	44° 10' 22,3" N	12° 25' 20,9" E	Via Litorale Marina	Scolo Venone - Venarella di Villamarina	Porto Canale - Canale Allacciamento o Fossatone	CLS	2.253	residenziale	146.939
6	44° 10' 24,7 N	12° 25' 14,4" E	Via Litorale Marina	Scolo Venone - Venarella di Villamarina	Porto Canale - Canale Allacciamento o Fossatone	CLS	1.916	residenziale	104.200
7	44° 10' 40,9" N	12° 24' 56,7 E	Via I° Maggio	Scolo Venone - Venarella di Villamarina	Porto Canale - Canale Allacciamento o Fossatone	CLS	1.952	residenziale	129.841
8	44° 12' 01,8" N	12° 23' 26,3" E	Madonnina - Santa Teresa	Scolo Fossatone	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC/ C.A.V ./acciaio	12.581	residenziale	784.229
27	44° 11' 52,6" N	12° 24' 16,2" E	Via Manzoni	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC/ C.A.V ./acciaio	6.442	residenziale	366.615
28	44° 10' 37,4" N	12° 26' 14,6" E	Via Fermi . Villamarina	Mare Adriatico	Mare Adriatico	PVC/ Acciai o/Vetresina	3.400	residenziale	104.200
33	44° 13' 11,6" N	12° 22' 37,1" E	Via dei Pini - Zadina	Scolo Pinarella	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	2.272	residenziale	139.080
34	44° 12' 11,8" N	12° 23' 18,3" E	Via Cavour	Scolo Fossatone	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC-manufatto senza platea di fondo	5.639	residenziale	571.427
35	44° 11' 54,6" N	12° 23' 39,5" E	Via Armellini	Porto Canale	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC/ Acciai o	2.038	residenziale	92.143
36	44° 10' 49,1 N	12° 24' 47,5"E	Via Melozzo da Forlì	Scolo Venarella di Villamarina	Porto Canale - Canale Allacciamento o Fossatone	PVC/ Acciai o/Finsider metallo	14.350	residenziale	865.642
37	44° 20,6' 91,8 N	12° 40,2' 55,6" E	Via del Porto	Porto Canale	Porto Canale - Canale Allacciamento o Fossatone	PVC	237	residenziale	7.056

Numero scarico	Coordinate		Località	Corpo idrico ricettore	Bacino idrico	Tipo di collettore	Collettori mt.	Bacino scolante	
								tipo	mq
38	44° 12' 06,2" N	12° 23' 50,0" E	Via Matteucci	Porto Canale	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC/ Acciaio	3.782	residenziale	183.441
42	44° 11' 52,6" N	12° 24' 15,0" E	Via Abba	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC/ CLS	459	residenziale	5.410
46	44° 09' 54,6" N	12° 20' 26,1" E	Via Balitrona	Fosso interpodera le - Bagnarola 1°	Canale Allacciamento - Fossatone	Scatolare CLS	2.406	mista	176.773
47	44° 10' 12,1" N	12° 21' 30,2" E	Via Cesenatico	Fosso stradale	Porto Canale - Canale Allacciamento - Fossatone	PVC	282	residenziale	11.195
49	44° 11' 08" N	12° 21' 49" E	Via delle Querce	Scolo Mesolino Acque Alte	Canale Allacciamento - Fossatone	CLS	1.466	artigianale/industriale	123.637
50	44° 10' 52,1" N	12° 21' 55" E	Via San Pellegrino	Fosso stradale	Canale Allacciamento - Fossatone	PVC	430	residenziale	26.291
51	44° 10' 33,1" N	12° 24' 44,2" E	Via Masini	Scolo Acque Basse	Porto Canale - Canale Allacciamento - Fossatone	PVC/ Ventola metallo	520	artigianale/industriale	75.400
52	44° 10' 25,6" N	12° 24' 48,6" E	Via Masini	Scolo Acque Basse	Porto Canale - Canale Allacciamento - Fossatone	PVC/ Ventola metallo	315	misto	53.865
54	44° 11' 38,5" N	12° 22' 10,1" N	Via Palazzone	Fosso stradale	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	282	residenziale	15.609
55	44° 11' 34,1" N	12° 22' 10,2" E	Via Palazzone	Fosso stradale	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	206	residenziale	12.660
56	44° 10' 25,9" N	12° 24' 20" E	Via Fossa	Fosso stradale	Porto Canale - Canale Allacciamento - Fossatone	PVC	95	artigianale/industriale	21.405
57	44° 08' 56,4" N	12° 22' 59,1" E	Via Vetreto	Rio Rigoncello	Torrente Plsciatello - Rubicone	PVC	120	artigianale/industriale	17.817
58	44° 08' 56,3" N	12° 22' 54,7" E	Via Vetreto	Rio Rigoncello	Torrente Plsciatello - Rubicone	PVC	475	residenziale	31.039

Numero scarico	Coordinate		Località	Corpo idrico ricettore	Bacino idrico	Tipo di collettore	Collettori mt.	Bacino scolante	
								tipo	mq
59	44° 15' 28,4" N	12° 38' 28,5" E	Via Don Biondi	Scolo Consorzial e Fossalta del Rigoncello	Torrente Plsciatello - Rubicone	PVC	312	residenziale	19.419
60	44° 14' 93,2" N	12° 38' 45,3" E	Via Campone Sala	Rio Rigoncello	Torrente Plsciatello - Rubicone	CLS ovoidale	1.290	residenziale	60.194
61	44° 09' 09,9" N	12° 23' 01,6" E	Via Campone Sala	Scolo Consorzial e Fossalta del Rigoncello	Torrente Plsciatello - Rubicone	PVC	320	residenziale	25.764
63	44° 11' 17,8" N	12° 24' 12,3" E	Via Settembrini	Scolo Consorzial e Venone	Porto Canale - Canale Allacciamento-Fossatone	PVC/Ventola PVC	130	residenziale	34.655
64	44° 11' 59,8" N	12° 24' 11,0" E	Via Roma	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	1.317	residenziale	71.260
65	44° 11' 53,1" N	12° 24' 15,9" E	Via Bologna	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	1.254	residenziale	62.888
66	44° 12' 05,8" N	12° 24' 06,5" E	Via Ferrara	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	1.542	residenziale	61.424
68	44° 12' 12,3" N	12° 23,5' 59,5" E	Via De Amicis	Vena Mazzarini	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	PVC	560	residenziale	25.363
69	44° 17,3' 08,3" N	12° 42,1' 7,9" E	Via Litorale Marina - Villarina Monte	Scolo Venarella di Villamarina	Bacini Costieri Minori - CD2 - Bacini Romagnoli	/	245	misto	10.673

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE (valide per tutti gli scarichi)

1. Gli scarichi in oggetto dovranno ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Gli scarichi dovranno essere mantenuti accessibili in corrispondenza del punto di immissione nei rispettivi corpi recettori, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi; nel qual caso il titolare degli scarichi è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui il Gestore degli scarichi deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE - Scarichi n. 8, 46, 49, 51, 52

1. Dovrà essere trasmesso a questo SAC di Arpae, il provvedimento di rinnovo della Concessione, che verrà rilasciato da parte del Consorzio di Bonifica.

ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

SOLLEVAMENTI

Sollevamento ID105036 - Idrovora S9 Bianche - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 2)	
Ubicazione	Via Torre Malatestiana n. 160 A
Coordinate ETRS 1989	X = 771305,3675 Y = 4899266,2835
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 3
Portata nominale singola pompa	2.500 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	562 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	13 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105034 - Idrovora sottopasso Viale Torino semaforo - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 2)	
Ubicazione	Via Carlo Montanari n. 154
Coordinate ETRS 1989	X = 772095,0805 Y = 4898617,5621
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 2
Portata nominale singola pompa	50 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	26 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	32 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105032 - Idrovora sottopasso Viale Trento - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 2)	
Ubicazione	Via Adriatica n. 32
Coordinate ETRS 1989	X = 771692,6158 Y = 4898986,7505
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 3
Portata nominale singola pompa	900 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	122,5 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	8 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105040 - Idrovora sottopasso pedonale Via Torricelli - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 5)	
Ubicazione	Viale Evangelista Torricelli n. 2 P
Coordinate ETRS 1989	X = 774049,9887 Y = 4896860,5234
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 1
Pompe di riserva	/
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 1
Portata nominale singola pompa	25 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	0,25 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	1 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	no
Presenza generatore	no

Sollevamento ID105041 - Idrovora sottopasso pedonale Via Bramante - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 7)	
Ubicazione	Via Leonardo Eulero n. 20 P
Coordinate ETRS 1989	X = 773477,9655 Y = 4897357,5745
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 1
Pompe di riserva	/
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 1
Portata nominale singola pompa	25 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	0,25 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	1 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	no
Presenza generatore	no

Sollevamento ID105043 - Idrovora Metano Bianche - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 8)	
Ubicazione	Via Canale Fossatone n. 2117 P
Coordinate ETRS 1989	X = 770874,0410 Y = 4899729,7906
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 3
Portata nominale singola pompa	2.800 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	705,6 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	15 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105037- Idrovora Dano - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 27)	
Ubicazione	Via Alessandro Manzoni n. 13 A
Coordinate ETRS 1989	X = 772154,6430 Y = 4899344,7681
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 2
Portata nominale singola pompa	2.000 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	36,75 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	1 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105031 - Idrovora Piazza Volta - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 28)	
Ubicazione	Via Enrico Fermi n. 11 A
Coordinate ETRS 1989	X = 774386,4143 Y = 4896897,1529
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 2
Portata nominale singola pompa	720 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	540 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	45 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105042 - Idrovora Mobilificio Adriatico - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 34)	
Ubicazione	Via Canale Fossatone n. 1343 P
Coordinate ETRS 1989	X = 770766,5918 Y = 4900098,1429
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 3
Portata nominale singola pompa	4.650 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	624 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	8 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105029 - Idrovora Vecchioni - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 35)	
Ubicazione	Viale Gino Cecchini n. 18 A
Coordinate ETRS 1989	X = 771171,9779 Y = 4899569,5465
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 4
Pompe di riserva	n. 2
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 4
Portata nominale singola pompa	500 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	1.080 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	130 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105035 - Idrovora sottopasso Via Piave - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 37)	
Ubicazione	Via Giardini al Mare Giorgio Ghezzi n. 3 P
Coordinate ETRS 1989	X = 771925,9777 Y = 4900394,0486
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 2
Portata nominale singola pompa	60 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	12 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	12 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	no
Presenza generatore	no

Sollevamento ID105030 - Idrovora ex Vigili - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 38)	
Ubicazione	Via Carlo Matteucci n. 12
Coordinate ETRS 1989	X = 771406,5405 Y = 4899941,8169
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 3
Portata nominale singola pompa	850 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	510 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	36 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	si

Sollevamento ID105033 - Idrovora sottopasso Viale Torino - Statale - Cesenatico - (Rif. Sc. n. 63)	
Ubicazione	Via Luigi Settembrini
Coordinate ETRS 1989	X = 772032,2475 Y = 4898528,7585
Agglomerato	AFC0037_Cesenatico
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n.2
Portata nominale singola pompa	150 mc/h
Volume utile pozzetto di raccolta	62 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	/
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	/
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	/
Tempo di svuotamento del pozzetto	25 min
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Presenza generatore	no

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.