

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1829 del 27/03/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le n. 70890/2014 per impianto di depurazione acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti, ubicato in Via Calcinaro n. 2835, in Comune di Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1913 del 27/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le n. 70890/2014 per impianto di depurazione acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti, ubicato in Via Calcinaro n. 2835, in Comune di Cesena.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA SPA - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro n. 2385 Cesena, appartenente all’agglomerato AFC0031_Cesena”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con le seguenti determinazioni:

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2758 del 09/09/2014 Prot. Prov.le 84396/14;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 858 del 30/03/2015 Prot. Prov.le 31520/15;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1471 del 04/06/2015 Prot. Prov.le 51660/15;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1852 del 08/07/2015 Prot. Prov.le 63109/15;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2016-2935 del 22/08/2016;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-3705 del 18/07/2018;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2019-3541 del 23/07/2019;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-1818 del 16/04/2021;
- Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2023-5598 del 26/10/2023;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane;
- all'ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO C e Relative Appendici “SCARICO IN FOGNATURA BIANCA”, l'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca di acque reflue urbane;
- all'Allegato C-bis e Relative Planimetrie “SCARICO IN FOGNATURA BIANCA”, l'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca di acque reflue urbane;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 201 del 22 febbraio 2016 *“Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative*

alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 14/03/2025, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/49060, da HERA S.p.A. nella persona del Responsabile pro-tempore Operations Idrico Romagna della Direzione Acqua di HERA S.p.A.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con nota Arpae Prot. n. PG/2025/49711 del 14/03/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Viste le conclusioni istruttorie datate 27/03/2025, relative all'endo-procedimento "autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali", ove in particolare è evidenziato quanto segue:

*"(...) **Rilevato** nella sopraccitata istanza risulta che:*

"(...) Con riferimento allo scarico in oggetto:

- *vista l'AUA di aggiornamento n. 4401 del 03/09/2021 (della AUA madre n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016) dell'agglomerato AFC0099_Cento in Comune di Cento in Comune di Roncofreddo che lo autorizza;*
- *vista la comunicazione della scrivente inviata alla RER e ad ARPAE SAC (PG. Hera n. 29656 del 28/03/2002), di richiesta ripermetrazione dell'agglomerato AFC0100_Roncofreddo, in cui si proponeva di ricomprendere al suo interno anche il perimetro dell'agglomerato AFC0099_Cento e la contestuale eliminazione di quest'ultimo;*
- *vista la richiesta di revoca (PG. Hera n. 21083 del 11/03/2025) della n. DET-AMB-2016-2295 del 13/07/2016 del Depuratore di Cento in quanto collettato all'agglomerato di Cesena AFC0031;*

per quanto sopra esposto, si chiede di inserire lo scarico proveniente da scolmatore di rete sc. 13_ID6031 ubicato in Comune di Roncofreddo, nella AUA Det. n. 2065 del 10/07/2014, del depuratore di Cesena e scarichi annessi (agglomerato AFC0031_Cesena) (...)"

Atteso che dal punto di vista amministrativo si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014 e successivi aggiornamenti, come segue:

- **aggiornamento dell'Allegato A Vigente, con l'inserimento fra gli scarichi autorizzati dello Scarico n. 13_ID6031 in Comune di Roncofreddo, caratterizzato dalla Scheda Tecnica allegata (...)"**

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare la Determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA SPA - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro n. 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena", rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014 e successivi aggiornamenti, come segue:

- **aggiornamento dell'ALLEGATO A Vigente, con l'inserimento fra gli scarichi autorizzati dello Scarico n. 13_ID6031 in Comune di Roncofreddo, caratterizzato dalla Scheda Tecnica allegata;**

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di notificare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale

del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Viste le conclusioni istruttorie e la proposta del provvedimento rese da Federica Milandri, acquisite in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, la **Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014**, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA SPA - Protocollo istanza del Comune di Cesena 74491 del 01/10/2013 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in Via Calcinaro n. 2385 Cesena, appartenente all'agglomerato AFC0031_Cesena"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena ad HERA S.p.A. con nota Prot. Com.le 57739 del 14/07/2014, **come segue**:
 - **aggiornamento dell'ALLEGATO A Vigente, con l'inserimento fra gli scarichi autorizzati dello Scarico n. 13_ID6031 in Comune di Roncofreddo, caratterizzato dalla Scheda Tecnica allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.**
2. **Di NOTIFICARE** il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì, che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta di provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2065 del 10/07/2014 Prot. Prov.le 70890/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Roncofreddo, Comune di Bertinoro, Comune di Cesena, Comune di Longiano, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ambito di Forlì-Cesena, Azienda USL della Romagna-DSP di Cesena, ATERSIR- Agenzia Territoriale

dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Arpae– Servizio Territoriale di Forlì-Cesena- Presidio Territoriale di Cesena, Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena e alla Regione Emilia-Romagna – Area Tutela e Gestione dell'Acqua, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti

SCHEMA TECNICA SCARICO N. 13_ID6031 - Comune di Roncofreddo

Scarico n. 13_ID6031 (Schema Tecnica - Dicembre 2016)	
Identificativo del GSII	ID6031
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia laterale con paratoia manuale
Trattamento	Nessuno
Località	Via Kennedy - Roncofreddo
Coordinate ETRS UTM 32N scarico	X: 765752 - Y: 4882009
Agglomerato	AFC0100_Borghi
Corpo idrico ricettore	Fosso
Bacino Idrico	Fiume Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	140
Dotazione idrica/AE	200
Portata nera media (Qn24)	0,32 l/sec
Portata nera di punta (Qnp)	3 Qn24 = 0,96 l/sec
Portata nera di punta (Qnp) + 30% Qnp	Qnp + 30% Qnp = 1,23 l/sec
Portata di sfioro	1,8 l/sec
Diametro del tubo derivatore	200 mm circolare in PVC
Altezza massima di riempimento del derivatore	5 cm

Prescrizioni specifiche per lo scarico 13_ID6031

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, allo scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Lo scarico dello scolmatore potrà essere attivato solo in caso di aumenti di portata dovuti a cause meteorologiche.
4. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al SAC di Arpae di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di Arpae e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate ogni qualvolta vengono effettuate le varie operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari; tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
9. in caso di attivazione dello scarico di emergenza dovranno essere messe in atto tutte le azioni previste nella relativa procedura "Relazione di gestione delle emergenze".
10. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.