

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2246 del 15/04/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri, richiesta dalla società Vallereno S.r.l. per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2324 del 15/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici APRILE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri, richiesta dalla società Vallereno S.r.l. per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore.

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 25/10/2023 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/38050 del 27/02/2024 (**pratica Sinadoc 10975/2024**) dal procuratore della società Vallereno S.r.l. (C.F. e P.IVA 03858891207), con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), Via Porrettana n. 597, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante svolta presso l'impianto in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- il SUAP con nota del 27/02/2024, acquisita con PG/2024/38050 del 27/02/2024, ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.
- il SUAP con nota del 11/03/2024, acquisita con PG/2024/46839 del 11/03/2024, ha reindetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2024/11607 del 06/03/2024).
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Sasso Marconi (PG/2025/126450 del 10/07/2024);
- Parere per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/30894 del 18/02/2025);
- Nulla Osta urbanistico del Comune di Sasso Marconi (PG/2025/36363 del 25/02/2025);
- Nulla Osta per la matrice scarichi in pubblica fognatura del Comune di Sasso Marconi (PG/2025/63543 del 03/04/2025).

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 626,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Vallereno S.r.l., per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Vallereno S.r.l. (C.F. e P.IVA 03858891207) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque di prima pioggia"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sasso Marconi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sasso Marconi e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Vallereno S.r.l.

Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura acque nere di via Setta (afferente al depuratore comunale di Sasso Marconi) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante e di acque di prima pioggia provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche dei lavandini sono pretrattate mediante degrassatore (da 30 A.E.) e poi sono trattate, assieme alle acque reflue domestiche dei servizi igienici (mediante fossa Imhoff dal 30 A.E.), e infine sono unite alle acque di prima pioggia trattate e scaricate in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree potenzialmente contaminate sono raccolte, mediante idonea rete fognaria dedicata, e sono separate (attraverso dedicato pozzetto scolmatore denominato PSC) in prime piogge e seconde piogge (che recapitano in acque superficiali). Le prime piogge sono trattate nell'impianto di prima pioggia (dato da una sezione di sedimentazione dal volume utile di 6,34 m³ e da una sezione di disoleazione dal volume utile di 2,64 m³) e poi, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato ai fini dei controlli (denominato S1-A), sono unite alle acque reflue domestiche trattate e scaricate in pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico in acque superficiali (condotta fognaria in cemento di proprietà che recapita in Rio Molino Nuovo) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle pensiline e di acque di seconda pioggia non contaminate, quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Al fine di mantenere l'invarianza idraulica, tali acque meteoriche sono preventivamente laminate in un sistema di laminazione interrato (volume complessivo di laminazione di 451 m³), prima di essere immesse nella succitata condotta fognaria. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (ARPAE - Unità Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli).

3. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 14217 del 17/02/2025, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 6734/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/63543 del 03/04/2025). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) Al fine della tutela del corpo idrico recettore (Rio Molino Nuovo), il Titolare dello scarico:
1. **prima dell'attivazione dello scarico e comunque entro i termini del Permesso di Costruire**, deve installare di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per la chiusura della condotta di scarico delle acque meteoriche e delle seconde piogge prima dell'immissione nella condotta fognaria in cemento di proprietà in caso di criticità (p.e. sversamenti accidentali);
 2. **entro 30 giorni dal termine dei lavori di cui al precedente punto 1**, deve inviare mezzo PEC ad ARPAE-AACM, ad ARPAE-APAM, al Comune di Sasso Marconi ed a HERA S.p.A. una relazione di fine lavori degli interventi effettuati per l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per la chiusura della condotta di scarico delle acque meteoriche e delle seconde piogge prima dell'immissione nella condotta fognaria in cemento di proprietà, con allegata relativa documentazione fotografica e con allegata la planimetria scarichi aggiornata con il dispositivo di intercettazione prescritto.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica integrativa - AUA" datata 03/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/226355 del 13/12/2024).
 - "Relazione di invarianza idraulica" datata 03/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/226355 del 13/12/2024).
 - "Tav. 4 - Planimetria impianto fognario – Rev 5" in scala 1:200 e datata 03/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2024/226355 del 13/12/2024).
 - "Tav. 1.BIS – Inquadramento Rio Molino Nuovo" in scala 1:500 e datata 10/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/57826 del 27/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 10975/2024

Documento redatto in data 14/04/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Comune di Sasso Marconi CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202



Sasso Marconi, lì 02/04/2025

Class. 08/03
Fasc. 2023/3.11
Proc. 2023/AUA11

Spett. le

A.R.P.A.E.

-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

- Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Servizio Territoriale di Bologna-Distretto Urbano Montagna

via Po, 5

40139 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c. **Hera S.P.A**

Pec: heraspa@pec.gruppohera.it

heradirezioneacque@pec.gruppohera.it

direzione.ingegneria@pec.gruppohera.it

Autostrade per l'Italia S.p.a.

Direzione di Tronco di Bologna

Via Magnanelli, 5

40033 Casalecchio di Reno (BO)

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

Regione Emilia-Romagna

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto

Reno. S.T.P.C. BOLOGNA

procivsegr@regione.emilia-romagna.it

e Spett.le

VALLERENO S.R.L.

c/o Geom. GIOVANNINI NADIA

nadia.giovannini@geopec.it

Oggetto: Nulla-osta di competenza comunale per lo scarico in in pubblica fognatura. Rif. D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto di distribuzione carburanti della società **VALLERENO Srl**, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta, s.n.c. - loc. Capra – fraz. Cinque Cerri - pratica SINADOC n. 10975/2024



Comune di Sasso Marconi CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202



Con la presente, in riferimento alla pratica di cui all'oggetto, visto il parere favorevole al rilascio dell'atto autorizzativo espresso da Hera spa in qualità di gestore, giunto al prot. di questo ente il 18/02/2025 n. 3353, si esprime il Nulla -Osta di competenza per lo scarico delle acque reflue originate dall'attività di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO in pubblica fognatura

Distinti saluti.

La Responsabile Cati La Monica Ambiente F.F.

Dott.ssa Cati La Monica

(Firma Elettronica)

CN=Cati La Monica
2.5.4.46=202350119585
2.5.4.5=TINT-LMNGTA64S63H143J

RSA/2048 bits

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva Gruppo Hera P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
COMUNE di SASSO MARCONI
Area Servizio alla collettività e al Territorio
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 febbraio 2025
Prot. n. 0014217/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 6/2025 Richiesta di parere Prot. 4120 del 17/01/2025;
- Rif. pratica SUAP Sinadoc 10975/2024.

▪ Ragione sociale ditta	VALLERENO SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Setta, - SASSO MARCONI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Impianto di prima pioggia: Sedimentazione Disoleazione
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SASSO MARCONI- CAPOLUOGO, VIA PONTE ALBANO SASSO MARCONI

OGGETTO: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società VALLERENO S.r.l. sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Val di Setta snc, loc. Capra, frazione Cinque Cerri.
Pratica Sinadoc. SINADOC n° 17289/2024

In riferimento alla richiesta di nuova AUA richiesta dalla Sig.ra GIOVANNINI NADIA c.f. GVNDA65A49A944A in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **VALLERENO SRL** con sede legale a SASSO MARCONI via Porrettana, 597 e stabilimento in, Sasso Marconi (BO) via Setta snc (coordinate geografiche 44.3671 N, 11.2594 E) (BO), esercente l'attività di **DISTRIBUTORE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

La pratica riguarda il procedimento unico dell'art. 7 del D.P.R. n° 160/2010 per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nell'area definita dall'attuale PSC come parte dell'Ambito AN.9 e dal POC come sub ambito AN.9a. Contestualmente al procedimento citato il Richiedente presenta istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la quale la scrivente Società emette

il seguente parere di competenza limitatamente alla matrice acque reflue.

L'impianto è in grado di offrire tutte le varie tipologie di servizi e prodotti per l'autotrazione; sono previsti vari punti di rifornimento di Benzina, Gasolio, GPL, Metano gassoso (GNC) e Metano liquido (GNL) nonché l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.

La matrice scarichi industriali è contemplata in quanto una parte della superficie dell'area di servizio è a potenziale rischio di contaminazione e rientra fra le casistiche indicate nella DGR Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005. Più nel dettaglio, dagli elaborati prodotti dalla Richiedente, risulta che tale superficie è pari a 1100 m² prevalentemente estesa nella parte a sud della pensilina, nel senso di uscita dei mezzi dai punti di distribuzione dei carburanti liquidi; su tale area sono anche presenti le cisterne interrate dei carburanti liquidi (gasolio e benzina) e dell'Ad-blue®.

Le acque meteoriche delle superfici non contaminate e le acque di seconda pioggia sono avviate alla vasca di laminazione e successivamente, tramite condotta privata, al corpo idrico superficiale Molino Nuovo

Sono presenti locali di servizio, ristorazione, bar e vari servizi igienici dedicati al pubblico e al personale. Tali attività generano un flusso di acque reflue domestiche (ARdom) per il quale il Richiedente ha effettuato i calcoli di dimensionamento delle condotte di scarico, della fossa Imhoff e del degradatore per un numero di abitanti equivalenti pari a 30 A.E.

-L'impianto di prima pioggia è dimensionato per il trattamento dei primi 5 mm di precipitazione e, ai fini del calcolo delle portate, tale precipitazione è considerata in un tempo di 15 minuti.

Il dimensionamento minimo richiesto dalla normativa prevede una sezione di accumulo e sedimentazione di circa 6.05 m³ e ne sarà realizzata una di 6.34 m³.

La sezione di disoleazione, con portata di scarico di 1 l/s, prevede un minimo teorico di circa 0.97 m³ e ne verrà installata una di 2.68 m³.

Le acque generate dell'impianto di prima pioggia sono equiparate ad **acque di tipo produttivo** e pertanto dovranno rispettare i limiti indicati in tab.3 All.V Parte III del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii (colonna scarico in pubblica fognatura).

Pertanto, si identifica il pozzetto di prelievo dello scarico parziale **S1-A** e come punto di verifica della conformità analitica (planimetria allegata)

-Le acque in uscita da **S1-A** si uniscono alle reflue domestiche ARdom precedentemente descritte e vanno a costituire l'unico punto di scarico S1.

-Le acque di cui al punto precedente confluiscono alla pubblica fognatura nera IDSAP 5296820 e quindi al depuratore di acque reflue urbane di Sasso Marconi Capoluogo IDSAP 1018143 entrambi in gestione alla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento delle acque di prima pioggia

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le indicazioni del produttore/fornitore/manutentore quale che sia la frequenza maggiore
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.
- 16) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo

di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Allegati:

Allegato 1 Planimetria. Documento di 1 pagina.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Vallereno S.r.l.

Comune di Sasso Marconi (BO), via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la valutazione di impatto acustico del 20/09/2021 presentata dalla società Vallereno S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Sasso Marconi (Delibera del Consiglio Comunale n. Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2008) per l'attività di distributore carburanti e ricarica elettrica di autovetture con annesso bar/ristorante svolta nell'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, via Setta senza numero civico, Loc. Capra, Frazione Cinque Cerri.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/11607 del 06/03/2024.
- Visto il nulla osta acustico senza prescrizioni del Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 13661/2024.

2. Prescrizioni

- a) Visto il nulla osta senza prescrizioni del Comune di Sasso Marconi, si applicano le prescrizioni acustiche contenute nel parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/11607 del 06/03/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Valutazione di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 20/09/2021 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Vallereno S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 2702/2024 al PG/2024/38050).

Pratica Sinadoc n. 10975/2024

Documento redatto in data 14/04/2025



SINADOC n 10975/2024

Al SUAP della Città di Sasso Marconi

piazza dei Martiri della Liberazione, 6

SASSO MARCONI

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

c.a. Lorenzo Farnè

trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Parere acustico in merito alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata della ditta VALLERENO srl per il nuovo punto vendita carburanti con annesso Bar/Ristorante da realizzarsi in via Setta, loc. Capra frazione Cinque Cerri, nel Comune di Sasso Marconi.

La ditta VALLERENO srl ha avanzato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione di un nuovo punto vendita carburanti con annesso Bar/Ristorante da realizzarsi in via Setta, loc. Capra frazione Cinque Cerri, nel Comune di Sasso Marconi nei pressi dello svincolo di Sasso Marconi dell'autostrada A1.

All'interno del punto vendita carburanti si prevede di distribuire benzina, gasoli, GPL, GNC, GNL, sarà presente un bar con servizio Ristorazione un piccolo Shop, degli uffici ad uso del gestore e delle colonnine per la ricarica dei veicoli.

A corredo della documentazione inoltrata è presente una valutazione di impatto acustico redatta in data 20/09/2021 a firma del tecnico competente Ing Marco Budriesi dalla quale risulta che:

- l'area in cui sorgerà il punto vendita, secondo la classificazione acustica comunale, è posta in classe acustica IV così come gli unici 2 recettori individuati R1(centro sociale) posto a nord della futura attività e R2 (abitazione) posto a sud; entrambe i recettori e l'attività ricadono nella fascia di pertinenza acustica A dell'autostrada A1;
- l'area risulta influenzata dal rumore generato principalmente dalle infrastrutture stradali insistenti nell'area: autostrada A1(oltre il confine ovest), caratterizzata da un alto traffico a velocità sostenuta abbastanza costante per tutto il periodo diurno e notturno, via Setta (oltre il confine est) molto prossima ai recettori e caratterizzata da una bassa velocità e un basso traffico veicolare;
- l'attività si prevede abbia un funzionamento H 24;
- sono state identificate, cartografate e caratterizzate le sorgenti sonore ritenute significative riassumibili in :
 - x S1, Rumore del trasformatore della cabina Enel;
 - x S2, Pompa di calore per il bar;
 - x S3, 2 compressori aria silenziati;
 - x S4, Pompa GPL;
 - x S5, Pompa GNL;
 - x S6, traffico indotto;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area di Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |
urpbo@arpae.it PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale – Distretto Urbano -Montagna | Via Berzantina 30/10 Castel di Casio tel 053422379 Fax 053424395



- non è previsto che il bar faccia intrattenimenti musicali;
- sono state eseguite 6 misure di breve durata (10 Minuti l'una) in periodo diurno in tre postazioni (nei pressi di R1, R2 e Autostrada A1) necessarie a giustificare l'uso nello studio di una misura di lunga durata dell'infrastruttura autostradale, effettuata in altra sezione (svincolo dell'autostrada A1 in località Rioveglio) del 2010 dallo stesso consulente, ai fini della stima dei livelli acustici futuri dell'area indagata;
- dai calcoli effettuati si prevede il rispetto del limite di immissione differenziale diurno e notturno e i limiti di immissione, presso tutti i recettori individuati prossimi alla futura attività.

Analizzando la documentazione il consulente non ha considerato come recettore l'immobile posto oltre il confine est tuttavia, tale recettore risulta influenzato dalle medesime sorgenti sonore del recettore R1 ma ne risulta più distante .

Visto quanto sopra si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto autorizzativo a condizione che:

- L'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.