

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2570 del 05/05/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. HERA S.p.A. ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BARTOLETTI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CONSELICE (ARA0204). MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-4632 DEL 17/09/2021 e smi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2675 del 05/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque MAGGIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **HERA S.p.A.** - ATTIVITA' DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CONSELICE, VIA BARTOLETTI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE AFFERENTI ALL'AGGLOMERATO DI CONSELICE (ARA0204) - **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-4632 DEL 17/09/2021 e smi.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO l'atto di AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021 a favore della Società HERA S.p.A. avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Comune di Conselice, via Bartoletti e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato Conselice ARA0204, comprensivo dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza Arpae SAC di Ravenna;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), di competenza comunale;

già aggiornata con DET-AMB-2024-4671 del 28/08/2024, per l'eliminazione dello scolmatore ID 6111549 in comune di Lugo, loc. Giovecca, via Gardizza;

VISTA l'istanza presentata alla SAC di ARPAE di Ravenna in data 14/03/2025 PG/2025/49201, successivamente aggiornata in data 07/04/2025 PG/2025/65876 (errata indicazione del codice del nuovo scolmatore) e in data 17/04/2025 PG/2025/73761 (cartografia aggiornata dell'agglomerato di Conselice - aprile 2025), dalla società HERA S.p.A. (Codice Fiscale 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore del sistema fognario dell'agglomerato di Conselice ARA0204, servito dall'impianto di depurazione in Comune di Conselice, via Bartoletti, e dello stesso depuratore, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA sopra richiamata con aggiornamento dell'atto, per l'introduzione di nuovo scolmatore ID 12590503 in comune di Conselice, via Fabbri e modifica del bacino afferente allo scolmatore ID 1678071;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- in particolare il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- in particolare il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento; - n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - n. 286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 - n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
 - n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - n. 2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016 e n. 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";
 - n. 2338 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione";
 - n. 2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in regione";
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Ravenna, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 35 del 22/07/2014;
- Delibera del Direttore Generale di ARPAE DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato "Protocollo dei controlli";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. "CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 10559/2025 emerge che:

- ✓ HERA S.p.A. è autorizzata con provvedimento AUA n. DET-AMB-2021- 4632 del 17/09/2021 all'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Comune di Conselice, via Bartoletti e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato Conselice ARA0204;
- ✓ la suddetta AUA è stata aggiornata con DET-AMB-2024-4671 del 28/08/2024 in seguito all'eliminazione dello scolmatore ID 6111549 in comune di Lugo, loc. Giovecca, via Gardizza;
- ✓ la società HERA S.p.A. ha presentato ad ARPAE SAC Ravenna in data 14/03/2025 Prot. HERA n. 22171/25, assunta da ARPAE al PG/2025/49201, istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. DET-AMB-2021-4632, come aggiornata dalla DET-AMB-2024-4671; tale nota è stata aggiornata in data 07/04/2025 (Prot. Hera n. 30068/25) PG/2025/65876, in seguito all'errata indicazione del codice del nuovo scolmatore e in data 17/04/2025 PG/2025/73761, in seguito alla trasmissione dell'aggiornamento della cartografia dell'agglomerato di Conselice -aprile 2025;
- ✓ la modifica richiesta è relativa alla realizzazione di un nuovo scolmatore ID 12590503 in via Fabbri, Comune di Conselice e alla modifica del bacino afferente allo scolmatore esistente ID 1678071;
- ✓ la modifica richiesta è stata presentata direttamente al SAC ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;
- ✓ nel corso del procedimento in oggetto non è stato necessario acquisire alcun parere, in quanto il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ha formalizzato con atto n. 52/2025 del 29/01/2025, *"Disciplinare di concessione precaria e temporanea per il manufatto scolmatore diretto, in sinistra idraulica, nel canale di scolo consorziale "Diversivo in Valle", posto lungo la via Paolo Fabbri, in comune di Conselice (fg. 49 partita strade), e per il manufatto di scarico diretto a canale"*, la concessione per il nuovo scolmatore ID 12590503;

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che Società HERA spa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE in data 29/04/2025;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA n. DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021, come già aggiornata con DET-AMB-2024-4671 del 28/08/2024, a favore HERA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di depurazione delle acque reflue e di gestione del sistema fognario a servizio dell'agglomerato di Conselice - codice ARA0204 - con i seguenti aggiornamenti:

- modifica dell'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, aggiornando/integrando quanto in esso riportato;
- modifica dell'allegato A2) Sistema fognario dell'agglomerato di Conselice – Elenco scolmatori di piena e opere di presa di magra, inserendo lo scolmatore ID 12590503;
- sostituzione dell'allegato A3) Cartografia dell'agglomerato di Conselice, con la rappresentazione aggiornata dell'agglomerato;

nel rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

DATO ATTO che per ragioni di semplificazione e maggiore chiarezza l'allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE e i relativi sub allegati A2) e A3) dell'AUA n. DET-AMB-2021- 4632 del 17/09/2021 e smi vengono interamente sostituiti dagli allegati alla presente, comprensivi delle modifiche sopra descritte.

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARPAE DEL-2024-102 del 08/10/2024 relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Laura Avveduti del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 , a favore della società HERA S.p.A. (Codice Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, la MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2021-4632 del 17/09 e s.m.i., che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447 del 26/10/1995	Unione dei Comuni della Bassa Romagna

per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in Comune di Conselice, via Bartoletti, e del sistema delle reti fognarie afferenti all'agglomerato di Conselice ARA0204, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO** che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021 e s.m.i. vengono sostituiti, con quanto allegato alla presente determina, i precedenti:
- Allegato A) SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE;
 - Allegato A2) Sistema fognario dell'agglomerato di Conselice - Elenco scolmatori di piena, di emergenza e opere di presa di magra;
 - Allegato A3) Cartografia agglomerato di Conselice;
3. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel dispositivo dell'AUA n. DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021 e smi;
4. **DI MANTENERE invariata la validità dell'AUA, fissata in 15 anni a partire dalla data del rilascio della stessa (17/09/2021) da parte del SAC di Arpae, ed è rinnovabile.** A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A., **per la conservazione unitamente all'atto di AUA n. DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021 e smi**, del quale costituisce modifica non sostanziale;
9. copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e al Servizio Territoriale di ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO A)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

Parti tecniche	Depuratore di Conselice e relativo agglomerato ARA0204
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc: 2025/10559
	HERA S.p.A. (Codice Fiscale BO 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4. Attività di gestione dell'impianto di trattamento acque reflue urbane sito in via Bartoletti, in Comune di Conselice, a servizio dell'agglomerato di Conselice (ARA0204) e attività di gestione del sistema delle reti fognarie afferenti allo stesso agglomerato.
	Eventuali premesse: /
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento): /	
PARTE DESCRITTIVA	Nel database degli agglomerati aggiornato al 2023, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, come riportato nella DGR 2201/2023, l'agglomerato di Conselice a seguito di collettamenti e dell'aggiornamento degli AE produttivi allacciati, risulta di consistenza nominale pari a 6612 AE serviti e depurati. Le località collettate sono Conselice, San Patrizio, Chiesa Nuova, Case Chicago e Nuova Selice in comune di Conselice, e inoltre le località Giovecca, Passogatto e La Frascata in comune di Lugo, oltre ad attività produttive in comune di Conselice e di Lugo. La rete fognaria è in parte separata e in parte unitaria. Nel sistema di raccolta sono presenti n. 28 scolmatori di piena di rete, n. 1 scolmatore di by pass di testa impianto, n. 2 opere di presa di magra e n. 7 impianti di sollevamento. Al terminale del sistema è presente l'impianto di trattamento a fanghi attivi, situato in via Bartoletti. L'impianto di depurazione ha potenzialità di trattamento pari a 8.000 AE. Il processo di depurazione è del tipo biologico a fanghi attivi, operato su una linea acque costituita da una linea di trattamenti primari, una linea di trattamenti secondari ed una linea di trattamenti terziari, ed una linea fanghi come di seguito specificato: Linea acque 1. sollevamento iniziale, grigliatura fine (trattamenti primari); 2. trattamento biologico a fanghi attivi con predenitrificazione - nitrificazione, con sedimentazione secondaria (trattamenti secondari); 3. trattamento terziario di disinfezione (fase di clorazione del refluo in uscita attraverso l'utilizzo di sistemi mobili). Linea fanghi 1. stabilizzazione aerobica; 2. post-ispessimento a gravità. Il suddetto sistema di trattamento è conforme a quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

	Le acque reflue sia dell'impianto di depurazione, sia dello scolmatore di testa impianto, vengono scaricate nello scolo Diversivo in Valle, bacino idrografico del canale Destra Reno. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario, emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.
PRESCRIZIONI relative allo scarico finale dell'impianto di depurazione	1) Lo scarico finale deve rispettare i limiti di Tabella 1 e di Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, dello stesso decreto. Ai fini del controllo della qualità dello scarico e dei relativi parametri, sono fatte salve le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" sottoscritto da ARPAE e da HERA S.p.A e le specifiche contenute negli allegati allo stesso. 2) Per tutto l'anno l'impianto deve essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore (anche attraverso sistemi mobili che devono comunque essere disponibili in caso di necessità). 3) Dalla data stabilita da atti regionali da emanarsi, deve essere rispettato per il parametro azoto il valore limite in concentrazione media annua di Azoto Totale fissato per gli impianti di potenzialità tra 10.000 e 100.000 AE dalla Tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in applicazione delle Norme di attuazione della Variante al PTCP in attuazione del PTA. 4) Il pozzetto di controllo finale, idoneo al prelevamento di campioni delle acque di scarico (conforme alla normativa tecnica prevista in materia), è localizzato nella planimetria riportata in Allegato A1) – Planimetria generale depuratore di Conselice - alla determina di AUA n. DET-AMB-2021-4632 del 17/09/2021. Il pozzetto di controllo finale e i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti. 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti. 6) Devono essere comunicati a questo Servizio di ARPAE, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto di depurazione. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso. 7) L'attivazione di scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente all'impianto di trattamento in oggetto va sempre valutata con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto; l'elenco degli insediamenti che scaricano acque reflue industriali

	deve essere allegato alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione. 8) Eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto o di parti di esso, programmate per manutenzione o per collaudo dovranno essere comunicate a questo SAC e al Servizio Territoriale di ARPAE, con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente. 9) Va applicata la procedura operativa per la gestione delle emergenze degli scarichi di impianti di depurazione e del sistema fognario, condivisa da HERA S.p.A. con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. 10) Il gestore dell'impianto deve garantire un adeguato numero di autocontrolli sullo scarico e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. A tal proposito valgono le condizioni tecniche ed operative previste dal "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" sottoscritto da ARPAE e da HERA S.p.A. e le specifiche contenute negli allegati allo stesso. 11) Entro il mese di febbraio di ogni anno deve essere trasmessa a questo SAC e al Servizio Territoriale di ARPAE, una sintetica relazione riferita all'anno solare precedente, descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione e dei risultati dei periodici autocontrolli effettuati, con l'indicazione, relativamente ai fanghi prodotti, del quantitativo totale di produzione e delle quote con le varie destinazioni e, per l'eventuale quota destinata all'utilizzo in agricoltura, l'indicazione dei quantitativi conferiti ai vari utilizzatori. <u>Unitamente alla relazione va data comunicazione dello stato di avanzamento dell'attuazione dei lavori e degli adempimenti previsti dal parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale</u> Prot. Consorzio 5378 del 18 giugno 2019, acquisito con PG ARPAE 96942 del 19/06/2019, fino alla loro completa realizzazione. 12) In attuazione di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita all'impianto al di sotto di 50 NTU. La relazione annuale, prevista al precedente punto 11, da inviare entro il mese di febbraio, deve essere corredata dalla valutazione in merito all'applicazione della norma di indirizzo di cui all'art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità in uscita dal depuratore al di sotto di 50 NTU.
--	--

PRESCRIZIONI relative all'assetto fognario dell'agglomerato	A) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza. Deve essere monitorato e verificato il corretto funzionamento dei dispositivi atti al convogliamento delle acque reflue a depurazione. B) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui. C) Gli scarichi degli scolmatori di piena di rete e dello scolmatore di testa impianto si devono attivare solo per deviare in tempo di pioggia la portata meteorica eccedente la portata nera diluita compatibile con l'efficienza dell'impianto di trattamento finale. D) Il valore della portata di sfioro degli scolmatori deve essere comunque maggiore del 30% della portata massima di tempo secco della rete fognaria. E) La portata di soglia dello sfioro deve essere in ogni caso non inferiore a 3 volte la portata nera media della rete fognaria per gli sfioratori esistenti, non inferiore a 5 per gli sfioratori nuovi. F) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore, onde impedire esalazioni moleste o proliferazione di insetti. G) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Gestore è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC ed ARPAE-Servizio Territoriale competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente. Va inoltre applicata la procedura operativa per la gestione delle emergenze degli scarichi di impianti di depurazione e del sistema fognario, condivisa da HERA S.p.A. con il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale H) Dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scolmatori e delle opere di presa di magra con criticità, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016 e dalla DGR n. 569 del 15/04/2019 ovvero dai successivi atti regionali in materia. I) L'elenco degli sfioratori di piena, di emergenza e delle opere di presa dell'assetto fognario dell'agglomerato di Conselice è riportato nell'allegato A2) parte integrante del presente provvedimento.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Allegato A1) DET-AMB-2024-4671 del 28/08/2024 "Planimetria impianto di depurazione". Allegato A2) al presente provvedimento "Sistema fognario dell'agglomerato di Conselice - Elenco scolmatori di piena, di emergenza e opere di presa di magra". Allegato A3) al presente provvedimento "Cartografia agglomerato di Conselice - Aprile 2025".

ALLEGATO A2)

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CONSELICE
ELENCO SCOLMATORI DI PIENA, DI EMERGENZA E OPERE DI PRESA DI MAGRA

Scolmatori Agglomerato Conselice (ARA0204)							
Codice Scolmatore	Codice Scarico	Tipologia	Ubicazione Scolmatori	Comune	Corpo idrico ricettore	Bacino Ricettore	Presenza vasca di prima pioggia
1649143	6505242	Rete	Località Chiesanuova - Via Coronella	Conselice	Fosso stradale poi scolo Montalbotto	Canale Destra Reno	NO
1646194	6505258	Rete	Località Chiesanuova - Via Coronella angolo Via Rampina	Conselice	Scolo Rampino	Canale Destra Reno	NO
1646196	6798766	Rete	Località Chiesanuova - Via Guglielma all'innesto di Via Coronella	Conselice	Fosso stradale poi scolo Correcchio e Gambellara Vecchi	Canale Destra Reno	NO
8594563	8594648	Rete	Capoluogo - Via Senio	Conselice	Rete di scolo di cassa di espansione poi Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
1680843	6798627	opera di presa di magra	Capoluogo - Via Marconi innesto Via Zoppa	Conselice	Scolo Bisostre	Canale Destra Reno	NO
1678072	6526431	Rete	Capoluogo - Via Amendola	Conselice	Scolo Diversivo In Valle	Canale Destra Reno	NO
1649147	6549117	Rete	Capoluogo - In fondo a Via della Cooperazione	Conselice	Fosso poi scolo Correcchio e Gambellara Vecchi	Canale Destra Reno	NO
1678071	6525911	Rete	Capoluogo - Via P. Fabbri	Conselice	Scolo Diversivo In Valle	Canale Destra Reno	NO
1671608	1645722	opera di presa di magra	S. Patrizio – Via Guberta	Conselice	Scolo Guberta	Canale Destra Reno	NO
1671614	6577265	Rete	S. Patrizio - Via Tagliata-Via del Molino	Conselice	Fosso poi Fossa Superiore di San Patrizio	Canale Destra Reno	NO
1649142	6577338	Rete	Capoluogo - In terreno agricolo circa m 170 a Nord di Via Nullo Baldini	Conselice	Fosso poi scolo Correcchio e Gambellara Vecchi	Canale Destra Reno	NO
1651948	6577362	Rete	Capoluogo - In fondo a Via Puccini	Conselice	Fosso poi scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
1646193	6577375	Rete	Località Case Chicago - A metà strada del tratto compreso tra Via Rampina e Via Gagliazzona	Conselice	Fosso poi Scolo Rampino	Canale Destra Reno	NO
1649148	6577425	Rete	Capoluogo - Sulla riva dx dello Scolo Zaniolo a circa m 450 da Via Guglielma	Conselice	Fosso poi Scolo Zaniolo	Canale Destra Reno	NO
1671610	6577481	Rete	S. Patrizio - Via Dalle Vacche	Conselice	Fosso poi Scolo Botte Bisostre secondo ramo	Canale Destra Reno	NO
6798308	6798283	Rete	Capoluogo - Via Guglielma	Conselice	Scolo Maimone e Carrabura	Canale Destra Reno	NO
1649144	6505242	Rete	Località Chiesanuova - Via Coronella	Conselice	Fosso stradale poi Scolo Montalbotto	Canale Destra Reno	NO
1671609	6798612	Rete	San Patrizio - Via Molino nell'attraversamento ferrovia	Conselice	Fosso poi Fossa Superiore di San Patrizio	Canale Destra Reno	NO
1671612	6577506	Rete	San Patrizio - via Cascina	Conselice	Fosso stradale e poi Scolo Bisostre	Canale Destra Reno	NO
1671611	6577512	Rete	San Patrizio - nel campo via Selice vicino a via Bisce	Conselice	Fosso e poi Scolo Bisostre	Canale Destra Reno	NO
1671613	6577526	Rete	San Patrizio – Via Selice nel campo	Conselice	Fosso e poi Scolo Bisostre	Canale Destra Reno	NO

1649149	6798675	Rete	Capoluogo - Tra la fine di Via Costituzione e la SS 610 Selice Montanara	Conselice	Fosso stradale e poi Scolo Bisostre	Canale Destra Reno	NO
1651949	6798679	Rete	Capoluogo - In fondo a Via Lamone al piede del rilevato della ferrovia Lugo - Lavezzola	Conselice	Fosso poi scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
1651947	6526341	Rete	Capoluogo - Via Puntiroli	Conselice	Scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
1678073	6535052	Rete	via Zoppa angolo Dalle Vacche	Conselice	Fosso poi scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
6111502	6111325	Rete	Via Gamberini (Loc. Giovecca)	Lugo	Fosso poi scolo Corella Destra	Canale Destra Reno	NO
6111504	6111321	Rete	Via Carrara del Buono (Loc. Giovecca)	Lugo	Fosso e poi Fossatone Nuovo	Canale Destra Reno	NO
6111503	6111326	Rete	Via Pasi (Loc. Giovecca)	Lugo	Fosso e poi Fossatone Nuovo	Canale Destra Reno	NO
6335248	6111328	Rete	Via Passogatto (Loc. Passogatto)	Lugo	Fosso stradale poi scolo Corella Destra	Canale Destra Reno	NO
6798260	6798268	Testa impianto	Via Bartoletti, 1	Conselice	Scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO
12590503	12590502	Rete	Capoluogo, via P. Fabbri	Conselice	Scolo Diversivo in Valle	Canale Destra Reno	NO

ALLEGATO A3)

CARTOGRAFIA AGGLOMERATO DI CONSELICE

(ARA 0204 aggiornato ad aprile 2025)

Legenda

- Depuratore
- Scarico
- Sollevamento
- ▲ Scolmatore, In servizio
- Opera di presa
- Scaricatore emergenza

Agglomerato ARA0204



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.