

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3022 del 23/05/2025
Oggetto	L.R. 10/1993, LR 37/2002, DM 29/05/2008 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A - INTERRAMENTO LINEA AEREA A 15 KV DENOMINATA "MT NOCE" CON CAVO SOTTERRANEO ISOLATO A 15 KV VERSO CP 38339 "CA' DE CAROLI", CAB. 43263 "V. ALMANSI M.", CAB. 43341 "GARIBALDI", CAB. 43326 "COOPCOLLI" E VERSO CAB. 10115 "SIMS. ARPA TC" IN VIA ALMANSI, VIA DEL ROSARIO, VIA AGRICOLA, VIA CA' DE MIANI, VIA BOSCO DEL FRACASSO, VIA ROMANA, NEI COMUNI DI SCANDIANO E ALBINEA - AUT_2414936 3578/4742 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3132 del 22/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 27182/2023

L.R. 10/1993, LR 37/2002, DM 29/05/2008 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A - INTERRAMENTO LINEA AEREA A 15 KV DENOMINATA "MT NOCE" CON CAVO SOTTERRANEO ISOLATO A 15 KV VERSO CP 38339 "CA' DE CAROLI", CAB. 43263 "V. ALMANSI M.", CAB. 43341 "GARIBALDI", CAB. 43326 "COOPCOLLI" E VERSO CAB. 10115 "SIMS. ARPA TC" IN VIA ALMANSI, VIA DEL ROSARIO, VIA AGRICOLA, VIA CA' DE MIANI, VIA BOSCO DEL FRACASSO, VIA ROMANA, NEI COMUNI DI SCANDIANO E ALBINEA - AUT_2414936 3578/4742 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante "norme in materia di opere relative alle linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 "Disposizioni Regionali in materia di espropri";
- la LR n. 26 del 23/12/2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- il D.M. 29 maggio 2008, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- il Decreto del 20 ottobre 2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" e in particolare le "*Disposizioni transitorie e finali*" al punto 7.4.

Vista la domanda di Autorizzazione presentata ai sensi della Legge Regionale 10/93 in data 29/06/2023 da e-distribuzione Spa (di seguito richiedente), con sede legale in Via Darwin, 4, 40131

Bologna, acquisita agli atti di ARPAE SAC Reggio Emilia ai Prot. PG/2023/120820, PG/2023/120806, PG/2023/120793, PG/2023/120802, PG/2023/120810, PG/2023/120814, PG/2023/120823, PG/2023/120825, PG/2023/120827, PG/2023/121023, PG/2023/121027 del 11/07/2023 e PG/2023/121095 del 12/07/202, finalizzata ad ottenere l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione all'installazione ed esercizio del progetto: Interramento linea aerea a 15 KV denominata "MT Noce" con cavo sotterraneo isolato a 15 KV verso CP 38339 "Ca' De Caroli", cab. 43263 "V. Almansi M.", cab. 43341 "Garibaldi", cab. 43326 "Coopcolli" e verso cab. 10115 "Sims. Arpa TC" in via Almansi, Via Del Rosario, Via Agricola, Via Ca' de Miani, Via Bosco del Fracasso, Via Romana, nei Comuni di Scandiano e Albinea (Rif. e-distribuzione: AUT_2414936 3578/4742)

RILEVATO CHE:

- alla domanda il richiedente ha allegato tra le altre cose la seguente documentazione:
 - relazione tecnica;
 - elaborati grafici;
 - elenco dei proprietari interessati dal vincolo di servitù dell'elettrodotto;
- la Ditta ha provveduto al versamento delle spese istruttorie, secondo le modalità e i termini riportati nell'avviso di pagamento PagoPa, previste dal vigente Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna (approvato con D.G.R. n. 926 del 05.06.2019);
- il tracciato si svilupperà nei Comuni di Scandiano e Albinea (RE) con uno sviluppo totale per una lunghezza complessiva di circa km 5.230 di linee MT in cavo sotterraneo e di circa km 0.185 di linea aerea nuda MT. Il tracciato della nuova linea interesserà maggiormente la viabilità esistente ed in parte porzioni di proprietà private. I cavi sotterranei saranno posati ad una profondità superiore a m 1,00 dal piano stradale e dal piano di campagna su cavidotto realizzato in parte a cielo aperto e in parte con metodo a Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) nell' attraversamento di una rotonda e di uno scolo;
- Il progetto prevede l'interramento della linea aerea in conduttori nudi a 15 kV MT NOCE con linee elettriche a 15KV in uscita dalla cabina primaria denominata "CA' DE CAROLI" verso "SMIS.ARPA TC" n° 10115, realizzata in cavo interrato e con una campata il linea aerea nuda;
- la costruzione del nuovo elettrodotto, consentirà di collegare diverse parti della rete elettrica così da rendere la stessa controalimentabile da una parte o dall'altra in caso di disservizi e, di conseguenza, assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica;
- tutte le opere saranno realizzate da e-distribuzione S.p.a;

- il progetto non era inserito nel "Programma annuale degli interventi" e pertanto è stato inserito nell'Avviso di Integrazione al Programma annuale degli interventi, pubblicato nel BURERT n. 54 del 01/03/2023;
- il progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D.11/12/1933 n.1775 non interferisce con attività di captazione di acque minerali e termali;
- è stata fornita dal richiedente contestualmente alla domanda la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi secondo quanto previsto dal Ministero dello sviluppo economico Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna;
- il richiedente ha inoltrato al Ministero Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell'Emilia Romagna e ad ARPAE per conoscenza, l'attestazione di Conformità redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 207/2021 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche (ex art. 95, comma 2-bis del D.Lgs. n.259/2003), unitamente alla Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'Attestato di Conformità tecnica per l'elettrodotto in oggetto;
- il richiedente ha formalmente richiesto che l'autorizzazione comporti la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere, ai sensi dell'art. 4 bis della LR 10/1993 e dichiarazione di inamovibilità ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 anche ai fini dell'apposizione di vincoli espropriativi delle aree interessate dal progetto;
- l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 2 bis della LR 10/1993, conferisce all'opera il carattere di pubblica utilità, determina l'inizio del procedimento di esproprio/asservimento, rendendo possibile in caso di mancato accordo bonario con il richiedente l'emissione di un Decreto di imposizione di servitù che, ai sensi dell'art. 52 octies del DPR 327/2001, dispone anche l'occupazione temporanea dei terreni necessari all'esecuzione dell'elettrodotto in oggetto;
- l'elettrodotto in progetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici dei Comuni di Scandiano e Albinea pertanto ai sensi dell'art. 2 bis della LR 10/1993, l'autorizzazione avrà valore anche di variante urbanistica, oltre determinare l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

RILEVATO INOLTRE CHE:

- la comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché il deposito degli elaborati progettuali, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.261 del 27.09.2023 e in pari data sul quotidiano "La Gazzetta di Reggio" di Reggio Emilia;
- ai sensi dell'art. 4 bis della LR 10/93 si è altresì provveduto a comunicare l'avvio del procedimento a mezzo raccomandata ad ognuno dei proprietari delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, così come risultanti dal piano particellare e relativo elenco Ditte catastali trasmessi da e-distribuzione Spa in sede di presentazione della domanda;
- ai sensi dell'art. 3 della LR 10/1993, la documentazione è stata depositata per venti giorni consecutivi dalla data di pubblicazione presso gli uffici ARPAE - SAC di Reggio Emilia;
- a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni di cui sopra non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG/2023/150407 del 05/09/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento al richiedente;
- con nota PG/2023/150420 del 05/09/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento agli Enti coinvolti e contestualmente è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e dell'art. 14 bis della L. 241/1990, al fine di acquisire i pareri/atti/nulla osta/determinazioni comunque denominati necessari all'assunzione del provvedimento di autorizzazione, di seguito indicati:

Atto di assenso di fini della variante agli strumenti urbanistici comunali (Delibera di Consiglio comunale)	Comune di Scandiano Comune di Albinea
Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.Lgs. 42/2004)	Comune di Scandiano
Parere di conformità	ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Parere	AUSL Servizio Igiene Pubblica
Decreto del Presidente della Provincia su proposta di variante urbanistica	Provincia di Reggio Emilia

Nulla osta per interferenza con Strada Provinciale n° 7 "Pratissolo-Felina"	
Parere tutela archeologica Parere di competenza per Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.Lgs. 42/2004)	Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Provincia di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Parere di competenza	Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
Nulla Osta Idraulico ai sensi R.D. n.523/1904	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po
Nulla osta di competenza	SNAM RETE GAS
Parere di competenza	TERNA S.p.A. Rete Elettrica Nazionale
Parere di competenza	Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANFISA)
Nulla osta demaniali delle Forze armate (D.Lgs. 66/2010 art.320)	Aeronautica Militare Italiana - Comando 1 ^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio Comando Militare Esercito Emilia Romagna

- nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza di Servizi, raccogliendo le richieste pervenute da parte degli enti coinvolti, ARPAE SAC di Reggio Emilia ha inviato a e-distribuzione la richiesta di integrazioni al progetto, con nota prot. PG/2023/203511 del 30/11/2023;
- e-distribuzione, con nota acquisita al protocollo PG/2024/21606 del 05/02/2024, ha fatto pervenire le integrazioni richieste;
- con nota PG/2024/29318 del 15/02/2024 ARPAE SAC di Reggio Emilia ha trasmesso ai componenti della Conferenza di Servizi le integrazioni inviate da e-distribuzione e contestualmente ha chiesto loro di esprimersi trasmettendo le autorizzazioni, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati per gli ambiti di rispettiva competenza necessari per il rilascio dell'autorizzazione del progetto;
- e-distribuzione in data 22/04/2024 ha trasmesso una nota - PG/2024/73789 del 22/04/2024 - nella quale specificava che si era resa necessaria una modifica al tracciato dell'elettrodotto in progetto a seguito di una richiesta pervenuta ad e-distribuzione direttamente da Snam Rete Gas per risolvere l'interferenza fra l'elettrodotto e un metanodotto esistente;

- con nota PG/2024/76698 del 24/04/2024 Arpae ha quindi comunicato ad e-distribuzione e a tutta la Conferenza dei Servizi che per poter proseguire nell'istruttoria sarebbe stato necessario la trasmissione da parte di e-distribuzione della versione definitiva di tutti gli elaborati di progetto comprendenti la modifica indicata da Snam Rete Gas affinché le Amministrazioni potessero esprimere le proprie determinazioni nell'ambito della Conferenza sul progetto nella sua versione definitiva. Nella medesima nota si specificava che *"si ricorda che i termini del procedimento si intendono sospesi a far data dalla richiesta di integrazioni - PG/2023/203511 del 30/11/2023 - in attesa di quanto precedentemente indicato"*.
- in data **23/09/2024** e-distribuzione ha trasmesso il progetto definitivo comprendente le modifiche richieste da Snam Rete Gas, nel quale veniva anche chiarito che le modifiche non avrebbero interessato ulteriori proprietà già coinvolte in prima istanza, e che non ci sarebbe stato un ulteriore aggravio relativamente alle fasce di servitù previste rispetto al progetto iniziale - acquisito ai PG/2024/170709 e 170726 del 23/09/2024;
- con nota PG/2024/183770 del 11/10/2024 ARPAE SAC di Reggio Emilia ha trasmesso ai componenti della Conferenza di Servizi il progetto comprensivo delle modifiche sopra richiamate e contestualmente ha chiesto loro di esprimersi trasmettendo le autorizzazioni, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati per gli ambiti di rispettiva competenza necessari per il rilascio dell'autorizzazione del progetto;
- il progetto, e la relativa variante urbanistica, è rappresentato complessivamente dai seguenti elaborati:
 - Elaborato Progetto definitivo; 3578-4742_scandiano_pd_rev1-signed;
 - Elaborato Vincolo preordinato all'esproprio: 3578-4742_scandiano_vpe_rev01;
 - Elaborati Variante Urbanistica:
 - 3578-4742_scandiano_vu1_scandiano_1_rev1;
 - 3578-4742_scandiano_vu1_scandiano_2;
 - 3578_4742_scandiano_vu2_albinea_rev1;
 - Relazione Paesaggistica Ordinaria - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ACQUISITI AGLI ATTI:

1. il parere favorevole di conformità in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/03, di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest

- Servizio Sistemi Ambientali Ovest – sede di Reggio Emilia, PG/2025/19027 del 31/01/2025;
2. il nulla osta con prescrizioni della Provincia di Reggio Emilia - Servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio in merito per interferenza con la Strada Provinciale n° 7 "Pratissolo-Felina", acquisito al PG/2024/203699 del 12/11/2024;
 3. il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (SABAP-BO), acquisito al prot. PG/2023/153338 del 11/09/2023;
 4. il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale - PG/2025/41568 del 04/03/2025;
 5. Nulla Osta Idraulico ai sensi R.D. n. 523/1904 e accordo di cui alla D.G.R. 1121/2009 e alla D.G.R. 1278/2009 con prescrizioni dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po - PG/2023/192242 del 13/11/2023;
 6. il Nulla Osta con prescrizioni di SNAM RETE GAS S.p.a. - PG/2024/185610 del 15/10/2024;
 7. il parere favorevole di compatibilità con prescrizioni di TERNA S.p.A. Rete Elettrica Nazionale acquisito al PG/2024/38205 del 27/02/2024;
 8. la comunicazione di non interferenza da parte di Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) - acquisita al PG/2024/37177 del 26/02/2024;
 9. il Nulla Osta con prescrizioni dell'Aeronautica Militare Italiana - Comando 1^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - acquisito al PG/2023/156691 del 15/09/2023;
 10. il parere favorevole con prescrizioni del Comando Militare Esercito Emilia Romagna - acquisito al PG/2024/94332 del 23/05/2024;
 11. la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Albinea n. 53 del 28/11/2024 con oggetto: *"interramento linea aerea a 15 kv denominata "MT NOCE" con cavo sotterraneo isolato a 15 kv in uscita dalla cabina primaria denominata "Ca' de Caroli" verso la cabina "SMIS.ARPA TC" nei comuni di Scandiano e Albinea (RE) parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. 10/1993"* - acquisita al PG/2025/10603 del 20/01/2025;

12. la Deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Scandiano n° 100 del 27/11/2024 con oggetto: *"interramento linea aerea a 15 kv denominata "MT NOCE" con cavo sotterraneo isolato a 15 kv in uscita dalla cabina primaria denominata "Ca' de Caroli" verso la cabina "SMIS.ARPA TC" nei comuni di Scandiano e Albinea (RE) - parere in merito al rilascio dell'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici comunali"* nella quale viene espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 della L.R.n.10/1993 per la realizzazione, da parte di "E-distribuzione S.p.A" dell'opera in oggetto - acquisito al PG/2025/7460 del 15/01/2025;
13. autorizzazione paesaggistica n. 05-2023 rilasciata dal Comune di Scandiano ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - acquisita al PG/2025/7460 del 15/01/2025
14. il Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 16/04/2025 ad oggetto: esame variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Albinea e Scandiano nell'ambito del procedimento di autorizzazione per l'interramento linea aerea a 15 KV "MT NOCE" con cavo sotterraneo isolato a 15 KV in via Almansi, via del Rosario, via Agricola, via Ca' de Miani, via Bosco del Fracasso, via Romana, nei comuni di Scandiano e Albinea", nel quale, tra il resto, si specifica di non formulare riserve né osservazioni alla variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Albinea e Scandiano e di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 152/2006 Parere Motivato positivo condizionato relativamente alla Valutazione ambientale strategica (VALSAT). - acquisito al PG/2025/74960 del 18/04/2025

Si intendono fatti salvi i pareri pervenuti prima della consegna delle integrazioni da parte di e-distribuzione, che non sono stati successivamente modificati.

DATO INOLTRE ATTO CHE:

per effetto dell'art. 14 bis, della L. 241/90, si acquisisce l'assenso di AUSL Servizio Igiene Pubblica che non si è espresso nei termini dei lavori della Conferenza dei Servizi, indicati nella comunicazione prot. PG/2024/183770 del 11/10/2024, né successivamente;

ACCERTATO CHE e-distribuzione Spa rientra nei casi previsti dall'art.83, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.159/2011, ovvero di esclusione dall'obbligo della acquisizione della documentazione antimafia in quanto società controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze;

ATTESO CHE:

- l'art.17 della Legge regionale n. 13/2015 stabilisce che le funzioni relative alle autorizzazioni in materia energetica, già di competenza provinciale, sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia ARPAE, individua nella Struttura Autorizzazioni e Concessioni l'articolazione competente al rilascio delle predette autorizzazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni suddette dal 1° gennaio 2016;

CONSIDERATO CHE

- l'istruttoria si è conclusa positivamente avendo acquisito tutti i pareri favorevoli dei soggetti chiamati ad esprimersi nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

RESO NOTO CHE:

il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Ferrari del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- a) di approvare, ai sensi della LR 10/1993, il progetto: Interramento linea aerea a 15 KV denominata "MT Noce" con cavo sotterraneo isolato a 15 KV verso CP 38339 "Ca' De Caroli", cab. 43263 "V. Almansi M.", cab. 43341 "Garibaldi", cab. 43326 "Coopcolli" e verso cab. 10115 "Sims. Arpa TC" in via Almansi, Via Del Rosario, Via Agricola, Via Ca' de Miani, Via Bosco del

Fracasso, Via Romana, nei Comuni di Scandiano e Albinea (Rif. e-distribuzione: AUT_2414936 3578/4742) e autorizzare e-distribuzione SpA, in nome del legale rappresentante PT, alla sua realizzazione ed esercizio;

- b) di dichiarare - visti la Deliberazione del Comune di Albinea N. 53 del 28-11-2024, la Deliberazione del Comune di Scandiano n. 100 del 27/11/2024 ed il Decreto del Presidente della Provincia n. 40 del 16/04/2025 - che il presente atto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Albinea e Scandiano anche ai fini della localizzazione e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri;
- c) di dichiarare la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere ai sensi della LR 10/1993 e di inamovibilità ai sensi della Legge 239/2003, oltre all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- d) di stabilire che dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni, oltre a quanto indicato nei pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati pervenuti ed in particolare quanto segue:
 - 1. dovranno essere osservate, per quanto pertinente, le norme in materia di gestione dei rifiuti, in particolare le disposizioni della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in materia di terre e rocce da scavo le disposizioni del D.P.R. 120/2017;
 - 2. il collaudo dell'impianto dovrà essere effettuato a norma dell'art. 9 della L.R. 10/1993 e il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso al ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
 - 3. in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il rispetto della DPA in corrispondenza dei recettori più prossimi al percorso dei cavi (come ad esempio nel caso degli edifici vicini ai punti indicati nel progetto con I e G ed in cui si può considerare una DPA indicativa non inferiore a 1.5 metri).

Come indicato dalla **Provincia di Reggio Emilia Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia:**

PRESCRIZIONI GENERALI

- 4. *La concessione/autorizzazione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo per il Concessionario di tenere sollevata ed indenne la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto del presente provvedimento potesse da chiunque provenirle, e con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere effettuate.*

5. *Il presente provvedimento si intende accettato integralmente nel caso in cui non siano pervenute opposizioni in forma scritta entro 30 giorni dal suo ricevimento; il decorso del termine senza che siano presentate opposizioni, tiene luogo, inoltre, dell'autodenuncia prevista dall'art.50, comma 1, del decreto Lgs n.507/93.*
6. *Se l'esecuzione di eventuali lavori da parte della Provincia sulle aree di proprietà comportasse spese od oneri di varia natura alle opere eseguite in dipendenza della concessione, tutto ciò sarà ad esclusivo carico del titolare.*
7. *Qualora, a causa dei lavori autorizzati, la sede della carreggiata destinata al transito risulti inferiore a mt.5,60, è obbligatorio istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, ai sensi del comma 3 dell'art.42 del Regolamento del Codice della Strada a seguito di regolare ordinanza da richiedersi direttamente al Comune di SCANDIANO, ritenendo la presente quale Nulla osta al rilascio della stessa, con trasmissione di copia alla scrivente per conoscenza.*
8. *Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad ogni richiesta. in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il titolare è tenuto ad informare la Provincia e a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.*
9. *La manutenzione delle opere realizzate è sempre a carico del titolare, il quale sarà tenuto ad eseguirle dandone preavviso alla Provincia e seguendo le istruzioni che la medesima eventualmente impartirà.*
10. *Il presente nulla — osta è subordinato al rilascio della concessione da parte del Comune di SCANDIANO (ai sensi dell'ad. 26 del vigente Codice della Strada) e al rispetto delle norme contenute nei regolamenti urbanistici. La ditta concessionaria, una volta ottenuta dal Comune competente la concessione/autorizzazione richiesta, dovrà trasmetterne una copia a questa Amministrazione (Uff.Concessioni — C.so Garibaldi 26 — RE) per conoscenza della medesima.*

PRESCRIZIONI TECNICHE

11. *La posa longitudinale della tubazione, per un tratto della lunghezza di circa mt.700, sia effettuata preferibilmente mediante trivellazione sottostradale e solo nel caso che ciò non sia possibile, sia eseguita a cielo aperto con adeguata protezione, sulla corsia stradale di Dx, ad almeno mt.1,00 dal ciglio bitumato esterno e alla profondità non inferiore a mt.1 dalla quota di sommità, nella posizione indicata nel disegno allegato.*
12. *Prima di procedere all'escavazione della sede stradale, il manto bitumato dovrà essere rotto con martello pneumatico o con analoga macchina che non effettui un taglio netto e levigato.*

13. *Il riempimento dello scavo, a posa avvenuta della tubazione, sia eseguito, per i primi 20 cm con sabbia lavata, indi con bauletto in calcestruzzo dosato a q.li 1,00 di cemento per mc, fino a cm 10 dalla quota del piano stradale; la restante parte dovrà essere immediatamente colmata con conglomerato bituminoso, tipo binder, e cilindrato a perfetta ricostruzione della pavimentazione stradale.*
14. *Nel periodo compreso tra mesi 6 e 12, a partire dall'esecuzione del ripristino eseguito con conglomerato tipo "binder"(e/o in un periodo inferiore a seguito di semplice richiesta anche verbale da parte di tecnico incaricato da questa Amministrazione), venga eseguita una fresatura di cm 3, del piano bitumato per tutta la larghezza della corsia interessata dai lavori e per la lunghezza della intera posa, con conseguente stesura di tappetino (a riempimento della fresatura), raccordato perfettamente al piano del bitumato esistente.*
15. *Dovranno inoltre essere emulsionati i bordi del nuovo tappetino con emulsione acida al 65% e sabbiati con "filler" o materiali equivalenti (cemento,...) e ripristinata la segnaletica orizzontale.*
16. *Eventuali pozzetti o chiusini di ispezione alle prese di intercettazione delle utenze siano tassativamente collocati al di fuori della sede bitumata della SP.*
17. *Siano inoltre riprese immediatamente con pietrischetto bitumato eventuali manomissioni del piano bitumato procurate dai mezzi d'opera durante i lavori.*
18. *Sia provveduto, a cura del richiedente, anche a seguito di semplice richiesta verbale degli agenti stradali, alla immediata ripresa di abbassamenti che dovessero avvenire in prosieguo di tempo in corrispondenza dei lavori eseguiti.*
19. *Per le altre modalità di esecuzione, l'azienda richiedente deve attenersi alle prescrizioni della convenzione 2 giugno 77 n.13947 di Rep. reg. a R.E. il 3.6.1977 col n.23810 mod.71/M e successiva modifica n.13953 di Rep. reg. a R.E. il 5.9.77 n.36547 mod.71/M.*
20. *Qualora, nel corso dei lavori, venga riscontrato, da parte di un Tecnico responsabile della Provincia, che siano necessarie opere suppletive (drenaggi,...), per motivate cause accertabili esclusivamente in corso d'opera (frane, ristagni d'acqua, ecc.), la Ditta richiedente è tenuta all'esecuzione completa delle stesse secondo i dettami impartiti ed i canoni d'esecuzione della buona regola d'arte.*
21. *Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente ai sensi dell'Art.63, comma 2, D. L.vo 15 Dicembre 1997, n°446 (e succ. mod.). Sono esenti dal pagamento della tassa i soggetti previsti all'art.49 c.1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 507/93.*

22. *Il richiedente è obbligato a porre, durante l'intero corso dei lavori e sino al completo ripristino del piano bitumato, la prescritta segnaletica, in piena osservanza del C.d.S., compresi i regolamentari cavalletti di sbarramento muniti dei dispositivi rifrangenti di colore rosso, e durante l'oscurità o in caso di scarsa visibilità, di efficienti lanterne a luce rossa fissa, da porre nelle zone non transitabili, nonché i cartelli triangolari di "Lavori in corso" da porre a mt.150 prima e dopo il cantiere di lavoro.*
23. *La ditta richiedente DEVE TASSATIVAMENTE comunicare al sorvegliante stradale, sig. Bottazzi Davide (tel. 335 - 8423520), la data di inizio lavori, (i quali dovranno tassativamente iniziare al mattino di un giorno lavorativo e proseguire secondo le indicazioni del sorvegliante stesso) e il nominativo del Responsabile dei lavori, nonché i recapiti telefonici.*

come indicato dalla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**:

24. *è necessario che sia i lavori di scavo per la posa della nuova rete sia i lavori di demolizione dei sostegni della rete già esistente siano condotti con controllo archeologico in corso d'opera, secondo le seguenti modalità:*
- a. le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;*
 - b. in caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.*
25. *Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.*
26. *La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.*
27. *Il parere definitivo sarà emesso a seguito della consegna, da parte della ditta archeologica incaricata, della Relazione Archeologica.*
28. *Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.*

Il **Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale** ha indicato che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

29. *L'attraversamento dei canali in gestione al presente Consorzio deve essere realizzato mediante l'utilizzo di tecnologie no dig (TOC, microtunneling, ecc). Il cavidotto deve essere posato a una profondità minima di almeno 2,00 metri. La stessa profondità dovrà essere mantenuta per tutto l'attraversamento e l'eventuale risalita dovrà avvenire ad oltre 5,00 m (10 m per i canali principali) dai cigli o dalle unghie esterne degli argini. La posizione delle tubazioni deve essere opportunamente segnalata. Qualora il canale sia a cielo aperto con sezione in terra si dovrà procedere con il rivestimento in massi dell'intero corso d'acqua per una lunghezza non inferiore a 3 ml. Eventuali parallelismi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto consortile pari a 5 m.*
30. *Tutte le opere in progetto dovranno garantire le distanze di rispetto dai cavi e canali in gestione allo scrivente Ente. Esse dovranno garantire l'accessibilità ai canali per le operazioni di sorveglianza e manutenzione.*

Come indicato dall'Agenzia **regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile** è necessario quanto di seguito indicato:

31. *Per quanto riguarda la realizzazione dell'attraversamento superiore, che interessa il torrente Tresinaro nel comune di Scandiano, è consentita solo se soddisfa le prescrizioni dell'allegato A dell'Accordo dell'atto n. 1121 del 27/07/2009, ad oggi vigenti, laddove si dispone che è consentita la collocazione dei pali di sostegno all'esterno della zona raggiungibile dall'acqua nel caso di piene straordinarie (zone ad alta probabilità di inondazione con un tempo di ritorno di 20-50 anni) e con il rispetto di distanze e altezze conformi alle norme di polizia idraulica e di sicurezza nei cantieri, per questo fra il ciglio superiore di sponda della scarpata dell'alveo, la distanza, deve essere superiore a 10 mt., l'altezza fra il ciglio superiore dell'alveo e il cavo non meno di 10 mt. mentre invece l'altezza fra il cavo ed il livello di massima piena maggiore di mt. 6. Preferibilmente l'attraversamento superiore andrebbe eseguito perpendicolarmente al corso d'acqua.*
32. *Per quanto riguarda i rii minori denominati rispettivamente fosso Comune, fosso Ca dei Miani, Fosso del Tesoro e rio Minore ubicati in comune di Scandiano (RE) in fregio ai quali E-Distribuzione intende realizzare due attraversamenti inferiori (interrati) con PEAD diametro 160 mm, il cavo sotterraneo dovrà essere profondo almeno 1 mt. sotto il fondo alveo come disposto dalla normativa vigente, munite di opere di protezione che non dovranno in nessun*

modo comportare una riduzione della sezione utile di deflusso né impedire l'accesso per le attività di manutenzione;

- 33. non è consentita la posa con scavi in trincea delle arginature e delle golene, né la perforazione degli argini;*
- 34. stante la collocazione dell'area richiesta, in una zona vicina a corsi d'acqua sensibili ad alluvioni frequenti, il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni PAI, PTCP e PGRA, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia-Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente <https://allertameteo.regione.emiliaromagna.it/web/guest/homepage/>;*
- 35. il Richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e lo Scrivente UT, da ogni vertenza;*
- 36. l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;*
- 37. si prescrive e rimane in capo al Richiedente la corretta manutenzione dei tratti oggetto d'istanza e della vegetazione che interessa l'area appartenente al Pubblico Demanio dello Stato, oltre al posizionamento di idonea segnaletica che indica la presenza dell'attraversamento inferiore.*
- 38. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su questa Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso di danni alle opere oggetto del presente nulla osta idraulico, anche conseguenti e per effetto di eventi di piena e/o nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.*

Come indicato da **SNAM RETE GAS S.p.A.** dovranno essere rispettate le seguenti inderogabili condizioni:

39. *L'inizio dei lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0522/55.80.50 num. Verde 800-900-019), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;*
40. *Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;*
41. *l'attraversamento in sottopasso delle nostre condotte dovrà essere realizzato con tecnica di perforazione teleguidata no-dig ed in modo tale che la distanza, tra gli estradossi affacciati dei servizi, debba essere in ogni caso non inferiore a 4 volte la tolleranza massima dichiarata, e comunque non inferiore a mt. 2,50; a fine lavori dovrà essere inviata, al nostro centro competente, la certificazione (ad es. con un disegno as-built dell'andamento piano altimetrico della trivellazione) dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite con la presente;*
42. *le buche di spinta ed uscita della trivellazione dovranno essere ubicate ad una distanza di almeno 10 metri dall'asse delle ns. tubazioni;*
43. *eventuali pozzetti dovranno essere ubicati ad una distanza di almeno 10 metri dalle ns. tubazioni;*
44. *prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa il richiedente opera dovrà trasmettere, tra l'altro, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei propri lavori;*
45. *il richiedente. si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (a) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*
46. *qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotti, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte del richiedente così come per le opere necessarie a protezione dei sottoservizi E-Distribuzione;*

Resta, altresì, inteso che eventuali lavori da eseguirsi all'interno della fascia di garanzia dai nostri metanodotti, pari a metri 10,00 per parte dall'asse della condotta, dovranno essere concordati con il Centro Snam di Reggio Emilia e che la stessa fascia non potrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Come indicato da **TERNA S.p.A. Rete Elettrica Nazionale** dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:

47. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, di distanze dai conduttori elettrici, e di campi elettrici e magnetici, di seguito specificata:

- *D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (G.U. 30 aprile 2008, n.101, S.O. n. 108) e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".*
- *D.M. 449 del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n° 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;*
- *Legge n° 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n° 55 del 7.5.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici;*
- *DPCM dell'8 luglio 2003 [in G.U. n° 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.*

48. I terreni attraversati dalle linee elettriche sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa;

49. eventuali modifiche dei livelli del terreno e la piantumazione di essenze arboree non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree di rispetto attorno ai sostegni;

50. l'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni, dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori), e dal D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008;

51. *le opere in prossimità degli elettrodotti non potranno essere destinate a deposito o stoccaggio di materiale infiammabile, esplosivo, di oli minerali o gas a distanze inferiori a quelle previste dalla legge, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio delle linee elettriche;*
52. *precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra che possono essere soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;*
53. *qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti;*
54. *segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del Dlgs n°81 del 09.04.2008), in questo caso 5 m, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.*

Come indicato dall'**Aeronautica Militare Italiana - Comando 1^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio**:

55. *Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:*
- *di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);*
 - *di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri; – elettrodotti, a partire da 60 Kv;*
 - *piattaforme marine e relative sovrastrutture.*

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

Il Comando Militare Esercito Emilia Romagna ha indicato quanto di seguito:

56. *tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.*

- e) e-distribuzione Spa è tenuta a comunicare la data di inizio e fine lavori a questo Servizio Autorizzazioni e Concessione di Reggio Emilia nonché ai Comuni di Albinea e Scandiano;
- f) di dare atto che la presente autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica diffida così come disposto dall'art. 8 della LR 10/93;
- g) di dare atto che l'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee ed impianti elettrici, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in questione, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato; resta ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della autorizzazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando Arpae espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
- h) di trasmettere copia della presente autorizzazione al richiedente, ai Comuni interessati, nonché a tutti i componenti la Conferenza dei Servizi;
- i) di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- j) di stabilire che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- k) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO)

2022-2024 (sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”) di Arpae Emilia-Romagna approvato con Delibera del Direttore Generale n. 56 del 2022.

IL DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Imposta di bollo assolta - IDENTIFICATIVO n. Aut. AdE n. 133874/99 data 03/04/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.