

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3392 del 12/06/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Discarica per rifiuti inerti (ex discarica di II categoria tipo a) ubicata in via Regina Pacis n. 340, localita' "Il Dosile", nel comune di Sassuolo (MO) - Herambiente spa - Autorizzazione alla gestione post operativa (determinazione ARPAE DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022) - Modifica prescrizioni scarico percolato - Pratica Arpae n. 41635/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3533 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Discarica per rifiuti inerti (ex discarica di II categoria tipo a) ubicata in via Regina Pacis n. 340, localita' "Il Dosile", nel comune di Sassuolo (MO) - Herambiente spa - Autorizzazione alla gestione post operativa (determinazione ARPAE DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022) - Modifica prescrizioni scarico percolato - Pratica Arpae n. 41635/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri costruttivi e di gestione delle discariche;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

Herambiente spa, con sede legale in Viale C. Berti Pichat 2/4 in comune di Bologna (BO), è stata autorizzata alla gestione post operativa della discarica con l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n.206 del 30/11/2012, successivamente modificata con determinazione n. DET/AMB/2016/2948 del 23/08/2016 relativamente al Piano di Sorveglianza e Controllo e integrata con la determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-4541 del 29/08/2017 con il titolo autorizzativo per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura. L'autorizzazione è stata rinnovata fino al 30/11/2032 con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022.

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-7017 del 16/12/2024 è stato rettificato un errore materiale nell'unità di misura dei parametri fluoruri e fenoli in Tabella 2.

VISTA

l'istanza che la Ditta Herambiente spa ha presentato in data 19/02/2025 (rif. prot. ARPAE n.31914) per ottenere la modifica della procedura di gestione del percolato prodotto dalla discarica in post gestione operativa, di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'allegato "Acqua" del Provvedimento sopra richiamato.

In particolare, la Ditta chiede, vista la conformità al limite allo scarico per il mercurio in tutte le analisi condotte nel periodo di riattivazione dello scarico in pubblica fognatura:

- di mantenere l'attuale assetto impiantistico per cui il percolato proveniente dai pozzi 1 e 2 viene convogliato alla vasca di raccolta e rimane in essa confinato senza che lo scarico per sfioro sia attivo;
- di proseguire nell'effettuare un'analisi del parametro mercurio nel percolato prelevato dalla vasca di raccolta prima dello scarico del contenuto della stessa in pubblica fognatura;
- di eliminare il vincolo temporale di effettuazione del campionamento per l'analisi del mercurio nei 30 giorni precedenti alla data di attivazione dello scarico;
- di procedere all'attivazione della pompa installata nella vasca per lo svuotamento della stessa attraverso lo scarico in fognatura solo nel caso in cui l'analisi di cui al punto n.2 rispetti il limite di cui alla Tab.3 All.5 D.Lgs.152/06 per il parametro mercurio. In caso di analisi non conforme la ditta provvederà invece a smaltire il percolato stoccato in vasca presso idoneo impianto di trattamento;
- di sospendere la procedura di cui al punto 5 della DET-AMB-2022-6721;
- di riportare in apposito file in formato digitale le informazioni riguardanti: data di esecuzione del campionamento per l'analisi del mercurio/altri parametri da PSC e relativi esiti analitici, data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura;
- di ricorrere alla medesima procedura descritta ai punti precedenti in caso di effettuazione di analisi di cui al Piano di Sorveglianza e Controllo dell'impianto.

VALUTATA la non sostanzialità delle richieste avanzate.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 59711 del 28/03/2025 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Sassuolo, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e il Presidio Territoriale di ARPAE di Maranello/Pavullo;

PRESO ATTO CHE:

nei termini previsti è pervenuto soltanto il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Maranello/Pavullo (rif. prot. ARPAE n. 80243 del 29/03/2025), nel quale si esprime parere favorevole alle modifiche richieste e si ritengono sufficientemente cautelative le proposte presentate dalla ditta al fine di monitorare il parametro Mercurio nello scarico del percolato in pubblica fognatura.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Herambiente Spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Bologna.

CONSIDERATO CHE:

nel corso del monitoraggio del percolato eseguito dalla Ditta a luglio 2019 è stata rilevata una concentrazione di mercurio superiore al limite per lo scarico in pubblica fognatura, pertanto Herambiente

spa ha comunicato con lettera prot. 15654 del 28/08/2019 e, successivamente, con lettera prot. 17135 del 25/09/2019, di aver interrotto lo scarico del percolato in rete fognaria a causa della rilevazione;

nel corso del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/06, conclusosi con il rilascio della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022, è stata introdotta a scopo cautelativo una procedura preliminare allo scarico in fognatura del percolato, descritta nelle prescrizioni nn. 4), 5) e 6) dell'Allegato "Acqua" del Provvedimento sopra richiamato;

il punto 6) in particolare prevede che "La procedura di cui ai precedenti punti 4 e 5 deve essere mantenuta per almeno un anno dal rilascio dell'autorizzazione; decorso tale termine, Herambiente spa potrà richiederne la sospensione ad Arpae, presentando una relazione descrittiva del periodo trascorso";

con l'istanza, la Ditta ha riassunto i valori del parametro mercurio rilevati sia nelle analisi propedeutiche all'attivazione di ogni singolo scarico in fognatura che in quelle previste dal Piano di Sorveglianza e Controllo dell'impianto di cui alla DET-AMB-2022-6721, dai quali emerge la conformità al limite allo scarico per il mercurio in tutte le analisi condotte nel periodo di riattivazione dello scarico in pubblica fognatura; in particolare, in tutte le analisi ad eccezione della prima, il valore rilevato è inferiore al limite di quantificazione stabilito per il parametro.

RITENUTO, pertanto che,

sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, sia possibile procedere alla modifica dell'autorizzazione così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento, relativamente:

- all'eliminazione del vincolo temporale relativo alla necessità di effettuare l'analisi del mercurio nei 30 giorni precedenti all'attivazione dello scarico;
- all'eliminazione della procedura di cui al punto 5 della DET-AMB-2022-6721, ovvero della comunicazione ad ARPAE ST, con almeno 7 giorni di anticipo, della data di attivazione dello scarico unitamente agli esiti dell'analisi condotta;
- all'introduzione di un registro digitale in cui registrare le informazioni quali data di esecuzione del campionamento per l'analisi del mercurio/altri parametri da PSC e relativi esiti analitici, data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura, che sarà allegato alla relazione annuale d'esercizio;
- all'applicazione della medesima procedura in caso di effettuazione di analisi di cui al Piano di Sorveglianza e Controllo dell'impianto.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

- a) di modificare l'autorizzazione rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e ss.mm.ii alla ditta Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via Carlo Berti Pichat n.2/4, relativa alla gestione post operativa della discarica per rifiuti inerti (ex discarica di II categoria tipo a) ubicata in via Regina Pacis n. 340, località "Il Dosile", nel comune di Sassuolo (MO), come di seguito riportato:
- la prescrizione n. 4 dell'Allegato "Acqua" della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e [ss.mm.ii](#) è **modificata** come segue:
4. Il percolato proveniente dai pozzi 1 e 2 deve essere convogliato alla vasca di raccolta; prima dello scarico del contenuto della vasca di raccolta in fognatura, la ditta deve confermare il rispetto dei limiti della tab.3 (allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06) per il parametro Mercurio (0,005 mg/L) mediante l'esecuzione di un'analisi del percolato prelevato dalla vasca di raccolta. Analogamente la medesima procedura sarà applicata in caso di effettuazione delle analisi di cui al Piano di Sorveglianza e Controllo dell'impianto, per la verifica dei parametri ricercati.
 - la prescrizione n. 5 dell'Allegato "Acqua" della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e ss.mm.ii è **eliminata**.
 - la prescrizione n. 6 dell'Allegato "Acqua" della determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e ss.mm.ii è **sostituita** dalla seguente:
6. Dovranno essere riportate su file in formato digitale, da allegare alla relazione annuale di esercizio, le informazioni riguardanti: data di esecuzione del campionamento per l'analisi del mercurio/altri parametri da PSC e relativi esiti analitici, data di attivazione dello scarico in pubblica fognatura".
- b) di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e ss.mm.ii, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
- c) di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-6721 del 29/12/2022 e ss.mm.ii, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
- d) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, a Hera spa, al Comune di Sassuolo ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- e) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- f) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni.
- g) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.