

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-412 del 24/01/2025
Oggetto	1^ modifica ns d_ufficio AIA ReMaInd_adempimenti scarichi.pdf
Proposta	n. PDET-AMB-2025-448 del 24/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventiquattro GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Re.Ma.Ind. - Recupero Materiali Industriali s.r.l. - 1^a Modifica non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'esercizio dell'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (di cui ai punti 5.1 lettera c) e 5.5 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Mordano (BO), in Via Statale Selice n° 9 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Re.Ma.Ind. s.r.l. è stata rilasciato il Riesame³ dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività IPPC di produzione di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (di cui ai punti 5.1 lettera c) e 5.5 dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell'installazione in oggetto.

Richiamato, in particolare, quanto prescritto ai punti 2., 3. e 4. del Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI:

- 2. Per lo scarico S2 devono essere rispettati i limiti di accettabilità come riportati nella tabella 1 del paragrafo D.3.2;*
- 3. Il campionamento dello scarico S2, al fine della determinazione dei parametri TOC e TSS dovrà essere effettuato possibilmente sulle 3 ore, in quanto parametri per i quali sono definiti i BAT-AEL;*
- 4. Al termine del primo periodo di monitoraggio dello scarico S2, in particolare entro il 31/01/2023, dovrà essere fornita all'Autorità Competente-ARPAE una relazione tecnica sugli esiti del monitoraggio dello scarico S2 per il parametro TOC, allegando i rapporti di prova ottenuti.*

Vista la successiva risposta⁴ del Gestore del 19/01/2023, in adempimento a tali prescrizioni, con la quale è stata trasmessa la Relazione tecnica sugli esiti del monitoraggio dello scarico S2 per il parametro TOC.

Acquisita la relazione⁵ trasmessa da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna in data 22/01/2025 con la quale valutata la documentazione trasmessa dall'azienda, si esprimono le seguenti considerazioni e proposta di prescrizioni:

- Il Gestore, nella nota del gennaio 2023 ha descritto il monitoraggio svolto per gli anni 2020, 2021 e 2022, nelle modalità e tempistiche richieste nell'autorizzazione. Gli esiti di tale monitoraggio conoscitivo sono necessari per stabilire il valore limite del parametro TOC (Carbonio organico totale), secondo quanto previsto nell'Autorizzazione vigente.
- Dai valori ottenuti, verificati sui rapporti di prova allegati per gli anni 2020 - 2021 - 2022 e dal Report inviato per l'anno 2023, si evince un allineamento dei valori di TOC nell'intervallo di valori indicati dal BAT AEL, sebbene un unico dato riferito al campionamento del 24/05/2021 (RDP del 03/06/2021) risulti al di sopra del limite di 60 mg/l.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2020-3745 del 11/08/2020;

⁴ Assunta agli atti con PG/2023/9535 del 19/01/2023;

⁵ Nota agli atti con PG/2025/12390 del 22/01/2025;

- In relazione a quanto esposto, si propone la modifica dell'atto autorizzativo con la sostituzione della Tabella 1 - Scarichi idrici del Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, stabilendo il limite autorizzativo per il parametro TOC e aggiornando le frequenze di controllo per i parametri TSS E TOC.

Valutato necessario, pertanto, procedere d'ufficio alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Re.Ma.Ind. s.r.l. per l'installazione IPPC in oggetto.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'azienda Re.Ma.Ind. s.r.l. per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, stabilendo quanto segue:

- **Al Paragrafo D.3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI, la Tabella 1 è così sostituita:**

Tabella 1 – Scarichi idrici

Punto di campionamento	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Frequenza Controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Scarico S2 (prima pioggia)	pH	Unità di pH	Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/2006, riferiti a scarico in acque superficiali	2 volte all'anno (entro le 24 ore dal termine dell'evento meteorico)	Su supporto informatico da trasmettere nel report annuale; conservazione dei certificati di analisi
	Metalli (Fe, Pb, Cu, Zn, CrVI, Cr tot)	mg/L			
	Idrocarburi Totali	mg/L	60	4 volte all'anno (entro le 24 ore dal termine dell'evento meteorico)**	
	Solidi sospesi Totali	mg/L		4 volte all'anno (entro le 24 ore dal termine dell'evento meteorico)** successivi	
	TOC	mg/L	60		

**** 4 campionamenti nell'arco di un anno, con termine eventualmente prorogabile in caso di assenza di eventi meteorici significativi e sufficienti allo svolgimento delle analisi**

Si fa presente che la metodica di riferimento per il monitoraggio del TOC, indicata nel documento WT 2018/1147 UE per il trattamento dei rifiuti, è la EN 1484. Per tutti gli altri parametri si faccia riferimento alle metodiche indicate nel documento sopracitato.

2. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Re.Ma.Ind. s.r.l. da ARPAE - AACM con DET-AMB-2020-3745 del 11/08/2020, per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.
3. Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁶
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente)⁷

⁶ D.D.G. n° 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024,"

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.