

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6130 del 27/10/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 in favore di NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli Via A. Costa n. 102.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6377 del 27/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 in favore di NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli Via A. Costa n. 102.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SUPERGAS - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna alla ditta in data 19/01/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale (Scarico S2);
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1);

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 11/06/2025 Prot. Com.li 5922 e 5923 e acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2025/117613, da NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE (C.F./P.IVA 04807720406) per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, per l'insediamento sito nel Comune di Civitella di Romagna (FC) Via Andrea Costa, n. 102/104, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali (modifica non sostanziale) - di competenza Arpae SAC;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (modifica sostanziale) - di competenza comunale;
- impatto acustico (proseguimento senza modifiche) - di competenza comunale;

Vista la nota Prot. Com.le 7128 del 15/07/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/127978, con la quale il SUAP ha comunicato che l'istanza non era stata correttamente presentata in quanto viene richiesta modifica di AUA intestata a SUPERGAS – S.R.L., non richiedendo la voltura della medesima e non fornendo documentazione attestante la titolarità per la presentazione dell'istanza in oggetto;

Vista la documentazione a completamento trasmessa al SUAP in data 23/07/2025 ed in data 29/07/2025, acquisita rispettivamente ai Prot. Com.li 7404 e 7564 e da Arpae al PG/2025/136634, e che pertanto i tempi del procedimento decorrono a far data dal 29/07/2025;

Atteso che le modifiche riguardano la demolizione di una delle pensiline, la rimozione dell'impianto metano, modifiche interne del fabbricato e modifica dell'area esterna del piazzale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/10/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A e Tavola Unica;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Nulla Osta allo scarico Prot. Com.le 8574 del 01/09/2025, acquisito al PG/2025/154940, a firma del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo del Comune di Civitella di Romagna, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae-ST con parere PG/2025/153424 del 29/08/2025, con sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Tavola Unica;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SUPERGAS - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102", rilasciata dal SUAP in data 19/01/2021, in favore di NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE (C.F./P.IVA 04807720406);
- **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 sopra richiamata, come segue:
 - **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Tavola Unica con l'ALLEGATO A e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **volturare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SUPERGAS - S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Angelo Mariani n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Comune di Civitella di Romagna, Loc. Cusercoli. Via A. Costa n. 102*", rilasciata dal SUAP in data 19/01/2021, in favore di **NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE** (C.F./P.IVA 04807720406);
2. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021, **come segue**:
 - **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Tavola Unica con l'ALLEGATO A e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **Sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e Tavola Unica con l'ALLEGATO B e Tavola Unica, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Comune di Civitella di Romagna per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Comune di Civitella di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- La Ditta SUPERGAS SRL è autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-118 del 14/01/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Civitella di Romagna in data 19/01/2021, per l'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Civitella di Romagna, Località Cusercoli Via Andrea Costa n. 102/104;
- Con l'istanza di modifica sostanziale e voltura dell'AUA sopracitata, la ditta NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE comunica, relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia, che a seguito di lavori che hanno riguardato la demolizione di una delle pensiline, la rimozione dell'impianto metano e modifiche interne del fabbricato, la superficie del piazzale di distribuzione carburanti soggetta al trattamento depurativo ha subito una riduzione da mq 2.292,00 attualmente autorizzati a mq 2.092,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da impianto di prima pioggia con n. 2 vasche di accumulo poste in serie aventi rispettivamente un volume utile pari a 3 mc e 10 mc, per un totale di 13 mc complessivi, di cui 1,28 mc per deposito fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza da 1,68 mc e portata della pompa pari a 1,11 l/sec;
- E' stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena acquisito al Prot. Arpae n. PG/2020/125355 del 01/09/2020;
- Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia (S2 in planimetria), previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita in un fosso tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 17/08/2020 Prot. Arpae PG/2020/118548;
- Relazione Tecnica e documentazione a corredo dell'istanza di modifica sostanziale e voltura acquisita in data 22/04/2024 Prot. Arpae n. PG/2025/117613 e smi;
- Tavola Unica dello schema fognario acquisita in atti in data 29/07/2025 Prot. Arpae n. PG/2025/136634 (**allegata**).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Andrea Costa n. 102/104 - Località Cusercoli - Civitella di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Impianto distribuzione carburanti

Processo produttivo da cui originano le acque reflue	Acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale avente una superficie pari a mq 2.092,00
Sistemi di trattamento	Impianto di prima pioggia costituito da nr 2 vasche di accumulo poste in serie aventi rispettivamente un volume utile pari a 3 mc e 10 mc per un totale di 13 mc complessivi di cui mc 1,28 per deposito fanghi e disoleatore con filtrazione a coalescenza da mc 1,68 e portata della pompa pari a 1,11 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto di disoleazione
Corpo recettore	Fosso tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento per almeno i seguenti parametri; Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa;**
- 2) Lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e smi per i parametri Solidi sospesi totali, COD e idrocarburi Totali;
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
- 4) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
- 5) L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- 6) La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,11 l/sec.;
- 7) La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
- 8) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico,

dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;

- 9) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri da materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 10) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di prima pioggia. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 11) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 12) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 14) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale- Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	NUOVA CIDA SNC DI MONTONI CINZIA E TISCI DAVIDE
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	S.P. n. 4 del Bidente Km 68+432, CIVITELLA DI ROMAGNA, Località CUSERCOLI - Foglio 140 Mappale 46
Destinazione dell'insediamento:	Fabbricato ad uso Bar e locale gestore, annesso a stazione di distribuzione carburanti
Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	6 A.E.
Recettore dello scarico:	Fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 1190 lt (24 A.E.) Fossa Imhoff da 7 A.E. Comparto di sedimentazione: 850 lt Comparto di digestione: 1500 lt Filtro batterico anaerobico da 4,04 m ³ Altezza massa filtrante: 1,50 m

PRESCRIZIONI

1. Il Responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
5. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.