

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6413 del 07/11/2025
Oggetto	Legge Regionale 17.7.2023 n. 8 - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. art. 52 quater - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo tra le cabine "Martignone" e "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12", in comune di Anzola Dell'Emilia (BO) Rif.: AUT_60565973 3572/25-5973. Proponente: E-Distribuzione s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6668 del 07/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Legge Regionale 17.7.2023 n. 8 - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. art. 52 quater - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo tra le cabine "Martignone" e "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12", in comune di Anzola Dell'Emilia (BO) Rif.: AUT\_60565973 3572/25-5973. Proponente: E-Distribuzione s.p.a.

## IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

### Visti:

- il T.U. di leggi sulle Acque e Impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”;
- il Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 28/12/1995 “Attribuzione all’ENEL s.p.a., ai sensi dell’art. 14 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, della concessione delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale.”;
- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.”;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. 20 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.”;
- la Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8 “Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)”.

### Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;

- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 103 del 08/10/2024, di conferimento all'Ing Leonardo Palumbo dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE.

**Premesso che:**

- in data 20/02/2025 con PG n. 33073 (acquisita alla pratica Sinadoc n. 7834/2025) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza di E-distribuzione s.p.a., corredata di relazione tecnica e di disegni, per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 8/2023 alla costruzione e all'esercizio della seguente opera elettrica: "*Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo tra le cabine "Martignone" e "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12", in comune di Anzola Dell'Emilia (BO) Rif.: AUT\_60565973 3572/25-5973.*";
- l'istanza è stata regolarizzata<sup>1</sup> con documentazione agli atti con PG 64869 del 04/04/2025, data dalla quale decorre il termine di conclusione del procedimento.
- la linea elettrica avrà le seguenti caratteristiche tecniche:
  - tensione di esercizio: 15 kV;
  - frequenza: 50 Hz;
  - materiale dei conduttori: Al ;
  - sezione dei cavi: (3x1x240mm<sup>2</sup>);
  - numero dei cavi: 1;
  - lunghezza totale: km 3,550 circa;
- la linea elettrica interesserà le seguenti particelle catastali in Comune di Anzola dell'Emilia: Foglio 39 mappali 760, 995, 785, 784, 564, 614, 617, 872, 761, 762, 765, 904; Foglio 40 mappali 452, 582, 579, 584, 171, 71, 355, 374, 396, 398, 453, 456, 582, 344; Foglio 45 mappali 327, 343, 345, 385, 518, 175, 568; Foglio 53 mappale 122;
- E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità delle opere, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i., ed ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dall'intervento e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- E-distribuzione s.p.a. ha dichiarato che l'opera elettrica non è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Anzola dell'Emilia, pertanto l'autorizzazione costituisce variante urbanistica per l'apposizione del vincolo espropriativo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (distanza di prima approssimazione);
- E-distribuzione s.p.a. ha inoltre inviato:
  - Dichiarazione Asseverata di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii. inviata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Ispettorato Emilia-Romagna;
  - Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, inviata all'UNMIG, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

**Considerato che:**

- in data 06/05/2025 con PG 83841 la Responsabile del Procedimento ha comunicato a E-Distribuzione s.p.a., e al Comune di Anzola dell'Emilia per conoscenza, l'avvio a far data dal 04/04/2025 del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della LR 8/2024 e ha inviato il testo dell'avviso di deposito per la pubblicazione, a cura del proponente, su un quotidiano a diffusione locale;
- il procedimento amministrativo deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza regolarizzata, salvo sospensioni;

<sup>1</sup> Come da richiesta di regolarizzazione inviata da ARPAE-AACM con PG n. 42730 del 05/03/2025.

- ARPAE-AACM ha provveduto ad inviare le comunicazioni<sup>2</sup> ai proprietari delle aree interessate dall'intervento, ai quali ha trasmesso anche l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- l'avviso di deposito è stato pubblicato nel BURERT n. 128 della Regione Emilia Romagna in data 21/05/2025, sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data, e all'Albo Pretorio del Comune di Anzola dell'Emilia dal 21/05/2025 per 30 giorni consecutivi, ;
- non sono pervenute osservazioni dagli aventi diritto;

#### Considerato inoltre che:

- in data 07/05/2025 con PG n. 84890 ARPAE-AACM ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione, trasmettendo agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- entro il termine di legge è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Anzola dell'Emilia (in atti con PG n. 95674 del 23/05/2025) che ARPAE-AACM con nota PG n. 98571 del 28/05/2025 ha trasmesso a E-Distribuzione s.p.a. comunicando inoltre a tutti gli Enti in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento in attesa delle integrazioni;
- con successiva nota PG 120123 del 3/7/2025 ARPAE-AACM ha trasmesso a E-Distribuzione spa i pareri del Consorzio della Bonifica Renana<sup>3</sup> e dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile<sup>4</sup> chiedendo a E-Distribuzione di dare riscontro alle prescrizioni dettate dagli Enti e di inviare gli elaborati con il dettaglio delle distanze prescritte;
- in data 21/07/2025<sup>5</sup> sono pervenute, da parte di E-Distribuzione s.p.a., le integrazioni e gli elaborati richiesti, che ARPAE-AACM ha trasmesso a tutti gli Enti con nota PG n. 134053 del 24/7/2025; con la stessa nota ha comunicato che si è concluso il periodo di deposito e non sono pervenute osservazioni e che dal 21/07/2025 riprendono a decorrere i termini del procedimento, pertanto il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è il 28/09/2025;
- il nuovo termine per la conclusione del procedimento, rideterminato a seguito delle sospensioni, è il 24/11/2025;
- entro i termini stabiliti per la conclusione della Conferenza di Servizi, rideterminato a seguito della sospensione, si sono espressi gli Enti coinvolti, come sottoriportati, con le **prescrizioni dettagliate nella Relazione Tecnica allegata alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale**:
  - **Aeronautica Militare**, nulla osta Prot. n. 25286 del 26/03/2025 in atti con PG n. 57082 del 26/3/2025;
  - **Comando Militare Esercito Emilia Romagna** nulla osta N. 406-2025 in atti con PG n. 120727 del 04/07/2025;
  - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, parere favorevole (con prescrizioni) Prot. n. 18286 del 30/05/2025 in atti con PG n. 109866 del 18/06/2025;
  - **AUSL di Bologna** parere favorevole (con prescrizioni) Prot. n. 117898 del 29/9/2025 in atti con PG n. 171941 del 30/9/2025;
  - **Comune di Anzola dell'Emilia**, parere favorevole (con prescrizioni) Prot. n. 23207 del 29/09/2025 in atti con PG n. 171656 del 29/9/2025;
  - **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Bologna**, nulla osta idraulico Prot. n. 58119 del 6/8/2025 in atti con PG 142258 del 06/08/2025;
  - **Consorzio della Bonifica Renana** parere idraulico favorevole Prot. n.12341 del 11/08/2025, in atti con PG 145814 del 12/08/2025 e nota Prot. n. 13453 del 10/9/2025 in atti con PG 160745 del 11/9/2025 di invio della Concessione 20250074 contenente le prescrizioni;

<sup>2</sup> PG n. 89940 del 15/5/2025 e PG nn. 94903, 94910, 94896, 94807 del 22/5/2025.

<sup>3</sup> in atti con PG n. 95815 del 23/5/2025.

<sup>4</sup> in atti con PG n. 110881 del 19/6/2025.

<sup>5</sup> Acquisite in atti con PG n. 131038 del 21/7/2025, PG n. 131039 del 21/7/2025 e PG 132991 del 23/7/2025.

- **TERNA Rete ITALIA s.p.a.** nota Prot. 101551 del 26/8/2025, in atti con PG n. 151378 del 26/8/2025 che segnala l'interferenza con interventi di sviluppo della RTN già approvati dal Ministero della Transizione Ecologica e detta le modalità di risoluzione. In merito a questo, E-distribuzione spa con nota in atti con PG 158810 del 08/09/2025 ha trasmesso a TERNA spa ed ad ARPAE-AACM l'elaborato con il dettaglio delle distanze tra l'impianto in progetto e le future reti Terna per la soluzione delle interferenze;
- **ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali**, relazione tecnica in atti con PG n. 170772 del 26/09/2025 che ha valutato l'impianto in oggetto conforme con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici in bassa frequenza, nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla valutato ai recettori;
- **ARPAE-AACM - Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali**, nulla osta minerario PG n. 38760 del 28/02/2025;
- non si è espressa la Città metropolitana di Bologna (parere di conformità con il PTM) pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni;
- in data 14/10/2025 con PG n. 181241 è stata inviata agli Enti coinvolti la comunicazione dell'esito positivo della Conferenza di Servizi, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio della presente autorizzazione; non si è pertanto reso necessario lo svolgimento della riunione in modalità sincrona;
- in data 17/09/2025 con PG n. 164757 ARPAE - Servizio Gestione Demanio Idrico ha trasmesso a E-Distribuzione spa il nulla osta idraulico emesso con Determinazione Dirigenziale n. 2837 del 10/9/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e ha comunicato la determinazione del canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico;
- in data 5/11/2025 è pervenuta la nota acquisita in atti con PG n. 196287 con la quale E-distribuzione s.p.a., ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. in modo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99);
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha predisposto la Relazione Tecnica che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento, e che valuta accoglibili le motivazioni per la dichiarazione di inamovibilità.

## DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi della L.R. 8/2024 e dell'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. E-distribuzione s.p.a. - con sede in Bologna Via Carlo Darwin, 4 (CF e PI 05779711000) - a costruire e ad esercire la seguente opera elettrica: "*Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo tra le cabine "Martignone" e "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12", in comune di Anzola Dell'Emilia (BO) Rif.: AUT\_60565973 3572/25-5973*", come descritta in motivazione e nella Relazione Tecnica allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
- **Dichiarare** che il presente provvedimento di autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Anzola dell'Emilia, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione), ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità dell'opera, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
  - l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste negli elaborati di E-distribuzione s.p.a. Rif. AUT\_60565973 3572/25-5973 e tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
  - l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali

condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in conferenza di servizi e contenute nei nulla osta e consensi acquisiti ed elencati in motivazione e riportati nella **Relazione Tecnica allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale**, per cui E-distribuzione s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;

- E-distribuzione s.p.a. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e della data di messa in esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana entro 3 mesi da quando questa è avvenuta;
- l'impianto dovrà essere collaudato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2023, entro quattro anni dalla messa in esercizio e il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, che, in caso di esito negativo, procederà all'avvio del procedimento disciplinato dall'art. 4 della L.R. 8/2023;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

per IL RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Leonardo Palumbo**  
L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA  
**Salvatore Gangemi**<sup>6</sup>  
(atto firmato digitalmente)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

<sup>7</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Pratica Sinadoc n. 7834/2025**

## **RELAZIONE TECNICA**

**Proponente:** E-distribuzione s.p.a..

**Oggetto:** Linee elettriche a 15 kV in cavo sotterraneo tra le cabine "Martignone" e "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12", in comune di Anzola Dell'Emilia (BO) Rif.: AUT\_60565973 3572/25-5973.

**Istanza:** E-DIS-20/02/2025-0191862 in atti con PG n. 33073 del 20/02/2025, regolarizzata con elaborati in atti con PG n. 64869 del 04/04/2025 e integrata nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi con documentazione acquisita in atti con PG n. 131038 del 21/7/2025, PG n. 131039 del 21/7/2025 e PG 132991 del 23/7/2025.

### **Descrizione intervento**

L'intervento, che interessa il solo Comune di Anzola dell'Emilia, prevede l'inserimento di un nuovo tratto di linea elettrica MT a 15 kV tra la cabina "Martignone" e la cabina "GD Santi" e tra le cabine "Calari 1" e "Magli 12" realizzata mediante l'utilizzo di cavi cordati ad elica visibile, pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 non costituiscono fascia di rispetto per i campi elettromagnetici in quanto le emissioni sono molto ridotte. Non è prevista la realizzazione di nuove cabine elettriche.

### Descrizione tecnica delle opere da eseguire

- Tratto A-B, linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 1 cavo (Al 3x1x240 mm<sup>2</sup>) con scavo a cielo aperto, in canalizzazione con n. 4 cavi esistenti (H-I) e n. 6 cavi esistenti (I-L) - Lunghezza complessiva km 0.600 circa;
- Tratto B-C: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 1 cavo (Al 3x1x240 mm<sup>2</sup>) metodo di posa T.O.C. Lunghezza complessiva km 0.030 circa;
- Tratto C-D: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n.1 cavo (Al 3x1x240 mm<sup>2</sup>) con scavo a cielo aperto, in canalizzazione con n.1 cavo esistente (O-P) - Lunghezza km 2.370 circa;
- Tratto E-F: linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo in tubazione con posa di n. 1 cavo (Al 3x1x240 mm<sup>2</sup>) con scavo a cielo aperto, in canalizzazione con n.1 cavo esistente (R-S) - Lunghezza km 0.550 circa

L'impianto avrà uno sviluppo totale di circa km 3,550 di linee MT in cavo sotterraneo elicordato.

### **Interferenze**

- Viabilità comunale;
- Corsi d'acqua: Torrente Ghironda, Scolo consorziale Diversivo Cavanella.

Non sono presenti impianti di trasporto fissi ad una distanza inferiore a m 30 dall'impianto.

Per le opere in oggetto, il proponente ha chiesto la **dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità**, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., esplicitando le motivazioni della richiesta di inamovibilità.

L'infrastruttura non è prevista negli strumenti urbanistici del Comune di Anzola dell'Emilia, pertanto l'intervento costituisce **variante agli strumenti urbanistici** comunali vigenti per l'apposizione del vincolo espropriativo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa - Distanza di Prima Approssimazione.

## Nulla osta - Pareri e prescrizioni

Nell'ambito del procedimento sono pervenuti i pareri e nulla osta richiesti di seguito elencati:

- **Aeronautica Militare**, nulla osta Prot. n. 25286 del 26/03/2025 in atti con PG n. 57082 del 26/3/2025;
- **Comando Militare Esercito Emilia Romagna**, nulla osta n. 669-24 in atti con PG 168527/2024 del 19/09/2024;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, parere favorevole Prot. n. 18286 del 30/05/2025 in atti con PG n. 109866 del 18/06/2025, con le seguenti **condizioni**: “ (...) **subordinando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1, c. 5 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di seguito elencate:**
  - tutti gli interventi di modifica dell'assetto del sottosuolo dovranno essere sottoposti a controllo archeologico in corso d'opera;
  - gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;
  - l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di suolo sterile, previa tempestiva comunicazione scritta a questo Ufficio.

*Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.*

*In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.*

*Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.*

*La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.*

*Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.*

*A seguito dei risultati delle indagini correlati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.*

*Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.*

*Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione. (...);”*

- **AUSL di Bologna**, parere favorevole Prot. n. 117898 del 29/9/2025 in atti con PG n. 171941 del 30/9/2025: “(...) con la condizione di ridurre al minimo l'impatto in atmosfera della fase cantiere, dovuto all'emissione di gas di scarico e di polveri generate dalle macchine operatrici, dovute ai movimenti terra e alla circolazione dei mezzi stessi, per tutelare i recettori più prossimi esterni all'area di progetto.”;
- **Comune di Anzola dell'Emilia**, parere favorevole Prot. n. 23207 del 29/09/2025 in atti con PG n. 171656 del 29/9/2025 con le seguenti **prescrizioni**: “ (...)

### Servizio Lavori Pubblici

*1) da una verifica effettuata sulla documentazione presentata e le integrazioni ricevute risulta esserci un' incongruenza o un refuso con il tracciato del cavidotto in Via Cesare Chiarini. Si specifica che il cavidotto in questione dovrà essere eseguito in strada e non nel terreno di area cortiliva della scuola elementare di Via Chiarini.*

*2) per quanto riguarda i lavori di scavi e successivi ripristini, occorre fare riferimento al regolamento Comunale per scavi su suolo pubblico e relativo allegato ed al regolamento Comunale del verde pubblico e privato, inoltre dovrà essere previsto un primo ripristino provvisorio nella prima fase delle lavorazioni e successivamente il ripristino finale;*

*3) dovrà essere prevista polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi intestata direttamente al titolare dell'autorizzazione o all'impresa esecutrice dei lavori. La polizza deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (cose e/o persone) diretti e/o indiretti che possono avvenire durante i lavori. Il massimale coperto da tale polizza non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00;*

*4) si dovrà inoltre prevedere apposita polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di scavo e successivi ripristini eseguiti a perfetta regola d'arte, come previsto dall'art. 6 del regolamento Comunale per scavi su suolo pubblico;*

*5) già in fase di predisposizione dei progetti di intervento, occorre prevedere l'esecuzione di scavi e la posa di pozzetti, a debita distanza dalle essenze arboree esistenti, al fine di non danneggiare l'apparato radicale mettendo*

a rischio in futuro la tenuta stessa delle alberature, così come previsto dall'art. 11 del regolamento Comunale del verde pubblico;

6) i ripristini dovranno riportare lo stato dei luoghi alla situazione preesistente, per tipologia e modalità di posa dei materiali, anche lapidei esempio cubetti porfido o altri, dovrà essere prevista l'eventuale segnaletica orizzontale o verticale, eventuale bonifica, fresatura, livellamento e semina dei terreni ecc.;

7) per quanto riguarda il ripristino finale degli asfalti, che dovrà prevedere fresatura e posa nuovo conglomerato bituminoso, considerato che sono state effettuate recenti asfaltature di strade ed altre sono di prossima realizzazione, per questi tratti si dovranno prevedere che i ripristini finali vengano eseguiti sull'intera corsia;

8) si richiede il tracciato di tutte le infrastrutture presenti sul territorio comunale in formato .dwg e shape file, al fine dell'aggiornamento del portale cartografico degli strumenti urbanistici comunali;

9) si richiede inoltre che alla conclusione dei lavori venga inviato As Built di quanto realizzato e di tutta la rete di pertinenza E-distribuzione presente nel territorio Comunale, in formato .dwg e shape file, al fine dell'aggiornamento del portale cartografico degli strumenti urbanistici comunali;

10) prima dell'avvio dei lavori si dovrà prevedere una riunione di coordinamento con il Servizio Manutenzione, la Polizia Locale;

11) per i lavori che richiedono l'occupazione del suolo pubblico, dovrà essere presentata, 20 giorni prima dell'occupazione, apposita domanda, utilizzando il modulo allegato, corredata data di un elaborato grafico che illustri il layout di cantiere e del cronoprogramma complessivo degli interventi; la domanda è soggetta a imposta di bollo di € 16,00 da corrispondere mediante PagoPA secondo le modalità indicate al seguente link <https://anzoladell'emilia.comune.plugandpay.it/>;

12) per il rilascio della suddetta concessione di occupazione del suolo pubblico, a titolo non oneroso, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni del concessionario e del ripristino dell'originario stato dei luoghi, dovrà essere presentata una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, con clausola di pagamento a prima richiesta;

#### Polizia Locale:

1) Si chiede che i lavori di scavo che interessano il tratto di strada adiacente le scuole "Istituto Comprensivo E. De Amicis", nella fattispecie via Chiarini e limitrofe devono essere espletati nel periodo di chiusura delle scuole;

2) Si chiede una descrizione e pianificazione completa (con anche eventuale cronoprogramma) della occupazione della via Emilia nelle intersezioni con la Via Baiesi e la via Micelli al fine di avere un quadro completo ed esaustivo per l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica del traffico con soluzioni alternative e meno impattanti per l'utenza stradale; (...);

- **Consorzio della Bonifica Renana** parere idraulico favorevole Prot. n.12341 del 11/08/2025, in atti con PG 145814 del 12/08/2025 e nota Prot. n. 13453 del 10/9/2025 in atti con PG 160745 del 11/9/2025 di invio della Concessione 20250074 contenente le Norme Tecniche generali e le **seguenti Norme tecniche specifiche:**

“(…)NS/8) Attraversamento con tubo

#### a. Inferiore in corrispondenza di tratto tominato dello scolo.

1. La condotta dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a metri 1,00 dall'estradosso del manufatto di tominamento.
2. La tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo, dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare i carichi viari di prima categoria.  
Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate all'interno della fascia di rispetto (metri 5,00) solo se non fuoriescono dal piano di campagna e sono in grado di resistere al transito dei mezzi d'opera destinati alla manutenzione dei canali.  
Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate fuori dal piano di campagna se ubicate oltre la fascia di rispetto (metri 5,00).
3. Qualora in corrispondenza dell'opera concessionata si verificassero danneggiamenti della struttura del ponte/tominamento, imputabili all'opera di attraversamento, il Concessionario sarà ritenuto responsabile di tali danni arrecati e sarà tenuto ad eseguire, a proprie spese e nei modi che deciderà il Consorzio, gli interventi necessari al perfetto ripristino delle strutture esistenti.
4. Qualora il tratto tominato su cui insiste l'attraversamento dovesse essere oggetto di rimozione o modifica, l'attraversamento dovrà essere adeguato di conseguenza a cura e spese del Concessionario stesso.”

- **TERNA Rete ITALIA s.p.a.** nota Prot. 101551 del 26/8/2025, in atti con PG n. 151378 del 26/8/2025 che segnala l'interferenza con interventi di sviluppo della RTN già approvati dal Ministero della Transizione Ecologica e detta le modalità di risoluzione. E-distribuzione spa con nota in atti con PG 158810 del 08/09/2025 ha trasmesso a TERNA spa ed ad ARPAE-AACM l'elaborato con il dettaglio delle distanze tra l'impianto in progetto e le future reti Terna per la soluzione delle interferenze;

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Bologna**, nulla osta idraulico, e relative prescrizioni, emesso con Determinazione Dirigenziale n. 2837 del 10/9/2025, già trasmesso a E-Distribuzione s.p.a. da **ARPAE Servizio Demanio Idrico** con nota PG n. 164757 del 17/9/2025 che contiene la determinazione del canone annuo per l'utilizzo delle aree del demanio idrico;
- **ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali**, contributo tecnico in atti con PG n. 170772 del 26/09/2025 che ha valutato l'impianto in oggetto conforme con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici in bassa frequenza, nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla valutato ai recettori;
- **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** - Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali, nulla osta minerario PG n. 38760 del 28/02/2025;

Non è pervenuto il parere della Città metropolitana di Bologna (parere di conformità con il PTM), pertanto l'assenso si ritiene acquisito ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi, indetta con PG n. 84890 del 07/05/2025, conclusa con esito positivo PG n. 181241 del 14/10/2025.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**