

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-6560 del 14/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema fognario BO33025 LIZZANO IN BELVEDERE in Comune di Lizzano in Belvedere, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0041 "LIZZANO IN BELVEDERE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.) , richiesta da HERA S.P.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-6828 del 14/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sistema fognario BO33025 LIZZANO IN BELVEDERE in Comune di Lizzano in Belvedere, raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0041 "LIZZANO IN BELVEDERE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.) , richiesta da HERA S.P.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA: l'istanza presentata ad Arpae-Sac di Bologna con Prot.21576/23 del 03/03/2023, pervenuto agli atti di dell'Agenzia in pari data ai PPGG/2023/38661 e 36662 – **pratica Sinadoc 11397/2023**, dal legale rappresentante della società HERA S.P.A. (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, C.A.P. 40127, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al sistema fognario BO33025 – LIZZANO IN BELVEDERE (Comune di Lizzano in Belvedere), raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0041 "LIZZANO IN BELVEDERE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.) ed integrata a completamento dallo stessa con Prot.54164/2023 del 09/06/2023 pervenuto agli atti di Arpae in pari data al PG/2023/100910;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per rinnovo/aggiornamento di pregressa autorizzazione settoriale per scarichi originati dal Sistema Fognario in oggetto, infrastruttura fognario depurativa esistente ed in esercizio per la raccolta di acque reflue urbane provenienti da Agglomerato Urbano con progetto di ampliamento dell'area servita e conseguente variazione per estensione dell'Agglomerato Urbano, accorpamento ed adeguamenti di Agglomerati esistenti più piccoli e estensione del servizio pubblico di fognatura e depurazione ad aree urbanizzate non servite o datate di sistemi di trattamento primari da dismettere al completamento e messa in esercizio di nuove condotte fognarie e nuovi impianti di sollevamento, titolo abilitativo ambientale unico che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane {Soggetto competente ARPae – AACM}.
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sant'Agata Bolognese}.

DATO ATTO che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane connesso al sistema fognario non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

SCARICO di acque reflue urbane

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06.
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti.
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali.
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
  - n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
  - n.286 del 14/02/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06.
  - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005
  - n. 201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane".
  - n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n.201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti".
  - n.2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento

delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”.

- n.2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016, n. 569/2019 e n. 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.686/2024 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- n.4 del 07/01/20225 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2201/2023 e 686/2024 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”.
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica.
- R.D. 523/1904 e ss.mm.ii. “Testo unico sulle opere idrauliche”.
- L.R. 13/2015 che all’art. 19 prevede che per gli scarichi in aree demaniali venga acquisita l’autorizzazione idraulica dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d’Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”.

#### Impatto ACUSTICO:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE -SAC di Bologna con nota PG/2023/44608 del 13/03/2023 comunicava all’impresa istante

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

necessità di presentazione di documentazione a completamento formale della richiesta di AUA ai fini dell'avvio del procedimento;

- ARPAE -SAC di Bologna con nota PG/2023/102580 del 12/06/2023, comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la corretta presentazione della domanda perfezionata con la ricezione della documentazione integrativa a completamento e quindi l'avvio del procedimento, con decorrenza dal 09/06/2023, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2023/114997 del 30/06/2023 comunicava alla società istante , visto il parere di supporto tecnico di Arpae-APAM.Servizio territoriale di Bologna per la matrice scarico di acque reflue urbane, la necessità di integrazioni documentali in materia, sospendendo i termini del procedimento;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2024/139153 del 30/07/2024 comunicava alla società istante , visto il parere di supporto tecnico di Arpae-APAM.Servizio territoriale di Bologna per la matrice impatto acustico, la necessità di integrazioni documentali in materia, confermando la sospensione del termine del procedimento;
- documentazione in materia di scarico ed impatto acustico veniva trasmessa dalla società istante con note successive Prot.111741/23 del 15/12/2023, Prot.48843/24 del 29/05/2024, Prot. 103227/24 del 03/12/2024 e Prot.21093/25 del 11/03/2025 pervenute agli atti di Arpae rispettivamente in data 15/12/2023 al PG/2023/213377, in data 29/05/2024 al PG/2024/98436 , in data 04/12/2024 al PG/2024/219456 e in data 12/03/2025 al PG/2025/47751;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/128313 del 16/07/2025 comunicava alla società istante ed agli Enti interessati , acquisiti i pareri di supporto tecnico di Arpae-APAM- Servizio territoriale per le matrici scarico di acque reflue urbane ed impatto acustico, i residui pareri attesi necessari alla conclusione dell'istruttoria;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i riscontri, pareri e pareri favorevoli, con o senza specifiche prescrizioni, funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice scarico di acque reflue urbane PG/2023/114591 del 30/06/2023 con evidenza di necessità di acquisire documentazione integrativa;
- Riscontro dell'Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile di Modena Prot.52477 del 28/07/2023 in atti di Arpae in data 31/07/2023 al PG/2023/131951 con richiamo alla presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R. 2153/2021 per le interferenze dirette ed indirette con aree e corpi idrici del Demanio Idrico regionale;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice impatto acustico PG/2024/111087 del 17/06/2024 con evidenza di necessità di acquisire documentazione integrativa;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice impatto acustico PG/2025/6041 del 14/01/2025 non favorevole con segnalate criticità e lacune rispetto alla documentazione tecnica presentata;

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice scarichi di acque reflue urbane PG/2025/115854 del 26/06/2025 esito favorevole con specifiche prescrizioni in merito all'estensione del Sistema fognario, impianti di sollevamento e scolmatori. Per quanto riguarda il depuratore la stessa relazione istruttoria richiama e conferma le prescrizioni della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n.32281/2013 del 06/03/2013, finora vigente Ope Legis, come aggiornate con parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa con Prot.PGBO/2014/17385 del 22/12/2014 relativamente all'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane all'attuale capacità di trattamento di 8000 A.E.;
- Parere favorevole del Comune di Lizzano in Belvedere, autorità competente in materia di impatto acustico, Prot.6856 del 21/08/2025 (in atti di Arpae al PG/2025/149412 del 21/08/2025) che, preso atto del parere non favorevole di Arpae per la matrice acustica, valutato comunque prioritario l'adeguamento del servizio pubblico di fognatura e depurazione, dispone specifiche prescrizioni in materia di impatto acustico atte a superare, in corso di esercizio, quanto segnalato dal parere di supporto tecnico di Arpae;
- Nulla di espresso, prescrittivo o ostativo ha segnalato, infine, il Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Bologna rispetto a quanto già prescritto per lo scarico del depuratore dal titolo autorizzativo vigente che prevede attivazine della sezione di disinfezione dello scarico finale durante tutto l'anno con limite di accettabilità fissato per il parametro escherichia Coli pari a 1000 UFC/100ml;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti o per le istanze per le quale è ammessa la presentazione diretta ad Arpae;

DATO ATTO che, nel caso specifico, tali verifiche sono in capo e vengono garantite da Atersir nell'ambito delle attività di competenza per la stipula, la revisione e l'aggiornamento del contratto per l'affidamento della Gestione del Servizio Idrico Integrato e che la Società Sorgeaqua srl è titolare del contratto vigente e quindi Gestore di detto Servizio per l'area territoriale di competenza che ricomprende anche l'agglomerato urbano servito dal Sistema Fognario oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) pari ad € 1157,70 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue urbane da impianto di depurazione di secondo livello a gestione pubblica nell'ambito del Servizio Idrico Integrato: cod. tariffa 12.2.1.3 pari a € 625,60 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).
- Allegato A - matrice scarichi di acque reflue urbane dal Sistema Fognario a gestione pubblica nell'ambito del Servizio Idrico Integrato cod. tariffa 12.2.1.9 pari a € 22,10 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001).

- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 510,000 (valore già ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 in quanto la società ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001), in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna.

DATO ATTO che l'Impresa istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti come sopra quantificati;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Hera S.p.a. per l'esercizio dell'attività di Gestione del Servizio Idrico Integrato relativa al sistema fognario BO33025 – LIZZANO IN BELVEDERE (Comune di Lizzano in Belvedere), raccolta acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0041 "LIZZANO IN BELVEDERE" (classe di consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.);

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società HERA S.P.A. (Codice Fiscale e P.IVA 04245520376) in persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, che, in qualità di Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, gestisce il **Sistema Fognario BO33025** (Comune di Lizzano in Belvedere), dotato di impianto di trattamento di secondo livello sito in Via della Madolma, senza n.civico - Loc.Panigale in Comune di Lizzano in Belvedere, rete fognaria di tipo unitario (acque miste) per raccolta e allontanamento acque reflue urbane dell'Agglomerato Urbano ABO0041 "Lizzano in Belvedere" (classe di consistenza complessiva, alla redazione del presente provvedimento, compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| MATRICE/<br>SETTORE<br>AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003                                                                                                                | Ente Competente |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                             | Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) | ARPAE           |

|        |                                                                                   |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rumore | Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 | Comune |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
- *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di Impatto acustico”* di competenza del Comune di Lizzano in Belvedere;

3. DI SOSTITUIRE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, le precedenti autorizzazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati ed in particolare sostituisce integralmente ogni precedente autorizzazione e/o comunicazione settoriale per i titoli ambientali sopra elencati ed in particolare la precedente autorizzazione settoriale per scarichi di acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO33025 connessi al Depuratore sito in Via della Madolma, senza n.civico - Loc.Panigale in Comune di Lizzano in Belvedere a suo tempo rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 32281/2013 del 06/03/2013 a Hera S.p.a. (Gestore del Servizio Idrico Integrato) e finora vigente Ope Legis ai sensi della D.G.P. 440/2006.

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data di rilascio del presente provvedimento e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di rilascio dell'AUA alla società Hera S.p.a., titolare del provvedimento, e contestualmente agli uffici interessati del Comune di Lizzano in Belvedere e a tutti gli altri enti o soggetti competenti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

---

**DI RENDERE NOTO che:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Società HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**  
**Agglomerato Urbano ABO0041 – LIZZANO IN BELVEDERE**  
**Sistema Fognario BO33025 – LIZZANO IN BELVEDERE**  
**(Lizzano in Belvedere)**  
**Depuratore Biologico a fanghi attivi sito in**  
**via della Madolma senza n.civico - loc.Panigale**  
**in Comune di Lizzano in Belvedere**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alle D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 569/2019**

**Descrizione del sistema fognario e classificazione degli scarichi**

**Scarichi di acque reflue urbane** originati dal **Sistema Fognario BO33025** (tipo unitario acque miste) costituito dal collettore principale di adduzione che riceve e convoglia i reflui originati dalle località e zone urbanizzate di Lizzano in Belvedere–capoluogo, Vidiciatico (Pozzo, Villaggio Europa, Maenzano, Fornello, Impianti sportivi, La Canala) e la frazione La Cà di Lizzano in Belvedere con conseguente estensione dell'**Agglomerato Urbano ABO0041 – LIZZANO IN BELVEDERE** (con eliminazione per collettamento a regime dei reflui originati dagli agglomerati BO0034, BO0072 e BO1111 ed estensione di rete ad aree non servite per una consistenza complessiva compresa tra 2.000 A.E. e 9.999 A.E.<sup>1</sup>) dotato di depuratore di secondo livello di tipo Biologico a Fanghi Attivi con potenzialità complessiva di progetto pari a 8.000 A.E. .

Hera Spa per lo scarico del depuratore ed altre occupazioni o attraversamenti di Aree del Demanio regionale ha ottenuto la Concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna n.692/2012 e quelle

<sup>1</sup> Consistenza Agglomerato ABO0041- LIZZANO IN BELVEDERE (Lizzano in Belvedere) da D.G.R. 2201/2023 pari a 2866 A.E.  
Consistenza Agglomerato ABO0034- VIDICIATICO-MAENZANO-POZZO (Lizzano in Belvedere) da D.G.R. 2201/2023 pari a 1792 A.E.  
Consistenza Agglomerato ABO0072- LA CA' (Lizzano in Belvedere) da D.G.R. 2201/2023 pari a 1086 A.E.  
Consistenza Agglomerato ABO1111- VIDICIATICO-LA CANALA (Lizzano in Belvedere) da D.G.R. 2201/2023 pari a 160 A.E.  
Ulteriore estensione di rete fognaria per altri 85 A.E. Con Bacino d'utenza complessivo a regime valutabile in circa 6.000 A.E.

rilasciate da Arpae-Sac di Bologna con Det-Amb-2020-3932 e Det-Amb-2021-3616.

L'Agglomerato servito è costituito da aree a prevalente destinazione residenziale site in territorio del Comune di Lizzano in Belvedere.

L'insieme dei collettori di adduzione, i connessi scarichi intermedi e lo scarico finale in uscita dal depuratore che costituiscono il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano Lizzano in Belvedere (Lizzano in Belvedere) è gestito ed autorizzato a Hera S.p.a. con il presente provvedimento.

Dal Sistema fognario BO33025 hanno origine i seguenti scarichi (**vedi Tabella Scarichi Autorizzati unita in calce al presente Allegato A**):

- **Scarico finale depuratore Via Madolma, senza n.civico Loc.Panigale in Comune di Lizzano in Belvedere potenzialità di progetto 8000 A.E.**

(i preesistenti scarichi continui dotati di sistemi di trattamento primario (fossa Imhoff) o non trattati vengono dismessi ed eliminati con il collettamento al depuratore esistente ed adeguato sito in loc.Panigale)

- **Scarichi di rete** originati da scolmatori di piena numericamente costituiti da:
  - 10 soglie di sfioro dalle quali hanno origine 5 immissioni in acque superficiali da scolmatori di piena e di emergenza (di cui uno di testa impianto),
  - 10 soglie di sfioro dalle quali hanno origine 10 immissioni in acque superficiali da scolmatori di piena.
  - 1 presa di magra
  - 2 pozzetti deviatori di portata tra condotte fognarie

Il sistema fognario è altresì dotato di 6 impianti di sollevamento fognario (**vedi Tabella Impianti di Sollevamento unita in calce al presente Allegato A**).

**Richiami amministrativi dell'approvazione del progetto per la realizzazione degli interventi di adeguamento dell'Agglomerato La Cà (Lizzano in Belvedere) che costituiscono, insieme ai collettamenti delle aree urbanizzate della loc.Vidiciatico, estensione per ampliamento dell'Agglomerato Lizzano in Belvedere con prevista dismissione di impiantistica obsoleta, eliminazione di scarichi continui non adeguatamente depurati, realizzazione di nuovi impianti di sollevamento, scolmatori e collettori di collegamento al depuratore di Lizzano in Belvedere sito in via della**

### **Madolma – Loc.Panigale.**

Il progetto per la realizzazione di lavori di adeguamento per estensione del sistema fognario con collegamento di Vidiciatico al depuratore di Lizzano in Belvedere è stato valutato ed approvato dal Comune di Lizzano in Belvedere con Determinazione n.84 del 27/11/2020.

Il progetto per la realizzazione di lavori di ulteriore estensione del sistema fognario con collegamento della loc. La Cà alla loc. Vidiciatico è stato valutato ed approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con determinazione n.282 del 28/12/2021 - Area Servizio Idrico Integrato alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi che ha acquisito i pareri, le determinazioni e gli atti di assenso dei seguenti soggetti competenti coinvolti: Comune di Lizzano in Belvedere, Città Metropolitana di Bologna – Servizio Pianificazione del Territorio, Città Metropolitana di Bologna – Servizio Progettazione Costruzioni Manutenzione Strade, ARPAE-SAC Modena, ARPAE-APAM Bologna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, Soprintendenza Archeologica, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Modena, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Bologna.

Hera Spa, per lo scarichi ed altre occupazioni o attraversamenti di Aree del Demanio regionale conseguenti alle opere approvate, ha ottenuto anche la Concessione di Occupazione area demaniale rilasciata da Arpae-Sac di Modena con Det-Amb-2021-3616 del 19/07/2021 che richiama,- anche l'ATTO n.262 del 16/11/2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale ed i nulla osta idraulici dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia Romagna Sede di Modena Prot.30313 del 14/06/2021 e Prot.11251 del 14/12/2021 e Sede di Bologna Prot.n.10698 del 24/11/2021 e Atto Dirigenziale Num.4610 del 16/12/2021.

Inoltre, Hera Spa, per lo scarico ed altre occupazioni o attraversamenti di Aree del Demanio regionale relativi all'impianto di Depurazione Loc.Panigale in Comune di Lizzano in Belvedere era già titolare della Concessione di Occupazione area demaniale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione n.692 del 25/01/2012.

L'impianto di trattamento biologico a fanghi attivi esistente è costituito dalle seguenti sezioni:

linea acqua:

- Arrivo liquami e By pass di testa impianto con invio a trattamento, della portata fino alla 5Q<sub>24</sub>;
- Grigliatura;
- Impianto di sollevamento di testa impianto;

- Dissabbiatura;
- Pozzetto ripartitore della portata;
- Predenitrificazione;
- Ossidazione e rigenerazione;
- Sedimentazione;
- Disinfezione;
- Scarico finale nel Torrente Silla.

#### Linea fanghi

- Rigenerazione/Stabilizzazione;
- Estrazione fanghi e ispessimento

### **Prescrizioni provvisorie**

1. Nella fase transitoria necessaria al completamento delle opere di collettamento, alla realizzazione ed attivazione di nuovi sollevamenti fognari, attivazione nuovi scarichi intermedi (scolmatori) ed al completo adeguamento dell'Agglomerato di Lizzano in Belvedere nella sua estensione a regime che ricomprende l'accorpamento di precedenti Agglomerati non adeguati o aree urbanizzate prima non servite, restano valide ed applicabili eventuali prescrizioni ambientali adottate dalla Provincia di Bologna ai sensi della DGR 1053/2003 e della DGP 440/2016 e la generale disposizione al Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire la normale sorveglianza e controllo gestionale dei sistemi fognari delle aree oggetto di adeguamento a livello tale da non peggiorare gli impatti sull'ambiente rispetto al livello esistente precedente al completamento delle opere di adeguamento in progetto ed in corso di realizzazione.
2. Il Titolare del presente provvedimento deve, con almeno 15 giorni di anticipo, comunicare ad ARPAE-SAC di Bologna, ad ARPAE-Servizio Territoriale di Bologna - Distretto competente:
  - la data di completamento dei singoli interventi di adeguamento come richiamati dal Progetto approvato esplicitando, di volta in volta, i principali singoli interventi risolutivi che consentono la dismissione di impianti di trattamento primario obsoleti o non adeguati, l'eliminazione di scarichi continui per intercettazione con le nuove condotte, l'attivazione di nuovi impianti di

sollevamento fognario, ed ogni altra azione operativa di adeguamento significativo del sistema fognario BO33025 Lizzano in Belvedere;

- la data definitiva di completamento ed attivazione a regime delle opere di collettamento delle acque reflue urbane al depuratore di Lizzano in Belvedere atta a testimoniare il termine del regime transitorio di cui al presente provvedimento.
3. Al termine della fase di autorizzazione provvisoria corrispondente alla data di attivazione a regime dell'intera infrastruttura fognario-depurativa connessa al depuratore di Lizzano in Belvedere sito in via della Madolma Loc.Panigale ogni eventuale precedente Autorizzazione settoriale relativa agli scarichi in dismissione cesserà definitivamente di validità..

## **Prescrizioni definitive**

### **Scarico finale inn uscita dal depuratore**

1. L'impianto di depurazione e la rete fognaria devono essere mantenuti conformi a quanto indicato nella documentazione tecnica relativa allo stato a regime al termine del completamento delle opere di adeguamento e richiamata come riferimento del presente provvedimento;
2. Considerata la consistenza attuale dell'agglomerato servito ,compresa tra 2.000 e 9.999 A.E. e le caratteristiche del corpo idrico recettore, lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalle **Tabelle 1 e 3** (scarichi in acque superficiali) **dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza** compreso il rispetto del limite per il parametro batteriologico **Escherichia Coli di 1000 UFC/100ml**, per tutto l'anno, fino ad eventuale diversa espressione dell'Azienda USL. Pertanto deve essere mantenuta attiva la fase di disinfezione dello scarico;
3. Il sistema di riferimento per il controllo dello scarico relativamente ai parametri di Tab.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza è il "limite di concentrazione";
4. Deve essere altresì garantito che la concentrazione media giornaliera dell'Azoto Ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della concentrazione dell'Azoto Totale (espresso come N) in entrata all'impianto di trattamento. A tal fine deve comunque essere localizzato e realizzato anche un punto di prelievo unitario per tutti i reflui in ingresso al depuratore al fine di consentire il campionamento tramite campionatore automatico;
5. Lo scarico resta comunque sottoposto anche alle disposizioni di cui al vigente "Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" al servizio di agglomerati urbani di consistenza uguale o maggiore a 2.000 Abitanti

Equivalenti ed al rispetto delle relative prescrizioni in merito alla gestione ed alla comunicazione delle anomalie;

6. lo scarico del by-pass di testa impianto, in assenza di tempestive segnalazioni di problematiche impiantistiche, dovrà attivarsi solo in caso di precipitazioni meteoriche abbondanti e comunque nel rispetto del coefficiente minimo di diluizione pari a 1 a 5 la portata media;
7. Il funzionamento dell'impianto avvenga nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore ed il Gestore deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per isolare le fonti di rumore al fine di limitarne la propagazione nella zona circostante l'impianto di depurazione;
8. L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne limitrofe all'area impianto con particolare attenzione alla gestione della linea fanghi che deve essere condotta in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene;

#### **Scarichi da scolmatori di piena del Sistema Fognario BO330025**

1. Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5).

#### **Scarichi da scolmatori di piena ed emergenza del Sistema Fognario BO330025**

1. Nel caso di funzionamento come troppo pieno lo scarico in acque superficiali si potrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammessa con un grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5);
2. Nel caso di funzionamento come scarico d'emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto tecnologico al quale è connesso, l'immissione potrà essere effettuata anche con diluizione inferiore. In tal caso il Titolare dello scarico è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM-SAC di Bologna e ad

ARPAE-APAM–Servizio Territoriale di Bologna-Distretto competente, indicando le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

3. Nei casi di interruzione di energia elettrica e/o di fuori servizio delle pompe elettromeccaniche degli impianti di sollevamento (con particolare riferimento al sollevamento acque ingresso depuratore), tempi e modalità di intervento operativo del Gestore dovranno essere adeguati al tempo massimo di ritenzione del sistema al fine di evitare l'attivazione dello scarico di emergenza (ove presente) o di attivazione anomala di scarichi di piena. Al fine di supportare tempi di intervento superiori deve essere predisposto un punto di allaccio rapido ad gruppo elettrogeno trasportabile.

### **Prescrizioni specifiche**

1. **Scolmatori e Opere di Presa scarichi ed immissioni esistenti ID SAP 8578929 e ID SAP 10643676 con interferenza diretta con corpi idrici appartenenti al Demanio Idrico Regionale:**  
ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, il Titolare degli Scarichi dovrà presentare ad ARPAE-AACM, **entro il 31/12/2030** la documentazione di cui al punto A.2 del Paragrafo **“Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria”** della citata D.G.R. **per le interferenze dirette di scarichi esistenti**, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza dell'Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Bologna Distretto Reno della Regione Emilia Romagna (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) utile anche alla regolarizzazione della relativa Concessione demaniale che dovrà essere richiesta ad Arpae-AACM-U.Polo Specialistico Demanio Idrico Acqua e Suoli.
2. **Scolmatori Scarichi esistenti ID SAP 1075164 , ID SAP 1075049, ID SAP 1075055, ID SAP 1075157, ID SAP 12064790, ID SAP 1076680, ID SAP 10643697, ID SAP 1076718, ID SAP 1076664 e ID SAP 6387166 con interferenza indiretta con il Fiume Reno appartenente al Demanio Idrico Regionale:**  
ai sensi dell'Art. 5 della D.G.R. 2153/2021, il Titolare degli Scarichi dovrà presentare ad ARPAE-AACM, **entro il 31/12/2030** la documentazione di cui al punto B.1 del Paragrafo **“Elementi conoscitivi necessari per l'istruttoria”** della citata D.G.R. **per le interferenze dirette di scarichi esistenti**, al fine di ottenere il parere idraulico di competenza dell'Agenzia

regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Bologna Distretto Reno e/o Modena della Regione Emilia Romagna (Ente Gestore del corpo idrico recettore diretto) utile anche alla regolarizzazione della relativa Concessione demaniale che dovrà essere richiesta ad Arpae-AACM-U.Polo Specialistico Demanio Idrico Acqua e Suoli.

### **Altre prescrizioni generali**

1. Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui.
2. I sistemi di telecontrollo degli impianti tecnologici a servizio del sistema fognario devono essere costantemente monitorati e mantenuti in ottimo stato di funzionamento ed il Gestore deve garantire, in caso di rilevate anomalie, il rapido ripristino funzionale.
3. Il Titolare degli scarichi deve:
  - a) Preso atto che nell'ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto, **prevedere, nel tempo, la comunicazione aggiornata, a pari periodicità, ad ARPAE** con le modalità previste dalla D.G.R. 569/2019 in modo da garantire e mantenere la corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);
  - b) Nel rispetto della vigente normativa regionale, preso atto del percorso di individuazione e valutazione delle interferenze tra reticolo idrografico superficiale con le reti fognarie esistenti e gestite, qualora, in accordo con gli Enti/Soggetti interessati, **si individuassero scolmatori di piena a più forte impatto** da sottoporre ad interventi di adeguamento, **darne comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna** al fine di aggiornare la vigente Autorizzazione definendo tempi, priorità o eventuale necessità di programmare anche ulteriori interventi specifici per la gestione e mitigazione degli impatti delle acque di prima pioggia sfiorate dalla rete;

- c) **Programmare e completare, qualora non già attivo**, il sistema di telecontrollo degli impianti di sollevamento fognario e della generale impiantistica elettro-meccanica-idraulica connessa al Sistema autorizzato, tenendo comunque conto che, di norma, ogni evento di avaria parziale o totale dei sollevamenti di rete dovrebbe essere gestito entro i tempi di intervento operativo garantibili dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, sfruttando per quanto possibile il volume di accumulo delle stazioni di sollevamento e, ove possibile in sicurezza, la capacità d'invaso delle condotte fognarie a monte degli impianti stessi;
  - d) **Mantenere aggiornato** un piano operativo di controllo e manutenzione periodica delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia).
  - e) **A cadenza annuale a partire dal 2026, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare una relazione annuale** descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia) e degli impianti di sollevamento.
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM-SAC di Bologna ed ARPAE-APAM–Servizio Territoriale competente, ed al Soggetto Gestore dei corpi idrici recettori (Agenzia regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
5. Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 (nonché per i casi previsti dalla D.G.R. 569/2019 con particolare riferimento alla variazione di classe di consistenza dell'Agglomerato urbano servito), ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi, non sostanzialmente o sostanzialmente, le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata.
6. Il presente provvedimento è condizionato alle **eventuali prescrizioni idrauliche emanate, anche in futuro rispetto ai pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del presente provvedimento, dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici recettori degli scarichi originati dal sistema fognario**, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri

idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica ed alla gestione delle immissioni.

7. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana- SAC di Bologna:**

➤ Lettera di trasmissione della richiesta di rilascio AUA Prot.Hera Spa n. 21576/23 del 03/03/2023 (agli atti di ARPAE in data 03/03/2023 ai PPGG/2023/38661 e 38662) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione amministrativa e tecnica costituita da:

- Modulo istanza di AUA firmato digitalmente;
- Dichiarazione assolvimento oneri di Bollo per domanda e rilascio provvedimento;
- Tabella classificazione dei punti di scarico;
- Allegati tecnici ed amministrativi approvazione reti di progetto;
  - Relazione Generale revisione datata Giugno 2022;
  - Planimetria depuratore revisione datata 10/07/2014;
  - Corografia Nuovo Agglomerato datata Giugno 2022 (**allegato in calce**);
  - Relazione tecnica-illustrativa Collegamento Vidiciatico-Lizzano datata Luglio 2022;
  - Corografia Intervento La Cà di Lizzano in Belvedere datata Giugno 2022;
  - Concessione Occupazione Aree Demaniali – Determinazione Regione Emilia Romagna n.692 del 25/01/2012 – Depuratore Lizzano in Belvedere;
  - Concessione Occupazione Aree Demaniali – Determinazione ARPAE SAC di Bologna Det-Amb-2020-3932 del 25/08/2020 – Attraversamenti e scarichi collettori fognari Lizzano in Belvedere;
  - Concessione Occupazione Aree Demaniali – Determinazione ARPAE SAC di Modena Det-Amb-2021-3616 del 19/07/2021 – Attraversamenti e scarichi collettori fognari Lizzano in Belvedere;
  - Determinazione Comune di Lizzano in Belvedere n.84 del 27/11/2020 Collegamento Vidiciatico-Lizzano
  - Determinazione Atersir n.282 del 28/12/2021;

- Elaborato Vincoli ed interferenze datato 18/01/2023;
  - Relazione Impatto Acustico del depuratore datata 29/06/2022;
- Comunicazione in risposta a richieste integrazioni AUA Prot.Hera Spa n. 54164/23 del 09/06/2023 (agli atti di ARPAE in data 09/06/2023 al PG/2023/100910) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione amministrativa e tecnica costituita da:
- Relazione generale descrittiva complessiva degli interventi previsti e dei relativi crono programmi datata 17/03/2023;
  - Tabella classificazione dei punti di scarico aggiornata Rev.1;
  - Elaborato Planimetria Linee di Processo del depuratore datata 10/07/2014;
  - Schema a Blocchi Sistema di trattamento;
- Comunicazione integrazioni AUA Prot.Hera Spa n. 111741/23 del 15/12/2023 (agli atti di ARPAE in data 15/12/2023 al PG/2023/213377) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione amministrativa e tecnica costituita da:
- Tabella classificazione dei punti di scarico aggiornata Rev.2;
- Comunicazione integrazioni AUA Prot.Hera Spa n. 48843/24 del 29/05/2024 (agli atti di ARPAE in data 29/05/2024 al PG/2024/98436) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione tecnica costituita da:
- Relazione di calcolo di processo del depuratore di Lizzano in Belvedere datata 21/12/2011;
  - Relazione di verifica dimensionale e funzionale del depuratore di Lizzano in Belvedere datata 12/04/2024;
  - Elaborato Profilo idraulico del depuratore datato 19/03/2024;
  - Elaborato Planimetria con linee di processo del depuratore datato 19/03/2024 (**allegato in calce**);
  - Scheda Pozzetto di Campionamento del depuratore;
- Comunicazione integrazioni AUA Prot.Hera Spa n. 103227/24 del 03/12/2024 (agli atti di ARPAE in data 04/12/2024 al PG/2024/219456) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione tecnica costituita da:
- Ipotesi classificazione acustica ai sensi della D.G.R.2053/2001 in applicazione del comma 3 dell'art.2 della L.R.15/2001;
  - Valutazione di Impatto Acustico – Appendice Sollevamenti datata 13/02/2022;
  - Tabella classificazione dei punti di scarico aggiornata Rev.3;
- Comunicazione integrazioni AUA Prot.Hera Spa n. 21093/25 del 11/03/2025 (agli atti di ARPAE in

data 12/03/2025 al PG/2025/47751) con la quale è stata resa disponibile la seguente documentazione tecnica costituita da:

- Tabella classificazione dei punti di scarico aggiornata Rev.4;
- Elaborati dei manufatti scolmatori e degli impianti di sollevamento di progetto aree Vidiciatico e La Cà.

-----

Pratica Sinadoc 11397/2023

Documento redatto in data 14/11/2025

Tabella Scarichi autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

| DENOMINAZIONE SUTEMA FOGNARIO | CODICE AGGLOMERATO | COMUNE               | DENOMINAZIONE                                                                                                          | TIPOLOGIA SCARICO | DILUIZIONE MINIMA | CODICE MANUFATTO / BOGLIA | CODICE PUNTO DI SCARICO | Codice RETE-nodo Scarico ex Prov-B0 (ARPAE-SAC) | Raccettore scarico                                                   | GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE | INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA | CONCESSIONE E/O PARERE IDRAULICO VIOLENTE | INTERFERENZA CON AREE PROTETTE | PARERE INTERFERENZA AREA PROTETTA | GESTORE SISTEMA FOGNARIO |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | LIZZANO IN BELVEDERE (LIZZANO IN BELVEDERE) – Depuratore Via Madonna, senza Riscald - Loc.Pargale potenziata 2020 A.E. | DEP               |                   | ID SAP 4839336            | ID SAP 4839339          | 370330280100                                    | Torrente Silla                                                       | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 692/2012        | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | TESTA IMPIANTO DEPURATORE PANIGALE (Lizzano in Belvedere)                                                              | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 4839337            | ID SAP 4839339          | 370330280100                                    | Torrente Silla                                                       | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 692/2012        | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLLEVAMENTO BARGI                                                                                          | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 8534109            | ID SAP 1075164          | -                                               | FOSSO DI MONTAGNA POI RIO FREDDO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA    | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | LIZZANO IN BELVEDERE VIA SERRA SASSOCCHIO                                                                              | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 1074831            | ID SAP 1075049          | -                                               | RIO PESCACCIO POI RIO FREDDO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA        | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | VIA SERRA SASSOCCHIO                                                                                                   | SP                | 1 a 5             | ID SAP 1075054            | ID SAP 1075055          | -                                               | RIO PESCACCIO POI RIO FREDDO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA        | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | Lizzano in Belvedere - Scolmatore Le Fontane P1                                                                        | SP                | 1 a 5             | ID SAP 8579122            | ID SAP 1075157          | 370330270019                                    | FOSSO DI MONTAGNA POI FOSSO DELLA TOLA DI VIGNADO POI TORRENTE SILLA | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | Lizzano in Belvedere - Scolmatore Le Fontane P6                                                                        | SP                | 1 a 5             | ID SAP 8578928            | ID SAP 8578929          | 370330270020                                    | FOSSO DELLA TOLA POI TORRENTE SILLA                                  | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041            | LIZZANO IN BELVEDERE | VIA SPERANZA                                                                                                           | SP                | 1 a 5             | ID SAP 12064786           | ID SAP 12064790         | -                                               | FOSSO DI MONTAGNA POI FOSSO DELLA TOLA DI VIGNADO POI TORRENTE SILLA | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLL GIAMBONI DI PROGETTO                                                                                   | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 11731223           | ID SAP 11731224         | -                                               | RIO FREDDO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                          | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3930/2020       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Opera di presa Imhoff Vidiatico                                                                                        | PM                | 1 a 5             | ID SAP 10643664           | ID SAP 10643676         | -                                               | FOSSO DI VIDIATICICO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | S.C.DI SASSO                                                                                                           | SP                | 1 a 5             | ID SAP 1076678            | ID SAP 1076680          | -                                               | FOSSO DI MONTAGNA POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                   | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Scolmatore testa impianto Imhoff Vidiatico                                                                             | SP                | 1 a 5             | ID SAP 10643671           | ID SAP 10643697         | -                                               | FOSSO DI VIDIATICICO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | PASSO DELLE RADICI 1 - SCOLMATORE DI PROGETTO                                                                          | SP                | 1 a 5             | ID SAP 11721310           | ID SAP 1076764          | -                                               | FOSSO DI LAGACCIO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                   | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3930/2020       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | PASSO DELLE RADICI 2 - SCOLMATORE DI PROGETTO                                                                          | SP                | 1 a 5             | ID SAP 11722037           | ID SAP 11722038         | -                                               | FOSSO DI VIDIATICICO POI RIO SASSO POI TORRENTE SILLA                | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3930/2020       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLLEVAMENTO SERRETTO DI PROGETTO                                                                           | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 12368136           | ID SAP 1076718          | 370330150001                                    | FOSSO DI MONTAGNA POI FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA            | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE A MONTE SOLLEVAMENTO SERRETTO DI PROGETTO                                                                   | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 11725492           | ID SAP 1076718          | 370330150001                                    | FOSSO DI MONTAGNA POI FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA            | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLLEVAMENTO MOLINETTO DI PROGETTO                                                                          | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 12368137           | ID SAP 8184034          | 370330130001                                    | FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA                                  | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3616/2021       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE A MONTE SOLLEVAMENTO MOLINETTO DI PROGETTO                                                                  | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 11725539           | ID SAP 8184034          | 370330130001                                    | FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA                                  | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3616/2021       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | VIA MADONNA DELL'ACERO - SCOLMATORE DI PROGETTO                                                                        | SP                | 1 a 5             | ID SAP 11731249           | ID SAP 1076610          | 370330140001                                    | FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA                                  | Regione Emilia Romagna          | SI                             | Concessione Regionale DET 3616/2021       | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | VIA BADIA - SCOLMATORE DI PROGETTO                                                                                     | SP                | 1 a 5             | ID SAP 1076652            | ID SAP 1076664          | -                                               | FOSSO DELLE FRASCARE POI FOSSO CA' MIGLIANTI POI TORRENTE DARDAGNA   | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLLEVAMENTO TONELLI DI PROGETTO                                                                            | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 11720785           | ID SAP 6387166          | 370330120001                                    | RIO CA DEI VIGHI POI TORRENTE DARDAGNA                               | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | SCOLMATORE SOLLEVAMENTO TONELLI VIA CA' DEI VIGHI DI PROGETTO                                                          | SPE               | 1 a 5             | ID SAP 12368132           | ID SAP 6387166          | 370330120001                                    | RIO CA DEI VIGHI POI TORRENTE DARDAGNA                               | Regione Emilia Romagna          | NO                             | Da regolarizzare al sensi DGR 2153/2021   | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | POZZETTO DEVIATORE SOLLEVAMENTO CA' MATTOZZI DI PROGETTO - - Collegamento La C3 ex ABO0072                             | PD                | 1 a 5             | ID SAP 11738936           | -                       | -                                               | RETE MISTA                                                           | HERA SPA                        | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | POZZETTO DEVIATORE DI RETE VIA DEL MOLINETTO LA CA' - Collegamento La C3 ex ABO0072                                    | PD                | 1 a 5             | ID SAP 11724174           | -                       | -                                               | RETE MISTA                                                           | HERA SPA                        | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Fossa Imhoff Vidiatico (impianti sportivi) <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                 | DEP               | 1 a 5             | ID SAP 1080816            | ID SAP 6387289          | 370330080001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Fossa Imhoff Maerzano <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                                      | DEP               | 1 a 5             | ID SAP 1029174            | ID SAP 6387332          | 370330090001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Fossa Imhoff Pozzo <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                                         | DEP               | 1 a 5             | ID SAP 6722850            | ID SAP 1076997          | 370330100001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | Vidiatico-Fornello-Piacina <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                                 | CONT              | 1 a 5             | BO_84                     | ID SAP 1076776          | 370330210001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00034    | LIZZANO IN BELVEDERE | VIA PASSO DELLE RADICI <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                                     | CONT              | 1 a 5             | -                         | ID SAP 1076764          | -                                               | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB01111    | LIZZANO IN BELVEDERE | Vidiatico -La Canala ex ABO1111 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                            | CONT              | 1 a 5             | BO_97                     | ID SAP 8172172          | 370330200001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | La C3 di Lizzano in Belvedere ex ABO0072 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                   | CONT              | 1 a 5             | NO TRATT                  | ID SAP 1076718          | 370330150001                                    | FOSSO DI MONTAGNA POI FOSSO BARDINI POI TORRENTE DARDAGNA            | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | La C3 (zona Seretto ex ABO0072 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                             | CONT              | 1 a 5             | BO_98                     | ID SAP 1076610          | 370330140001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | Fossa IMHOFF Molinetto (La C3 centro) ex ABO0072 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                           | DEP               | 1 a 5             | ID SAP 7081629            | ID SAP 8184034          | 370330130001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | CA' CORRIERI ex ABO0072 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                                                    | SP                | 1 a 5             | ID SAP 8184040            | ID SAP 8184034          | 370330130001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |
| B033025                       | AB00041-AB00072    | LIZZANO IN BELVEDERE | Fossa IMHOFF La C3 (zona CA Tonelli) ex ABO0072 <b>PREVISTA DISMISSIONE</b>                                            | DEP               | 1 a 5             | ID SAP 1076773            | ID SAP 6387166          | 370330120001                                    | fesso poi Fiume Reno                                                 | Regione Emilia Romagna          | NO                             | /                                         | NO                             | /                                 | HERA S.P.A.              |

| LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP                                 | IMPIANTO DI TRATTAMENTO                                                                                   |
| CONT                                | SCARICO CONTINUO NON TRATTATO                                                                             |
| IS                                  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO                                                                                  |
| SP                                  | SCOLMATORE DI PIENA                                                                                       |
| SPE                                 | SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA                                                                          |
| SE                                  | SCOLMATORE SOLA EMERGENZA                                                                                 |
| PM                                  | PRESA DI MAGRA                                                                                            |
| PD                                  | POZZETTO DEVIATORE DI RETE                                                                                |
| VL                                  | VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA                                                                            |
| TVS                                 | TRATTAMENTO VOLUMI SFIORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE |
| AM                                  | ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE                                                                            |
| ALL                                 | ALLACCIAMENTO A RETE DI ALTRO GESTORE                                                                     |

Tabella Impianti di Sollevamento autorizzati unito all'Allegato A della determina di AUA

| DENOMINAZIONE SISTEMA FOGNARIO | CODICE AGGLOMERATO | COMUNE               | DENOMINAZIONE                                                                                          | TIPOLOGIA MANUFATTO | DILUIZION E | CODICE MANUFATTO / SOGLIA | CODICE BUREAU DI SCARICO | Codice RETE-nodo Scavo in trincea (ARPAE-SAC) | Recettore scarico | GESTORE CORPO IDRICO PRINCIPALE | INTERFERENZA IDRAULICA DIRETTA | CONCESSIONE E/O PARERE IDRAULICO VIGENTE | INTERFERENZA CON AREE PROTETTE | PARERE INTERFERENZA AREA PROTETTA | GESTORE SISTEMA FOGNARIO |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| B033025                        | ABO0041            | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO BARGI - CIMITERO                                                     | IS                  | /           | ID SAP 1046123            | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |
| B033025                        | ABO0041-ABO0034    | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOLL GIAMBONI DI PROGETTO - Collegamento Maenzano ex ABO0034         | IS                  | /           | ID SAP 1046101            | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |
| B033025                        | ABO0041-ABO0072    | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOLL SERRETTO DI PROGETTO - Collegamento La Ca ex ABO0072               | IS                  | /           | ID SAP 11725490           | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |
| B033025                        | ABO0041-ABO0072    | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOLL RILANCIO CA' MATTIOZZI DI PROGETTO - Collegamento La Ca ex ABO0072 | IS                  | /           | ID SAP 11738930           | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |
| B033025                        | ABO0041-ABO0072    | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOLL MOLINETTO DI PROGETTO - Collegamento La Ca ex ABO0072              | IS                  | /           | ID SAP 11725541           | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |
| B033025                        | ABO0041-ABO0072    | LIZZANO IN BELVEDERE | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO SOLL CA' TONIELLI - Collegamento La Ca ex ABO0072                    | IS                  | /           | ID SAP 11720783           | /                        | /                                             | /                 | /                               | /                              | /                                        | NO                             | NO                                | HERA S.P.A.              |

| LEGENDA TIPOLOGIA SCARICO/MANUFATTO |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP                                 | IMPIANTO DI TRATTAMENTO                                                                                   |
| IS                                  | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO                                                                                  |
| SP                                  | SCOLMATORE DI PIENA                                                                                       |
| SPE                                 | SCOLMATORE DI PIENA ED EMERGENZA                                                                          |
| SE                                  | SCOLMATORE SOLA EMERGENZA                                                                                 |
| PM                                  | PRESA DI MAGRA                                                                                            |
| PD                                  | POZZETTO DEVIATORE DI RETE                                                                                |
| VL                                  | VASCA DI LAMINAZIONE IDRAULICA                                                                            |
| TVS                                 | TRATTAMENTO VOLUMI SFIORATI DA RETI MISTE O GESTIONE PRIMA PIOGGIA RETI METEORICHE RISCHIO CONTAMINAZIONE |
| AM                                  | ACQUE REFLUE URBANE METEORICHE                                                                            |

[illegible]



## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Società HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato**

**Agglomerato Urbano ABO0041 – LIZZANO IN BELVEDERE**

**Sistema Fognario BO33025 – LIZZANO IN BELVEDERE**

**(Lizzano in Belvedere)**

**Depuratore Biologico a fanghi attivi sito in**

**via della Madolma senza n.civico - loc.Panigale**

**in Comune di Lizzano in Belvedere**

### **ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

### **Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione in materia di impatto acustico presentata da Hera Spa con Prot.n.21576/23 del 03/03/2023 e pervenuta agli atti di Arpae quale allegato alla domanda di AUA al PG/2023/38661 del 03/03//2023 e costituita da Relazione di Impatto Acustico datata 29/06/2022 per l'impianto di depurazione sito in Via della Madolma Loc,Panigale – Comune di Lizzano in Belvedere sottoscritta ing. Valentino Libbi, tecnico competente in acustica.
- Vista la documentazione integrativa in materia di impatto acustico presentata da Hera Spa con Prot.n.103227/24 del 03/12/2024 e pervenuta agli atti di Arpae al PG/2024/219456 del 04/12/2024 e costituita da:
  - Ipotesi di classificazione acustica in base ai criteri della D.G.R.2053/2001 e del comma 3 dell'art.2 della L.R.n.15/2001;
  - Considerazioni/valutazioni sull'impatto acustico prodotto dai sollevamenti Fognari Relazione di Impatto Acustico "Appendice Sollevamenti" datata 13/06/2022 sottoscritta ing. Valentino Libbi, tecnico competente in acustica.

- Visto il parere tecnico non favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/6041 del 14/01/2025 a supporto del Comune di Lizzano in Belvedere (Autorità competente per la matrice impatto acustico) con specifici rilievi tecnici e normativi rispetto a quanto prodotto sia per la valutazione dell'impatto acustico del depuratore sia per quella degli impianti di sollevamento fognario.
- Visto il parere favorevole condizionato del Comune di Lizzano in Belvedere (Autorità competente per la matrice impatto acustico) Prot.n. 6856 del 21/08/2025, che, in base a quanto rilevato dal sopra richiamato parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna, dispone specifiche prescrizioni di approfondimenti tecnico più esaustivo secondo i rilievi e le indicazioni contenute nel parere di Arpae richiamato sopra.

## **Prescrizioni**

1. Entro il 31/12/2026 La società Titolare degli impianti tecnologici connessi al sistema fognario, con riferimento sia all'impianto di depurazione che agli impianti di sollevamento fognario, deve :
  - Redarre e trasmettere al Comune di Lizzano in Belvedere ed ARPAE-AACM una documentazione di valutazione impatto acustico più esaustiva che dia riscontro ai rilievi e alle indicazioni contenute nel parere di supporto tecnico non favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/6041 del 14/01/2025;
2. La società Titolare degli impianti tecnologici connessi al sistema fognario (depuratore ed impianti di sollevamento fognario), in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione in materia di impatto acustico presentata da Hera Spa con Prot.n.21576/23 del 03/03/2023 e pervenuta agli atti di Arpae quale allegato alla domanda di AUA al PG/2023/38661 del 03/03/2023 e costituita da Relazione di Impatto Acustico datata 29/06/2022 per l'impianto di depurazione sito in Via della Madolma - Loc. Panigale in Comune di Lizzano in Belvedere sottoscritta ing. Valentino Libbi, tecnico competente in acustica.

- Documentazione integrativa in materia di impatto acustico presentata da Hera Spa con Prot.n.103227/24 del 03/12/2024 e pervenuta agli atti di Arpae al PG/2024/219456 del 04/12/2024 e costituita da:
  - Ipotesi di classificazione acustica in base ai criteri della D.G.R.2053/2001 e del comma 3 dell'art.2 della L.R.n.15/2001;
  - Relazione di Impatto Acustico "Appendice Sollevamenti" datata 13/06/2022 sottoscritta ing. Valentino Libbi, tecnico competente in acustica.

-----

Pratica Sinadoc 11397/2023

Documento redatto in data 14/11/2025

---

**COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**  
**( Provincia di Bologna)**

Area Tecnica

tecnico@comune.lizzano.bo.it

---

**Piazza Marconi n. 6-C.A.P. 40042-Tel 0534-51306-Fax 0534-51536-Partita IVA 00529241200**

Lì. 21/08/2025

Prot. 6856

**Spett.le ArpaE**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni**  
**Metropolitana**  
Via San Felice n. 25  
40122 – BOLOGNA  
aoobo@cert.arpa.emr.it

**e p.c. Spett.LE Hera Spa**  
direzione acqua  
c.a. Paolo Gelli - Lorenzo Genovesi  
Via Carlo Berti Pichat n.2/4  
40127 BOLOGNA (BO)

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

**OGGETTO: AUA per scarichi acque reflue urbane originati dal sistema fognario BO33025 LIZZANO IN B. CAPOLUOGO, pratica SINADOC n. 11397/2023; trasmissione contributo in materia di impatto acustico.**

Con riferimento ai contenuti della vs. comunicazione del 16.07.2025, si esprimono le seguenti considerazioni:

- l'impianto in oggetto, è posizionato in un'area isolata, prossima ad un'area artigianale e produttiva, ma distante dai centri urbanizzati;
- nel corso dei già numerosi anni di esistenza e funzionalità dell'impianto in oggetto, non sono mai state rilevate e/o denunciate problematiche riconducibili all'impatto acustico;

Si ritiene pertanto, che anche in assenza di un formale piano acustico Comunale, si possa comunque esprimere un **parere favorevole**, con la prescrizione che venga comunque redatta una valutazione acustica più esaustiva da parte di Hera Spa, seguendo i rilievi e le indicazioni contenute nel parere contrario Arpae.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Tonini Umberto)  
(firmato digitalmente)





SINADOC 11397/23

**Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana**

Unità Autorizzazioni Ambientali Acque Reflue  
c.a. Siro Albertini  
Via San Felice n. 25  
40122 Bologna  
*trasmesso tramite posta interna*

**Al Comune di Lizzano in Belvedere**

Piazza Marconi 6  
Lizzano in Belvedere  
Pec:comune.lizzanoinbelvedere@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata da Hera Spa per per Impianto di depurazione di Lizzano capoluogo e Sistemi fognari afferenti a seguito dell'avvio dei progetti di collettamento dei seguenti agglomerati: ABO0034 Vidiciatico Maenzano Pozzo- ABO0072 La Cà di Lizzano - ABO1111 Vidiciatico la Canala - Parere relativo alla matrice rumore.

E' pervenuta allo scrivente Distretto l'istanza presentata da HERA s.p.a. relativa all'istruttoria in oggetto relativamente alla matrice rumore, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico depuratore ed il sistema fognario ad esso connesso agli atti con PG/2023/38661 e PG/2023/38662 del 03/03/2023.

A seguito di richiesta di integrazione la ditta ha presentato documentazione integrativa agli atti con PG/2024/219456 del 04/12/2024.

Per quanto concerne la matrice rumore la documentazione valutata consiste in:

- valutazione di impatto acustico firmata dal tecnico competente in acustica Ing. Valentino Libbi del 29/06/2022;
- nota di Hera spa del 3/12/2024 prot. gen 0103227 a firma del Responsabile Paolo Gellia cui è allegata una valutazione di impatto acustico appendice sollevamento del 13/06/2022 del tecnico competente in acustica ing. Valentino Libbi e una planimetria.

Dalla documentazione risulta che:

1. il Comune di Lizzano in Belvedere è sprovvisto di classificazione acustica ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera a della L 447/95 e il consulente aziendale non ha provveduto, nella valutazione, a formulare ipotesi di classificazione acustica come previsto all'art 1 punto 6 della DGR 673/04;
2. la valutazione acustica degli impianti di sollevamento non dimostra il rispetto dei limiti acustici posti sulla

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Servizio Territoriale** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna  
**Distretto Urbano Montagna** – Via Berzantina, 30/10 | 40030 Castel di Casio (BO) | Tel. 051396281 Fax 0534/24395  
PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



- rete afferente al depuratore di Lizzano in Belvedere in quanto non contestualizzato alla realtà del sito e all'impiantistica installata;
3. non sono riportati gli orari e le modalità di funzionamento delle sorgenti sonore come previsto dall'art 5 comma 1 lettera c della DGR 673/04;
  4. il consulente aziendale è ricorso a misure di brevissima durata, 5/6 minuti per ogni punto di misura in prossimità dell'impianto e dell'unico recettore individuato, al fine di valutare l'impatto acustico dell'impianto di depurazione senza descrivere quali sorgenti sonore fossero in funzione durante gli accertamenti e quindi se i livelli riscontrati siano quelli massimi. Da alcune misure risulta palese che il livello acustico considerato non è quello massimo (misura P631, P621 e P625);
  5. il tecnico competente non ha formulato valutazioni o considerazioni tecniche in merito a un recettore posto verso sud, le uniche considerazioni sono state formulate dall'Ing Paolo Gelli che non risulta un tecnico competente in acustica.

Sulla base di quanto sopra, poichè l'elaborato presentato non è esaustivo e non riporta elementi oggettivi che dimostrino il rispetto dei limiti acustici, si esprime parere contrario al rilascio del nulla osta acustico funzionale ad concessione l'atto autorizzativo richiesto.

*L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.*

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST  
(Marcello Nanetti)

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**