

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6765 del 25/11/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel del Rio (BO), via Montanara n. 7, c.a.p. 40022, richiesta dalla Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO per l'attività di distributore carburanti.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7022 del 24/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Castel del Rio (BO), via Montanara n. 7, c.a.p. 40022, richiesta dalla Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO per l'attività di distributore carburanti.

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Nuovo Circondario Imolese in data 01/08/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/141089 del 05/08/2025 (**pratica Sinadoc 26436/2025**) dal procuratore della Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO (C.F. MRRFRZ71S11E289U / P.IVA 02433971203), con sede legale in via 2 Giugno n. 10, Castel del Rio, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distributore carburanti svolta presso lo stabilimento sito in via Montanara n. 7, c.a.p. 40022;

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di distributore carburanti svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) {Soggetto competente Comune di Castel del Rio};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/148973 del 20/08/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/192795 del 30/10/2025);
- Parere di conformità urbanistica ed edilizia, nonché parere per la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura del Comune di Castel del Rio (PG/2025/197460 del 06/11/2025);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla ditta istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque di dilavamento (prima pioggia) in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che la Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa espone e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO (C.F. MRRFRZ71S11E289U e P.IVA 02433971203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Castel del Rio, via Montanara n. 7, c.a.p. 40022, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirigen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirigen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

<b>MATRICE/SETTORE AMBIENTALE</b>	<b>Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003</b>	<b>Ente Competente</b>
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia)"* di competenza del Comune di Castel del Rio con richiamo alla planimetria di riferimento;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Nuovo Circondario Imolese ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla ditta istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel del Rio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**Il Responsabile**

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

**Leonardo Palumbo**

*(determina firmata digitalmente)*

## Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Ditta individuale MORARA PISANI FABRIZIO ubicato in via Montanara n. 7, c.a.p. 40022, Comune di Castel del Rio (BO).**

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

#### 1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura di via Montanara (afferente al depuratore comunale di Castel del Rio) classificato dal Comune di Castel del Rio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue di dilavamento (prima pioggia)" convogliante le acque meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue di dilavamento (prima pioggia) sono preventivamente trattate tramite vasca di disoleazione monoblocco a due scomparti con filtro a coalescenza. Il punto di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti è denominato PC1 (come individuato nell'allegata planimetria).

#### 2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel del Rio con Prot. Gen. 3512 del 05/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/197460 del 06/11/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 88883 del 28/10/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- "Planimetria reti fognarie" in scala 1:100 e datata 28/05/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/141089 del 05/08/2025), riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc n. 26436/2025

Documento redatto in data 21/11/2025



**NUOVO  
CIRCONDARIO  
IMOLESE**

sviluppo economico e  
turistico - progetti europei

Prot. Gen. cfr. file segnatura .xml  
Del cfr. file segnatura. xml

Spett.le  
ARPAE Emilia Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Ufficio Tecnico - Comune di Borgo Tossignano

**Oggetto:** Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (Pratica SUAPNet n. 589/2025)  
**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività "MORARA PISANI FABRIZIO"**  
**sita in Comune di Castel Del Rio, Via Montanara 7 (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59).**  
**- Inoltro parere -**

Con riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. n. 17605 del 01/08/2025 e alla Vs. specifica pareri attesi Prot. 20/08/2025.0148973.U (Sinadoc 26436/2025)

SI INOLTRA

il parere del Comune di Castel del Rio - Ufficio Tecnico (Prot. Gen. 3512 del 05/11/2025).

Distinti saluti.

La Dirigente

Dott.ssa Federica Degli Esposti

*(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)*

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 06/11/2025.0197460.E

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE  
Via Boccaccio n 27 - 40026 Imola (BO)  
PEC : [circondario.imola@cert.provincia.bo.it](mailto:circondario.imola@cert.provincia.bo.it)  
Partita IVA 02958441202 - C.F. 90036770379

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO - SUAP  
Piazza Gramsci 21 (2° piano) – 40026 Imola (BO)  
Dirigente: Dott.ssa Federica Degli Esposti  
Resp. del procedimento: Dott.ssa Federica Degli Esposti  
Informazioni e visione atti: Laura Casadio - Tel. 0542/602413  
Pec: [suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)  
Email: [suap@nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@nuovocircondarioimolese.it)  
Orari: Lun, Mart e Giov dalle 9:00 – 13:00 e Mart 15:00-17:30





# COMUNE DI CASTEL DEL RIO

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

---

## UFFICIO TECNICO COMUNE DI CASTEL DEL RIO

*Data segnatura. xml*

Spett.le  
SUAP ASSOCIATO  
Nuovo Circondario Imolese  
[suap@pec.nuovocircondarioimolese.it](mailto:suap@pec.nuovocircondarioimolese.it)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività MORARA PISANI FABRIZIO sita in Comune di Castel Del Rio, Via Montanara n.7 (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59).  
- Nulla Osta urbanistico/edilizio e parere matrice scarichi -**

**Richiamati:**

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. NCI n. 17605 del 01/08/2025, per l'attività di distribuzione carburanti in oggetto;
- la nota Arpae Emilia-Romagna (AACM) Prot. 20/08/2025.0148973.U, avente oggetto "Preso atto avvio del procedimento SUAP e specifica pareri/nulla osta attesi dai Soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria" e acquisita al Prot. Gen. NCI 18715 del 21/08/2025;

**Visti:**

- il D.P.R. 59/2013, relativo al procedimento di A.U.A.;
- il D.Lgs. 152/2006, norme in materia ambientale;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le vigenti norme in materia edilizia e urbanistica;
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la vigente Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

**SI ESPRIME**

- Parere favorevole per gli aspetti urbanistico/edilizi alla procedura di cui all'oggetto;
- Parere favorevole all'autorizzazione per la matrice scarichi secondo le indicazioni e condizioni stabilite da HERA Spa con comunicazione Prot. n. 008883/25 del 28/10/2025, che si allega al presente parere.

Si rammenta che la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla vigente normativa edilizia/urbanistica.

Il Responsabile di Settore  
**Geom. Maurizio Bruzzi**  
(documento firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
Tel 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di CASTEL DEL RIO  
Suap Nuovo Circondario Imolese  
Area Sviluppo Economico-Turistico e Progetti Europei  
Via Montanara 1  
40022 Castel del Rio (BO)  
suap@pec.nuovocircondarioimolese.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE, 25  
40122 BOLOGNA BO  
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 28 ottobre 2025  
Prot. n. 0088883/25

Asset management  
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici  
Insediamenti Produttivi/MC

**OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue di dilavamento in fognatura:***

- Rif. pratica Hera n° 15/2025 Richiesta di parere Prot. 66249 del 05/08/2025;
- Rif. pratica SUAP 589/2025.

▪ Ragione sociale ditta	MORARA PISANI FABRIZIO
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MONTANARA, 7 - CASTEL DEL RIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue di dilavamento
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di disoleazione monoblocco a due scomparti con filtro a coalescenza
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTEL DEL RIO, VIA MADRE TRIBBIOLI M AGNESE CASTEL DEL RIO

Vista la richiesta di AUA avviata per attività di impianto distribuzione carburanti;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Nadia Giovannini – iscritta all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.2934, comprensiva di:

- Elaborato grafico del 28/05/2025 – planimetria rete fognaria;
- Relazione Tecnica descrittiva;
- Relazione tecnica impianto trattamento;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- l'impianto di distribuzione carburanti è dotato di trattamento di disoleazione per le acque di dilavamento riguardanti l'area del piazzale che è pari mq.110;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;



Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Montanara l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue di dilavamento piazzali;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) Lo scarico delle acque di dilavamento piazzali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:
  - PC1 pozzetto campionamentoIl Pozzetto di Campionamento PC1 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.  
(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta)
- 5) Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 7) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 8) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 9) Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 10) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.  
Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 11) In caso di forti precipitazioni e/o in presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto di trattamento finale, Hera Spa, potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento.  
Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- 12) Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo

all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE .

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

**Allegati:**

- Elaborato grafico del 28/05/2025 – planimetria rete fognaria

Cordiali saluti

Firmata digitalmente  
**Operations Idrico Emilia**  
**Il Responsabile**  
*Dott. Ing. Paolo Gelli*

# Ditta MORARA PISANI FABRIZIO

Via 2 Giugno n.°10 - Castel del Rio (BO)

PROTOCOLLO N.

LOCALITÀ:

Castel del Rio (BO) - Via Montanara n°7 - S.P. 610 "Montanara"

DATA: 28/05/2025

OGGETTO:

Domanda Autorizzazione Unica Ambientale in materia di scarichi  
Planimetria rete fognaria

SCALA: 1:100

DIS.

DESCRIZIONE

DATA

DIS.

APPROV.

1  
2  
3  
4  
5  
6

CONTR:

APPROV:

IL TECNICO PROGETTISTA

LA RICHIEDENTE



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**