

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-6874 del 01/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. PARERE FAVOREVOLE ALL'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA PER L'ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001, "WP ROSETTI MARINO CENTRALE TRATTAMENTO GAS SAN POTITO ", IN COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) - DITTA ROSETTI MARINO SPA. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-7161 del 01/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno uno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

## **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. PARERE FAVOREVOLE ALL'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA PER L'ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001, "WP ROSETTI MARINO CENTRALE TRATTAMENTO GAS SAN POTITO", IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA) - DITTA ROSETTI MARINO SPA.

### **LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**PRESO ATTO** della domanda registrata n. Prot\_\_26-11-2025\_0209590\_E del 26/11/2025 con cui la Ditta ROSETTI MARINO SPA, c.f. 00082100397 ha comunicato l'attivazione di un impianto di abbassamento della falda freatica, tramite wellpoint, per l'esecuzione di opere diverse dalla sistemazione idrogeologica anche ai fini di cantiere, in Comune di Bagnacavallo (RA);

**CONSIDERATO** che il progetto prevede la realizzazione di opere civili e impiantistiche e i relativi collegamenti (meccanici elettrici e di automazione) e la fornitura ed installazione di

apparecchiature per l'adeguamento della Centrale trattamento gas San Potito sita in via Chiusa del Comune di Bagnacavallo (RA);

- è previsto il posizionamento di due sistemi di wellpoint, ubicati in terreno distinto catastalmente al foglio 67 mapp 285,286:

*1 - Realizzazione dello scavo e delle opere civili propedeutiche alla realizzazione della vasca di trattamento acque semioleose (profondità scavo 4,50 mt);*

- Lunghezza lineare impianto well-points: 31,40 metri e dimensionamento areale impianto well-points: 238,60 metri quadrati;
- N° punte: 26 con profondità di infissione delle punte di aspirazione di - 7,50 mt (dal piano di campagna) e Interasse: 1,20 m;
- Profondità attuale della falda: - 2,50 m (dal piano di campagna) e abbassamento relativo della falda: - 2,50 m (dalla quota di falda);
- L'impianto well-points sarà dotato di n°1 elettropompa diam. 6" con potenza massima di esercizio di 11,00 kw, il sistema aspirante sarà composto da collettori di aspirazione di diam. 6";
- Tempo giornaliero di emungimento: 24 h e durata in gg: 120;
- Le acque provenienti dal sistema well-points verranno scaricate nella rete esistente interna di raccolta delle acque meteoriche, conflueno nella vasca di laminazione esterna e successivamente nei canali consortili, previa autorizzazione allo scarico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

*2 - Realizzazione dello scavo e delle opere civili propedeutiche alla realizzazione dell'area di alloggio dei serbatoi interrati (profondità scavo 7,00 mt);*

- Lunghezza lineare impianto well-points: 70 metri e dimensionamento areale impianto well-points: 351 metri quadrati;

- N° punte: 58 con profondità di infissione delle punte di aspirazione: - 8,50 mt (dal piano di campagna) e interasse: 1,20 m;
- Profondità attuale della falda: - 2,50 m (dal piano di campagna) e abbassamento relativo della falda: - 5,00 m (dalla quota di falda);
- L'impianto well-points sarà dotato di n°1 elettropompa diam. 6" con potenza massima di esercizio di 11,00 kw, il sistema aspirante sarà composto da collettori di aspirazione di diam. 6";
- Tempo giornaliero di emungimento: 24 h e durata in gg: 60;
- Le acque provenienti dal sistema well-points verranno scaricate nella rete esistente interna di raccolta delle acque meteoriche, conflueno nella vasca di laminazione esterna e successivamente nei canali consortili previa autorizzazione allo scarico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

**ACCERTATO** che la Ditta ha versato le spese istruttorie di euro 102 in data 25/11/2025;

**CONSIDERATO CHE** l'opera è assoggettata alle procedure di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

**VERIFICATO CHE** l'opera non risulta ricadere all'interno dell'area protetta;

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per esprimere parere favorevole all'installazione del sistema di wellpoint con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

## DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta ROSETTI MARINO SPA, c.f. 00082100397 il parere positivo all'attivazione di un impianto per l'abbassamento della falda freatica, per l'esecuzione di opere diverse dalla sistemazione idrogeologica anche ai fini di cantiere, tramite un sistema di wellpoint:
  - ubicato in comune di Bagnacavallo (RA) identificato catastalmente al Fg 67 mapp 285, 286;
2. di fissare la durata massima del periodo di emungimento in giorni 120 per la *1 - Realizzazione dello scavo e delle opere civili propedeutiche alla realizzazione della vasca di trattamento acque semioleose (profondità scavo 4,50 mt)* e in giorni 60 per la *2 - Realizzazione dello scavo e delle opere civili propedeutiche alla realizzazione dell'area di alloggio dei serbatoi interrati (profondità scavo 7,00 mt)*, a partire dalla data di inizio effettiva dell'emungimento previa comunicazione della data stessa con preavviso di almeno dieci giorni a questa Agenzia;
3. di stabilire in **6 mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento il termine entro il quale dovrà essere comunicato l'inizio lavori, che potrà essere prorogato per comprovati motivi per un ulteriore periodo di sei mesi; in caso di mancato rispetto dei termini il parere non avrà validità e sarà necessaria la presentazione di nuova domanda;
4. di prescrivere:
  - a. la valutazione ante emungimento dello stato di consistenza degli edifici limitrofi all'area di intervento;
  - b. la messa in opera di sistemi alternativi di contenimento della falda tipo palancolate o setti che permettano una diminuzione del prelievo ed una limitazione del cono di depressione della falda nel caso di incipienti lesioni;
  - c. la valutazione dello stato di salute delle piante ad alto fusto che vengono interessate dal

cono di depressione, monitorato per un periodo almeno semestrale, ed obbligo ad eventuale sostituzione;

- d. il divieto di installazione di altri sistemi di abbattimento della falda che operino con continuità dopo la disattivazione dei wellpoint;
- e. che, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 152/06, le acque emunte andranno restituite preferibilmente al medesimo corpo idrico da cui hanno origine con caratteristiche qualitative inalterate; la restituzione delle acque sul suolo dell'area circostante la zona in cui si svolgono le attività, lavori od operazioni, è ammesso quando le quantità in gioco e la situazione orografica lo consentono, a condizione che l'area medesima non sia interessata dalla presenza di insediamenti o altre attività. In ogni caso dovrà essere evitato il ruscellamento e l'impaludamento dell'area. A lavori ultimati gli eventuali residui e/o depositi minerali (inerti, sabbia, limo, materiali di risulta, ecc.) dovranno essere rimossi dall'area d'intervento. Le stesse considerazioni valgono per il rilascio delle acque e/o residui di cui trattasi in fossati, scoli interpoderali privi di acqua fluente;
- f. che qualora sia preferibile sotto il profilo tecnico-economico, le acque di cui al comma 1 potranno essere convogliate in rete fognaria previo parere del Gestore della rete e nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti di fognatura approvati dall'Ente di Governo dell'Ambito;

- 5. di dare conto che il presente provvedimento è rilasciato solamente per quanto riguarda gli aspetti normati dall'art. 17 del RR n. 41/2001 e rimangono in capo al richiedente tutte le eventuali altre autorizzazioni necessarie, per cui la Ditta è responsabile di eventuali violazioni normative ed è tenuta al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza dell'attività, a persone, animali, ambiente e cose, restando codesta Amministrazione indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale;

6. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Rimini e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
8. il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
9. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Es

Dott.ssa Tamara Mordenti

(atto firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**