

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2257 del 27/04/2026
Oggetto	MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 E SUCCESSIVE DET-AMB-2019-968 DEL 28.02.2019 E DET-AMB-2020-1427 DEL 26.03.2020 AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART.16 DELLA L.R. 26/2004 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 5,5 MWE (44,20 MWT) PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' PORTO CORSINI VIA BAIONA, 203 - COGENIO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIRENZE VIA DI NOVOLI, 33 - P. IVA 14851941006
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2390 del 27/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 E SUCCESSIVE DET-AMB-2019-968 DEL 28.02.2019 E DET-AMB-2020-1427 DEL 26.03.2020 AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART.16 DELLA L.R. 26/2004 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 5,5 MWE (44,20 MWT) PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' PORTO CORSINI VIA BAIONA, 203 – COGENIO S.r.l. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FIRENZE VIA DI NOVOLI, 33 - P. IVA 14851941006

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- ARPAE rilasciava il Provvedimento DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 avente oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 D.LGS. 115/2008 E DELL'ART.16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 E S.M.I. PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 5,5 MWE (44,20 MWT) SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' PORTO CORSINI VIA BAIONA, 203 – ENEL.SI' SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA VIA DELLA BUFALOTTA, 255 P.IVA/C.F.05736981001"*;
- ARPAE rilasciava il provvedimento di voltura DET-AMB-2019-968 del 28.02.2019 avente oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART.11 DEL D.LGS. 115/2008 E DELL'ART.16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 5,5 MWE (44,20 MWT) SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' PORTO CORSINI VIA BAIONA, 203 - ENEL.SI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA VIA DELLA BUFALOTTA, 255 (P.IVA/C.F. 05736981001) – VOLTURA PER CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA;*
- ARPAE rilasciava il provvedimento di presa d'atto modifica assetto societario con DET-AMB-2020-1427 del 26.03.2020 avente oggetto: *"AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.11 DEL D.LGS. 115/2008 E DELL'ART.16 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 26/2004 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE A FONTE CONVENZIONALE DI POTENZA PARI A 5,5 MWE (44,20 MWT) SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITA' PORTO CORSINI VIA BAIONA, 203 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI VOLTURA PER CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DET-AMB-2019-968 del 28.02.2019 - NEWCO COGENERAZIONE.SI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIALE DI TOR DI QUINTO 45/47, 00191 ROMA (P.IVA/C.F. 14851941006) – PRESA D'ATTO PER MODIFICA DENOMINAZIONE - COGENIO S.r.l. SEDE LEGALE IN VIALE DI TOR DI QUINTO 45/47, 00191 ROMA (P.IVA/C.F. 14851941006)"*;

CONSIDERATO CHE:

- la Società COGENIO S.r.l. presentava istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 e s.m.i. per l'installazione di 4 caldaie ausiliarie per la produzione di vapore di potenza termica nominale di 33,1 MWt in sostituzione, durante il periodo di manutenzione della GVR, pervenuta ad ARPAE di Ravenna in data 23.12.2025 al PG 2025/22379, ricomprensente la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2017-4108 del 01.08.2017 e s.m.i. presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006, tramite il Portale IPPC-AIA in data 23.12.2025, acquisita al PG 2025/229582, per l'impianto di cogenerazione da fonti convenzionali di potenza pari a 44,20 MWt sito in Comune di Ravenna, loc. Porto Corsini, via Baiona 203;
- con nota PG 2026/3367 del 09.01.2026, successivamente rettificata con nota PG 2026/14568 del 26.01.2026, ARPAE convocava la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica in data 11.02.2026, in esito della quale con nota PG 2026/26868 del 11.02.2026 ARPAE trasmetteva il verbale della seduta PG 2026/26660;
- con nota PG 2026/27645 del 12.02.2026 ARPAE trasmetteva la richiesta di documentazione integrativa per la modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica e la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- in data 04.03.2026 al PG 2026/41008 la Società depositava la documentazione integrativa richiesta per la modifica non sostanziale di A.U.;
- in data 10.03.2026 al PG 2026/44668 la Società depositava la documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA per la modifica non sostanziale di A.I.A.;
- ARPAE con nota PG 2026/45651 del 11.03.2026 convocava la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona in modalità telematica per il giorno 16.04.2026 in esito della quale con nota PG 2026/72714 del 21.04.2026 veniva trasmesso il verbale PG 2026/72157 attestante la chiusura dei lavori della conferenza con approvazione dell'installazione delle 4 caldaie ausiliarie;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. n. 53 del 11.02.1998 "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*"

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Legge del 23 agosto 2004 n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115 e s.m. *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ed abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*, in particolare l’art. 11 commi 7, 8:
 - *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.*
 - *L’autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n.19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, la Direttiva applicativa DGR n. 2263 del 29 dicembre 2005 *“Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”* Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio

energetico di cui alla DDGA n. 14096/2006 come modificata dalla DDGA n. 1431 del 16 febbraio 2010 "Modifiche ed integrazioni alla DDGA n. 14096 del 12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico";

- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e smi;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 151/2025 DI ARPAE RELATIVA A NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'AGENZIA";

DATO ATTO CHE in riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia la Società Cogenio trasmetteva in data 20.03.2026 PG 2026/51473 le dichiarazioni sostitutive;

DATO ATTO CHE nel corso del procedimento autorizzativo sono stati acquisiti i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuti necessari, come di seguito riportato, e conservati agli atti di ARPAE di Ravenna alla pratica SINADOC n. 2025/39517:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente
PG 2026/12926 del 23.01.2026	Con riferimento alla Vostra PEC del 09/01/2026, pari oggetto, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione tecnica resa disponibile, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi <u>NON interferiscono</u> con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la	Snam Rete Gas S.p.A.

	<p>scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.</p> <p>Per le prossime richieste Vi invitiamo ad utilizzare la nuova WebApp “Gridfinder Snam” https://gridfinder.snam.it per la verifica delle interferenze con i nostri metanodotti. L'utilizzo di tale applicazione Vi permette di ottenere un celere riscontro delle informazioni di cui necessitate</p>	
	<p>parere favorevole espresso in sede di conferenza dei servizi conclusiva</p>	<p>Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Ravenna</p>
<p>PG 2026/13334 del 23.01.2026</p>	<p>Con riferimento alla pratica di modifica non sostanziale dell'AU in oggetto; Vista la documentazione consultata dal link fornito https://drive.google.com/drive/folders/1_NpcG1CuSiiZliv_dnFKcr1LLLG60ctM?usp=drive_link; Visto che il sito è stato individuato, tramite l'indirizzo indicato all'oggetto, sulle mappe interattive di RUE; In base al suddetto confronto risulta che l'attività oggetto di modifica non sostanziale dell'AU si trova nello “SP1 - Aree consolidate per attività produttive portuali” (art. VII.1.3 del RUE vigente); Si prevede l'installazione in attività insediata di n. 4 caldaie che rispettano la distanza minima dai confini di proprietà e sono assimilabili a intervento di MS, ammesso per l'area in quanto trattasi di “RIR - Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante” disciplinata dall'art. VII.1.5 del RUE. Per quanto sopra indicato</p>	<p>Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Sportello Unico per l'Edilizia</p>

	non si riscontrano motivi urbanistico-edilizi ostativi alla modifica non sostanziale dell'AU	
	parere favorevole espresso in sede di conferenza dei servizi conclusiva	Azienda AUSL della Romagna

DATO ATTO che l'impianto esistente è configurato per operare secondo tre distinti assetti funzionali, di seguito riassunti:

1. Assetto di progetto: funzionamento del turbogeneratore (TG) con recupero del calore dai fumi di scarico, esausti, tramite il Generatore di Vapore a Recupero (GVR), dotato di post combustore;
2. Assetto fresh air: produzione di vapore con Generatore di Vapore a Recupero (GVR) mediante il post combustore e turbogeneratore (TG) disattivato;
3. Assetto di riserva: disattivazione sia del turbogeneratore (TG) che del Generatore di Vapore a Recupero (GVR), con produzione di vapore affidata alla sola caldaia di backup (GVA).

Attualmente l'assetto di riserva dell'impianto di cogenerazione, che prevede il funzionamento della caldaia di backup, non risultando disponibile non risulta applicabile l'assetto di riserva. Alla luce di ciò, l'unica modalità attualmente disponibile per la produzione di vapore a servizio dello stabilimento Bunge è rappresentata dal funzionamento del Generatore di Vapore a Recupero (GVR), in assetto di progetto o in assetto di Fresh Air. Tuttavia, a seguito del manifestarsi di criticità tecniche su tale apparecchiatura, la Società ha valutato di procedere con una manutenzione straordinaria, da attuarsi con carattere di urgenza e assoluta non differibilità, al fine di garantire la continuità del servizio energetico allo stabilimento. Per tali motivazioni, la Società ha inoltrato richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica per l'installazione temporanea di n. 4 caldaie ausiliarie, alimentate a metano, per una potenza termica nominale complessiva pari a 33,1 MWt a seguito dello spegnimento dell'assetto autorizzato sopra descritto. La durata di funzionamento delle caldaie è stimata di 6–8 mesi, ovvero fino al completamento della manutenzione del Generatore di Vapore a Recupero (GVR). Il nuovo assetto impiantistico temporaneo, prevede:

- lo spegnimento del turbogeneratore (TG);
- lo spegnimento del GVR che verrà sottoposto a manutenzione straordinaria;
- la disattivazione della caldaia di backup, per intervento manutentivo programmato (sostituzione bruciatori);
- l'accensione esclusiva delle quattro caldaie ausiliarie, finalizzate alla produzione di vapore mediante combustione di metano.

Dal punto di vista impiantistico, la modifica comporta la momentanea attivazione di quattro nuovi punti di emissione in atmosfera, denominati E7, E8, E9 ed E10 ciascuno associato alle rispettive caldaie.

Modello	Prod. vapore (Kg/h)	Potenza termica nominale (kWt)	Consumo metano (Nmc/h)	Temp. fumi °C	Portata fumi (Nmc/h)	Capacità idrica (l)	Punto di emissione	Diametro interno del camino (mm)	Altezza da terra (m)
MV3 6000-20	6.000	4,186	466,4	214,9	5.384	10.760	E7	550	9,1
MV3 18000	18.000	12.558	1400	230	16.092	25.906	E8	850	9,7
MV3 13.500	13.500	9.375	1050	230	12.286	21.000	E9	850	9,1
MV3 10.000	10.000	6.977	777	226	8.000-8.500*	19.045	E10	750	9,2

*Valore stimato: considerando consumo massimo di metano (777 Nm³/h), rapporto aria/metano per la combustione completa del CH₄ (9,52 Nm³ di aria per ogni Nm³ di metano)

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti tutti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;
- in merito al quadro autorizzativo il rilascio della presente autorizzazione ricomprende e/o sostituisce:
 - Provvedimento di modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - Titolo edilizio (SCIA) di competenza comunale (art. 13 comma 1 lettera e bis) L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);

DATO ATTO che ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente, non ricade nei casi di esenzione e ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione dell'opera, fermo restando il rispetto delle prescrizioni Provvedimento di A.I.A.DET-AMB-2017-4108 del 01.08.2017 e s.m.i.
- il progetto energetico risulta compatibile rispetto a quanto previsto dalla Direttiva di cui all'art. 12.7 c.3 lettera n) del Piano d'Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna, in quanto trattasi di sostituzione temporanea per lo spegnimento del turbogeneratore (TG), del GVR che verrà sottoposto a manutenzione straordinaria e disattivazione della caldaia di backup, quest'ultima per intervento manutentivo programmato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere all'installazione temporanea delle caldaie;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 26/2004, deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni e/o per la conclusione del procedimento di A.I.A., ovvero entro il giorno 17.07.2026 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	23.12.2025
Richiesta integrazioni e sospensione termini procedurali	12.02.2026
Riavvio termini per deposito documentazione integrativa	10.03.2026
Termine per la conclusione del procedimento (180 gg)	17.07.2026

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico di ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE la Società COGENIO S.r.l. con sede legale in Comune di Firenze via di Novoli, 33 - P. IVA 14851941006, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera a) della L. R. 26/2004, all'installazione temporanea di 4 caldaie ausiliarie per la produzione di vapore, di potenza termica nominale di 33,1 MWt in sostituzione dell'assetto autorizzato con DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 presso il sito industriale in Comune di Ravenna località Porto Corsini via Baiona, 203;

2. DI DARE ATTO che in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b) ricomprende le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs n. 152/2006);

e sostituisce

- Titolo edilizio (SCIA) di competenza comunale (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);

3. DI DARE ATTO che sono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione i seguenti elaborati:

- **Allegato 1:** Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2026-2144 del 22.04.2026;

4. DI DICHIARARE che la presente autorizzazione recepisce integralmente i contenuti della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2026-2144 del 22.04.20256 (Allegato 1);

5. DI DICHIARARE che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;

6. DI DICHIARARE che la Società COGENIO S.r.l. ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE e al Comune di Ravenna la rimessa in esercizio dell'impianto GVR e la conseguente cessazione dell'esercizio delle 4 caldaie ausiliarie;

7. DI DICHIARARE che il presente Atto ha durata fino al ripristino dell'assetto autorizzato con DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 e smi;

8. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 16 comma 2 lettera g) della L.R. 26/2004 il titolare della presente autorizzazione ha **l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto autorizzato con DET-AMB-2017-4147 del 02.08.2017 e s.m.i.;**

9. DI STABILIRE che la definitiva messa fuori servizio degli impianti dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 26/2004; il proponente dovrà corredare la richiesta con il Piano per la rimessa in pristino del sito con oneri a carico dell'esercente;

10. DI DICHIARARE CHE per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;

11. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
12. DI DARE ATTO che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE di Ravenna pratica SINADOC n. 2025/39517;
13. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ad ARPAE -Servizio Territorio per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
14. DI TRASMETTERE COPIA del presente atto alla Società Cogenio S.p.A. e ai componenti della Conferenza dei Servizi.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

LA DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI e ENERGIA DI RAVENNA
(Dott.ssa Tamara Mordenti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.