

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4203 del 29/07/2026
Oggetto	Autorizzazione alla Società Bologna Fiere S.P.A Viale Della Fiera 20, - Codice fiscale e Partita IVA 00312600372, della variazione in misura superiore al 30 %, della capacità di stoccaggio del deposito di gasolio ad uso privato in seguito alla dismissione di un serbatoio presso il deposito ubicato in Viale Della Fiera n. 20, Comune di Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4403 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventinove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione alla Società Fiere Internazionali di Bologna S.P.A. Viale Della Fiera 20, Bologna - in forma abbreviata BolognaFiere S.P.A - Codice fiscale e Partita IVA 00312600372, della variazione in misura superiore al 30 %, della capacità di stoccaggio del deposito di gasolio ad uso privato in seguito alla dismissione di un serbatoio presso il deposito ubicato in Viale Della Fiera n. 20, Comune di Bologna.

II RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Premesso che BolognaFiere S.P.A. è autorizzata, con determina dirigenziale della Provincia di Bologna P.G. 411340 del 13/12/2007, allo stoccaggio di gasolio ad uso privato, costituito da n. 8 serbatoi interrati contenenti gasolio E430 a servizio dei gruppi elettrogeni di emergenza per una capacità totale di 44 m³, sito in viale Della Fiera n. 20, Comune di Bologna¹,

Il deposito è articolato come descritto di seguito:

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m ³)	Contenuto
1	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 19-20	9.0	gasolio
2	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 35	9.0	gasolio
3	Serbatoio Metallico/Interrato	Via Maserati	6.0	gasolio
4	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 36	5.0	gasolio
5	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 21-22	3.0	gasolio
6	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 16-18	5.0	gasolio
7	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 31-32-33-34	1.0	gasolio
8	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 25-26	6.0	gasolio

¹ come risulta dal successivo verbale di collaudo effettuato in data 9/04/2009

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m³)	Contenuto
Capacità geometrica complessiva			44.0 m³	

Dato atto che:

- BolognaFiere S.P.A. ha successivamente modificato la consistenza del deposito installando un serbatoio metallico di 5 m³ in regime di libera attività, come risulta dalla nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. A20195728 del 14/03/2019;
- in data 3/05/2019 è stato aggiornato il Certificato Prevenzione Incendi, Prot. 0012742/2019, relativamente alla nuova configurazione del deposito con capacità totale di stoccaggio pari a 49 m³.
- a seguito della modifica il deposito è articolato come descritto di seguito:

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m³)	Contenuto
1	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 19-20	9.0	gasolio
2	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 35	9.0	gasolio
3	Serbatoio Metallico/Interrato	Via Maserati	6.0	gasolio
4	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 36	5.0	gasolio
5	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 21-22	3.0	gasolio
6	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 16-18	5.0	gasolio
7	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 31-32-33-34	1.0	gasolio
8	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 25-26	6.0	gasolio
9	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 14-15	5.0	gasolio
Capacità geometrica complessiva			49.0 m³	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro, 6 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Vista la domanda, acquisita agli atti con PG n. 220415 del 12/12/2025 e successive integrazioni agli atti PG 220415, 220425, 220521 e 220525 del 12/12/2025, di autorizzazione alla dismissione del serbatoio n. 2 contenente gasolio da autotrazione, di capacità 9 m³, a servizio dei gruppi elettrogeni del padiglione 35, a seguito della quale il deposito si riduce da 49 m³ a 40 m³.

La domanda prevede, inoltre, la dismissione delle linee di collegamento ai gruppi elettrogeni e lo svuotamento del serbatoio per la verifica Gas Free.

Al termine della rimozione, BolognaFiere S.P.A. propone di effettuare il campionamento del fondo e delle pareti dello scavo, in contraddittorio con Arpae APAM Distretto Urbano, prevedendo la formazione di un campione medio delle pareti ed un campione medio del fondo dello scavo. Nel caso di particolari disomogeneità litologiche o evidenze di contaminazione sarà valutata in accordo con i tecnici Arpae APAM Distretto Urbano la necessità di effettuare ulteriori campionamenti.

BolognaFiere S.P.A., preventivamente allo scavo, invierà una comunicazione ad Arpae-APAM delle date previste per le indagini con un anticipo di almeno 20 giorni, e alla fine sarà trasmessa la relazione conclusiva, contenente gli esiti delle verifiche analitiche dei terreni, allegando i relativi rapporti di prova.

Considerato che:

- allo stato attuale, il deposito è autorizzato per una capacità complessiva dei serbatoi di 49 m³, come descritto nella tabella richiamata in precedenza.
- a seguito della presente variazione richiesta, la capacità finale del deposito si riduce a 40 m³, come descritto nella tabella successiva:

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m ³)	Contenuto
1	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 19-20	9.0	gasolio
3	Serbatoio Metallico/Interrato	Via Maserati	6.0	gasolio
4	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 36	5.0	gasolio

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro, 6 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m ³)	Contenuto
5	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 21-22	3.0	gasolio
6	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 16-18	5.0	gasolio
7	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 31-32-33-34	1.0	gasolio
8	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 25-26	6.0	gasolio
9	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 14-15	5.0	gasolio
Capacità geometrica complessiva			40.0 m³	

Dato atto che a seguito delle diverse variazioni dell'impianto, la domanda di variazione presentata in data 12/12/2025 si configura come variazione in misura superiore al 30 %, della capacità di stoccaggio del deposito e pertanto è soggetto ad autorizzazione e a successivo collaudo;

Visti:

- la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla domanda in oggetto e la contestuale richiesta dei pareri agli enti competenti, agli atti PG n. 24399 del 09/02/2026;
- i seguenti pareri:
 - Agenzia delle Dogane e Monopoli: parere favorevole, agli atti PG n. 62689 del 07/04/2026;
 - Comune di Bologna: parere favorevole, agli atti PG n. 29478 del 16/02/2026;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, parere espresso con nota agli atti PG n. 53520 del 23/03/2026;
 - APAM - Servizio Territoriale di Arpae Bologna: parere favorevole, agli atti PG n. 31846 del 19/02/2026, con prescrizioni di seguito riportate:
 - a. *dal momento che non vengono specificati i parametri che saranno analizzati, si chiede che vengano ricercati i seguenti: idrocarburi leggeri ($C < 12$) e pesanti ($C > 12$), IPA (idrocarburi policiclici aromatici).*
 - b. *in merito alla trasmissione della relazione conclusiva, si chiede che oltre ad Arpae venga trasmessa anche al Comune di Bologna U.I. Suolo e Sistema delle acque.*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro, 6 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta la comunicazione antimafia richiesta in data 24/02/2026² alla Prefettura di Bologna, tramite BDNA³ e che, essendo decorsi i termini temporali di trenta giorni stabiliti dalla normativa vigente, si può comunque procedere all'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.

Richiamati:

- la Legge 23 agosto 2004 n°239 "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia che all'art. 1 comma 56) stabilisce che: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lett. a) sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:*
 - a) *l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali;*
 - b) *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali;*
 - c) *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
 - d) *la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali";*
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, art 17 comma 1 lett e) che prevede che la Regione Emilia Romagna richiamata all'art. 1 del comma 57 della L. 239/2004, eserciti le proprie funzioni amministrative in materia di energia tra cui le autorizzazioni relative al deposito oli minerali e GPL mediante Arpae.

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all'Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

² Protocollo n°. 0024402 del 24/02/2026

³ Banca Dati Nazionale Antimafia

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana" (AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la determinazione dirigenziale DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, che assegna al Dott. Salvatore Gangemi la responsabilità del procedimento amministrativo denominato "Autorizzazione all'installazione e all'esercizio e dismissione di nuovi stabilimenti di lavorazione stoccaggio oli minerali nonché alla variazione della capacità complessiva di lavorazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata. (D.lgs 152/2006 e legge n°239 2004 articolo 1);

Accertato il pagamento di 320 Euro degli oneri istruttori così come previsto dal tariffario Arpae effettuato in data 09/02/2026;

Determina

ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, art 1 commi 56 e 57 e legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, art 17 comma 1 lett e), di autorizzare alla Società BolognaFiere S.P.A. - Codice fiscale Partita IVA 00312600372, avente sede legale nel Comune di Bologna, in Viale della Fiera n°20, la variazione in misura superiore al 30 % della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale, situato in Viale Della Fiera n. 20 nel Comune di Bologna, consistente nella dismissione del seguente serbatoio:

- n. 1 serbatoio interrato identificato con il numero 2, a servizio dei gruppi elettrogeni del padiglione 35, della capacità di 9 m³, contenente gasolio da autotrazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro, 6 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211| email: PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

A seguito della presente variazione autorizzativa la nuova consistenza del deposito di gasolio è la seguente:

Num. Progressivo	Tipo di contenitore	Collocazione	Quantità (m ³)	Contenuto
1	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 19-20	9.0	gasolio
3	Serbatoio Metallico/Interrato	Via Maserati	6.0	gasolio
4	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 36	5.0	gasolio
5	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 21-22	3.0	gasolio
6	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 16-18	5.0	gasolio
7	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 31-32-33-34	1.0	gasolio
8	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 25-26	6.0	gasolio
9	Serbatoio Metallico/Interrato	PAD. 14-15	5.0	gasolio
Capacità geometrica complessiva			40.0 m³	

Prescrizioni:

1. BolognaFiere S.P.A. preventivamente allo scavo deve inviare una comunicazione via PEC ad Arpae (AAEME) e (APAM) delle date previste per le indagini ambientali, con un anticipo di almeno 20 giorni;
2. In fase di rimozione del serbatoio dovranno essere analizzati almeno i seguenti parametri: idrocarburi leggeri (C<12) e pesanti (C>12), IPA (idrocarburi policiclici aromatici);
3. BolognaFiere S.P.A. dovrà trasmettere entro 120 giorni ad Arpae e Comune di Bologna U.I. Suolo e Sistema delle acque, idonea documentazione che attesti l'ultimazione dell'intervento. La relazione conclusiva delle indagini ambientali dovrà contenere gli esiti delle verifiche analitiche sulle matrici ambientali indagate, allegando i relativi rapporti di prova, e l'attestazione di assenza di inquinamento. Nel caso in cui venga accertato il superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), il gestore dovrà attivare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro, 6 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

presso le autorità competenti le procedure di bonifica dei siti contaminati definite nel Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;

4. Prescrizioni Generali

- a. A seguito della comunicazione della fine lavori di dismissione del serbatoio e degli esiti delle indagini ambientali BolognaFiere S.P.A dovrà inoltrare domanda di collaudo definitivo del deposito;
- b. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata all'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana (AAEME) di Arpae entro 180 giorni dalla fine di ultimazione dei lavori;

5. Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

- a. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni;
- b. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934;
- c. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
- d. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
- e. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;

6. Prescrizioni in materia fiscale

- a. BolognaFiere S.P.A dovrà trasmettere un aggiornamento al reparto Autorizzazioni e licenze Accise dell'Agenzia Dogane di Bologna, della relativa denuncia e della richiesta di rilascio

- della licenza fiscale vigente previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
- b. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95);

Avverte che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da Arpae;

Dispone la trasmissione del presente atto alla Società BolognaFiere S.P.A, in qualità di titolare del deposito, al Comune di Bologna, Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, Agenzia Dogane di Bologna quali enti interessati;

Informa che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo
(documento firmato digitalmente)⁴

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.